

Анализ документальной обоснованности предлагаемых предприятием расходов на выполнение ремонтной программы на 2024
год

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ИТОГО Филиал "Кузбассэнерго - РЭС							834721,5 2	550141,4 4	251004,7 1	299136,7 3	284580,0 8	145821,7 5	138758,33	242380,05	12431,41	3529,7 2	48636,8 4	527653,7 8			
ПО СВЭС							394955,3 0	303876,8 2	114784,5 0	189092,3 2	91078,48	40323,26	50755,22	112659,71	8043,02	0,00	37374,0 8	236788,7 8			
ПО ЦЭС							211963,3 8	134823,6 0	65112,99	69710,61	77139,78	44637,68	32502,10	60155,52	4 107,73	0,00	11262,7 6	136437,3 6			
ПО ЮЭС							227802,8 5	111441,0 3	71107,23	40333,80	116361,8 2	60860,81	55501,01	69564,82	280,66	3529,7 2	0,00	154427,6 5			
1	СВЭС	Чебулинский РЭС, п.г.т. В.-Чебула	Корпус служебно-производственный Площадь 426 м²	КР	подряд	Ремонт отмостки 183 м2	2409,22				2409,22	1084,15	1325,07					2409,22	Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО не содержит подписи исполнителей.	Смета №231/24	Акт очередного осмотра от 07.10.22, Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23, Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО от 04.2020г
2	СВЭС	Чебулинский РЭС, п.г.т. В.-Чебула	Корпус служебно-производственный Площадь 426 м²	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 46 м2	233,10				233,10	104,89	128,20					233,10	Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО не содержит подписи исполнителей.	Смета №231/24	Акт очередного осмотра от 07.10.22, Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023, Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО от 04.2020г
3	СВЭС	Чебулинский РЭС, п.г.т. В.-Чебула	Корпус служебно-производственный Площадь 426 м²	КР	подряд	Ремонт входной группы 1 шт	1204,46				1204,46	542,01	662,45					1204,46	Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО не содержит подписи исполнителей.	Смета №231/24	Акт очередного осмотра от 07.10.22, Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023, Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО от 04.2020г

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4	СВЭС	Чебулинский РЭС, п.г.т. В.-Чебула	Корпус служебно-производственный Площадь 426 м²	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 1 шт	431,94				431,94	194,37	237,57					431,94	Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО, не содержит подписи исполнителей.	Смета №231/24	Акт очередного осмотра от 07.10.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ Технический отчет №18.4200.313.19-214-ТО от 04.2020г
5	СВЭС	Яйский РЭС, г. Анжеро-Судженск	ПС Физкультурник 35/6 кВ. Здание ОПУ Площадь 142 м²	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 250 м2	1335,24				1335,24	600,86	734,38					1335,24	Технический отчет №237-13/20-ТО от 2020г, на ряде страниц отсутствуют подписи исполнителей	Смета №02-24	Акт очередного осмотра от 26.10.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023, Технический отчет №237-13/20-ТО от 2020г
6	СВЭС	Яйский РЭС, г. Анжеро-Судженск	ПС Физкультурник 35/6 кВ. Здание ОПУ Площадь 142 м²	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 5 шт	204,00				204,00	91,80	112,20					204,00	Технический отчет №237-13/20-ТО от 2020г, на ряде страниц отсутствуют подписи исполнителей	Смета №02-24	Акт очередного осмотра от 26.10.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г, Технический отчет №237-13/20-ТО от 2020г
7	СВЭС	Городской РЭС, г. Кемерово	ПС АКЗ 110/6 кВ, Сооружения ОРУ Площадь 1947 м²	ТР	подряд	Ремонт железобетонного ограждения 170 м2	771,11				771,11	347,00	424,11					771,11	Технический отчет №126-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей	Смета №1302-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г, Технический отчет №126-13/20-ТО от 2020г
8	СВЭС	Городской РЭС, г. Кемерово	ПС Северная 35/6 кВ. Здание ОПУ/ЗРУ 6 кВ Площадь 1161 м²	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 4 шт	484,89	484,89	218,20	266,69	0,00			218,20				266,69	Технический отчет №024-ТО-3С-2022 от 2022г, отсутствуют: подписи, печать, дата. Смета № 0102-2023 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета № 0102-2023	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г, Технический отчет №024-ТО-3С-2022 от 2022г

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	СВЭ С	Городской РЭС, г. Кемерово	ПС Северная 35/6 кВ. Здание ОПУ/ЗРУ 6 кВ Площадь 1161 м²	КР	х/способ	Замена окон 6 шт	1071,47	1071,47	482,16	589,31	0,00			482,16				589,31	Технический отчет №024-ТО-ЗС-2022 от 2022г, отсутствуют: подписи, печать, дата. Смета №18-24 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета №18-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №024-ТО-ЗС-2022 от 2022г
10	СВЭ С	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Латышевская 35/6 кВ, Основное строение, лит А Площадь 181 м²	КР	х/способ	Ремонт фасадов здания 323 м2	129,13	129,13	58,11	71,02	0,00			58,11				71,02	Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г, отсутствуют: подписи, печать, дата. Смета №1402-24 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета №1402- 24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г
11	СВЭ С	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Латышевская 35/6 кВ, Основное строение, лит А Площадь 181 м²	КР	подряд	Замена окон 1 шт	122,50	0,00			122,50	55,13	67,38					122,50	Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г, отсутствуют: подписи, печать, дата.	Смета №1402- 24	Акт очередного осмотра от 21.11.2022 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г
12	СВЭ С	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Латышевская 35/6 кВ, Основное строение, лит А Площадь 181 м²	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 4 шт	476,24	476,24	214,31	261,93	0,00			214,31				261,93	Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г, отсутствуют: подписи, печать, дата. Смета №1402-24 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета №1402- 24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г
13	СВЭ С	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Латышевская 35/6 кВ, Основное строение, лит А Площадь 181 м²	КР	х/способ	Ремонт отмостки здания 53 м2	97,64	97,64	43,94	53,70	0,00			43,94				53,70	Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г, отсутствуют: подписи, печать, дата. Смета №1402-24 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета №1402- 24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №11-04-ЗиС-2021 от 2021г

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
14	СВЭС	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Центральная 35/6кВ Здание ОПУ Литера А Площадь 510 м²	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 8 шт	987,35	987,35	444,31	543,04	0,00			444,31				543,04	Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей. Смета №04-24 - 7000,41867, мероприятий суммарно-4228,03	Смета №04-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г
15	СВЭС	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Центральная 35/6кВ Здание ОПУ Литера А Площадь 510 м²	КР	подряд	Ремонт отмостки здания 145 м2	351,30	0,00			351,30	158,08	193,21					351,30	Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата. Смета №04-24 - 7000,41867, мероприятий суммарно-4228,03	Смета №04-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г
16	СВЭС	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Центральная 35/6кВ Здание ОПУ Литера А Площадь 510 м²	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 668 м2	1234,61	0,00			1234,61	555,57	679,03					1234,61	Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата. Смета №04-24 - 7000,41867, мероприятий суммарно-4228,03	Смета №04-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023г; Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г
17	СВЭС	Городской РЭС, Кемеровский район	ПС Центральная 35/6кВ Здание ОПУ Литера А Площадь 510 м²	КР	подряд	Ремонт кровли здания 60,5 м2	1654,78	0,00			1654,78	744,65	910,13					1654,78	Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020 г., на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата. Смета №04-24 - 7000,41867, мероприятий суммарно-4228,03	Смета №04-24	Акт очередного осмотра от 21.11.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ Технический отчет №136-13/20-ТО от 2020г
18	СВЭС	Тисульский РЭС, п.г.т. Тисуль	ПС Тисульская 110/35/10 кВ. Сооружения ОРУ Площадь 11444 м²	КР	подряд	Ремонт маслоприёмного устройства 19 м3	233,43	0,00			233,43	105,04	128,39					233,43	Технический отчет №167-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата. Смета №04-24 - 7000,41867, мероприятий суммарно-4228,03	Смета №03-24	Акт очередного осмотра от 05.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23, Оперативное предписание №19052022 от 19.05.22

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
19	СВЭС	Ижморский РЭС, п.г.т. Ижморский	Гараж Площадь 451 м²	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 3 шт	156,80	0,00			156,80	70,56	86,24		156,80			0,00	Технический отчет Шифр 18.4200.313.19-207-ТО, выполненный ООО "Инстойком", не содержит подписей исполнителей. В акте общего технического осмотра на 06.10.2022 отсутствует информация о замене ворот, в техническом отчете состояние ворот удовлетворительное. Также в акте отражена информация об окраске (или замене) входных дверей (металлические), но сметный расчет выполнен на замену секционных подъемных ворот.	Смета №12-24	Акт очередного осмотра от 06.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23
20	СВЭС	Ижморский РЭС, п.г.т. Ижморский	Гараж с котельной Площадь 370 м²	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 4 шт	308,11	0,00			308,11	138,65	169,46		308,11			0,00	Технический отчет №-98-04-ЗиС-2021, отсутствуют: подписи, печать, дата. В акте общего технического осмотра на 06.10.2022 отсутствует информация о замене ворот и дверей, в техническом отчете состояние ворот и дверей работоспособное. Отсутствует обосновывающая документация о необходимости выполнения данных мероприятий.	Смета №11-24	Акт очередного осмотра от 06.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023г,
21	СВЭС	Ижморский РЭС, п.г.т. Ижморский	Гараж с котельной Площадь 370 м²	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 2 шт.	356,47	0,00			356,47	160,41	196,06					356,47	Технический отчет №-98-04-ЗиС-2021, отсутствуют: подписи, печать, дата.	Смета №05-24	Акт очередного осмотра от 06.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23, Технический отчет №98-04-ЗиС-2021 от 2021г
22	СВЭС	СМ, г. Кемерово	Гараж, Литера А Площадь 1685 м²	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 1916 м2	5976,43	0,00			5976,43	2689,39	3287,04					5976,43	Технический отчет №166-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют	Смета №01-24	Акт очередного осмотра от 21.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			подписи исполнителей, дата.		10.02.23, техни- ческий отчет №166- 13/20-ТО от 2020г
23	СВЭ С	СМ, г. Кемерово	Гараж, Литера А Площадь 1685 м²	КР	подряд	Замена окон 5 шт	388,28	0,00			388,28	174,73	213,56					388,28	Технический отчет №166-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата.	Смета №01-24	Акт очередного осмотра от 21.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.23, Техни- ческий отчет №166- 13/20-ТО от 2020г
24	СВЭ С	СМ, г. Кемерово	Гараж, Литера А Площадь 1685 м²	КР	подряд	Ремонт отмстки 177 м2	541,72	0,00			541,72	243,77	297,94					541,72	Технический отчет №166-13/20-ТО от 2020г, на некоторых страницах отсутствуют подписи исполнителей, дата.	Смета №01-24	Акт очередного осмотра от 21.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.23, Техни- ческий отчет №166- 13/20-ТО от 2020г
25	СВЭ С	СМ, г. Кемерово	Территория базы СМ. Теплотрасса Площадь 28693 м²	КР	подряд	Рем. внеш. трубопр. (отопление) 440 м	3236,01	0,00			3236,01	1456,20	1779,81		3236,01			0,00	В акте очередного осмотра от 21.10.22 (акт технического осмотра производственных зданий и сооружений) отсутствует информа- ция о необходимости ремонта внеш. трубопр. (отопление) 440 м. Ведомость объема рем.- строит работ (СО 6.564/0): в шапке указан объект "Гараж с котельной Д000007094" Отсутствует обосновы- вающая документация о необходимости выпол-нения данных мероприятий.	Смета №13-24	Акт очередного осмотра от 21.10.22 Ведомость объема ремонтно- строительных работ
26	СВЭ С	Топкинский РЭС, п. Шишино	Шишинский М/У. Основное строение, Литера А Площадь 286 м²	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (отопление) 5 м	95,53	0,00			95,53	42,99	52,54		95,53			0,00	В акте очередного осмотра от 24.10.22 (акт технического осмотра производственных зданий и сооружений) отсутствует информа- ция о необходимости ремонта внутренних коммуникаций (отопле- ние) 5 м. Отсутствует	Смета №09-24	Акт очередного осмотра от 24.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.23

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			обосновывающая документация о необходимости выполнения данных мероприятий.		
27	СВЭС	Топкинский РЭС, п. Зарубино	Зарубинский М/У. Здание производственное, Лит А, А1 Площадь 224 м²	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (отопление) 5 м	95,53	0,00			95,53	42,99	52,54		95,53			0,00	В акте очередного осмотра от 24.10.22 (акт технического осмотра производственных зданий и сооружений) отсутствует информация о необходимости ремонта внутренних коммуникаций (отопление) 5 м. Отсутствует документация о необходимости выполнения данных мероприятий.	Смета №08-24	Акт очередного осмотра от 24.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023г;
28	СВЭС	РСУ, г. Кемерово	Основное стр., Литера Н,Н1,Н2,н Площадь 232 м²	КР	х/способ	Ремонт кровли здания 750 м2	1951,31	1951,31	780,52	1170,78	0,00			0,00	1951,31			0,00	В акте очередного осмотра от 21.10.22 (акт технического осмотра производственных зданий и сооружений) отсутствует информация о необходимости ремонта кровли здания 750 м2. Отсутствует обосновывающая документация о необходимости выполнения данных мероприятий.	Смета №21-24	Акт очередного осмотра 21.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.2023г;
29	СВЭС	РСУ, г. Кемерово	Основное стр., Литера Н,Н1,Н2,н Площадь 232 м²	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 2 шт	993,33	993,33	397,33	596,00	0,00			397,33				596,00		Смета №9-24	Акт очередного осмотра от 21.10.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23
30	СВЭС	Тяжинский РЭС, н.п. Ново-Подзорново	ПС Ново-Подзорновская 35/10 кВ, Сооружения ОРУ Площадь 1020 м²	КР	подряд	Ремонт маслоприёмного устройства 42,725 м3	261,45	0,00			261,45	117,65	143,79					261,45	Технический отчет №197-13/20-ТО от 2020г., на некоторых листах отсутствуют подписи, дата.	Смета №0303-24	Акт очередного осмотра от 15.11.22 Ведомость объема ремонтно-строительных работ от 10.02.23. Технический отчет №197-13/20-ТО от 2020г.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
31	СВЭС	Тяжинский РЭС, н.п. Теплая речка	ПС Теплореченская 35/10 кВ. Здание связи Площадь 16 м²	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 1 шт	41,98	0,00			41,98	18,89	23,09					41,98		Смета №10-24	Акт очередного осмотра от 15.11.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.23. Техни- ческий отчет №18.4200.313.19- 221-ТО от 2019г. Акт-предписание №АП-С-125-22-КПО от 21.06.2022
32	СВЭС	Юргинский РЭС, г. Юрга	Гараж на 10 автомобилей Площадь 1060 м²	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 1 шт	139,91	0,00			139,91	62,96	76,95					139,91		Смета № 06-24	Акт очередного осмотра от 19.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.2023г;
33	СВЭС	Кемеровский РЭС, г. Кемерово	Здание гаража, Литера Д Площадь 392 м²	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 7 шт	424,92	424,92	191,21	233,70	0,00			191,21				233,70	Смета №0403-24, Смета № 0102-2023 посчитана с НР и СП, выполнение работ х/способ.	Смета №0403- 24	Акт очередного осмотра от 24.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.23
34	СВЭС	Марининский РЭС, г. Марининск	Здание узла связи Площадь 283 м²	КР	подряд	Ремонт кровли здания 330 м2	854,02	0,00			854,02	384,31	469,71		854,02			0,00	В акте очередного осмотра от 18.10.22 (акт технического осмотра производственных зданий и сооружений) отсутствует информа- ция о необходимости ремонта кровли здания 330 м2. Отсутствует обосновывающая доку- ментация о необходи- мости выполнения данных мероприятий.	Смета №0103- 24	Акт очередного осмотра от 18.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.2023
35	СВЭС	Марининский РЭС, г. Марининск	Склад Площадь 193 м²	КР	подряд	Ремонт кровли здания 231,6 м2	745,84	0,00			745,84	335,63	410,21					745,84		Смета №0203- 24	Акт очередного осмотра от 18.10.22 Ведомость объема ремонтно-строи- тельных работ от 10.02.2023

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материаль- ы							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
36	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-13-О ПС 35 кВ Колыонская L=31,55 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-183 шт; дер-47 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 2 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена разъединителя - 6 шт 0,4 км. лин.	950,50	950,50	298,30	652,20	0,00			0,00	950,50			0,00	В ведомости неисправностей Э-24 ВЛ-10 кВ ф.10-13-О от 06.02.23 указана замена 4-х анкерных опор и 4-х разъединителей. В акте неисправностей ВЛ-10 кВ Ф.10-13-О от 06.02.23 перечислены к замене анкерные опоры и установка на них разь-единителей №№ 120/102/1, 120/116,120/101,120/103, сметой предусмотрено замена 5 анкерных опор и замена 6-ти разъединителей. В представлен-ных документах, отсут-ствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости уста-новки дополнительных опор для устранения негабарита пролета.	Смета № 24-0483	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
37	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская L=26,49 км; опоры: ж/б-407 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-32 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт	137,50	137,50	25,20	112,30	0,00			0,00	66,11			71,39	В ведомости неисправностей Э-24 ВЛ-10 кВ ф.10-2-И 06.02.2023 и Акте неисправностей ВЛ-10 кВ Ф.10-2-И от 06.02.2023 замена 1-го разъединителя в смете замена 2-х.	Смета № 24-0479-4	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей дере-вянных опор, Листок осмотра по деталь-ному описанию состояния ДКР на просеках
38	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская L=26,49 км; опоры: ж/б-407 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-32 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт	361,80	361,80	120,40	241,40	0,00				270,66			91,14	Смета №24-0479-7 отсутствует, представлена смета №24-0465-7/Смета №24-0479-1-	Смета № 24-0479-1	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей дере-вянных опор, Листок осмотра по деталь-ному описанию состояния ДКР на просеках

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стоим- ость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
39	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская L=26,49 км; опоры: ж/б-407 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-32 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 22 шт	671,90	671,90	31,40	640,50	0,00			31,40				640,50		Смета № 24-0479-2	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор, Листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках
40	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская L=26,49 км; опоры: ж/б-407 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-32 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Замена штыревого изолятора 12 шт	13,30	13,30	7,10	6,20	0,00			7,10				6,20		Смета № 24-0479- 13	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор, Листок осмотра по детальному описанию состояния ДКР на просеках
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
41	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-2-И ПС 35 кВ Ижморская L=26,49 км; опоры: ж/б-407 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-32 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б приставки 4 шт	44,30	44,30	14,60	29,70	0,00			14,60				29,70		Смета № 24-0479-9	Акт неисправностей, листок осмотра, Ве- домость неисправ- ностей, Ведомость измерения загнива- ния деталей деревян- ных опор, Листок осмотра по детально-му описанию состоя- ния ДКР на просеках
42	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-142, ф.10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская L=0,42 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-13 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт 0,12 км. лин.	240,04	240,04	112,04	128,00	0,00			112,04				128,00		Смета № 10-24-142	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание, Ведомость несправ- ностей, Ведомость измерения загнива- ния деталей деревянных опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
43	СВЭ С	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-081, ф.10-12-К, ПС 35 кВ Колюнская L=1,21 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-32 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,36 км 0,36 км. лин.	496,28	496,28	165,58	330,70	0,00			165,58				330,70		Смета № 6-24-081	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода
44	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Троицкое	ТП-И-024, ф.10-4-ТК, ПС 110 кВ Иверка 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	99,90	99,90	33,70	66,20	0,00			33,70				66,20		Смета № 4-024-24	Акт неисправностей, листок осмотра
45	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Ижморка 2-я	ТП-И-057, ф.10-2-И, ПС 35 кВ Ижморская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,60	46,60	12,10	34,50	0,00			12,10				34,50		Смета № 7-057-24	Акт неисправностей, листок осмотра
46	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Почитанка	ТП-И-007, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	83,69	83,69	30,19	53,50	0,00			30,19				53,50		Смета № 1-007-24	Акт неисправностей, листок осмотра
47	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Почитанка	ТП-И-044, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	55,17	55,17	12,07	43,10	0,00			12,07				43,10		Смета № 5-044-24	Акт неисправностей, листок осмотра
48	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Почитанка	ТП-И-048, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	99,47	99,47	33,67	65,80	0,00			33,67				65,80		Смета № 6-048-24	Акт неисправностей, листок осмотра
49	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Тёплая Речка	ТП-И-075, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,60	46,60	12,10	34,50	0,00			12,10				34,50		Смета № 9-075-24	Акт неисправностей, листок осмотра
50	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Тёплая Речка	ТП-И-076, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	54,81	54,81	12,11	42,70	0,00			12,11				42,70		Смета № 10-076-24	Акт неисправностей, листок осмотра
51	СВЭ С	Ижморский РЭС д. Большая Песчанка	ТП-И-008, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,43	46,43	12,13	34,30	0,00			12,13				34,30		Смета № 2-008-24	Акт неисправностей, листок осмотра, акт-предписание
52	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Постниково	ТП-И-116, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	55,17	55,17	12,07	43,10	0,00			12,07				43,10		Смета № 11-116-24	Акт неисправностей, листок осмотра
53	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Постниково	ТП-И-149, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	55,17	55,17	12,07	43,10	0,00			12,07				43,10		Смета № 13-149-24	Акт неисправностей, листок осмотра, акт-предписание
54	СВЭ С	Ижморский РЭС п.г.т. Ижморский	ТП-И-232, ф.10-10-11-Б, ПС 35 кВ Ижморская 40 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	47,31	47,31	12,91	34,40	0,00			12,91				34,40		Смета № 15-232-24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55	СВЭ С	Ижморский РЭС	ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская L=13,43 км; опоры: ж/б-196 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	136,00	136,00	52,90	83,10	0,00			52,90				83,10		Смета № 24-0481-7	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость загнивания опор, Ведомость неисправностей
56	СВЭ С	Ижморский РЭС	ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская L=13,43 км; опоры: ж/б-196 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 3 шт	187,90	187,90	46,80	141,10	0,00			46,80				141,10		Смета № 24-0481-4	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость загнивания опор, Ведомость неисправностей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
57	СВЭ С	Ижморский РЭС	ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская L=13,43 км; опоры: ж/б-196 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 5 шт	475,20	475,20	211,60	263,60	0,00			211,60				263,60		Смета № 24-0481-1	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость загнивания опор, Ведомость неисправностей
58	СВЭ С	Ижморский РЭС	ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская L=13,43 км; опоры: ж/б-196 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 27 шт	941,30	941,30	388,80	552,50	0,00			388,80				552,50		Смета № 24-0481-2	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость загнивания опор, Ведомость неисправностей
59	СВЭ С	Ижморский РЭС	ф.10-12-ОС ПС 35 кВ Святославская L=13,43 км; опоры: ж/б-196 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена штыревого изолятора 12 шт	46,40	46,40	20,30	26,10	0,00			20,30				26,10		Смета № 24-0481- 13	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость загнивания опор, Ведомость неисправностей
60	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Постниково	ТП-И-059, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	51,89	51,89	15,19	36,70	0,00			15,19				36,70		Смета № 8-059-24	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание
61	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Постниково	ТП-И-142, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	54,81	54,81	12,11	42,70	0,00			12,11				42,70		Смета № 12-142-24	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание
62	СВЭ С	Ижморский РЭС д. Большая Песчанка	ТП-И-153, ф.10-10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	51,59	51,59	15,19	36,40	0,00			15,19				36,40		Смета № 14-153-24	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание
63	СВЭ С	Ижморский РЭС с. Островка	ТП-И-015, ф.10-10-12-ОС, ПС 35 кВ Святославская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	45,64	45,64	12,14	33,50	0,00			12,14				33,50		Смета № 3-015-24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
64	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-081, ф.10-12-К, ПС 35 кВ Колыонская L=1,65 км; опоры: ж/б-4 шт; дер. на ж/б-43 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 16 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена голого провода на СИП - 0,48 км 0,48 км. лин.	1191,84	1191,84	448,04	743,80	0,00			448,04				743,80		Смета № 9-24-081	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода
65	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирская L=26,12 км; опоры: ж/б-289 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-149 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 7 шт	767,70	767,70	316,30	451,40	0,00			316,30				451,40		Смета № 24-0480-1 24-0480-7	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
66	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирская L=26,12 км; опоры: ж/б-289 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-149 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 2 шт	129,00	129,00	32,90	96,10	0,00			32,90				96,10		Смета № 24-0480-4	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
67	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-4-С ПС 35 кВ Симбирская L=26,12 км; опоры: ж/б-289 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-149 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 20 шт	781,30	781,30	395,70	385,60	0,00			395,70				385,60		Смета № 24-0480-2	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
68	СВЭС	Ижморский РЭС	ф.10-13-ТР ПС 35 кВ Святославская L=15,85 км; опоры: ж/б-121 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-131 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 47 шт 3,2 км. лин.	1753,40	1753,40	756,40	997,00	0,00			756,40				997,00		Смета № 24-0482-1	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
69	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-007, ф.10-10-ПЧ, ПС 35 кВ Ижморская L=0,18 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,05 км 0,05 км. лин.	170,24	170,24	64,54	105,70	0,00			64,54				105,70		Смета № 1-24-007	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода, Ведомость измерения

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					загнивания деталей деревянных опор
70	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-042, ф.10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская L=0,49 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-13 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП - 0,03 км; Замена концевой опоры (на ж/б) - 4 шт 0,03 км. лин.	245,48	245,48	100,18	145,30	0,00			100,18				145,30		Смета № 2-24-042	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
71	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-077, ф.10-11-НО, ПС 35 кВ Колыонская L=0,28 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,12 км 0,12 км. лин.	357,57	357,57	111,87	245,70	0,00			111,87				245,70		Смета № 4-24-077	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
72	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-077, ф.10-11-НО, ПС 35 кВ Колыонская L=0,28 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,08 км. лин.	254,43	254,43	120,43	134,00	0,00			120,43				134,00		Смета № 8-24-077	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
73	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-080, ф.10-12-К, ПС 35 кВ Колыонская L=1,83 км; опоры: ж/б-33 шт; дер. на ж/б-17 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 7 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,5 км; Замена поддерж. зажима СИП - 3 шт 0,5 км. лин.	576,03	576,03	148,63	427,40	0,00			148,63				427,40		Смета № 5-24-080	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерений габаритов и стрел провеса провода, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
74	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-И-042, ф.10-6-ПС, ПС 35 кВ Ижморская L=1,09 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого	142,51	142,51	28,91	113,60	0,00			28,91				113,60		Смета № 12-24-042	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Акт-предписание, Ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-25 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.			провода на СИП - 0,03 км 0,12 км. лин.															измерения загнивания деталей деревянных опор
75	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-145, ф.10-1-КЯ, ПС 35 кВ Красноярская L=1,94 км; опоры: ж/б-25 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 11 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 15 шт; Замена голого провода на СИП - 0,56 км 0,56 км. лин.	1467,94	1467,94	582,84	885,10	0,00			582,84				885,10		Смета № 7-24-145	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
76	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-И-145, ф.10-1-КЯ, ПС 35 кВ Красноярская L=0,36 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена голого провода на СИП - 0,1 км 0,1 км. лин.	354,12	354,12	161,12	193,00	0,00			161,12				193,00		Смета № 13-24-145	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
77	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-И-070, ф.10-3-СВ, ПС 35 кВ Святославская L=0,16 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт 0,08 км. лин.	129,30	129,30	46,00	83,30	0,00			46,00				83,30		Смета № 3-24-070	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
78	СВЭС	Ижморский РЭС Ижморский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-И-145, ф.10-1-КЯ, ПС 35 кВ Красноярская L=0,37 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-11 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,1 км 0,1 км. лин.	281,13	281,13	111,83	169,30	0,00			111,83				169,30		Смета № 11-24-145	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей, Ведомость измерения загнивания деталей деревянных опор
79	СВЭС	Марининский РЭС	Ф-10-15-3, ПС 35 кВ Суловская L=21,69 км; опоры: ж/б-329 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-6 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 7 шт; Установка ж/б подкоса - 4 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена разъединителя - 1 шт; Расчистка трассы (ручная) - 2,4 га 1,2 км. лин.	810,70	810,70	413,40	397,30	0,00			413,40				397,30		Смета № 24-1803	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, Листок осмотра по ДКР
80	СВЭС	Марининский РЭС	Ф-10-7-Ю, ПС 110 кВ Берикуюльская L=1,81 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,014 га	0,67	0,67	0,57	0,10	0,00			0,57				0,10		Смета № 24-1800	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
81	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-023 ф.10-7-О ПС 35 кВ Авонгард L=0,05 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	28,90	28,90	14,60	14,30	0,00			14,60				14,30		Смета № 24-1832	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
82	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-032 ф.10-14-О ПС 35 кВ Благовещенская L=0,76 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-18 шт; дер-4 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 3 шт	372,30	372,30	173,60	198,70	0,00			173,60				198,70		Смета № 24-1818	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
83	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049 ф.10-9-Б ПС 35 кВ Благовещенская L=0,82 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-23 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт	340,00	340,00	163,40	176,60	0,00			163,40				176,60		Смета № 24-1828	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
84	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-049 ф.10-9-Б ПС 35 кВ Благовещенская L=1,14 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-31 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 11 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт	337,10	337,10	164,30	172,80	0,00			164,30				172,80		Смета № 24-1817	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
85	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-071 ф.10-9-Б ПС 35 кв Благовещенская L=1,12 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт	310,50	310,50	150,10	160,40	0,00			150,10				160,40		Смета № 24-1827	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
86	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-071 ф.10-9-Б ПС 35 кв Благовещенская L=1,32 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 6 шт	258,90	258,90	124,60	134,30	0,00			124,60				134,30		Смета № 24-1814	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
87	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-071 ф.10-9-Б ПС 35 кв Благовещенская L=0,45 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-13 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт	203,60	203,60	100,20	103,40	0,00			100,20				103,40		Смета № 24-1831	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
88	СВЭ С	Мариинский РЭС Мариинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-081 ф.10-13-К ПС 35 кВ Колеульская L=0,34 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 1 шт	152,80	152,80	76,80	76,00	0,00			76,80				76,00		Смета № 24-1826	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-0 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.																		
89	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-082 ф.10-13-К ПС 35 кВ Колеульская L=0,36 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-12 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт	211,10	211,10	99,50	111,60	0,00			99,50				111,60		Смета № 24-1824	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
90	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-091 ф.10-14-П ПС 35 кВ Колеульская L=0,15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б)	99,30	99,30	49,30	50,00	0,00			49,30				50,00		Смета № 24-1823	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
91	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-091 ф.10-14-П ПС 35 кВ Колеульская L=0,41 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт	158,10	158,10	76,00	82,10	0,00			76,00				82,10		Смета № 24-1813	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
92	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-118 ф.10-2-П ПС 35 кВ Суловская L=0,3 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 1 шт	125,80	125,80	64,70	61,10	0,00			64,70				61,10		Смета № 24-1822	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
93	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-118 ф.10-2-П ПС 35 кВ Суловская L=0,72 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-18 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт	173,50	173,50	88,10	85,40	0,00			88,10				85,40		Смета № 14-1816	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
94	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-153 ф.6-6-К ПС 110 кВ Марининская НПС L=0,5 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,0016 га	0,40	0,40	0,10	0,30	0,00			0,10				0,30		Смета № 24-1811	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
95	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-153 ф.6-6-К ПС 110 кВ Марининская НПС L=0,57 км; опоры: ж/б-18 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,022 га	2,80	2,80	2,00	0,80	0,00			2,00				0,80		Смета № 24-1808	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
96	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-157 ф.10-9-М ПС 35 кВ Суловская L=1,25 км; опоры: ж/б-34 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,0008 га	89,800	89,80	36,50	53,30	0,00			0,04				0,05	Сметная стоимость 0,09 тыс. рублей ошибочно внесены данные в рублях.	Смета № 24-1809	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
97	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-157 ф.10-9-М ПС 35 кВ Суловская L=0,67 км; опоры: ж/б-21 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,0096 га	1,20	1,20	0,80	0,40	0,00			0,80				0,40		Смета № 24-1812	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
98	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-157 ф.10-9-М ПС 35 кВ Суловская L=0,59 км; опоры: ж/б-16 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,004 га	0,30	0,30	0,26	0,04	0,00			0,26				0,04		Смета № 24-1830	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
99	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-196 ф.6-18-К ПС 110 кВ Марининская НПС L=1,07 км; опоры: ж/б-28 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,0032 га	0,30	0,30	0,27	0,03	0,00			0,27				0,03		Смета № 24-1810	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
100	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-199 ф.10-14-О ПС 35 кВ Благовещенская L=0,11 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт	129,10	129,10	65,00	64,10	0,00			65,00				64,10		Смета № 24-1821	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
101	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-239 ф.10-6-П ПС 35 кВ Суловская L=0,98 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт	436,60	436,60	209,20	227,40	0,00			209,20				227,40		Смета № 24-1820	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
102	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-239 ф.10-6-П ПС 35 кВ Суловская L=1,63 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-33 шт; дер-15 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 7 шт; Замена голого провода на СИП - 0,45 км; Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт	805,30	805,30	343,90	461,40	0,00			343,90				461,40		Смета № 24-1829	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
103	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-267 ф.10-5-Б ПС 35 кВ Авангард L=0,96 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-26 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 11 шт; Замена голого провода на СИП - 0,25 км	457,40	457,40	194,30	263,10	0,00			194,30				263,10		Смета № 24-1834	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обоснова но	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
104	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-272 ф.10-4-Т ПС 110 кВ Бериккульская L=0,03 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	74,70	74,70	49,30	25,40	0,00			49,30				25,40		Смета № 24-1819	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
105	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-272 ф.10-4-Т ПС 110 кВ Бериккульская L=0,46 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт	203,70	203,70	100,30	103,40	0,00			100,30				103,40		Смета № 24-1815	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
106	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-283 ф.10-7-С ПС 35 кВ Лебяжья L=0,8 км; опоры: ж/б-30 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Ремонт существующих КЗ и ЗС 12 шт	30,40	30,40	23,40	7,00	0,00			23,40				7,00		Смета № 24-1835	Акт неисправностей, листок осмотра
107	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-315 ф.10-4-Т ПС 110 кВ Бериккульская L=0,35 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт	153,20	153,20	76,00	77,20	0,00			76,00				77,20		Смета № 24-1833	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
108	СВЭ С	Марининский РЭС Марининский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-315 ф.10-4-Т ПС 110 кВ Бериккульская L=0,15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	100,10	100,10	49,30	50,80	0,00			49,30				50,80		Смета № 24-1807	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
109	СВЭ С	Марининский РЭС	Ф-6-18-К ПС 110 кВ Маринская НПС L=15,79 км; опоры: ж/б-238 шт; дер. на ж/б-18 шт; дер-36 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,3 га	64,50	64,50	59,50	5,00	0,00			59,50				5,00		Смета № 24-1804	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
110	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Раевка	ТП-146 ф.6-18-К ПС 110 кВ Марининская НПС 160 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	96,40	96,40	11,10	85,30	0,00			11,10				85,30		Смета № 583-146-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
111	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Тенгулы	ТП-339 ф.10-14-О ПС 35 кВ Благовещенская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,50	122,50	11,30	111,20	0,00			11,30				111,20		Смета № 606-339-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
112	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Мальковка	ТП-009 ф.10-3-М ПС 110 кВ 3704 км 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	121,80	121,80	11,30	110,50	0,00			11,30				110,50		Смета № 590-009-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
113	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Обояновка	ТП-027 ф.10-7-О ПС 35 кВ Авангард 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,50	147,50	11,40	136,10	0,00			11,40				136,10		Смета № 591-027-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
114	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Петровка	ТП-040 ф.10-11-К ПС 35 кВ Авангард 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,50	147,50	11,40	136,10	0,00			11,40				136,10		Смета № 592-040-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
115	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Благовещенка	ТП-062 ф.10-13-БЛ ПС 35 кВ Благовещенская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,00	122,00	11,30	110,70	0,00			11,30				110,70		Смета № 596-062-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
116	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Белгородка	ТП-071 ф.10-9-Б ПС 35 кВ Благовещенская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,50	147,50	11,40	136,10	0,00			11,40				136,10		Смета № 597-071-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
117	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Т.Михайловка	ТП-083 ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	96,40	96,40	11,10	85,30	0,00			11,10				85,30		Смета № 598-083-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
118	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Т.Михайловка	ТП-084 ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,50	147,50	11,40	136,10	0,00			11,40				136,10		Смета № 599-084-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
119	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Т.Александровка	ТП-095 ф.10-5-К ПС 35 кВ Колеульская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,00	122,00	11,30	110,70	0,00			11,30				110,70		Смета № 600-095-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля обо-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					рудования, протокол испытания кабеля
120	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Константиновка	ТП-106 ф.10-13-У ПС 35 кВ Суловская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,50	122,50	11,30	111,20	0,00			11,30				111,20		Смета № 601-106-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
121	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Суслово	ТП-107 ф.10-2-П ПС 35 кВ Суловская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,40	147,40	11,50	135,90	0,00			11,50				135,90		Смета № 602-107-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
122	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Святогорка	ТП-118 ф.10-2-П ПС 35 кВ Суловская 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	108,20	108,20	11,30	96,90	0,00			11,30				96,90		Смета № 581-118-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
123	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Первомайский	ТП-141 ф.10-6-П ПС 35 кВ Суловская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	97,10	97,10	11,30	85,80	0,00			11,30				85,80		Смета № 582-141-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
124	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Мелехино	ТП-164 ф.10-9-М ПС 35 кВ Суловская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,50	147,50	11,40	136,10	0,00			11,40				136,10		Смета № 584-164-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
125	СВЭС	Марининский РЭС н.п. М.Антибесс	ТП-193 ф.10-12-3 ПС 35 кВ Авангард 60 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	147,40	147,40	11,30	136,10	0,00			11,30				136,10		Смета № 586-193-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля
126	СВЭС	Марининский РЭС н.п. Тенгулы	ТП-199 ф.10-14-О ПС 35 кВ Благовещенская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	96,50	96,50	11,20	85,30	0,00			11,20				85,30		Смета № 587-199-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, протокол испытания кабеля

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
127	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Обояновка	ТП-211 ф.10-7-О ПС 35 кВ Авангард 100 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	121,80	121,80	11,30	110,50	0,00			11,30				110,50		Смета № 588-211- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля обо- рудования, протокол испытания кабеля
128	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Рубино	ТП-225 ф.10-2-П ПС 35 кВ Сусловская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,50	122,50	11,30	111,20	0,00			11,30				111,20		Смета № 604-225- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля обо- рудования, протокол испытания кабеля
129	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. 2-я Николаевка	ТП-239 ф.10-9-М ПС 35 кВ Сусловская 180 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	122,50	122,50	11,30	111,20	0,00			11,30				111,20		Смета № 605-239- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля обо- рудования, протокол испытания кабеля
130	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Калининский	ТП-044 ф.10-4-Р ПС 110 кВ 3704 км 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	96,40	96,40	11,10	85,30	0,00			11,10				85,30		Смета № 593-044- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля обо- рудования, протокол испытания кабеля
131	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Калининский	ТП-045 ф.10-3-М ПС 110 кВ 3704 км 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	96,40	96,40	11,10	85,30	0,00			11,10				85,30		Смета № 594-045- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля обо- рудования, протокол испытания кабеля
132	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Ивановка	ТП-114 ф.10-15-3 ПС 35 кВ Сусловская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена разъединителя 3-20 кВ ВН 1 шт	56,90	56,90	9,20	47,70	0,00			9,20				47,70		Смета № 580-114- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля оборудования
133	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Знаменка	ТП-112 ф.10-15-3 ПС 35 кВ Сусловская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена разъединителя 3-20 кВ ВН 1 шт	56,90	56,90	9,20	47,70	0,00			9,20				47,70		Смета № 603-112- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол пирометричес- кого контроля оборудования
134	СВЭ С	Марининский РЭС	Ф-10-3-М, ПС 110 кВ 3704 км. L=18 км; опоры: ж/б- 340 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-2 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 1 шт; Расчистка трассы (ручная) - 2,5 га	197,30	197,30	131,30	66,00	0,00			131,30				66,00		Смета № 24-1802	Акт неисправностей, листок осмотра
135	СВЭ С	Марининский РЭС	Ф-10-2-П, ПС 35 кВ Сусловская L=41,64 км; опоры: ж/б-271 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 16 шт; Замена	3089,50	3089,50	1349,10	1740,40	0,00			1349,10				1740,40		Смета № 24-1805	Акт неисправностей, листок осмотра, лис- ток осмотра по

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-366 шт; дер-66 шт; мет.-1 шт.			пром. оп. (на ж/б) - 147 шт															детальному описанию ДКР
136	СВЭ С	Марининский РЭС	Ф-10-11-К, ПС 35 кВ Авангард L=33,03 км; опоры: ж/б-325 шт; дер. на ж/б-121 шт; дер-172 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 22 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 148 шт	6591,90	6591,90	2865,60	3726,30	0,00			2865,60				3726,30		Смета № 24-1801	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
137	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Кайдулы	ТП-186 ф.10-11-К ПС 35 кВ Авангард 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена разъединителя 3-20 кВ ВН 1 шт	56,90	56,90	9,40	47,50	0,00			9,40				47,50		Смета № 585-186-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования
138	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Кайдулы	ТП-057 ф.10-11-К ПС 35 кВ Авангард 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена разъединителя 3-20 кВ ВН 1 шт	56,90	56,90	9,40	47,50	0,00			9,40				47,50		Смета № 595-057-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования
139	СВЭ С	Марининский РЭС	Ф-10-4-Т, ПС 110 кВ Берикульская L=15,29 км; опоры: ж/б-174 шт; дер. на ж/б-72 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 57 шт	2101,10	2101,10	948,70	1152,40	0,00			948,70				1152,40		Смета № 24-1806	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
140	СВЭ С	Марининский РЭС н.п. Петровка	ТП-037 ф.10-11-К ПС 35 кВ Авангард 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена разъединителя 3-20 кВ ВН 1 шт	56,90	56,90	9,20	47,70	0,00			9,20				47,70		Смета № 589-037-24	Акт неисправностей, листок осмотра
141	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-15-НП, ПС 35 кВ Колмогоровская L=23,53 км; опоры: ж/б-20 шт; дер. на ж/б-322 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 24 шт	1325,30	0,00			1325,30	380,20	945,10				1325,30	0,00	Пункты программы 141-145 инв Д000001250, это один объект разбит на несколько мероприятий, в комплексе реконструкция. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости	Смета № 24-0455-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
142	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-15-НП, ПС 35 кВ Колмогоровская L=23,53 км; опоры: ж/б-20 шт; дер. на ж/б-322 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 7 шт	902,50	0,00			902,50	263,70	638,80				902,50	0,00		Смета № 24-0455-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома					Реконструктивные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
143	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-15-НП, ПС 35 кВ Колмогоровская L=23,53 км; опоры: ж/б-20 шт; дер. на ж/б-322 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 6 шт	248,90	0,00			248,90	49,30	199,60				248,90	0,00	установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. Запланированный объем работ Оп. № 177/1-177/5, 178, 179, 181, 182,185-198, 200-202- замена 24 шт пром опор/ Оп. № 177/4, 177/5, 180, 183, 184, 199, 203 замена 7 шт анкер-ных/ Пролет опор № 177- 203, 177-177/5 замена неизолированного провода на СИП 2,01 км/ оп. № 177/5, 203 замена разъединителей 2шт/пролет оп. № 177/1- 177/2, 179-180, 183-184, 188-189,192-193Ю 200-201 установка дополнительных опор 6 шт. В соответствии с п. 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено,	Смета № 24-0455-6	Акт неисправностей, листок осмотра
144	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-15-НП, ПС 35 кВ Колмогоровская L=23,53 км; опоры: ж/б-20 шт; дер. на ж/б-322 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 2,01 км пр.	1018,20	0,00			1018,20	120,00	898,20				1018,20	0,00	что реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показате	Смета № 24-0455-3	Акт неисправностей, листок осмотра
145	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-15-НП, ПС 35 кВ Колмогоровская L=23,53 км; опоры: ж/б-20 шт; дер. на ж/б-322 шт; дер-24 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 2 шт	168,50	0,00			168,50	36,20	132,30				168,50	0,00		Смета № 24-0455-4	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			телей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор и замену неизолированного провода АС-50 на СИП 1*70, что влечет за собой изменение перво-начально установленных показателей. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
146	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-27-КР, ПС 110 кВ Звездная L=14,78 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 26 шт	1116,10	0,00			1116,10	304,90	811,20				1116,10	0,00	Д000001414 146-150 это один объект разбит на несколько мероприятий, в комплексе реконструкции. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установ-ки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. Запланированный объем работ: Оп. № 60/23-60/30, 60/21-60/15, 60/3,60/1-60/7, 60/5, 60/3,60/2, 60/6/1, 60/6/2-замена 26 шт промежуточных опор /Оп. № 60/31, 60/22, 60/14, 60/12, 60/6,60/4, 60/1, 60/6/3 замена 8 шт анкерных/ опора № 60/8 установка подкоса/ оп. № 60/1-замена разъединителя/ пролет оп. № 60/24- 60-23, 60/13-60/12, 60/9-60/8, 60/3-60/2,60/6/1-60/6/2	Смета № 24-0452-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
147	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-27-КР, ПС 110 кВ Звездная L=14,78 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 8 шт	1036,00	0,00			1036,00	253,80	782,20				1036,00	0,00		Смета № 24-0452-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнвания опор
148	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-27-КР, ПС 110 кВ Звездная L=14,78 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	78,90	0,00			78,90	15,80	63,10				78,90	0,00		Смета № 24-0452-4	Акт неисправностей, листок осмотра
149	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-27-КР, ПС 110 кВ Звездная L=14,78 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 5 шт	169,60	0,00			169,60	35,50	134,10				169,60	0,00		Смета № 24-0452-6	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
150	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-27-КР, ПС 110 кВ Звездная L=14,78 км; опоры: ж/б-211 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Установка ж/б подкоса 1 шт	27,40	0,00			27,40	4,80	22,60				27,40	0,00	установка дополнитель-ных опор 5 шт. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градострой-тельного кодекса РФ определенно, что реконструкция линей- ных объектов – измене- ние параметров линей- ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установ- ленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установ-ленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнитель-ных опор, что влечет за собой изменение про-ектных показателей. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.	Смета № 24-0452-5	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
151	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-2-Г, ПС 110 кВ Силинская L=46,86 км; опоры: ж/б-371 шт; дер. на ж/б-87 шт; дер-115 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 16 шт	675,33	675,33	37,58	637,75	0,00						675,33	0,00	Д000006627 151-154 это один объект разбит на несколько мероприятий, в комплексе это рекон- струкция. В соответ- ствии с п. 14.1 статья 1 Градо-строительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов – изменение их парамет- ров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа- телей функциониро- вания таких объектов или при котором требу- ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответ- ствии п.14.3 указанной нормы: капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), кото- рое не влечет за собой изменение класса, кате- гории и (или) первонач- ально установленных показателей	Смета № 24-0451-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
152	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-2-Г, ПС 110 кВ Силинская L=46,86 км; опоры: ж/б-371 шт; дер. на ж/б-87 шт; дер-115 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт	310,81	310,81	15,02	295,79	0,00						310,81	0,00		Смета № 24-0451-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
153	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-2-Г, ПС 110 кВ Силинская L=46,86 км; опоры: ж/б-371 шт; дер. на ж/б-87 шт; дер-115 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 2 шт	131,62	131,62	5,35	126,27	0,00						131,62	0,00		Смета № 24-0451-4	Акт неисправностей, листок осмотра
154	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-2-Г, ПС 110 кВ Силинская L=46,86 км; опоры: ж/б-371 шт; дер. на ж/б-87 шт; дер-115 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 1,2 км пр.	530,07	530,07	11,62	518,45	0,00						530,07	0,00		Смета № 24-0451-3	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			относится к капитальным вложениям.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
155	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-4-ВТ, ПС 35 кВ Щегловская L=17,92 км; опоры: ж/б-241 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-81 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 3 шт	223,40	0,00			223,40	43,60	179,80					223,40		Смета № 24-0461-4	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования
156	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-19-Н, ПС 110 кВ Оросительная L=15,62 км; опоры: ж/б-201 шт; дер. на ж/б-89 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 2 шт	150,50	0,00			150,50	29,80	120,70					150,50		Смета № 24-0453-4	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, Ведомость неисправностей электрооборудования
157	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-3-Я, ПС 110 кВ Весенняя L=12,39 км; опоры: ж/б-204 шт; дер. на ж/б-23 шт; дер-1 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 2 шт	149,80	0,00			149,80	29,50	120,30					149,80		Смета № 24-0462-4	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, Ведомость неисправностей электрооборудования
158	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-3-Е, ПС 35 кВ Силинская L=13,1 км; опоры: ж/б-240 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 3 шт	225,90	0,00			225,90	44,90	181,00					225,90		Смета № 24-0457-4	Акт неисправностей, листок осмотра
159	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-18-М, ПС 110 кВ Оросительная L=8,25 км; опоры: ж/б-96 шт; дер. на ж/б-50 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 4 шт	252,20	0,00			252,20	8,00	244,20					252,20		Смета № 24-0454-4	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
160	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-16-ГМ, ПС 35 кВ Мазуровская L=2,84 км; опоры: ж/б-30 шт; дер. на ж/б-15 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	75,40	0,00			75,40	14,90	60,50					75,40		Смета № 24-0460-4	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, Ведомость неисправностей электрооборудования
161	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-23-КМ, ПС 35 кВ Мазуровская L=7,72 км; опоры: ж/б-137 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 2 шт	151,30	0,00			151,30	29,60	121,70					151,30		Смета № 24-0463-4	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, Ведомость неисправностей электрооборудования
162	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-13-ШМ, ПС 110 кВ Оросительная L=6,41 км; опоры: ж/б-122 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	77,50	0,00			77,50	15,10	62,40					77,50		Смета № 24-0450-2	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость неисправностей электрооборудования
163	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-13-ШМ, ПС 110 кВ Оросительная L=6,41 км; опоры: ж/б-122 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	128,90	0,00			128,90	32,20	96,70					128,90		Смета № 24-0450-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов железобетонных опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
164	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-18-АК, ПС 110 кВ Рудничная L=21,3 км; опоры: ж/б-371 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-4 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя - 1 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 3 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,65 км пр.; Замена метал. траверсы - 25 шт	1195,30	1195,30	51,90	1143,40	0,00						1195,30	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД) , о необходимости установ-ки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор и замену неизолированного провода АС-50 на СИП 1*70, что влечет	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования, Ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, Ведомость неисправностей, подлежащих устранению при КР	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			за собой изменение перво-начально установлен-ных показателей. Следова-тельно, данные затра-ты относятся к капи-тальным вложениям.		
165	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-451, Ф 6-30-7, ПС 110 кВ Кедровская L=1,47 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-12 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) - 24 шт; Установка ж/б подкоса - 5 шт	1658,00	0,00			1658,00	1041,70	616,30					1658,00		Смета № 6-451-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
166	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-15-О ПС 35 Осиновская L=50,66 км; опоры: ж/б-140 шт; дер. на ж/б-596 шт; дер-37 шт; мет.- 0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) - 150 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 41 шт; Расчистка трассы (ручная) - 15 га; Установка ж/б подкоса - 5 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролётё - 20 шт; Замена голого провода на СИП - 15 км пр.	20142,70	0,00			20142,70	10966,20	9176,50				20142,7 0	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. Недостаточно обосновывающей документации. Листок осмотра ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О от 01.02.2022 от ПС Силинская. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объ-ектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует	Смета № 24-0501	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на просеках

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			установку дополнитель-ных опор , что влечет за собой изменение перво- начально установлен- ных показателей. Следо-вательно, данные затра-ты относятся к капитальным вложениям.		
167	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-24-БЛ_ПС Звездная L=10,18 км; опоры: ж/б-61 шт; дер. на ж/б-71 шт; дер- 21 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 73 шт	2202,20	0,00			2202,20	587,00	1615,20					2202,20		Смета № 24-0470-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
168	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-24-БЛ_ПС Звездная L=10,18 км; опоры: ж/б-61 шт; дер. на ж/б-71 шт; дер-21 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт	715,80	0,00			715,80	189,10	526,70					715,80		Смета № 24-0470-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
169	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-24-БЛ_ПС Звездная L=10,18 км; опоры: ж/б-61 шт; дер. на ж/б-71 шт; дер-21 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 8 шт	269,90	0,00			269,90	56,30	213,60				269,90	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, процент провиса проводов, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и	Смета № 24-0470-6	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			при котором не требу- ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой изменение первоначаль- но установленных показателей.		
170	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-24-БЛ_ПС Звездная L=10,18 км; опоры: ж/б-61 шт; дер. на ж/б-71 шт; дер- 21 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	77,60	0,00			77,60	14,60	63,00					77,60		Смета № 24-0470-4	Акт неисправностей, листок осмотра
171	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-24-БЛ_ПС Звездная L=10,18 км; опоры: ж/б-61 шт; дер. на ж/б-71 шт; дер- 21 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,8 га	123,70	123,70	26,80	96,90	0,00			26,80				96,90		Смета № 21-6-24- 24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
172	СВЭС	Кемеровский РЭС	ф10-14-Ш ПС 35 кВ Береговая L=15,33 км; опоры: ж/б-170 шт; дер. на ж/б-96 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) - 39 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 6 шт; Замена разъединителя - 1 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 10 шт; Замена голого провода на СИП - 3,8 км пр.; Расчистка трассы (ручная) - 5,2 га 3 км. лин.	5832,60	0,00			5832,60	1301,80	4530,80				5832,60	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, процент провиса проводов, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор , что влечет за собой изменение перво-	Смета № 24-0500	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			начально установлен- ных показателей.		
173	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-8-С_ПС Весенняя L=13,32 км; опоры: ж/б-165 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 11 шт	608,50	608,50	23,70	584,80	0,00			23,70				584,80		Смета № 24-0473-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
174	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-8-С_ПС Весенняя L=13,32 км; опоры: ж/б-165 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 8 шт	1069,50	1069,50	47,50	1022,00	0,00			47,50				1022,00		Смета № 24-0473-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-8-С_ПС Весенняя L=13,32 км; опоры: ж/б-165 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 1,4 км пр.	690,20	690,20	13,70	676,50	0,00			13,70				676,50		Смета № 24-0473-3	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
176	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-8-С ПС Весенняя L=13,32 км; опоры: ж/б-165 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,5 га	45,40	45,40	7,10	38,30	0,00			7,10				38,30		Смета № 23-0473-10	Акт неисправностей, листок осмотра
177	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-8-С ПС Весенняя L=13,32 км; опоры: ж/б-165 шт; дер. на ж/б-34 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Уборка порубочных остатков 0,8 га	2,30	2,30	2,30	0,00	0,00			2,30				0,00		Смета № 24-0467-11	Акт неисправностей, листок осмотра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
178	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-3-Е, ПС 35 кВ Силинская L=13,1 км; опоры: ж/б-240 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена метал. траверсы 2 шт	35,20	35,20	0,50	34,70	0,00			0,50				34,70		Смета № 24-0474-7	Акт неисправностей, листок осмотра
179	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-2-С_ПС Толевая L=3,11 км; опоры: ж/б-60 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,6 га	28,60	28,60	13,10	15,50	0,00			13,10				15,50		Смета № 23-0464-10	Акт неисправностей, листок осмотра
180	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-1-Т ПС 35 кВ Береговая L=0 км; опоры: ж/б-36 шт; дер. на ж/б-17 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт	63,70	63,70	2,20	61,50	0,00			2,20				61,50		Смета № 24-0468-4	Акт неисправностей, листок осмотра
181	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-1-Т ПС 35 кВ Береговая L=0 км; опоры: ж/б-36 шт; дер. на ж/б-17 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 1 шт	108,00	108,00	5,40	102,60	0,00			5,40				102,60		Смета № 24-0468-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
182	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-19-В, ПС 35 кВ Щегловская L=30 км; опоры: ж/б-515 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,3 га	106,80	106,80	14,10	92,70	0,00			14,10				92,70		Смета № 23-0467-10	Акт неисправностей, листок осмотра
183	СВЭ С	Кемеровский РЭС д. Мозжуха	ТП-196, Ф-6-8-С, ПС "Мозжухинская" 160 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	150,80	150,80	24,40	126,40	0,00			24,40				126,40		Смета № 142-196-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля оборудования
184	СВЭ С	Кемеровский РЭС д. Усть-Хмелёвка	ТП-289, Ф-10-15-НП, ПС "Колмогоровская" 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 157-289-24	Акт неисправностей, листок осмотра
185	СВЭ С	Кемеровский РЭС пос. Новостройка	ТП-352, Ф-6-18-М, ПС "Оросительная" 250 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 150-352-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
186	СВЭС	Кемеровский РЭС пос. Новостройка	ТП-469, Ф-6-19-Н, ПС "Оросительная" 250 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 151-469-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля
187	СВЭС	Кемеровский РЭС с. Андреевка	ТП-047, Ф-10-18-АК, ПС "Рудничная" 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 145-047-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометрического контроля
188	СВЭС	Кемеровский РЭС пос. Черёмушки	ТП-105, Ф-10-7-ХБ, ПС "Щегловская" 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	156,80	156,80	26,00	130,80	0,00			26,00				130,80		Смета № 147-105-24	Акт неисправностей, листок осмотра
189	СВЭС	Кемеровский РЭС д. Береговая	ТП-351, Ф-10-2-А, ПС "Береговая" 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 149-351-24	Акт неисправностей, листок осмотра
190	СВЭС	Кемеровский РЭС пос. Металлплощадка	ТП-476, Ф-10-9-МП, ПС "Восточная" 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 152-476-24	Акт неисправностей, листок осмотра
191	СВЭС	Кемеровский РЭС с. Барановка	ТП-123, Ф-10-7-ХБ, ПС "Щегловская" 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 141-123-24	Акт неисправностей, листок осмотра
192	СВЭС	Кемеровский РЭС г. Кемерово	ТП-724, Ф-10-5, ПС "Кемеровская" 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	6,60	6,60	5,10	1,50	0,00			5,10				1,50		Смета № 155-724-24	Акт неисправностей, листок осмотра
193	СВЭС	Кемеровский РЭС г. Кемерово	ТП-720_Ф-10-2, ПС "Кемеровская" 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	6,60	6,60	5,10	1,50	0,00			5,10				1,50		Смета № 154-720-24	Акт неисправностей, листок осмотра
194	СВЭС	Кемеровский РЭС г. Кемерово	ТП-719_Ф-10-4, ПС "Кемеровская" 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	6,60	6,60	5,10	1,50	0,00			5,10				1,50		Смета № 153-719-24	Акт неисправностей, листок осмотра
195	СВЭС	Кемеровский РЭС г. Кемерово	ТП-725_Ф-10-2, ПС "Кемеровская" 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	6,60	6,60	5,10	1,50	0,00			5,10				1,50		Смета № 156-725-24	Акт неисправностей, листок осмотра
196	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф10-11-ЖК ПС 35 кВ Мазуровская L=11,6 км; опоры: ж/б-197 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-2 шт; мет.-4 шт.	КР	х/способ	Замена подкоса (на ж/б) 1 шт	76,10	76,10	2,00	74,10	0,00			2,00				74,10		Смета № 24-0469	Акт неисправностей, листок осмотра
197	СВЭС	Кемеровский РЭС	ф10-9-МП ПС 110 кВ Восточная L=8,69 км; опоры: ж/б-151 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена разъединителя 2 шт	121,20	121,20	4,20	117,00	0,00			4,20				117,00		Смета № 24-0472	Акт неисправностей, листок осмотра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
198	СВЭ С	Кемеровский РЭС пос. Привольный	ТП-360, Ф-6-30-7, ПС "Кедровская" 160 кВА, ТМ- 6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	155,80	155,80	25,00	130,80	0,00			25,00				130,80		Смета № 143-360- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
199	СВЭ С	Кемеровский РЭС пос. Щегловский	ТП-282, Ф-10-18-Щ, ПС "Оросительная" 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	7,70	7,70	5,90	1,80	0,00			5,90				1,80		Смета № 148-282- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
200	СВЭ С	Кемеровский РЭС пос. Щегловский	ТП-099, Ф-10-18-Щ, ПС "Береговая" 100 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 20 м²	9,40	9,40	7,10	2,30	0,00			7,10				2,30		Смета № 146-099- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
201	СВЭ С	Кемеровский РЭС с. Андреевка	ТП-045, Ф-10-18-АК, ПС "Рудничная" 160 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 10 м²	3,40	3,40	2,80	0,60	0,00			2,80				0,60		Смета № 144-045- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
202	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-628, Ф- 10-19-КС, ПС Весенняя L=0,42 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-17 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,12 км	260,30	260,30	94,60	165,70	0,00			94,60				165,70		Смета № 14-628-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
203	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-181, Ф- 6-2-С, ПС Толевая L=0,82 км; опоры: ж/б-10 шт; дер. на ж/б-26 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 10 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,24 км	580,20	580,20	223,30	356,90	0,00			223,30				356,90		Смета № 17-181-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
204	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-13-Л ПС 35 кВ Силин- ская L=34,31 км; опоры: ж/б-60 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 4 шт	314,80	0,00			314,80	65,90	248,90					314,80		Смета № 24-0471-4	Акт неисправностей, листок осмотра
205	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-18-М, ПС 110 кВ Ороси-тельная L=8,25 км; опоры: ж/б-96 шт; дер. на ж/б-50 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 4 шт	481,50	0,00			481,50	119,10	362,40					481,50		Смета № 24-0454-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
206	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-11-3 ПС Шахтер L=19,26 км; опоры: ж/б-285 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер- 15 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 4 га	290,60	0,00			290,60	171,70	118,90					290,60		Смета № 24-0477- 10	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
207	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-11-3_ПС Шахтер L=19,26 км; опоры: ж/б-285 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер- 15 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Уборка порубочных остатков 5 га	3,60	0,00			3,60	3,60						3,60		Смета № 24-0477- 11	Акт неисправностей, листок осмотра
208	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-9-ПГ_ПС Оросительная L=14,78 км; опоры: ж/б-230 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	76,40	0,00			76,40	13,80	62,60					76,40		Смета № 24-0475-4	Акт неисправностей, листок осмотра
209	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-9-ПГ_ПС Оросительная L=14,78 км; опоры: ж/б-230 шт; дер. на ж/б-37 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	137,80	0,00			137,80	32,30	105,50					137,80		Смета № 24-0475-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
210	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф6-10-УН_ПС Можжухин- ская L=1,82 км; опоры: ж/б- 42 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	76,30	0,00			76,30	15,00	61,30					76,30		Смета № 24-0475-4	Акт неисправностей, листок осмотра
211	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-637, Ф- 6-19-Н, ПС Оросительная L=0,75 км; опоры: ж/б-25 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена подкоса (на ж/б) 1 шт	18,30	18,30	6,00	12,30	0,00			6,00				12,30		Смета № 15-637-24	Акт неисправностей, листок осмотра
212	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-30-ЗВК от ПС 110/10 Тепличная L=0,54 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	КЛ Замена участка кабеля 3-20 кВ 660 м	1264,00	0,00			1264,00	227,60	1036,40					1264,00		Смета № 24-0503	Акт неисправностей, листок осмотра, Протокол № 37-23, Протокол № 39-23
213	СВЭ С	Кемеровский РЭС	Ф10-29-ЗВК от ПС 110/10 Тепличная L=0,54 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	КЛ Замена участка кабеля 3-20 кВ 660 м	1264,00	0,00			1264,00	227,60	1036,40					1264,00		Смета № 24-0504	Акт неисправностей, листок осмотра, Протокол № 36-23, Протокол № 38-23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
214	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-204, Ф- 6-4-П, ПС Толевая L=0,35 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-13 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Установка ж/б подкоса - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,1 км; Замена концевой опоры (на ж/б) - 5 шт	420,90	420,90	20,00	400,90	0,00			20,00				400,90		Смета № 2-204-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
215	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-204, Ф- 6-4-П, ПС Толевая L=0,16 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-9 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,04 км	243,10	243,10	90,40	152,70	0,00			90,40				152,70		Смета № 19-204-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
216	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-204, Ф- 6-4-П, ПС Толевая L=0,35 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,1 км	349,30	349,30	135,20	214,10	0,00			135,20				214,10		Смета № 9-204-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
217	СВЭ С	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-587, Ф- 6-4-П, ПС Толевая L=0,17 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,05 км	182,20	182,20	65,90	116,30	0,00			65,90				116,30		Смета № 13-587-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обоснова- нная стоим- ность, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
218	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-002, Ф-6-9-ПГ, ПС Оросительная L=0,94 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 6 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 9 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,28 км	780,40	780,40	311,90	468,50	0,00						780,40	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, процент провиса проводов, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой	Смета № 16-002-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			изменение перво- начально установлен- ных показателей. Сле- довательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
219	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-460, Ф-10-12-Ю, ПС Осиновская L=1,1 км; опоры: ж/б-28 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,33 км	165,30	165,30	9,50	155,80	0,00			9,50				155,80		Смета № 11-460-24	Акт неисправностей, листок осмотра
220	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-314,Ф-6-19-Н, ПС Оросительная L=1,88 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-62 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 16 шт; Замене-на концевой опоры (на ж/б) - 14 шт; Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 2 шт; Замена голого	1440,00	1440,00	72,00	1368,00	0,00			72,00				1368,00		Смета № 4-314-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						провода на СИП - 0,55 км															
221	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-049, Ф-10-18-АК, ПС Рудничная L=1,27 км; опоры: ж/б-18 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-6 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт; Замене на концевой опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена голого провода на СИП - 0,38 км 0,84 км. лин.	932,90	932,90	365,90	567,00	0,00			365,90				567,00		Смета № 8-049-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
222	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-469, Ф-6-19-Н, ПС Оросительная L=0,55 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-18 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена голого провода на СИП - 0,16 км 0,36 км. лин.	446,80	446,80	180,30	266,50	0,00			180,30				266,50		Смета № 12-469-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
223	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-16-Р_ПС Крохалевская L=6,54 км; опоры: ж/б-86 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 43 шт	1814,80	0,00			1814,80	447,50	1367,30					1814,80		Смета № 24-0495-2	Акт неисправностей, листок осмотра , ведомость измерения состояния железобетонных опор
224	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-16-Р_ПС Крохалевская L=6,54 км; опоры: ж/б-86 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	128,90	0,00			128,90	29,90	99,00					128,90		Смета № 24-0495-1	Акт неисправностей, листок осмотра , ведомость измерения состояния железобетонных опор
225	СВЭС	Кемеровский РЭС	Ф6-16-Р_ПС Крохалевская L=6,54 км; опоры: ж/б-86 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 6 шт	206,30	0,00			206,30	37,60	168,70				206,30	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, процент провиса проводов, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, кате-	Смета № 24-0495-6	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			гории и (или) перво- начально установлен- ных показателей функ- ционирования таких объектов или при котором требуется изме-нение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капи- тальный ремонт линей- ных объектов – измене- ние их параметров или их участков (частей), которое не влечет за со- бой изменение класса, категории и (или) пер- воначально установлен- ных показателей функ- ционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Пред- приятие планирует установку дополнитель-ных опор , что влечет за собой изменение перво- начально установ- ленных показателей. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
226	СВЭС	Кемеровский РЭС	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-246_Ф-10-21-ЖК L=0,84 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Заме- на концевой опоры (на ж/б) - 7 шт; Заме- на голого провода на СИП - 0,25 км	615,80	615,80	240,60	375,20	0,00			240,60				375,20		Смета № 10-246-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
227	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-469, Ф-6-19-Н, ПС Оросительная L=1,16 км; опоры: ж/б-31 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт; Заме- на концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 3 шт; Замена голого	498,40	498,40	170,10	328,30	0,00			170,10				328,30		Смета № 7-469-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						провода на СИП - 0,34 км															
228	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-444, Ф-6-7-ЛК, ПС Оросительная L=1,32 км; опоры: ж/б-44 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,39 км; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт	223,90	223,90	27,00	196,90	0,00			27,00				196,90		Смета № 5-444-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
229	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014, Ф-10-2-А, ПС Береговая L=1,73 км; опоры: ж/б-12 шт; дер. на ж/б-48 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт; Замена на концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Установка ж/б подкоса - 4 шт; Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 9 шт; Замена голого провода на СИП - 0,5 км	888,00	888,00	37,10	850,90	0,00			37,10				850,90		Смета № 1-014-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
230	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-155, Ф-6-18-М, ПС Оросительная L=0,4 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена на концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,12 км	321,40	321,40	133,90	187,50	0,00			133,90				187,50		Смета № 20-155-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
231	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-155, Ф-6-18-М, ПС Оросительная L=0,42 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-15 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена на концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Уст. подст. оп. на вводе в зд. - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,12 км 0,32 км. лин.	394,80	394,80	159,30	235,50	0,00			159,30				235,50		Смета № 18-155-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
232	СВЭС	Кемеровский РЭС, Кемеровский район	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-234, Ф-10-15-О, ПС Осиневская L=1,17 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-47 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 23 шт; Замена на концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,35 км	1048,80	1048,80	63,10	985,70	0,00			63,10				985,70		Смета № 3-234-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
233	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Бархатово	ТП-084, ф.10-13-К, ПС 35 кВ Шишинская 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 527-84-24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
234	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Бархатово	ТП-086, ф.10-13-К, ПС 35 кВ Шишинская 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 528-86-24	Акт неисправностей, листок осмотра
235	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Верх-Падунский	ТП-198, ф.10-6-ВП, ПС 35 кВ Верх-Падунская 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 534-19824	Акт неисправностей, листок осмотра
236	СВЭС	Топкинский РЭС Шишинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-35, ф.10-3-Р, ПС 110 кВ 79 Разъезд L=3,47 км; опоры: ж/б-18 шт; дер. на ж/б-79 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 11 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 20 шт; Замена на голого провода на СИП - 1,041 км; Расчистка трассы (ручная) - 0,5 га	1461,30	1461,30	542,90	918,40	0,00			542,90				918,40		Смета № 510-35-4-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
237	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-413, ф.10-5-Д, ПС 35 кВ Зарубинская L=1,18 км; опоры: ж/б-5 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт; Замена на голого провода на СИП - 0,35 км	790,50	790,50	316,70	473,80	0,00			316,70				473,80		Смета № 504-413-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
238	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Зарубино	ТП-205, ф.10-5-Д, ПС 35 кВ Зарубинская 160 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 535-205-24	Акт неисправностей, листок осмотра
239	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Центральный	ТП-9, ф.10-4-Ц, ПС 110 кВ 79 Разъезд 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	310,00	310,00	67,10	242,90	0,00			67,10				242,90		Смета № 519-9-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентиляльных разрядников
240	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Рассвет	ТП-36, ф.10-3-Р, ПС 110 кВ 79 Разъезд 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	241,50	241,50	52,00	189,50	0,00			52,00				189,50		Смета № 521-36-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентиляльных разрядников
241	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Шишино	ТП-68, ф.10-10-Ш, ПС 35 кВ Шишинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	188,60	188,60	80,40	108,20	0,00			80,40				108,20		Смета № 526-68-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					испытаний вентиля- ных разрядников
242	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Опарино	ТП-110, ф.10-9-О, ПС 35 кВ Шишинская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 529-110- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
243	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Шишино	ТП-116, ф.10-10-Ш, ПС 35 кВ Шишинская 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 530-116- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
244	СВЭС	Топкинский РЭС	Ф-10-10-Ш ПС 35 кВ Шишинская L=2,86 км; опоры: ж/б-42 шт; дер. на ж/б-8 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	101,50	101,50	41,50	60,00	0,00			41,50				60,00		Смета № 24-1701	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
245	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Среднеберезово	ТП-127, ф.10-14-СБ, ПС 35 кВ Верх-Падунская 100 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 523-127- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
246	СВЭС	Топкинский РЭС	Ф-10-14-СБ ПС 35 кВ Верх- Падунская L=23,9 км; опор- ы: ж/б-268 шт; дер. на ж/б- 0 шт; дер-124 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	87,60	87,60	42,20	45,40	0,00			42,20				45,40		Смета № 24-1702	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
247	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Романовка	ТП-248, ф.10-1-Б, ПС Усть- Сосновская 630 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 538-248- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
248	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Катково	ТП-319, ф.10-10-КТ, ПС 35 кВ Верх-Падунская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 543-319- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
249	СВЭС	Топкинский РЭС	Ф-10-10-КТ ПС 35 кВ Верх- Падунская L=13,41 км; опоры: ж/б-84 шт; дер. на ж/б-67 шт; дер-94 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 8 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 8 шт; Замена голого пров. на голый - 1,65 км пр.; Расчистка трассы (ручная) - 3 га; Замена штыревого изолятора - 3 шт	1047,60	1047,60	543,20	504,40	0,00			543,20				504,40		Смета № 24-1710	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на просеках
250	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Усть-Сосново	ТП-370, ф.10-11-УС, ПС Усть-Сосновская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	119,10	119,10	71,80	47,30	0,00			71,80				47,30		Смета № 546-370- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, Протокол измерения РВО

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
251	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Центральный	ТП-401, ф.10-4-Ц, ПС 110 кВ 79 Разъезд 400 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 547-401- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
252	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-4-Ц ПС 110 кВ 79 Разъезд L=14,49 км; опоры: ж/б-224 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	87,80	87,80	42,10	45,70	0,00			42,10				45,70		Смета № 24-1700	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
253	СВЭ С	Топкинский РЭС Шишинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-400, ф.10-15-Л, ПС 35 кВ Ши- шинская L=0,46 км; опоры: ж/б-11 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,138 км	175,50	175,50	32,80	142,70	0,00			32,80				142,70		Смета № 512-171- 1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
254	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Рассвет	ТП-35, ф.10-3-Р, ПС 110 кВ 79 Разъезд 630 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 520-35-24	Акт неисправностей, листок осмотра
255	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Раздолье	ТП-223, ф.10-1-К3, ПС 35 кВ Зарубинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,70	56,70	9,40	47,30	0,00			9,40				47,30		Смета № 536-223- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
256	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Раздолье	ТП-255, ф.10-1-К3, ПС 35 кВ Зарубинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 539-255- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
257	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-1-К3 ПС 35 кВ Зарубинская L=30,76 км; опоры: ж/б-226 шт; дер. на ж/б-185 шт; дер-83 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт	947,00	947,00	447,20	499,80	0,00			447,20				499,80		Смета № 24-1706	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
258	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-8-С ПС 35 кВ Зарубин-ская L=39,75 км; опоры: ж/б-499 шт; дер. на ж/б-84 шт; дер-25 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 7 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 3 шт	739,60	739,60	303,80	435,80	0,00			303,80				435,80		Смета № 24-1704	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
259	СВЭ С	Топкинский РЭС Шишинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-88, ф.10-13-К, ПС 35 кВ Шишинская L=1,4 км; опоры: ж/б-22 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 7 шт; Заме- на анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена голого провода на СИП - 0,39 км; Замена голового провода на СИП - 0,03 км	560,00	560,00	197,60	362,40	0,00			197,60				362,40		Смета № 509-88-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
260	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Малый Корчуган	ТП-302, ф.10-17-Ю, ПС 110 кВ Мехзаводская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	379,70	379,70	93,70	286,00	0,00			93,70				286,00		Смета № 541-302- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол испытания кабеля, протокол измерения сопротив- ления ЗУ, протокол испытаний вентиль- ных разрядников
261	СВЭ С	Топкинский РЭС г. Топки	ТП-304, ф.10-19-В, ПС 110 кВ Мехзаводская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	318,00	318,00	89,40	228,60	0,00			89,40				228,60		Смета № 542-304- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол испытания кабеля, протокол измерения сопротив- ления ЗУ, протокол испытаний вентиль- ных разрядников
262	СВЭ С	Топкинский РЭС н.п. Дедоево	ТП-60, ф.10-19-В, ПС 110 кВ Мехзаводская 160 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 524-60-24	Акт неисправностей, листок осмотра
263	СВЭ С	Топкинский РЭС с.Топки	ТП-188, ф.10-19-В, ПС 110 кВ Мехзаводская 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,80	56,80	9,50	47,30	0,00			9,50				47,30		Смета № 533-188- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-3-Р ПС 110 кВ 79 Разъезд L=14,85 км; опоры: ж/б-164 шт; дер. на ж/б-89 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт; Рас- чистка трассы (руч- ная) - 0,5 га; Замена штыревого изолятора - 3 шт	438,70	438,70	175,20	263,50	0,00			175,20				263,50		Смета № 24-1707	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на проеках
265	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-13-К ПС 35 кВ Шишинская L=27,79 км; опоры: ж/б-432 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 3 га; Замена метал. траверсы - 2 шт; Замена штыревого изолятора - 6 шт	159,00	159,00	145,40	13,60	0,00			145,40				13,60		Смета № 24-1708	Акт неисправностей, листок осмотра, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на проеках
266	СВЭ С	Топкинский РЭС с.Топки	ТП-366, ф.10-19-В, ПС 110 кВ Мехзаводская 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	256,90	256,90	81,50	175,40	0,00			81,50				175,40		Смета № 545-366- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол испытания кабеля, протокол измерения сопротив- ления ЗУ, протокол испытаний вентиль- ных разрядников

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
267	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-19-В ПС 110 кВ Мехзаводская L=33,75 км; опоры: ж/б-276 шт; дер. на ж/б-229 шт; дер-28 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 9 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замене на голого провода на СИП - 1,25 км пр.; Расчистка трассы (ручная) - 2 га; Замена штыревого изолятора - 105 шт	873,70	873,70	360,50	513,20	0,00			360,50				513,20		Смета № 24-1709	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на просеках
268	СВЭ С	Топкинский РЭС	Ф-10-17-Ю ПС 110 кВ Мехзаводская L=56,19 км; опоры: ж/б-490 шт; дер. на ж/б-415 шт; дер-34 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена штыревого изолятора - 66 шт; Расчистка трассы (ручная) - 2 га	631,20	631,20	240,70	390,50	0,00			240,70				390,50		Смета № 24-1711	Акт неисправностей, листок осмотра, Ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, Листок осмотра по детальному описанию ДКР на просеках
269	СВЭ С	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-59, ф.10-19-В, ПС 110 кВ Мех- заводская, н.п. Дедюево L=1,28 км; опоры: ж/б-44 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	28,00	28,00	14,50	13,50	0,00			14,50				13,50		Смета № 508-59-3- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
270	СВЭ С	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-396, ф.10-17-Ю, ПС 110 кВ Мехзаводская, н.п. Малый- Корчуган L=0,73 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-23 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замене на поворот. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,2 км	288,60	288,60	93,40	195,20	0,00			93,40				195,20		Смета № 512-171- 1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
271	СВЭ С	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-100, ф.10-17-Ю, ПС 110 кВ Мехзаводская, н.п. Цыпино L=0,84 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замене на поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,13 км	235,00	235,00	84,20	150,80	0,00			84,20				150,80		Смета № 516-100- 2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
272	СВЭ С	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-4, ф.10-17-Ю, ПС 110 кВ Мехзавод-ская, н.п. Большой Корчуган L=1,06 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-12 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 6 шт; Замене на поворот. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,315 км	424,30	424,30	155,00	269,30	0,00			155,00				269,30		Смета № 511-04-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
273	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Зарубино	ТП-130, ф.10-12-3Р, ПС 35 кВ Зарубинская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	372,40	372,40	94,60	277,80	0,00			94,60				277,80		Смета № 532-130-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентилярных разрядников
274	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Медынино	ТП-243, ф.10-7-М, ПС 110 кВ Большая 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	349,60	349,60	89,10	260,50	0,00			89,10				260,50		Смета № 537-243-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентилярных разрядников
275	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Раздолье	ТП-348, ф.10-1-КЗ, ПС 35 кВ Зарубинская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	364,00	364,00	94,30	269,70	0,00			94,30				269,70		Смета № 544-348-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентилярных разрядников
276	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Зарубино	ТП-50, ф.10-8-С, ПС 35 кВ Зарубинская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	294,70	294,70	85,90	208,80	0,00			85,90				208,80		Смета № 522-50-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол испытаний вентилярных разрядников
277	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Подонино	ТП-55, ф.10-11-П, ПС 35 кВ Глубокинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	297,80	297,80	86,00	211,80	0,00			86,00				211,80		Смета № 523-55-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол испытаний вентилярных разрядников
278	СВЭС	Топкинский РЭС н.п. Медынино	ТП-65, ф.10-7-М, ПС 110 кВ Большая 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	207,90	207,90	80,00	127,90	0,00			80,00				127,90		Смета № 525-65-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытания кабеля, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентилярных разрядников
279	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-341, ф.10-3-Ч, ПС 110 кВ Нацмен, н.п. Черемичкино L=0,53 км; опоры: ж/б-0 шт;	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого	342,30	342,30	155,10	187,20	0,00			155,10				187,20		Смета № 513-341-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, жалоба Об аварийном отключении

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			дер. на ж/б-16 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.			провода на СИП - 0,155 км															элэнергии в н.п. Черемичкино
280	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-355, ф.10-3-Ч, ПС 110 кВ Нацмен, н.п. Черемичкино L=1,13 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-36 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена голого провода на СИП - 0,32 км	677,60	677,60	261,90	415,70	0,00			261,90				415,70		Смета № 514-355-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
281	СВЭС	Топкинский РЭС	Ф-10-5-Д ПС 35 кВ Зарубин-ская L=3,35 км; опоры: ж/б-23 шт; дер. на ж/б-27 шт; дер-6 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт	273,30	273,30	122,90	150,40	0,00			122,90				150,40		Смета № 24-1703	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
282	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-32, ф.10-8-С, ПС 35 кВ Зарубин-ская L=1,66 км; опоры: ж/б-5 шт; дер. на ж/б-39 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена голого провода на СИП - 0,49 км	829,20	829,20	296,70	532,50	0,00			296,70				532,50		Смета № 505-32-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
283	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-193, ф.10-8-С, ПС 35 кВ Зарубин-ская L=0,51 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена голого провода на СИП - 0,15 км	375,60	375,60	140,70	234,90	0,00			140,70				234,90		Смета № 506-193-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
284	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-40, ф.10-8-С, ПС 35 кВ Зарубин-ская L=1,24 км; опоры: ж/б-23 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена голого провода на СИП - 0,37 км	503,20	503,20	216,00	287,20	0,00			216,00				287,20		Смета № 507-40-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
285	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№ 171, ф.10-5-Д ПС 35 кВ Зарубин-ская L=0,67 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 10 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена голого провода на СИП - 0,28 км	341,90	341,90	129,70	212,20	0,00			129,70				212,20		Смета № 512-171-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
286	СВЭС	Топкинский РЭС Топкинский МУ Топкинский р-он	Ф-10-11-П ПС 35 кВ Глубокинская L=9,94 км; опоры: ж/б-71 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-79 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	87,60	87,60	42,20	45,40	0,00			42,20				45,40		Смета № 24-1705	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
287	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-2-Д ПС 35 кВ Георги- вская L=6,57 км; опоры: ж/б-91 шт; дер. на ж/б-18 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 1 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 6 шт; Расчистка трассы (ручная) - 0,5 га	549,54	549,54	268,64	280,90	0,00			268,64				280,90		Смета № 24-1302	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железо- бетонных опор, ведо-мость измерения загнивания опор, Лист осмотра по детальному описа- нию состояния ДКР
288	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-6-Б ПС 35 кВ Итатская L=2,78 км; опоры: ж/б-11 шт; дер. на ж/б-33 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 8 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 1 шт	370,28	370,28	162,78	207,50	0,00			162,78				207,50		Смета № 24-1304	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железоз- бетонных опор, ведо-мость измерения загнивания опор
289	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-7-НП ПС 35 кВ Ново- подзорновская L=5,78 км; опоры: ж/б-80 шт; дер. на ж/б-8 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замена подкоса (на ж/б) - 3 шт; Установка ОПН - 3 шт	316,57	316,57	173,47	143,10	0,00			173,47				143,10		Смета № 24-1306	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железоз- бетонных опор
290	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-10-В ПС 110 кВ Тяжинская L=25,25 км; опоры: ж/б-317 шт; дер. на ж/б-134 шт; дер-16 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 10 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 1 шт; Расчистка трассы (ручная) - 1 га	482,25	482,25	235,05	247,20	0,00			235,05				247,20		Смета № 24-1311	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железоз- бетонных опор, ведо-мость измерения загнивания опор, Лист осмотра по детальному описа- нию состояния ДКР
291	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-7-К ПС 35 кВ Итатская L=18,87 км; опоры: ж/б-276 шт; дер. на ж/б-13 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	45,62	45,62	44,72	0,90	0,00			44,72				0,90		Смета № 24-1305	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
292	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-003, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская L=1,49 км; опоры: ж/б-29 шт; дер. на ж/б-15 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 7 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,28 км	461,56	461,56	168,66	292,90	0,00			168,66				292,90		Смета № 24-003-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железоз- бетонных опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома					Реконструктивные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
293	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-003, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская L=0,67 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,065 км; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт	156,24	156,24	50,74	105,50	0,00			50,74				105,50		Смета № 24-003-22	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
294	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-108, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподрозновская L=1,95 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-49 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт	449,41	449,41	142,21	307,20	0,00			142,21				307,20		Смета № 24-008-3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
295	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-109, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподрозновская L=1,4 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-39 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 7 шт; Замена голого провода на СИП - 0,36 км	970,42	0,00			970,42	482,32	488,10					970,42		Смета № 24-109-4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
296	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-162, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподрозновская L=0,49 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт	113,04	113,04	52,54	60,50	0,00			52,54				60,50		Смета № 24-162-5	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
297	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-162, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподрозновская L=0,29 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-8 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	28,80	28,80	14,50	14,30	0,00			14,50				14,30		Смета № 24-162-17	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
298	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-228, ф.10-3-Ч, РП 10 кВ Кубитет L=1 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-20 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	29,04	29,04	14,54	14,50	0,00			14,54				14,50		Смета № 24-228-8	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
299	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-228, ф.10-3-Ч, РП 10 кВ Кубитет L=1,35 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт	80,28	80,28	38,78	41,50	0,00			38,78				41,50		Смета № 24-228-15	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железо- бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
300	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-243, ф.10-7-К, ПС 35 кВ Итатская L=1,3 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт	480,76	480,76	92,46	388,30	0,00			92,46				388,30		Смета № 24-243-20	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железо- бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
301	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-327, ф.10-7-К, ПС 35 кВ Итатская L=0,12 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,03 км	258,23	258,23	102,13	156,10	0,00			102,13				156,10		Смета № 24-327-12	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
302	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-366, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Ново- подзорновская L=1,51 км; опоры: ж/б-28 шт; дер. на ж/б-15 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замене- на концевой опоры (на ж/б) - 4 шт; Замене- на голого провода на СИП - 0,45 км	617,32	0,00			617,32	254,32	363,00					617,32		Смета № 24-366-13	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
303	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-366, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподзорновская L=0,77 км; опоры: ж/б-13 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-3 шт; мет.- 0 шт.	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,2 км	426,76	0,00			426,76	199,06	227,70					426,76		Смета № 24-366-21	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
304	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-391, ф.10-3-Ч, РП 10 кВ Кубитет L=0,42 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 1 шт	334,04	334,04	63,04	271,00	0,00			63,04				271,00		Смета № 24-391-14	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
305	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Валериановка	ТП-003, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	106,98	106,98	22,68	84,30	0,00			22,68				84,30		Смета № 24-1329	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
306	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Валериановка	ТП-004, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	91,16	91,16	18,96	72,20	0,00			18,96				72,20		Смета № 24-1328	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
307	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Акимованенка	ТП-080, ф.10-3-РРС, ПС 35 кВ Новотисульская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	63,81	63,81	28,11	35,70	0,00			28,11				35,70		Смета № 24-1327	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
308	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Новоподзорное	ТП-108, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподзорновская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	136,70	136,70	42,10	94,60	0,00			42,10				94,60		Смета № 24-1326	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
309	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Новоподзорное	ТП-109, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподзорновская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,99	17,99	5,09	12,90	0,00			5,09				12,90		Смета № 24-1325	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
310	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Акимованенка	ТП-114, ф.10-3-РРС, ПС 35 кВ Новотисульская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	88,02	88,02	19,72	68,30	0,00			19,72				68,30		Смета № 24-1324	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
311	СВЭ С	Тяжинский РЭС н.п. Акимованенка	ТП-157, ф.10-7-АВ, ПС 35 кВ Новотисульская 60 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	106,24	106,24	19,04	87,20	0,00			19,04				87,20		Смета № 24-1323	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разряд- ников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
312	СВЭ С	Тяжинский РЭС н.п. Новоподзорное	ТП-162, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподзорновская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,93	17,93	5,03	12,90	0,00			5,03				12,90		Смета № 24-1322	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол испытания опорных и проход- ных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудо- вания
313	СВЭ С	Тяжинский РЭС п.г.т. Тяжинский	ТП-173, ф.10-16-П, ПС 110 кВ Тяжинская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	84,96	84,96	15,76	69,20	0,00			15,76				69,20		Смета № 24-1321	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разряд- ников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
314	СВЭ С	Тяжинский РЭС н.п. Кубитет	ТП-228, ф.10-3-Ч, РП 10 кВ Кубитет 60 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	81,42	81,42	15,02	66,40	0,00			15,02				66,40		Смета № 24-1320	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разряд- ников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
315	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Кубитет	ТП-243, ф.10-2-С, РП 10 кВ Кубитет 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	118,29	118,29	19,29	99,00	0,00			19,29				99,00		Смета № 24-1319	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
316	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Тяжиновершинка	ТП-252, ф.10-1-ТЖ, ПС 35 кВ Преображенская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	144,08	144,08	27,98	116,10	0,00			27,98				116,10		Смета № 24-1330	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
317	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Валериановка	ТП-316, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тягинская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	81,42	81,42	15,02	66,40	0,00			15,02				66,40		Смета № 24-1318	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома					Реконструктивные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
318	СВЭС	Тяжинский РЭС п.г.т. Тяжинский	ТП-350, ф.10-16-П, ПС 110 кВ Тяжинская 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	125,28	125,28	36,58	88,70	0,00			36,58				88,70		Смета № 24-1317	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
319	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Новоподрзное	ТП-366, ф.10-7-НП, ПС 35 кВ Новоподрзное 60 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	125,28	125,28	36,58	88,70	0,00			36,58				88,70		Смета № 24-1316	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования
320	СВЭС	Тяжинский РЭС н.п. Чернышево	ТП-391, ф.10-3-Ч, РП 10 кВ Кубитет 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	131,51	131,51	38,71	92,80	0,00			38,71				92,80		Смета № 24-1315	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников, протокол испытания опорных и проходных изоляторов, протокол испытания кабеля, протокол пирометрического контроля оборудования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
321	СВЭ С	Тяжинский РЭС н.п. Валериановка	ТП-404, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская 40 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	92,00	92,00	18,60	73,40	0,00			18,60				73,40		Смета № 24-1314	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разряд- ников, протокол испытания опорных и проходных изоля- торов, протокол испытания кабеля, протокол пирометри- ческого контроля оборудования
322	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-004, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская L=0,38 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	114,31	114,31	49,31	65,00	0,00			49,31				65,00		Смета № 24-004-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
323	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-004, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская L=0,13 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	111,63	111,63	49,33	62,30	0,00			49,33				62,30		Смета № 24-004-15	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
324	СВЭ С	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-316, ф.10-10-В, ПС 110 кВ Тяжинская L=0,16 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	26,87	26,87	14,57	12,30	0,00			14,57				12,30		Смета № 24-316-11	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
325	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-1-ТЖ ПС 35 кВ Преображенская L=16,69 км; опоры: ж/б-259 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-3 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замена подкоса (на ж/б) - 1 шт; Замена метал. траверсы - 1 шт; Расчистка трассы (ручная) - 1 га	205,66	205,66	104,66	101,00	0,00			104,66				101,00		Смета № 24-1301	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, Лист осмотра по деталь-ному описанию состояния ДКР
326	СВЭ С	Тяжинский РЭС	ф.10-1-С ПС 35 кВ Георгиевская L=14,22 км; опоры: ж/б-203 шт; дер. на	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) - 22 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена подкоса	1775,26	0,00			1775,26	1033,36	741,90					1775,26		Смета № 24-1312	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-2 шт; дер-4 шт; мет.-0 шт.			(на ж/б) - 1 шт; Расчистка трассы (ручная) - 1 га															железо-бетонных опор
327	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-169, ф.10-10-ПР, ПС 35 кВ Листьянская L=0,66 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,19 км	365,96	365,96	123,76	242,20	0,00			123,76				242,20		Смета № 24-169-6	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
328	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-170, ф.10-11-3, ПС 35 кВ Листьянская L=1,45 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-41 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,09 км	2116,30	2116,30	310,60	1805,70	0,00			310,60				1805,70		Смета № 24-170-7	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
329	СВЭС	Тяжинский РЭС	ф.10-12-ИЗ ПС 35 кВ Новоподрозновская L=17,76 км; опоры: ж/б-257 шт; дер. на ж/б-11 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 4 шт; Установка ОПН - 3 шт; Расчистка трассы (ручная) - 1 га	236,85	236,85	128,15	108,70	0,00			128,15				108,70		Смета № 24-1310	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор
330	СВЭС	Тяжинский РЭС	ф.10-9-И ПС 35 кВ Новотисульская, отпаика на ТП-277 L=35,77 км; опоры: ж/б-473 шт; дер. на ж/б-195 шт; дер-13 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) - 52 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена разъединителя - 1 шт; Установка ОПН - 3 шт; Расчистка трассы (механ.) - 11 га	3948,26	0,00			3948,26	2579,86	1368,40					3948,26		Смета № 24-1313	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
331	СВЭС	Тяжинский РЭС Тяжинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-234, ф.10-9-И, ПС 35 кВ Новотисульская L=2,31 км; опоры: ж/б-42 шт; дер. на ж/б-23 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,6 км	568,60	568,60	140,30	428,30	0,00			140,30				428,30		Смета № 24-234-19	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железо-бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
332	СВЭС	Чебулинский РЭС п.г.т. Верх-Чебула	СКТП-001, Ф-10-5-Ч, ПС 110 Чебулинская 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	60,70	60,70	26,50	34,20	0,00			26,50				34,20		Смета № 24-1617	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
333	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усманка	ТП-011, Ф-10-8-УН, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	49,00	49,00	19,70	29,30	0,00			19,70				29,30		Смета № 24-1621	Акт неисправностей, листок осмотра
334	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Курск-Смоленка	ТП-014, Ф-10-2-КС, ПС 35 Курск-Смоленская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	59,10	59,10	22,20	36,90	0,00			22,20				36,90		Смета № 24-1623	Акт неисправностей, листок осмотра
335	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Подгорный 3 уч.	ТП-037, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	73,00	73,00	22,90	50,10	0,00			22,90				50,10		Смета № 24-1626	Акт неисправностей, листок осмотра
336	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Курск-Смоленка	ТП-080, Ф-10-2-КС, ПС 35 Курск-Смоленская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1631	Акт неисправностей, листок осмотра
337	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Курск-Смоленка	ТП-082, Ф-10-2-КС, ПС 35 Курск-Смоленская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1632	Акт неисправностей, листок осмотра
338	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Курск-Смоленка	ТП-086, Ф-10-2-КС, ПС 35 Курск-Смоленская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1633	Акт неисправностей, листок осмотра
339	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Курск-Смоленка	ТП-093, Ф-10-2-КС, ПС 35 Курск-Смоленская 60 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1633	Акт неисправностей, листок осмотра
340	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усть-Чебула	ТП-117, Ф-10-13-К, ПС 110 Марининский ЛПК 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1636	Акт неисправностей, листок осмотра
341	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Новоивановка	ТП-127, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,80	46,80	19,80	27,00	0,00			19,80				27,00		Смета № 24-1636	Акт неисправностей, листок осмотра
342	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Подгорный 3 уч.	ТП-132, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	45,80	45,80	19,10	26,70	0,00			19,10				26,70		Смета № 24-1616	Акт неисправностей, листок осмотра
343	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Подгорный 3 уч.	ТП-133, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1637	Акт неисправностей, листок осмотра
344	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Восход 4 уч.	ТП-202, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	47,60	47,60	19,80	27,80	0,00			19,80				27,80		Смета № 24-1638	Акт неисправностей, листок осмотра
345	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Подгорный 3 уч.	ТП-213, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	56,30	56,30	21,90	34,40	0,00			21,90				34,40		Смета № 24-1639	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
346	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Восход 4 уч.	ТП-219, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1640	Акт неисправностей, листок осмотра
347	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Новоивановка	СКТП-226, Ф-10-7-Ч, ПС 110 Ивановская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	63,30	63,30	26,50	36,80	0,00			26,50				36,80		Смета № 24-1619	Акт неисправностей, листок осмотра
348	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усть-Чебула	ТП-245, Ф-10-13-К, ПС 110 Мариинский ЛПК 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1641	Акт неисправностей, листок осмотра
349	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усманка	ТП-267, Ф-10-8-УН, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1644	Акт неисправностей, листок осмотра
350	СВЭ С	Чебулинский РЭС п.г.т. Верх-Чебула	СКТП-275, Ф-10-5-Ч, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	60,70	60,70	26,50	34,20	0,00			26,50				34,20		Смета № 24-1620	Акт неисправностей, листок осмотра
351	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Дмитриевка	ТП-286, Ф-10-11-А, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,80	46,80	19,80	27,00	0,00			19,80				27,00		Смета № 24-1645	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание
352	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Поселок 3-ий	ТП-289, Ф-10-3-А, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1646	Акт неисправностей, листок осмотра
353	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Поселок 3-ий	ТП-290, Ф-10-3-А, ПС 110 Чебулинская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	47,20	47,20	19,80	27,40	0,00			19,80				27,40		Смета № 24-1647	Акт неисправностей, листок осмотра
354	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Николаевка	ТП-298, Ф-10-13-Н, ПС 35 Николаевская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1648	Акт неисправностей, листок осмотра
355	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усть-Чебула	ТП-299, Ф-10-13-К, ПС 110 Мариинский ЛПК 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	47,20	47,20	19,80	27,40	0,00			19,80				27,40		Смета № 24-1649	Акт неисправностей, листок осмотра
356	СВЭ С	Чебулинский РЭС п.г.т. Верх-Чебула	СКТП-095, Ф-10-16-НК, ПС 110 Чебулинская 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	60,70	60,70	26,50	34,20	0,00			26,50				34,20		Смета № 24-1618	Акт неисправностей, листок осмотра
357	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Усманка	ТП-013, Ф-10-1-У, ПС 35 Николаевская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	50,20	50,20	19,80	30,40	0,00			19,80				30,40		Смета № 24-1622	Акт неисправностей, листок осмотра, акт- предписание
358	СВЭ С	Чебулинский РЭС н.п.Николаевка	ТП-015, Ф-10-13-Н, ПС 35 Николаевская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	50,20	50,20	19,80	30,40	0,00			19,80				30,40		Смета № 24-1624	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стоим- ость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
359	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Николаевка	КТП-016, Ф-10-13-Н, ПС 35 Николаевская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	43,30	43,30	16,60	26,70	0,00			16,60				26,70		Смета № 24-1615	Акт неисправностей, листок осмотра
360	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Карачарово	ТП-021, Ф-10-5-К, ПС 110 Чумайская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	46,90	46,90	19,80	27,10	0,00			19,80				27,10		Смета № 24-1625	Акт неисправностей, листок осмотра
361	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Михайловка	ТП-043, Ф-10-10-М, ПС 110 Ивановская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	48,40	48,40	19,90	28,50	0,00			19,90				28,50		Смета № 24-1627	Акт неисправностей, листок осмотра
362	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Чумай	ТП-057, Ф-10-11-Ч, ПС 110 Чумайская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	47,20	47,20	19,80	27,40	0,00			19,80				27,40		Смета № 24-1628	Акт неисправностей, листок осмотра
363	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Чумай	ТП-060, Ф-10-11-Ч, ПС 110 Чумайская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	47,60	47,60	19,80	27,80	0,00			19,80				27,80		Смета № 24-1629	Акт неисправностей, листок осмотра
364	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Усманка	ТП-064, Ф-10-1-У, ПС 35 Николаевская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1630	Акт неисправностей, листок осмотра
365	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Ивановка	ТП-085, Ф-10-12-И, ПС 110 Ивановская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1634	Акт неисправностей, листок осмотра
366	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Поселок 4-ий	ТП-246, Ф-10-10-М, ПС 110 Ивановская 100 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1642	Акт неисправностей, листок осмотра
367	СВЭС	Чебулинский РЭС н.п.Поселок 4-ий	ТП-247, Ф-10-10-М, ПС 110 Ивановская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт 1 шт	46,40	46,40	19,70	26,70	0,00			19,70				26,70		Смета № 24-1643	Акт неисправностей, листок осмотра
368	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 6,8 км пр.	1094,90	0,00			1094,90	339,00	755,90					1094,90		Смета № 24-0490-3	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР
369	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 10 шт	517,70	0,00			517,70	222,20	295,50					517,70		Смета № 24-0490-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					детальному описанию ДКР
370	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 10 шт	1132,40	0,00			1132,40	556,20	576,20					1132,40		Смета № 24-0490-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР
371	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Установка ж/б подкоса 3 шт	51,30	0,00			51,30	18,40	32,90					51,30		Смета № 24-0490-5	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР
372	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена РВ на ОПН 3 шт	44,00	0,00			44,00	27,50	16,50					44,00		Смета № 24-0490- 13	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР
373	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-Ч ПС Чебулинская L=7,54 км; опоры: ж/б-112 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт	71,90	0,00			71,90	24,30	47,60					71,90		Смета № 24-0490-4	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость из- мерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР
374	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-11-Ч ПС Чумайская L=2,8 км; опоры: ж/б-48 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 1 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 1 шт; Установка ОПН - 3 шт; Замена разъединителя - 5 шт	527,80	527,80	205,70	322,10	0,00			205,70				322,10		Смета № 24-0487	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
375	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-6-С ПС Чебулинская L=8,03 км; опоры: ж/б-124 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-12 шт; мет.-0 шт.	ТР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 1 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 2 шт; Замена РВ на ОПН - 3 шт; Усил. из. (уст. дв. кр. пр.) - 30 шт; Замена разъединителя - 1 шт	470,80	470,80	96,50	374,30	0,00						470,80	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД) , о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой изменение первоначально установленных	Смета № 24-0485	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			показателей. Следова- тельно, данные затраты относятся к капиталь- ным вложениям.		
376	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-16-НК ПС Чебулин- ская L=14,99 км; опоры: ж/б-262 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	ТР	х/способ	Замена РВ на ОПН - 3 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт	140,20	140,20	58,60	81,60	0,00			58,60				81,60		Смета № 24-0488	Акт неисправностей, листок осмотра
377	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-13-Б ПС Чебулинская L=1,29 км; опоры: ж/б-19 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	ТР	х/способ	Замена РВ на ОПН - 3 шт; Замена разъединителя - 1 шт; Замена подкоса (на ж/б) - 1 шт	199,50	199,50	75,50	124,00	0,00			75,50				124,00		Смета № 24-0491	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния элементов ЖБ опор, листок осмотра по деталь- ному описанию ДКР

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
378	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-11-А ПС Чебулинская L=50,76 км; опоры: ж/б-564 шт; дер. на ж/б-93 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	ТР	х/способ	Усил. из. (уст. дв. кр. пр.) - 66 шт; Установка ПЗУ - 18 шт	157,99	157,99	56,79	101,20	0,00			56,79				101,20		Смета № 24-0486	Акт неисправностей, листок осмотра, акт - предписание, листок осмотра по деталь- ному описанию ДКР
379	СВЭ С	Чебулинский РЭС	Ф-10-3-А ПС Чебулинская L=39,42 км; опоры: ж/б-647 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	ТР	х/способ	Установка ПЗУ 12 шт	28,90	28,90	21,70	7,20	0,00			21,70				7,20		Смета № 24-0484	Акт неисправностей, листок осмотра, лис- ток осмотра по де- тальному описанию ДКР
380	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-126, ф.10-11-Ч, ПС 110 Чумай- ская L=1,86 км; опоры: ж/б- 30 шт; дер. на ж/б-24 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 18 шт; Заме-на концевой опоры (на ж/б) - 10 шт; Заме-на голого провода на СИП - 0,55 км; Замена ж/б приставки - 8 шт	1572,41	1572,41	625,41	947,00	0,00			625,41				947,00		Смета № 24-1603	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
381	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-057, ф.10-11-Ч, ПС 110 Чумай- ская L=1,75 км; опоры: ж/б- 0 шт; дер. на ж/б-49 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт; Заме-на концевой опоры (на ж/б) - 11 шт; Заме-на голого провода на СИП - 0,525 км	1443,52	1443,52	483,92	959,60	0,00			483,92				959,60		Смета № 24-1601	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
382	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-057, ф.10-11-Ч, ПС 110 Чумай- ская L=1,37 км; опоры: ж/б- 22 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 9 шт; Заме- на концевой опоры (на ж/б) - 7 шт; Заме- на голого провода на СИП - 0,41 км	1146,93	1146,93	393,03	753,90	0,00			393,03				753,90		Смета № 24-1607	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
383	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-043, ф.10-10-М, ПС 110 Иванов- ская L=1,69 км; опоры: ж/б- 0 шт; дер. на ж/б-48 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 13 шт; Заме-на концевой опоры (на ж/б) - 9 шт; Заме-на голого провода на СИП - 0,43 км	1499,20	1499,20	467,30	1031,90	0,00			467,30				1031,90		Смета № 24-1600	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
384	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-043, ф.10-10-М, ПС 110 Иванов- ская L=0,99 км; опоры: ж/б- 0 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 7 шт; Заме- на концевой опоры (на ж/б) - 4 шт; Заме- на голого провода на СИП - 0,28 км	1306,81	1306,81	442,51	864,30	0,00			442,51				864,30		Смета № 24-1606	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
385	СВЭ С	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-085, ф.10-12-И, ПС 110 Ивановская L=1,34 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 11 шт; Заме-на концевой опоры (на ж/б) - 8	1183,49	1183,49	407,29	776,20	0,00			407,29				776,20		Смета № 24-1602	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость загнивания опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-36 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.			шт; Замена на голого провода на СИП - 0,4 км; Замена ж/б приставки - 1 шт															измерения состояния элементов ЖБ опор
386	СВЭС	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-231, ф.10-17-П, ПС 110 Чебулинская L=0,8 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена концевой опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена на голого провода на СИП - 0,24 км; Установка ж/б подкоса - 2 шт	859,16	859,16	275,16	584,00	0,00		275,16					584,00		Смета № 24-1605	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
387	СВЭС	Чебулинский РЭС Чебулинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от СКТП-288, ф.10-17-П, ПС 110 Чебулинская L=0,25 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена на голого провода на СИП - 0,075 км; Установка дер. Подкоса - 1 шт; Установка ж/б приставки - 2 шт	333,79	333,79	100,29	233,50	0,00		100,29					233,50		Смета № 24-1611	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость загнивания опор
388	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-6-К20 ПС Чумайская L=21,45 км; опоры: ж/б-306 шт; дер. на ж/б-17 шт; дер-62 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (механ.) 6 га	234,30	234,30	230,00	4,30	0,00		230,00					4,30		Смета № 24-0300-10	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
389	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-5-К ПС Чумайская L=9,8 км; опоры: ж/б-146 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	102,10	102,10	99,20	2,90	0,00		99,20					2,90		Смета № 24-0301-10	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
390	СВЭС	Чебулинский РЭС	Ф-10-10-У ПС Курск-Смоленская L=13,01 км; опоры: ж/б-212 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,5 га	51,70	51,70	49,60	2,10	0,00		49,60					2,10		Смета № 24-0302-10	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
391	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Пятково	ТП-323, ф. 6-5-К, ПС 35 кВ Кулаковская 100 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00		13,10					29,80		Смета № 24-1918	Акт неисправностей, листок осмотра
392	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Пятково	ТП-324, ф. 6-5-К, ПС 35 кВ Кулаковская 160 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,10	42,10	13,00	29,10	0,00		13,00					29,10		Смета № 24-1919	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
393	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Пятково	ТП-353, ф. 6-1-П, ПС 35 кВ Кулаковская 180 кВА, ТМ- 6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1922	Акт неисправностей, листок осмотра
394	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Пятково	ТП-354, ф. 6-1-П, ПС 35 кВ Кулаковская 160 кВА, ТМ- 6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1923	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
395	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Мальцево	ТП-328, ф. 10-9-Е, ПС 35 кВ Заозерная 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	40,20	40,20	13,00	27,20	0,00			13,00				27,20		Смета № 24-1920	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
396	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Кожевниково	ТП-222, ф. 10-9-П, ПС 35 кВ Кожевниковская 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1916	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
397	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Поперечное	ТП-200, ф.-10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	39,50	39,50	13,00	26,50	0,00			13,00				26,50		Смета № 24-1915	Акт неисправностей, листок осмотра
398	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Арлюк	ТП-340, ф. 10-1-ПФ, ПС 35 кВ Арлюкская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,70	17,70	9,20	8,50	0,00			9,20				8,50		Смета № 24-1921	Акт неисправностей, листок осмотра
399	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Поперечное	ТП-259, ф.-10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,10	42,10	13,00	29,10	0,00			13,00				29,10		Смета № 24-1917	Акт неисправностей, листок осмотра
400	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Любаровка	ТП-057, ф.-10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	43,30	43,30	13,10	30,20	0,00			13,10				30,20		Смета № 24-1909	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
401	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Безменово	ТП-121, ф.-10-12-П, ПС 35 кВ Просоковская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1913	Акт неисправностей, листок осмотра
402	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Кожевниково	ТП-017, ф. 10-9-П, ПС 35 кВ Кожевниковская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1901	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
403	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Арлюк	ТП-045, ф. 10-5-АР, ПС 35 кВ Арлюкская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,70	17,70	9,20	8,50	0,00			9,20				8,50		Смета № 24-1907	Акт неисправностей, листок осмотра
404	СВЭ С	Юргинский РЭС н.п. Ёлгино	ТП-028, ф. 10-9-Е, ПС 35 кВ Заозерная 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1904	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
405	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Ёлгино	ТП-167, ф. 10-9-Е, ПС 35 кВ Заозерная 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	39,50	39,50	13,00	26,50	0,00			13,00				26,50		Смета № 24-1914	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
406	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Сокольники	ТП-009, ф. 10-1-С, ПС 35 кВ Проскоковская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1900	Акт неисправностей, листок осмотра
407	СВЭС	Юргинский РЭС	ТП-063, ф. 10-1-У, ПС 35 кВ Новая, н.п. Логовой 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,00	29,90	0,00			13,00				29,90		Смета № 24-1912	Акт неисправностей, листок осмотра
408	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Любаровка	ТП-058, ф. 10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,50	42,50	13,00	29,50	0,00			13,00				29,50		Смета № 24-1910	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
409	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Милотино	ТП-025, ф. 10-9-Е, ПС 35 кВ Заозерная 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	43,20	43,20	13,00	30,20	0,00			13,00				30,20		Смета № 24-1902	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
410	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Поперечное	ТП-048, ф. 10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	39,50	39,50	13,00	26,50	0,00			13,00				26,50		Смета № 24-1908	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
411	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Каип	ТП-060, ф. 10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	42,90	42,90	13,10	29,80	0,00			13,10				29,80		Смета № 24-1911	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
412	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Ёлгино	ТП-026, ф. 10-9-Е, ПС 35 кВ Заозерная 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	43,20	43,20	13,00	30,20	0,00			13,00				30,20		Смета № 24-1903	Акт неисправностей, листок осмотра
413	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Макурино	ТП-039, ф. 10-8-М, ПС 35 кВ Кожевниковская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	39,80	39,80	12,90	26,90	0,00			12,90				26,90		Смета № 14-1906	Акт неисправностей, листок осмотра
414	СВЭС	Юргинский РЭС н.п. Зелеево	ТП-036, ф. 10-8-К, ПС 35 кВ Зелеевская 630 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Окраска корпуса 16 м²	12,80	12,80	8,40	4,40	0,00			8,40				4,40		Смета № 24-1905	Акт неисправностей, листок осмотра, акт технического освидетельствования
415	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-284, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.27 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-5 шт; мет-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 4 шт	203,20	203,20	98,70	104,50	0,00			98,70				104,50		Смета № 24-284-2-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
416	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-284, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.27 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт	258,10	258,10	126,20	131,90	0,00			126,20				131,90		Смета № 24-284-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
417	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-284, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.27 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 3 шт	52,30	52,30	15,40	36,90	0,00			15,40				36,90		Смета № 24-284-2- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
418	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-284, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.27 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,38 км	219,50	219,50	10,60	208,90	0,00			10,60				208,90		Смета № 24-284-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
419	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-393, ф.10-17-С, ПС 110 кВ Комп- лексная L=0.4 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 3 шт	154,20	154,20	72,80	81,40	0,00			72,80				81,40		Смета № 24-393-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
420	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-393, ф.10-17-С, ПС 110 кВ Комп- лексная L=0.4 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт	104,90	104,90	51,00	53,90	0,00			51,00				53,90		Смета № 24-393-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
421	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-393, ф.10-17-С, ПС 110 кВ Комп- лексная L=0.4 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,12 км	93,30	93,30	5,00	88,30	0,00			5,00				88,30		Смета № 24-393-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
422	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-263, ф.10-12-П, ПС 35 кВ Прос- коковская L=0.62 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-22 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	52,90	52,90	25,90	27,00	0,00			25,90				27,00		Смета № 24-263-4- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
423	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-263, ф.10-12-П, ПС 35 кВ Прос- коковская L=0.62 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-22 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт	209,00	209,00	101,90	107,10	0,00			101,90				107,10		Смета № 24-263-4- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стоим- ость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
424	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-263, ф.10-12-П, ПС 35 кВ Прос- коковская L=0,62 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-22 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-263-4- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
425	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от ТП-263, ф.10-12-П, ПС 35 кВ Прос- коковская L=0,62 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-22 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,185 км	120,30	120,30	6,50	113,80	0,00			6,50				113,80		Смета № 24-263-4- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
426	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-265, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=2,02 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-41 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт	101,70	101,70	49,30	52,40	0,00			49,30				52,40		Смета № 24-265-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
427	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-265, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=2,02 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-41 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт	290,30	290,30	138,40	151,90	0,00			138,40				151,90		Смета № 24-265-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
428	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-265, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=2,02 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-41 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,57 км	322,90	322,90	14,80	308,10	0,00			14,80				308,10		Смета № 24-265-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
429	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-078, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,5 км; опоры: ж/б-4 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт	100,20	100,20	49,30	50,90	0,00			49,30				50,90		Смета № 24-078-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
430	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-078, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,5 км; опоры: ж/б-4 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	133,50	133,50	63,10	70,40	0,00			63,10				70,40		Смета № 24-078-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
431	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-078, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,5 км; опоры: ж/б-4 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 3 шт	52,30	52,30	15,40	36,90	0,00			15,40				36,90		Смета № 24-078-1- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
432	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-078, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0.5 км; опоры: ж/б-4 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-7 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,15 км	104,80	104,80	5,70	99,10	0,00			5,70				99,10		Смета № 24-078-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
433	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-055, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.01 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 4 шт	103,40	103,40	49,30	54,10	0,00			49,30				54,10		Смета № 24-055-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
434	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-055, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.01 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт	79,90	79,90	38,80	41,10	0,00			38,80				41,10		Смета № 24-055-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
435	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-055, ф.10-3-Л, ПС 110 кВ Разъезд 31 км тяг. L=1.01 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,24 км	144,80	144,80	7,60	137,20	0,00			7,60				137,20		Смета № 24-055-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
436	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=1.28 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 3 шт	150,50	150,50	72,80	77,70	0,00			72,80				77,70		Смета № 24-272-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
437	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=1.28 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт	156,40	156,40	75,30	81,10	0,00			75,30				81,10		Смета № 24-272-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
438	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=1.28 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 2 шт	35,30	35,30	10,70	24,60	0,00			10,70				24,60		Смета № 24-272-2- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
439	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=1.28 км; опоры: ж/б-3 шт; дер. на ж/б-22 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,35 км	204,00	204,00	10,00	194,00	0,00			10,00				194,00		Смета № 24-272-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
440	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=0.58 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 5 шт	253,30	253,30	122,10	131,20	0,00			122,10				131,20		Смета № 24-272-3- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
441	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=0.58 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт	81,20	81,20	38,90	42,30	0,00			38,90				42,30		Смета № 24-272-3- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
442	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-272, ф.10-6-М, ПС 35 кВ Новоро-мановская L=0.58 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,14 км	94,40	94,40	5,50	88,90	0,00			5,50				88,90		Смета № 24-272-3- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
443	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=1.22 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 4 шт	103,40	103,40	49,30	54,10	0,00			49,30				54,10		Смета № 24-297-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
444	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=1.22 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт	103,20	103,20	51,00	52,20	0,00			51,00				52,20		Смета № 24-297-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
445	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=1.22 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-297-1- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
446	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=1.22 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,36 км	115,80	115,80	6,30	109,50	0,00			6,30				109,50		Смета № 24-297-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
447	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=0.54 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 3 шт	153,20	153,20	72,80	80,40	0,00			72,80				80,40		Смета № 24-297-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
448	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=0.54 км; опоры:	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	128,60	128,60	62,20	66,40	0,00			62,20				66,40		Смета № 24-297-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.																		измерения загнивания опор
449	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-297, ф.10-3-С, ПС 110 кВ Таска- евская L=0.54 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,16 км	106,20	106,20	5,90	100,30	0,00			5,90				100,30		Смета № 24-297-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
450	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0.59 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 3 шт	52,00	52,00	25,80	26,20	0,00			25,80				26,20		Смета № 24-077-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
451	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0.59 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	79,40	79,40	38,80	40,60	0,00			38,80				40,60		Смета № 24-077-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
452	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0.59 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-077-1- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
453	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0.59 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,13 км	90,30	90,30	5,20	85,10	0,00			5,20				85,10		Смета № 24-077-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
454	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.17 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	52,90	52,90	25,90	27,00	0,00			25,90				27,00		Смета № 24-077-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
455	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.17 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт	258,90	258,90	126,20	132,70	0,00			126,20				132,70		Смета № 24-077-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
456	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.17 км; опоры: ж/б-6 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 2 шт	35,30	35,30	10,70	24,60	0,00			10,70				24,60		Смета № 24-077-2- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
457	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-077, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.17 км; опоры:	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,348 км	199,40	199,40	10,00	189,40	0,00			10,00				189,40		Смета № 24-077-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-6 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.																		измерения загнивания опор
458	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,23 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт	101,70	101,70	49,30	52,40	0,00			49,30				52,40		Смета № 24-163-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
459	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,23 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	27,80	27,80	14,50	13,30	0,00			14,50				13,30		Смета № 24-163-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
460	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=0,23 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,065 км	47,60	47,60	3,80	43,80	0,00			3,80				43,80		Смета № 24-163-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
461	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.1 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	52,90	52,90	25,90	27,00	0,00			25,90				27,00		Смета № 24-163-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
462	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.1 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт	185,20	185,20	89,80	95,40	0,00			89,80				95,40		Смета № 24-163-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
463	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.1 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-163-2- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
464	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-163, ф.10-8-Б, ПС 110 кВ Боль- шеямная L=1.1 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,3 км	178,00	178,00	9,00	169,00	0,00			9,00				169,00		Смета № 24-163-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
465	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъ- езд 54 км тяг. L=0,48 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	52,00	52,00	25,80	26,20	0,00			25,80				26,20		Смета № 24-096-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост- ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
466	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъ- езд 54 км тяг. L=0.48 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	54,90	54,90	26,70	28,20	0,00			26,70				28,20		Смета № 24-096-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
467	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.48 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-096-1- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
468	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъ- езд 54 км тяг. L=0.48 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-10 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,14 км	97,10	97,10	5,40	91,70	0,00			5,40				91,70		Смета № 24-096-1- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
469	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.5 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 1 шт	52,00	52,00	25,80	26,20	0,00			25,80				26,20		Смета № 24-096-2- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
470	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.5 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	54,90	54,90	26,70	28,20	0,00			26,70				28,20		Смета № 24-096-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
471	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.5 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-096-2- 4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
472	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.5 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-14 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,145 км	100,10	100,10	5,50	94,60	0,00			5,50				94,60		Смета № 24-096-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
473	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.92 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт	105,00	105,00	49,30	55,70	0,00			49,30				55,70		Смета № 24-096-3- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-4 шт; дер-21 шт; мет.-0 шт.																		
474	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.92 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-21 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт	105,10	105,10	51,00	54,10	0,00			51,00				54,10		Смета № 24-096-3-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
475	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-096, ф.10-3-54, ПС 110 кВ Разъезд 54 км тяг. L=0.92 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-21 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,22 км	143,20	143,20	7,10	136,10	0,00			7,10				136,10		Смета № 24-096-3-3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
476	СВЭС	Юргинский РЭС	Ф-10-18-3 ПС 110 кВ Комплексная L=12.34 км; опоры: ж/б-140 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-35 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 42 шт	1633,30	1633,30	619,20	1014,10	0,00			619,20				1014,10		Смета № 24-0497	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
477	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-054, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-32 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 4 шт	206,90	206,90	98,70	108,20	0,00			98,70				108,20		Смета № 24-054-3-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
478	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-054, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-32 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт	180,10	180,10	89,70	90,40	0,00			89,70				90,40		Смета № 24-054-3-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
479	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-054, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-32 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,20	18,20	5,90	12,30	0,00			5,90				12,30		Смета № 24-054-3-4	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
480	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от ТП-054, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-32 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,34 км	200,50	200,50	9,80	190,70	0,00			9,80				190,70		Смета № 24-054-3-3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
481	СВЭС	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-053, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюкская L=1.02 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 5 шт	252,80	252,80	122,20	130,60	0,00			122,20				130,60		Смета № 24-053-2-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.																		измерения загнивания опор
482	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-053, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.02 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт	153,70	153,70	75,20	78,50	0,00			75,20				78,50		Смета № 24-053-2- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
483	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-053, ф.10-14-В, ПС 35 кВ Арлюк-ская L=1.02 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-28 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,28 км	173,60	173,60	8,50	165,10	0,00			8,50				165,10		Смета № 24-053-2- 3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
484	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-273, ф.10-5-Ч, ПС 35 кВ Кожев- никовская L=1.07 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-11 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 3 шт	151,70	151,70	72,80	78,90	0,00			72,80				78,90		Смета № 24-273-1- 1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
485	СВЭ С	Юргинский РЭС Юргинский р-он	ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от ТП-273, ф.10-5-Ч, ПС 35 кВ Кожев- никовская L=1.07 км; опоры: ж/б-15 шт; дер. на ж/б-1 шт; дер-11 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт	133,70	133,70	63,10	70,60	0,00			63,10				70,60		Смета № 24-273-1- 2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
486	СВЭ С	Яйский РЭС г. Анжеро-Судженск	ТП-Я-026, Ф.6-21-АЭ, ПС 110кВ Анжерская 63 кВА, ТМ-6/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	170,27	170,27	37,77	132,50	0,00			37,77				132,50		Смета № 24-63-1	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол измерения изо- ляции кабеля, прото- кол испытания вен- тильных разрядни- ков, протокол испы- тания сопротивления изоляции
487	СВЭ С	Яйский РЭС п.г.т. Яя	ТП-Я-013, Ф.10-3-С, ПС 110кВ Яйская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	270,43	270,43	29,33	241,10	0,00			29,33				241,10		Смета № 24-59-1	Акт неисправностей, листок осмотра, про- токол испытания вен-тильных разрядни-ков, протокол испы-тания опорной изоляции

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
488	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Наша Родина	ТП-Я-016, Ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	252,52	252,52	27,62	224,90	0,00			27,62				224,90		Смета № 24-58-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания вен- тильных разрядни- ков, протокол испы- тания сопротивления изоляции
489	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Новониколаевка	ТП-Я-019, Ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,17	17,17	7,57	9,60	0,00			7,57				9,60		Смета № 24-60-1	Акт неисправностей, листок осмотра
490	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Пономарёвка	ТП-Я-021, Ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская 250 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	17,17	17,17	7,57	9,60	0,00			7,57				9,60		Смета № 24-61-1	Акт неисправностей, листок осмотра
491	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Мальцево	ТП-Я-025, Ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	183,03	183,03	37,73	145,30	0,00			37,73				145,30		Смета № 24-64-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания вен- тильных разрядни- ков, протокол испы- тания сопротивления изоляции
492	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Кайла	ТП-Я-032, Ф.10-7-К, ПС 35кВ Вознесенская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	334,22	334,22	40,42	293,80	0,00			40,42				293,80		Смета № 24-65-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания опор- ной изоляции, прото- кол испытания ОПН
493	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Турат	ТП-Я-065, Ф.10-7-Т, ПС 110кВ Судженка 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	256,07	256,07	42,27	213,80	0,00			42,27				213,80		Смета № 24-66-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания опор- ной изоляции, прото- кол испытания ОПН
494	СВЭ С	Яйский РЭС п.г.т. Яя	ТП-Я-002, Ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская 25 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	149,01	149,01	8,71	140,30	0,00			8,71				140,30		Смета № 24-57-1	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
495	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Судженка	ТП-Я-111, Ф.10-6-С, ПС 110кВ Судженка 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	238,26	238,26	38,96	199,30	0,00			38,96				199,30		Смета № 24-67-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания вен- тильных разрядни- ков, протокол испы- тания сопротивления изоляции
496	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Бекет	ТП-Я-156, Ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская 400 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	14,56	14,56	5,76	8,80	0,00			5,76				8,80		Смета № 24-62-1	Акт неисправностей, листок осмотра
497	СВЭ С	Яйский РЭС г. Анжеро-Судженск	ТП-Я-137, Ф.6-27-НГ, ПС 110кВ Анжерская НПС 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	327,24	327,24	42,54	284,70	0,00			42,54				284,70		Смета № 24-69-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания сопротивления опорной изоляции
498	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Медведчиково	ТП-Я-161, Ф.10-3-М, ПС 35кВ Улановская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	272,59	272,59	33,39	239,20	0,00			33,39				239,20		Смета № 24-68-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изоля- ции кабеля, прото- кол испытания вен- тильных разрядни- ков, протокол испы- тания сопротивления изоляции
499	СВЭ С	Яйский РЭС	Ф-10-12-К, ПС 35 кВ Улановская L=16,98 км; опоры: ж/б-148 шт; дер. на ж/б-116 шт; дер-47 шт; мет.- 0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 10 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 25 шт	1594,00	1594,00	569,60	1024,40	0,00			569,60				1024,40		Смета № 24-42-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
500	СВЭ С	Яйский РЭС	Ф-10-6-С, ПС 110 Судженка L=24,96 км; опоры: ж/б-368 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-59 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 6 км пр.	466,60	0,00			466,60	254,40	212,20					466,60		Смета № 24-71-31	Акт неисправностей, листок осмотра
501	СВЭ С	Яйский РЭС	Ф-10-6-С, ПС 110 Судженка L=24,96 км; опоры: ж/б-368 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-59 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Монтаж дополнительных ЗУ 33 шт	89,69	0,00			89,69	48,69	41,00					89,69		Смета № 24-72-1	Акт неисправностей, листок осмотра
502	СВЭ С	Яйский РЭС	Ф-10-7-Т, ПС 110 Судженка L=5,21 км; опоры: ж/б-83	КР	х/способ	Замена ОПН 3 шт	16,53	16,53	0,93	15,60	0,00			0,93				15,60		Смета № 24-73-1	Акт неисправностей, листок осмотра,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.																		протокол испытания разрядников
503	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-155, ТП-Я-155, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,74 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-16 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 5 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 5 шт; Установка ж/б подкоса - 2 шт	402,13	402,13	164,43	237,70	0,00			164,43				237,70		Смета № 24-30.1-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
504	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-155, ТП-Я-155, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,15 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 1 шт	79,62	79,62	36,92	42,70	0,00			36,92				42,70		Смета № 24-33.1-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
505	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-147, ТП-Я-147, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,08 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	127,57	127,57	60,47	67,10	0,00			60,47				67,10		Смета № 24-26.2-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
506	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-147, ТП-Я-147, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,05 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт	47,34	47,34	19,04	28,30	0,00			19,04				28,30		Смета № 24-26.1-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
507	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-020, ТП-Я-020, ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская L=0,23 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт	129,18	129,18	63,88	65,30	0,00			63,88				65,30		Смета № 24-40-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
508	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-024, ТП-Я-024, ф.10-9-Н, ПС 110кВ Яйская L=1,11 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт	203,77	203,77	100,57	103,20	0,00			100,57				103,20		Смета № 24-55-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					измерения загнивания опор
509	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-174, ТП-Я-174, ф.10-7-К, ПС 35кВ Вознесенская L=1,2 км; опоры: ж/б-25 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 10 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 3 шт; Замена подкоса (на ж/б) - 2 шт; Замена голого провода на СИП - 0,32 км	423,69	423,69	195,39	228,30	0,00			195,39				228,30		Смета № 24-39.1-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
510	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-174, ТП-Я-174, ф.10-7-К, ПС 35кВ Вознесенская L=2,63 км; опоры: ж/б-40 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 20 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 8 шт; Установка ж/б подкоса - 7 шт; Замена голого провода на СИП - 0,8 км	1287,05	1287,05	689,45	597,60	0,00			689,45				597,60		Смета № 24-39.2-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
511	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-166, ТП-Я-166, ф.10-3-М, ПС 35кВ Улановская L=0,06 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-2 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	53,86	53,86	25,86	28,00	0,00			25,86				28,00		Смета № 24-11-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
512	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-049, ТП-Я-049, ф.10-12-К, ПС 35кВ Улановская L=1,93 км; опоры: ж/б-27 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 21 шт	536,55	536,55	262,25	274,30	0,00			262,25				274,30		Смета № 24-05-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
513	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-049, ТП-Я-049, ф.10-12-К, ПС 35кВ Улановская L=1,93 км; опоры: ж/б-27 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 7 шт	355,24	355,24	170,24	185,00	0,00			170,24				185,00		Смета № 24-06-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
514	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-049, ТП-Я-049, ф.10-12-К, ПС 35кВ Улановская L=1,93 км; опоры: ж/б-27 шт; дер. на	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 3 шт	52,30	52,30	15,40	36,90	0,00			15,40				36,90		Смета № 27-07-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен-тально не обоснова-но	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери-алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-30 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.																		измерения загнивания опор
515	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-049, ТП-Я-049, ф.10-12-К, ПС 35кВ Улановская L=1,93 км; опоры: ж/б-27 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,48 км	38,99	38,99	12,89	26,10	0,00			12,89				26,10		Смета № 24-08-1.	Акт неисправностей, листок осмотра
516	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-007, ТП-Я-007, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=0,1 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	149,94	149,94	72,84	77,10	0,00			72,84				77,10		Смета № 24-01-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
517	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012, ТП-Я-012, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт	293,33	293,33	150,53	142,80	0,00			150,53				142,80		Смета № 24-35-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
518	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012, ТП-Я-012, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 8 шт	393,32	393,32	193,72	199,60	0,00			193,72				199,60		Смета № 24-36-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
519	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012, ТП-Я-012, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 2 шт	35,26	35,26	10,66	24,60	0,00			10,66				24,60		Смета № 24-37-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор
520	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-012, ТП-Я-012, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,48 км	42,93	42,93	12,83	30,10	0,00			12,83				30,10		Смета № 24-38-1	Акт неисправностей, листок осмотра
521	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-104, ТП-Я-104, ф.6-4-НМ, ПС 110кВ Анжерская НПС L=0,12 км; опоры: ж/б-0 шт;	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт	53,41	53,41	26,71	26,70	0,00			26,71				26,70		Смета № 24-09-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.																		бетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
522	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-104, ТП-Я-104, ф.6-4-НМ, ПС 110кВ Анжерская НПС L=0,12 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	103,49	103,49	49,29	54,20	0,00			49,29				54,20		Смета № 24-10-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
523	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,9 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт	251,74	251,74	125,04	126,70	0,00			125,04				126,70		Смета № 24-12-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
524	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,9 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	153,95	153,95	72,85	81,10	0,00			72,85				81,10		Смета № 24-13-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
525	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,9 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,22	18,22	5,92	12,30	0,00			5,92				12,30		Смета № 24-14-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор
526	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,9 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,24 км	27,08	27,08	7,58	19,50	0,00			7,58				19,50		Смета № 24-15-1	Акт неисправностей, листок осмотра
527	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-141,ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,79 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт	177,59	177,59	88,59	89,00	0,00			88,59				89,00		Смета № 24-16-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
528	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,79 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт	208,48	208,48	97,48	111,00	0,00			97,48				111,00		Смета № 24-17-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
529	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,79 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,22	18,22	5,92	12,30	0,00			5,92				12,30		Смета № 24-18-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор
530	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-141, ТП-Я-141, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,79 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-21 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,2 км	26,00	26,00	6,70	19,30	0,00			6,70				19,30		Смета № 24-19-1	Акт неисправностей, листок осмотра
531	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-156, ТП-Я-156, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=1,55 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-38 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 12 шт; Заме-на поворот. опоры (на ж/б) - 7 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,46 км	712,15	712,15	342,75	369,40	0,00			342,75				369,40		Смета № 24-43-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
532	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 15 шт	378,55	378,55	188,15	190,40	0,00			188,15				190,40		Смета № 24-20-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
533	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт	248,98	248,98	120,98	128,00	0,00			120,98				128,00		Смета № 24-21-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
534	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=1,64 км;	КР	х/способ	Установка ж/б подкоса 1 шт	18,22	18,22	5,92	12,30	0,00			5,92				12,30		Смета № 24-22-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.																		измерения состояния железобетонных опор
535	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-40 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,48 км	48,52	48,52	12,82	35,70	0,00			12,82				35,70		Смета № 24-23-1	Акт неисправностей, листок осмотра
536	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,25 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт	76,73	76,73	38,83	37,90	0,00			38,83				37,90		Смета № 24-24-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
537	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Я-143, ТП-Я-143, ф.10-8-Я, ПС 110кВ Яйская L=0,25 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	54,04	54,04	25,84	28,20	0,00			25,84				28,20		Смета № 24-25-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
538	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Я-007, ТП-Я-007, ф.10-13-С, ПС 35кВ Улановская L=0,1 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	27,77	27,77	14,57	13,20	0,00			14,57				13,20		Смета № 24-02-1.	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
539	СВЭС	Яйский РЭС	Ф-6-27-НГ, ПС 110 кВ Анжерская НПС L=8,26 км; опоры: ж/б-103 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-2 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт	89,12	89,12	28,02	61,10	0,00			28,02				61,10		Смета № 24-44-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор
540	СВЭС	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-Я-137 СНТ Стекольник, ТП-Я-137, Ф-6-27-НГ, ПС 110 кВ Анжерская НПС L=1,64 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-19 шт; дер-22 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 12 шт; Установка ж/б подкоса - 8 шт	815,36	815,36	362,46	452,90	0,00			362,46				452,90		Смета № 24-56-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
541	СВЭ С	Яйский РЭС г. Анжеро-Судженск	ТП-Я-137, Ф.6-27-НГ, ПС 110кВ Анжерская НПС 63 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	327,24	327,24	42,54	284,70	0,00			42,54				284,70		Смета № 24-69-1	Акт неисправностей, листок осмотра, прото- кол измерения изо- ляции кабеля, прото- кол испытания сопротивления опор- ной изоляции
542	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Данковка	ТП-Я-047, ф. 10-12-К, ПС 35кВ Улановская 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	54,80	54,80	8,30	46,50	0,00			8,30				46,50		Смета № 24-52-1	Акт неисправностей, листок осмотра
543	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Данковка	ТП-Я-049, ф. 10-12-К, ПС 35кВ Улановская 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	54,80	54,80	8,30	46,50	0,00			8,30				46,50		Смета № 24-53-1	Акт неисправностей, листок осмотра
544	СВЭ С	Яйский РЭС н.п. Данковка	ТП-Я-170, ф. 10-12-К, ПС 35кВ Улановская 25 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	54,80	54,80	8,30	46,50	0,00			8,30				46,50		Смета № 24-54-1	Акт неисправностей, листок осмотра
545	СВЭ С	Яйский РЭС Яйский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Я-054, ф. 10-5-У, ПС 35кВ Улановская, н.п. Улановка L=1,14 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-27 шт; дер-8 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 11 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 6 шт; Установка ж/б подкоса - 5 шт; Уст. доп. оп. в негаб. пролёте - 1 шт; Замена голого провода на СИП - 0,32 км	736,85	736,85	323,05	413,80	0,00						736,85	0,00	1. В представленных до- кументах, отсутствует обосновывающая ин- формация (не указана длина пролета, процент провиса проводов, нет ссылки на НТД) , о не- обходимости установ- ки дополнительных оп- ор для устранения не- габарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градострои- тельного кодекса РФ определенно, что ре- конструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), кото- рое влечет за собой изменение класса, кате- гории и (или) первонач- ально установленных показателей функцио- нирования таких объ- ектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон та- ких объектов. В соот- ветствии п.14.3 указан- ной нормы капитальный ремонт	Смета № 24-41-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния железобетонных опор, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			линейных объ-ектов - изменение их параметров или их участков (частей), кото- рое не влечет за собой изменение класса, кате- гории и (или) первонач- ально установленных показателей функциони-рования таких объектов и при котором не тре-буется изменение гра-ниц полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Пред-приятие планирует установку дополни-тельных опор и замену неизолированного провода АС-35 на СИП-2 3*50, что влечет за собой изменение перво-начально установлен-ных показателей. Сле- довательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
546	СВЭС	Яйский РЭС	Ф-10-13-С, ПС 35 кВ Ула- новская L=40,05 км; опоры: ж/б-556 шт; дер. на ж/б-97 шт; дер-9 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (механ.) 10 га	531,88	531,88	516,38	15,50	0,00			516,38				15,50		Смета № 24-51-1	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
547	СВЭС	Яйский РЭС	Ф 10-1-П, ПС 35 кВ Возне- сенская L=14,66 км; опоры: ж/б-118 шт; дер. на ж/б-109 шт; дер-4 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	99,45	99,45	82,75	16,70	0,00			82,75				16,70		Смета № 24-46-1	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
548	СВЭС	Яйский РЭС	Ф-6-30-ГРП, ПС 35 кВ Пер- вомайская L=19,34 км; опо- ры: ж/б-156 шт; дер. на ж/б- 178 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	61,12	61,12	44,02	17,10	0,00			44,02				17,10		Смета № 24-45-1	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР
549	СВЭС	Яйский РЭС	Ф-10-6-С, ПС 110 Судженка L=24,96 км; опоры: ж/б-368 шт; дер. на ж/б-6 шт; дер-59 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 3 га	175,32	0,00			175,32	151,62	23,70					175,32		Смета № 24-70-1	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд									стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обоснова но
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери-алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
550	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-7-Я, ПС 110 Хопкино L=19,96 км; опоры: ж/б-83 шт; дер. на ж/б-162 шт; дер-73 шт; мет.-2 шт.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена разъединителя - 2 шт; Замена метал. траверсы - 2 шт 0,26 км. лин.	883,32	0,00			883,32	463,32	420,00					883,32		Смета № 24-1209	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
551	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Дубровка	ТП-062 ф.10-7-Я ПС 110 Хопкино 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъеди-нителя 3-20 кВ 1 шт	59,70	59,70	9,33	50,36	0,00			9,33				50,36		Смета № 24-1213	Акт неисправностей, листок осмотра
552	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-14-С, ПС 35 Красносельская L=22,71 км; опоры: ж/б-104 шт; дер. на ж/б-172 шт; дер-93 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 6 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 22 шт; Замена голого провода на СИП - 5,1 км пр.; Замена разъединителя - 1 шт	2511,85	2511,85	667,59	1844,25	0,00			667,59				1844,25		Смета № 24-1206	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
553	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Саломатово	ТП-313 ф.10-14-С ПС 35 кВ Красносельская 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	59,70	59,70	9,33	50,36	0,00			9,33				50,36		Смета № 24-1217	Акт неисправностей, листок осмотра
554	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-6-Т, ПС 110 Пихтач L=14,26 км; опоры: ж/б-164 шт; дер. на ж/б-47 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена метал. траверсы - 1 шт; Заме-на подвешенного изоля-тора - 12 шт; Замена разъединителя - 1 шт	357,60	357,60	105,50	252,10	0,00			105,50				252,10		Смета № 24-1220	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
555	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-6-Т, ПС 110 Пихтач L=14,26 км; опоры: ж/б-164 шт; дер. на ж/б-47 шт; дер-18 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 4 га	423,50	0,00			423,50	385,60	37,90					423,50		Смета № 24-1208	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
556	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Дубровка	ТП-263 Ф.10-7-Я ПС 110 Хопкино 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъеди-нителя 3-20 кВ 1 шт	56,90	56,90	9,40	47,50	0,00			9,40				47,50		Смета № 5782-263-24	Акт неисправностей, листок осмотра
557	СВЭС	Яшкинский РЭС Яшкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-000 ВЛ-6 кВ ф.6-17-СН ПС 110 кВ Яшкинская L=0,47 км; опоры: ж/б-8 шт; дер. на ж/б-0 шт; дер-10 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 2 шт; Установка ж/б подкоса - 3 шт; Заме-на голого провода на СИП - 0,14 км	257,29	257,29	46,87	210,42	0,00			46,87				210,42		Смета № 1-24-00	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния ЖБ опор, ведомость неисправ-ностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
558	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-5-К, ПС 110 Литвиново L=14,24 км; опоры: ж/б-195 шт; дер. на ж/б-25 шт; дер-13 шт; мет.-1 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (механ.) - 3 га; Замена анк. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена повр. разъединителя 3-20 кВ - 1 шт	623,20	623,20	287,90	335,30	0,00			287,90				335,30		Смета № 24-1221	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
559	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-285 ф.10-5-К ПС 110 Литвино 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,90	56,90	9,40	47,50	0,00			9,40				47,50		Смета № 5783-285-24	Акт неисправностей, листок осмотра
560	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-4-ОШ, ПС 110 Тальменка L=15,81 км; опоры: ж/б-91 шт; дер. на ж/б-127 шт; дер-42 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 3 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 4 шт; Замена разъединителя - 1 шт	466,13	466,13	165,54	300,59	0,00			165,54				300,59		Смета № 24-1200	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
561	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Каленово	ТП-331 ф.10-4-ОШ ПС 110 Тальменка 250 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	59,70	59,70	9,33	50,36	0,00			9,33				50,36		Смета № 24-1218	Акт неисправностей, листок осмотра
562	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-3-3, ПС 110 Тальменка L=20,7 км; опоры: ж/б-145 шт; дер. на ж/б-112 шт; дер-102 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 5 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 5 шт	552,10	552,10	228,16	323,93	0,00			228,16				323,93		Смета № 24-1205	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
563	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Зырянка	ТП-217 ф.10-3-3 ПС 110 Тальменка 400 кВА, ТМ-10/0,4	ТР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	56,90	56,90	9,40	47,50	0,00			9,40				47,50		Смета № 5781-217-24	Акт неисправностей, листок осмотра
564	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-4-М ПС 35 Красносельская L=31,53 км; опоры: ж/б-421 шт; дер. на ж/б-26 шт; дер-43 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт	157,57	157,57	66,94	90,63	0,00			66,94				90,63		Смета № 24-1204	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
565	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-0-Т, ПС 35 Колмогоровская L=2,8 км; опоры: ж/б-43 шт; дер. на ж/б-5 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 1 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена разъединителя - 1 шт; Установка ж/б подкоса - 1 шт; Замена метал. траверсы - 1 шт;	385,77	385,77	142,70	243,07	0,00			142,70				243,07		Смета № 24-1201	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы			стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Замена подвешеного изолятора - 12 шт.															
566	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-6-ПФ, ПС 35 Колмого-ровская L=0,96 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-16 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) - 1 шт; Замена пром. оп. (на ж/б) - 5 шт	294,75	294,75	113,22	181,53	0,00			113,22				181,53		Смета № 24-1207	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
567	СВЭС	Яшкинский РЭС	Ф-10-9-К, ПС 35 Колмогоровская L=4,23 км; опоры: ж/б-29 шт; дер. на ж/б-48 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	72,23	72,23	42,41	29,82	0,00			42,41				29,82		Смета № 24-1202	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
568	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-081 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 315 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 553-081-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
569	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Колмогорово	ТП-148 Ф.10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 558-148-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
570	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Колмогорово	ТП-182 Ф.10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 564-182-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
571	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Колмогорово	ТП-199_Ф-10-5-И_ПС 35 кВ Колмогоровская 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 567-199-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
572	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-291 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 573-291-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
573	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-197 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 566-197-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
574	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-347 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 578-347-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
575	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Корчуганово	ТП-308 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 574-308-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
576	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Поломошное	ТП-204-1 ф.10-6-П ПС 110 кВ Туталяская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 568-204-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
577	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Поломошное	ТП-204-2 ф.10-6-П ПС 110 кВ Туталяская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 569-204-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
578	СВЭС	Яшкинский РЭС	ТП-180 ф.10-6-К ПС 35 Красносельская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	304,50	304,50	19,70	284,80	0,00			19,70				284,80		Смета № 563-180-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					вентильных разрядников
579	СВЭС	Яшкинский РЭС н.п. Северная	ТП-108 ф.10-1-С ПС 35 Пашковская 250 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	307,50	307,50	22,70	284,80	0,00			22,70				284,80		Смета № 554-108-24	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытаний вентильных разрядников
580	СВЭС	Яшкинский РЭС Яшкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-046, ТП-046, ф.10-6-П ПС 110 кВ Тутальская н.п. Поломошное L=2,77 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-77 шт; дер-5 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) - 1 шт; Замена пром. опоры (на ж/б) - 24 шт; Замена голого провода на СИП - 0,83 км; Установка ж/б подкоса - 6 шт	1147,84	1147,84	373,03	774,80	0,00			373,03				774,80		Смета № 3-24-046	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
581	СВЭС	Яшкинский РЭС ст. Литвиново	ТП-032 ф.10-5-К ПС 110 Литвиново 160 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Замена повр. разъединителя 3-20 кВ 1 шт	59,70	59,70	9,33	50,36	0,00			9,33				50,36		Смета № 24-1212	Акт неисправностей, листок осмотра
582	СВЭС	Яшкинский РЭС Яшкинский р-он	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-340П, ТП-340П, ф.10-9-К ПС 35 кВ Колмогоровская н.п. Колмогорово L=1,88 км; опоры: ж/б-2 шт; дер. на ж/б-42 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 14 шт; Установка ж/б подкоса - 3 шт; Замена голого провода на СИП - 0,56 км	713,75	713,75	233,30	480,45	0,00			233,30				480,45		Смета № 2-24-340	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
583	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф-10-2-М ПС-35 Полуторник L=38,84 км; опоры: ж/б-37 шт; дер. на ж/б-646 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 32 шт; Расчистка трассы (ручная) - 4,8 га	1389,97	1389,97	705,67	684,30	0,00			705,67				684,30		Смета № 21-1006	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
584	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-4-С РП-10 Пичугино L=13,01 км; опоры: ж/б-35 шт; дер. на ж/б-104 шт; дер-91 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 28 шт	998,53	998,53	422,93	575,60	0,00			422,93				575,60		Смета № 21-1007	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
585	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-1-РП ПС-Усть-Колбинская L=23,73 км; опоры: ж/б-377 шт; дер. на	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 2 шт; Замена	256,40	256,40	105,70	150,70	0,00			105,70				150,70		Смета № 24-1015	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ж/б-3 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.			анк. оп. (на ж/б) - 2 шт															загнивания опор, ведомость неисправностей
586	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-16-К ПС-110 Тисульская L=8,58 км; опоры: ж/б-137 шт; дер. на ж/б-12 шт; дер-38 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 32 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт; Расчистка трассы (ручная) - 2,5 га; Замена разъединителя - 1 шт	1776,36	1776,36	811,36	965,00	0,00			811,36				965,00		Смета № 21-1011	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
587	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-12-Г ПС-110 Тисульская L=33,06 км; опоры: ж/б-557 шт; дер. на ж/б-51 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) - 55 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 2 шт	2149,79	2149,79	884,99	1264,80	0,00			884,99				1264,80		Смета № 21-1009	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
588	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-3-И РП-10 Пичугино L=20,62 км; опоры: ж/б-190 шт; дер. на ж/б-145 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 17 шт	620,61	620,61	263,81	356,80	0,00			263,81				356,80		Смета № 21-1008	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
589	СВЭС	Тисульский РЭС	Ф 10-13-О ПС-35 Тамбарская L=17,11 км; опоры: ж/б-152 шт; дер. на ж/б-74 шт; дер-28 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	158,95	158,95	137,35	21,60	0,00			137,35				21,60		Смета № 21-1010	Акт неисправностей, листок осмотра, листок осмотра по детальному описанию ДКР, ведомость неисправностей
590	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП-159, Ф 10-4-В ПС 35 Байлинская L=1,38 км; опоры: ж/б-1 шт; дер. на ж/б-30 шт; дер-19 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 16 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 6 шт	738,40	738,40	345,90	392,50	0,00			345,90				392,50		Смета № 24-1005	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
591	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-077, Ф 10-13-О ПС 35 Тамбарская L=1,51 км; опоры: ж/б-13 шт; дер. на ж/б-3 шт; дер-15 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 10 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 2 шт	391,16	391,16	175,56	215,60	0,00			175,56				215,60		Смета № 24-1000	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
592	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-079, Ф 10-13-О ПС 35 Тамбарская L=1,47 км; опоры: ж/б-	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 16 шт; Замена поворот.	784,14	784,14	370,54	413,60	0,00			370,54				413,60		Смета № 24-1001	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			8 шт; дер. на ж/б-29 шт; дер-11 шт; мет.-0 шт.			опоры (на ж/б) - 7 шт															ведомость неисправностей
593	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП-084, Ф 10-13-О ПС 35 Тамбарская L=0,33 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-7 шт; дер-3 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 4 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 1 шт	154,52	154,52	76,82	77,70	0,00			76,82				77,70		Смета № 24-1002	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
594	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №2 от ТП-084, Ф 10-13-О ПС 35 Тамбарская L=0,91 км; опоры: ж/б-7 шт; дер. на ж/б-8 шт; дер-12 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) - 8 шт; Замена поворот. опоры (на ж/б) - 4 шт	383,36	383,36	198,26	185,10	0,00			198,26				185,10		Смета № 24-1003	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
595	СВЭС	Тисульский РЭС Тисульский р-он	ВЛ-0,4 кВ Ф №3 от ТП-084, Ф 10-13-О ПС 35 Тамбарская L=0,24 км; опоры: ж/б-0 шт; дер. на ж/б-4 шт; дер-1 шт; мет.-0 шт.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт.	52,24	52,24	26,64	25,60	0,00			26,64				25,60		Смета № 24-1004	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
596	СВЭС	Тисульский РЭС с. Тамбар	ТП-172 Ф 10-15-Н ПС-35 Тамбарская 400 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	90,44	90,44	18,04	72,40	0,00			18,04				72,40		Смета № 24-1013	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников
597	СВЭС	Тисульский РЭС с. Тамбар	ТП-173 Ф 10-15-Н ПС-35 Тамбарская 630 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	90,44	90,44	18,04	72,40	0,00			18,04				72,40		Смета № 24-1014	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников
598	СВЭС	Тисульский РЭС пос. Утинка	ТП-125 Ф 10-14-РП ПС-110 Тисульская 100 кВА, ТМ-10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	80,09	80,09	18,59	61,50	0,00			18,59				61,50		Смета № 24-1012	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
599	СВЭ С	Тисульский РЭС с. Тамбар	ТП-161 Ф 10-13-О ПС-35 Тамбарская 160 кВА, ТМ- 10/0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ТП 1 шт	67,10	67,10	13,40	53,70	0,00			13,40				53,70		Смета № 24-1016	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол измерения сопротивления ЗУ, протокол испытания вентильных разрядников
600	СВЭ С	Тисульский РЭС	Ф-10-2-М ПС-35 Полуторник L=38,84 км; опоры: ж/б-37 шт; дер. на ж/б-646 шт; дер-0 шт; мет.-0 шт.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) - 30 шт; Замена анк. оп. (на ж/б) - 10 шт	3288,40	0,00			3288,40	1499,00	1789,40					3288,40		Смета № 24-1401	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
601	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юрга 500 - Проскоково -2 L= 20,27 км 106 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 3 шт.	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	41,79	4,01	0,00				45,80		Смета № 24-100-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
602	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская -1,2 цепь L= 28,56 км 154 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 1 шт.	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	76,81	51,99	0,00				128,80		Смета № 24-100-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
603	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2,3 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 1 шт.	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	41,79	4,01	0,00				45,80		Смета № 24-101-1	Акт неисправностей объекта, листок осм- тра, листок осмот- ра по описанию сос- тояния ДКР на про- секах ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
604	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Я-1 L= 28,26 км 202 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 3 шт.	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	3,10	2,10	0,00				5,20		Смета № 24-101-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
605	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-8 Макарак - Центральный L= 52,71 км 332 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 11 шт.	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	11,81	12,19	0,00				24,00		Смета № 24-101-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
606	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Занскитимская - Мирная -1 L= 3,45 км 23 опор	КР	подряд	Обр. антикоррозийными составами 4,9 т	32,06	0,00	0,00	0,00	32,06	29,25	2,81	0,00				32,06		Смета № 24-102-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
607	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Занскитимская - Мирная -2,3 L= 4,06 км 29 опор	КР	подряд	Обр. антикоррозийными составами 16,44 т	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	5,45	7,05	0,00				12,50		Смета № 24-102-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
608	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Воинская - Большая L= 35,18 км 145 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР 6,05 га	350,74	0,00	0,00	0,00	350,74	341,00	9,74	0,00				350,74		Смета № 24-102-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
609	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Чумайская - Макарак L= 18,25 км 116 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР 36 га	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61	158,15	20,46	0,00				178,61		Смета № 24-103-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН, ведомость проверки линейной изоляции.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
610	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-6 Тамбарская - Полуторник L= 34,45 км 258 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР 18 га	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	3,30	3,18	0,00				6,48		Смета № 24-103-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН, ведомость проверки линейной изоляции.
611	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-6 Тяжинская - Новотисульская L= 10,13 км 66 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР 6,9 га	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51	5,45	8,06	0,00				13,51		Смета № 24-103-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН, ведомость проверки линейной изоляции.
612	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Листвянка - Сусловская L= 24,16 км 163 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР - 20,8 га; Ремонт ж/б стойки опоры - 10 шт.; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 1 шт.	17,61	0,00	0,00	0,00	17,61	15,51	2,10	0,00				17,61		Смета № 24-104-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
613	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-31 L= 26,77 км 225 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ 14,5 га	156,19	156,19	126,59	29,60	0,00			126,59				29,60		Смета № 24-104-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
614	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-32 L= 25,14 км 224 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ 20 га	123,20	123,20	77,40	45,80	0,00	0,00	0,00	77,40				45,80		Смета № 24-551-23	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН
615	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Кемеровская ГРЭС - Рудничная -1,2 цепь L= 7,849 км 47 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	88,05	88,05	77,55	10,50	0,00			77,55				10,50		Смета № 24-105-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
616	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-34,35 L= 21,727 км 142 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 1 шт.; Восста-новление ДН и НО - 63 шт.; Расчистка трассы ВЛ (ручная) - 2 га; Монтаж/ демон-таж шлейфа - 2 шт.	41,55	41,55	31,05	10,50	0,00			31,05				10,50		Смета № 24-105-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
617	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-21 L= 14,27 км 97 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 0,5 га	88,05	88,05	77,55	10,50	0,00			77,55				10,50		Смета № 24-107-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, , листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
618	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник L= 5,584 км 29 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 5 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 1 шт.; Расчистка трассы (ручная) - 1 га; Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт.	2,25	2,25	1,20	1,05	0,00			1,20				1,05		Смета № 24-107-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, , листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
619	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник L= 5,584 км 29 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 1 шт.	393,18	393,18	235,75	157,43	0,00			235,75				157,43		Смета № 24-107-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, , листок осмотра по

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
620	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская L= 21,514 км 112 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 13 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 8 шт.; Расчистка трассы (ручная) - 2 га; Замена промежуточной опоры - 1 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт.	32,42	32,42	16,50	15,92	0,00			16,50				15,92		Смета № 24-107-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, , листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
621	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская L= 21,514 км 112 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 8 шт.	6,48	6,48	3,30	3,18	0,00			3,30				3,18		Смета № 24-108-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
622	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-34,35 L= 21,727 км 142 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 1 шт.	12,50	12,50	5,45	7,05	0,00			5,45				7,05		Смета № 24-108-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
623	СВЭС	Крохалецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник L= 5,584 км 29 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	45,80	45,80	41,79	4,01	0,00			41,79				4,01		Смета № 24-108-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
624	СВЭС	Крохалецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалецкая L= 21,514 км 112 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	145,82	145,82	95,35	50,47	0,00			95,35				50,47		Смета № 24-108-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
625	СВЭС	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-1 Тяжинская - Суловская L= 30,238 км 216 опор	КР	подряд	Расчистка трассы ВЛ (механическая) - 4 га; Замена провода на ВЛ - 1,718 км; Замена грозозащитного троса на ВЛ - 1,05 км; Замена промежуточной опоры - 5 шт.; Выправка опоры вдоль оси ВЛ - 1 шт.	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	76,81	51,99	0,00				128,80		Смета № 24-108-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
626	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-3-КЯ Симбирская - Красноярская L= 15,653 км 140 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (механическая) 15 га	47,00	47,00	38,50	8,50	0,00	0,00	0,00	38,50				8,50		Смета № 24-109-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
627	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская - Каштан L= 105,421 км 355 опор	КР	подряд	Расчистка трассы от ДКР 53 га	3042,40	0,00			3042,40	1799,00	1243,40					3042,40		Смета № 24-109-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
628	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Комплексная – Арлюк -1,2 с отпайкой на ПС Новая L= 39,793 км 269 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,2 га	133,87	133,87	122,15	11,72	0,00			122,15				11,72		Смета № 24-111-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
629	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкинская -1,2 цепь L= 45,032 км 160 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,5 га	70,46	70,46	64,29	6,17	0,00			64,29				6,17		Смета № 24-111-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
630	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга -1,2 цепь L= 18,947 км 101 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,55 га	19,45	19,45	9,90	9,55	0,00			9,90				9,55		Смета № 24-111-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
631	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юрга 500 - Проскоково -1 L= 20,298 км 107 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5,7 га	781,31	781,31	450,56	330,76	0,00			450,56				330,76		Смета № 24-111-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
632	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-11, Ю-12 Большая – Подсобная L= 15,273 км 98 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 0,5 га; Ремонт метал. стойки опоры - 11 шт. 0,5 га	246,00	246,00	234,28	11,72	0,00	0,00	0,00	234,28				11,72		Смета № 24-112-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
633	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-9 Комплексная – Талая L= 15,893 км 109 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 9 шт.	681,40	681,40	209,00	472,40	0,00	0,00	0,00	209,00				472,40		Смета № 24-112-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
634	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-2,3 Юргинская – ГПП. L= 17,234 км 108 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 8 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 1 шт. 8 шт.	1011,37	1011,37	489,42	521,95	0,00	0,00	0,00	489,42				521,95		Смета № 24-112-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
635	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-2,3 Юргинская – ГПП. L= 17,234 км 108 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	797,00	797,00	246,00	551,00	0,00	0,00	0,00	246,00				551,00		Смета № 24-112-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
636	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-7 Кожевниково – Зелевская L= 17,644 км 94 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 3,65 га	18,03	18,03	9,00	9,03	0,00	0,00	0,00	9,00				9,03		Смета № 24-112-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
637	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Воинская - Большая L= 35,18 км 145 опор	КР	подряд	Ремонт ИПВЛ 6 шт.	521,90	0,00			521,90	166,30	355,60					521,90		Смета № 24-504-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор
638	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юрга 500 - Просоково -1 L= 20,298 км 107 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) га	39,38	39,38	15,68	23,70	0,00			15,68				23,70		Смета № 24-521	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
639	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Я-4,5 Яшкинская – Пашковская L= 48,82 км 318 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 4 шт.; Расчистка трассы от ДКР - 16,25 га 4 шт.	44,52	44,52	20,82	23,70	0,00			20,82				23,70		Смета № 24-521	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВ, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери-алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен-тально не обосновано	Замена вводов в дома					Реконст-руктив-ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
640	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Топки-Разъезд 54 км, Разъезд79 км-Разъезд 31 км, Разъезд 31 км – Юрга 500, Разъезд 54 км – Юрга 500. L= 39,16 км 195 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3,2 га	1631,40	1631,40	629,90	1001,50	0,00	0,00	0,00	629,90				1001,50		Смета № 24-522	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор
641	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-11, Ю-12 Большая – Подсобная L= 15,273 км 98 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 11 шт.	208,80	208,80	98,10	110,70	0,00	0,00	0,00	98,10				110,70		Смета № 24-522	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор
642	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-34,35 L= 21,727 км 142 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 2 га	17,80	17,80	12,60	5,20	0,00	0,00	0,00	12,60				5,20		Смета № 24-522	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор
643	СВЭ С	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалевская L= 31,343 км 186 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	1175,05	1175,05	168,25	1006,80	0,00	0,00	0,00	168,25				1006,80		Смета № 24-523	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
644	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-1 Тяжинская - Суловская L= 30,238 км 216 опор	КР	подряд	Замена провода на ВЛ 1,718 км	1175,05	0,00			1175,05	168,25	1006,80					1175,05		Смета № 24-523	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
645	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-1 Тяжинская - Суловская L= 30,238 км 216 опор	КР	подряд	Замена грозозащитного троса на ВЛ 1,05 км	27,80	0,00			27,80	15,60	12,20					27,80		Смета № 24-523	Дефектная ведомость, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
646	СВЭ С	Крохалецкий участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Я-2 L= 17,734 км 109 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 2,5 га; Ремонт фундамента опоры - 2 шт. 2,5 га	134,00	134,00	21,60	112,40	0,00	0,00	0,00	21,60				112,40		Смета № 24-523	Дефектная ведомость, листок осмотра
647	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 2 га; Ремонт фундамента опоры - 20 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 4 шт.; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 3 шт. 1 га	70,05	70,05	26,15	43,90	0,00	0,00	0,00	26,15				43,90		Смета № 24-523	Дефектная ведомость, листок осмотра
648	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 2 га	70,05	70,05	26,15	43,90	0,00	0,00	0,00	26,15				43,90		Смета № 24-523	Дефектная ведомость, листок осмотра
649	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 20 шт.	115,50	115,50	26,20	89,30	0,00	0,00	0,00	26,20				89,30		Смета № 24-523	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
650	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 4 шт.	121,60	121,60	26,20	95,40	0,00			26,20				95,40		Смета № 24-524	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции.
651	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1 га	6590,00	6590,00	5481,40	1108,60	0,00	0,00	0,00	5481,40				1108,60		Смета № 24-525	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
652	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2,12 Пионерская -Авангард L= 51,245 км 327 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 3 шт.	69,00	69,00	67,80	1,20	0,00	0,00	0,00	67,80				1,20		Смета № 24-525	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
653	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-1 Берикульская – Благовещенская L= 28 км 210 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 3 га	1,10	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10				0,00		Смета № 24-525	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
654	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2-К Отпайка на ПС Колеульская L= 35,438 км 226 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 5,8 га; Ремонт ж/б стойки опоры - 9 шт.; Замена промежуточной опоры - 3 шт. 3,8 га	350,50	350,50	344,70	5,80	0,00	0,00	0,00	344,70				5,80		Смета № 24-525	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
655	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2-К Отпайка на ПС Колеульская L= 35,438 км 226 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 2 га	1622,90	1622,90	169,40	1453,50	0,00	0,00	0,00	169,40				1453,50		Смета № 24-526	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор
656	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2-К Отпайка на ПС Колеульская L= 35,438 км 226 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 9 шт.	57,50	57,50	53,10	4,40	0,00			53,10				4,40		Смета № 24-527	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания.
657	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-2-К Отпайка на ПС Колеульская L= 35,438 км 226 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 3 шт.	4,90	4,90	4,50	0,40	0,00			4,50				0,40		Смета № 24-527	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания.
658	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Николаевская - Красноярская L= 21,322 км 146опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 3 шт.	97,00	97,00	89,60	7,40	0,00			89,60				7,40		Смета № 24-527	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
659	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-1 Тяжинская - Сусловская L= 30,238 км 216 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры 5 шт.	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	4,50	0,40	0,00				4,90		Смета № 24-527	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания.
660	СВЭ С	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Я-4,5 Яшкинская – Пашковская L= 48,82 км 318 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 16,25 га	253,80	253,80	129,40	124,40	0,00			129,40				124,40		Смета № 24-528	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
661	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Чебулинская – Николаевская L= 22,229 км 169 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 2 га	16,40	16,40	8,40	8,00	0,00			8,40				8,00		Смета № 24-528	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
662	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Чебулинская – Николаевская L= 22,229 км 169 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 20 шт.	343,90	343,90	175,30	168,60	0,00			175,30				168,60		Смета № 24-528	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
663	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Чебулинская – Николаевская L= 22,229 км 169 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 3 шт.	180,10	180,10	91,80	88,30	0,00			91,80				88,30		Смета № 24-528	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
664	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Чебулинская – Николаевская L= 22,229 км 169 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 4 шт.	24,60	24,60	12,60	12,00	0,00			12,60				12,00		Смета № 24-528	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
665	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ивановская – Чумайская L= 18,241 км 88 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 12 шт.; Ремонт существующих ЗУ - 1 шт.; Ремонт метал.	98,70	98,70	77,20	21,50	0,00			77,20				21,50		Смета № 24-529	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						стойки опоры - 3 шт. 12 шт.															описания состояния конструкции ВЛ.
666	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ивановская – Чумайская L= 18,241 км 88 опор	КР	х/способ	Ремонт существующих ЗУ 1 шт.	40,10	40,10	38,10	2,00	0,00			38,10				2,00		Смета № 24-530	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
667	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Иверка – Марининская L= 69,489 км 221 опор	КР	х/способ	Ремонт существующих ЗУ 6 шт.	161,80	161,80	155,80	6,00	0,00			155,80				6,00		Смета № 24-531	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
668	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская – Чебулинская L= 33,924 км 169 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 8 шт.	864,00	864,00	822,80	41,20	0,00			822,80				41,20		Смета № 24-534	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
669	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская – Чебулинская L= 33,924 км 169 опор	КР	х/способ	Ремонт провода на ВЛ 100 м	120,90	120,90	115,40	5,50	0,00			115,40				5,50		Смета № 24-535	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
670	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская – Каштан L= 10,421 км 355 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 3 га; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 10 шт.; Ремонт фундамента опоры - 12 шт. 3 га	107,80	107,80	94,30	13,50	0,00			94,30				13,50		Смета № 24-536	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
671	СВЭ С	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская – Каштан L= 10,421 км 355 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 10 шт.	124,70	124,70	118,30	6,40	0,00			118,30				6,40		Смета № 24-537	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
672	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Мариинская – Ивановская L= 41,217 км 236 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 3 га; Ремонт фундамента опоры - 8 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 2 шт. 3 га	5,80	5,80	5,50	0,30	0,00			5,50				0,30		Смета № 24-538	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
673	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Мариинская – Ивановская L= 41,217 км 236 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 8 шт.	576,60	576,60	545,40	31,20	0,00			545,40				31,20		Смета № 24-538	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
674	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Мариинская – Каштан L= 10,421 км 355 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 12 шт.	59,90	59,90	56,90	3,00	0,00			56,90				3,00		Смета № 24-539	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
675	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ М-3 Берекульская – Симбирская L= 18,863 км 128 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 6 шт.	20,40	20,40	19,40	1,00	0,00			19,40				1,00		Смета № 24-540	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
676	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-1 Тяжинская - Сусловская L= 30,238 км 216 опор	КР	подряд	Выправка опоры вдоль оси ВЛ 1 шт.	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30	63,90	3,40	0,00				67,30		Смета № 24-541	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
677	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	Мариинская –Тяжинская L= 10,421 км 355 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	54,10	54,10	51,30	2,80	0,00			51,30				2,80		Смета № 24-542	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
678	СВЭ С	Мариинский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинская L= 69,489 км 221 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 8 шт.	1404,30	1404,30	1194,70	209,60	0,00	0,00	0,00	1194,70				209,60		Смета № 24-543	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
679	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Марининская – Ивановская L= 41,217 км 236 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 2 шт.	90,20	90,20	85,60	4,60	0,00			85,60				4,60		Смета № 24-544	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
680	СВЭС	Марининский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ивановская – Чумайская L= 18,241 км 88 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 3 шт.	135,40	135,40	128,60	6,80	0,00			128,60				6,80		Смета № 24-544	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
681	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-11, Ю-12 Большая – Подсобная L= 15,273 км 98 опор	КР	х/способ	Уст. табличек с ПБ, ДН и НО 80 шт.	106,50	106,50	101,50	5,00	0,00			101,50				5,00		Смета № 24-545	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
682	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-13, Ю-14 Просоковская 110 – Просоковская 35 L= 13,714 км 84опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 4 шт.	87,70	87,70	83,30	4,40	0,00			83,30				4,40		Смета № 24-546	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
683	СВЭС	Юргинский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ю-1 Юргинская – Кулаковская L= 19,464 км 193 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 1 шт.	93,10	93,10	88,30	4,80	0,00			88,30				4,80		Смета № 24-547	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
684	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Ф-1,2 Ново-Анжерская – Физкультурник L= 5,072 км 30 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 2,4 га	41,00	41,00	39,00	2,00	0,00			39,00				2,00		Смета № 24-548	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
685	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Анжерская НПС – I,II цепь L= 10,91 км 72 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,5 га	78,60	78,60	74,60	4,00	0,00			74,60				4,00		Смета № 24-549	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
686	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново – Анжерская -1,2 цепь L= 9,686 км 49 опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) - 0,7 га; Замена грозотроса на ВЛ - 9,02 км 0,7 га	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	75,40	4,00	0,00				79,40		Смета № 24-550	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
687	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-33,34 Анжерская НПС – Судженская L= 5,712 км 41 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1,4 га	919,80	919,80	734,20	185,60	0,00	0,00	0,00	734,20				185,60		Смета № 24-550-23	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН
688	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново – Анжерская – Брусничная - 1,2 L= 0,766 км 5 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,5 га	416,30	416,30	300,80	115,50	0,00	0,00	0,00	300,80				115,50		Смета № 24-81-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
689	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Анжерская НПС – Улановская L= 32,598 км 212 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 18,4 га; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 7 шт. 0,7 га	56,80	56,80	41,10	15,70	0,00	0,00	0,00	41,10				15,70		Смета № 24-81-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт - предписания РУТН, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
690	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Анжерская НПС – Улановская L= 32,598 км 212 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 7 шт.	143,00	143,00	135,70	7,30	0,00			135,70				7,30		Смета № 24-551	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
691	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская L= 1,134 км 32 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 3,2 га; Ремонт метал. стойки опоры - 2 шт.; Монтаж/ демонтаж шлейфа - 9 шт.; Уст. табличек с ПБ, ДН и НО - 32 шт. 3,2 га	59,10	59,10	56,10	3,00	0,00			56,10				3,00		Смета № 24-552	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
692	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская L= 1,134 км 32 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 2 шт.	78,60	78,60	74,60	4,00	0,00			74,60				4,00		Смета № 24-553	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
693	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская L= 1,134 км 32 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 9 шт.	145,40	145,40	113,10	32,30	0,00			113,10				32,30		Смета № 24-554	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
694	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская L= 1,134 км 32 опор	КР	х/способ	Уст. табличек с ПБ, ДН и НО 32 шт.	26,00	26,00	13,10	12,90	0,00			13,10				12,90		Смета № 24-555	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
695	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-9,10 Анжерская – Судженская L= 10,447 км 68 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1,7 га	21,10	21,10	20,40	0,70	0,00			20,40				0,70		Смета № 24-556	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
696	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Яшкинская – Цементоводская -1,2 L= 1,8 км 14 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,7 га	8,70	8,70	8,00	0,70	0,00			8,00				0,70		Смета № 24-557	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
697	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы, Челы – Кайгур L= 28,73 км 185 опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 40 га	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70	52,40	1,30	0,00				53,70		Смета № 24-558	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
698	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы, Челы – Кайгур L= 28,73 км 185 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5,4 га	1384,60	1384,60	945,20	439,40	0,00			945,20				439,40		Смета № 24-559	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
699	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Анжерская – Челы, Челы – Кайгур L= 28,73 км 185 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 8 шт.	2,20	2,20	1,00	1,20	0,00			1,00				1,20		Смета № 24-559	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
700	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ И-4 L= 58,544 км 388 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 2,7 га; Ремонт ж/б стойки опоры - 1 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 8 шт. 2,7 га	330,10	330,10	225,80	104,30	0,00			225,80				104,30		Смета № 24-559	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
701	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ И-4 L= 58,544 км 388 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 1 шт.	1117,90	1117,90	718,40	399,50	0,00			718,40				399,50		Смета № 24-559	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
702	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ И-4 L= 58,544 км 388 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 8 шт.	1592,70	1592,70	1572,70	20,00	0,00			1572,70				20,00		Смета № 24-560	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
703	СВЭ С	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Яшкинская – Кузель L= 30,458 км 103 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 8 шт.	1,40	1,40	1,00	0,40	0,00			1,00				0,40		Смета № 24-560	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
704	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Юргинская - Яшкнская -1,2 цепь L= 45,032 км 160 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 16 шт.	1348,80	1348,80	680,90	667,90	0,00			680,90				667,90		Смета № 24-560	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ
705	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка L= 59,057 км 192 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 4 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 3 шт. 4 шт.	45,90	45,90	39,00	6,90	0,00			39,00				6,90		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
706	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка L= 59,057 км 192 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 3 шт.	22,90	22,90	19,50	3,40	0,00			19,50				3,40		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
707	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново – Анжерская -1,2 цепь L= 9,686 км 49 опор	КР	подряд	Замена грозотроса на ВЛ 9,02 км	133,10	0,00	0,00	0,00	133,10	113,10	20,00	0,00				133,10		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
708	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Яшкинская - Сураново L= 38,888 км 169 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1,3 га	2,30	2,30	2,00	0,30	0,00			2,00				0,30		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
709	СВЭС	Анжерский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Анжерская НПС – Улановская L= 32,598 км 212 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (механическая) 17,69 га	22,90	22,90	19,50	3,40	0,00			19,50				3,40		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст -руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская L= 21,514 км 112 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 1 шт.	2,30	2,30	2,00	0,30	0,00			2,00				0,30		Смета № 24-561	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции, акт-предписания, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
711	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Я-2 L= 17,734 км 109 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 2 шт.	454,90	454,90	228,20	226,70	0,00			228,20				226,70		Смета № 24-562	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
712	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Крохалевская – Черниговская -1,2 L= 9,703 км 40 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры - 4 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 1 шт. 4 шт.	102,40	102,40	68,10	34,30	0,00			68,10				34,30		Смета № 24-563	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции.
713	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Крохалевская – Черниговская -1,2 L= 9,703 км 40 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	154,80	154,80	102,80	52,00	0,00			102,80				52,00		Смета № 24-563	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции.
714	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Спутник - Крохалевская L= 21,514 км 112 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	5,20	5,20	3,40	1,80	0,00			3,40				1,80		Смета № 24-563	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
715	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Рудничная - Спутник L= 5,584 км 29 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	77,60	77,60	16,10	61,50	0,00	0,00	0,00	16,10				61,50		Смета № 24-564	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
716	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер L= 6,848 км 41 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт.; Расчистка трассы ВЛ (механическая) - 10 га 3 шт.	388,20	388,20	80,70	307,50	0,00	0,00	0,00	80,70				307,50		Смета № 24-564	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
717	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Крохалевская – Кедровская -1,2 с отпайкой на ПС АКЗ L= 18,91 км 113 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 2 шт.	103,50	103,50	21,50	82,00	0,00	0,00	0,00	21,50				82,00		Смета № 24-564	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
718	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская – Первомайская L= 16,747 км 95 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры - 1 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 2 шт. 1 шт.	1138,80	1138,80	236,80	902,00	0,00	0,00	0,00	236,80				902,00		Смета № 24-564	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
719	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская – Первомайская L= 16,747 км 95 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 2 шт.	880,00	880,00	183,00	697,00	0,00	0,00	0,00	183,00				697,00		Смета № 24-564	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
720	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-34,35 L= 21,727 км 142 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 2 шт.	537,50	537,50	523,70	13,80	0,00	0,00	0,00	523,70				13,80		Смета № 24-565-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
721	СВЭС	Крохалевский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Кемеровская ТЭЦ - Шахтер L= 6,848 км 41 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (механическая) 10 га	61,40	61,40	53,60	7,80	0,00			53,60				7,80		Смета № 24-565-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
722	СВЭ С	Крохалецкий участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-4,41 L=14,727км 108 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (механическая) 2 га	54,40	54,40	47,40	7,00	0,00			47,40				7,00		Смета № 24-565-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ
723	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-11 Преображенская – Новотисульская L= 10,341 км 77 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1,5 га	34,60	34,60	33,10	1,50	0,00			33,10				1,50		Смета № 24-566	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
724	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-4 Тисульская – Курск Смоленская L=34,455 км 258 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 1 шт.	31,80	31,80	30,50	1,30	0,00			30,50				1,30		Смета № 24-566	Дефектная ведомость, листок осмотра
725	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-4 Тисульская – Курск Смоленская L=34,455 км 258 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 8 шт.	75,10	75,10	72,00	3,10	0,00			72,00				3,10		Смета № 24-566	Дефектная ведомость, листок осмотра
726	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-4 Тисульская – Курск Смоленская L=34,455 км 258 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в подерж. гирл. 3 шт.	2,90	2,90	2,80	0,10	0,00			2,80				0,10		Смета № 24-566	Дефектная ведомость, листок осмотра
727	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-3 Тяжинская – Георгиевская L=20,645 км 187 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры - 16 шт.; Расчистка трассы от ДКР - 2 га 16 шт.	2,90	2,90	2,80	0,10	0,00			2,80				0,10		Смета № 24-566	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
728	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-3 Тяжинская – Георгиевская L=20,645 км 187 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 2 га	141,50	141,50	135,70	5,80	0,00			135,70				5,80		Смета № 24-566	Дефектная ведомость, листок осмотра
729	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-3 Тяжинская – Георгиевская L=20,645 км 187 опор	КР	х/способ	Обваловка, отсыпка опоры 1 шт.	137,70	137,70	121,30	16,40	0,00			121,30				16,40		Смета № 24-567	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					акт-предписания РУТН.
730	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-6 Тяжинская - Новотисульская L= 10,13 км 66 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 1,5 га; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 2 шт. 1,5 га	2,10	2,10	1,80	0,30	0,00			1,80				0,30		Смета № 24-567	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН.
731	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-6 Тяжинская - Новотисульская L= 10,13 км 66 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 2 шт.	65,70	65,70	57,90	7,80	0,00			57,90				7,80		Смета № 24-567	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН.
732	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Тяжинская – Тисульская L= 49,345 км 267 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры - 1 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 90 шт. 1 шт.	6,40	6,40	5,60	0,80	0,00			5,60				0,80		Смета № 24-567	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН.
733	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Тяжинская – Тисульская L= 49,345 км 267 опор	КР	х/способ	Обваловка, отсыпка опоры 4 га	17,80	17,80	15,40	2,40	0,00			15,40				2,40		Смета № 24-568	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ДКР на просеках ВЛ, акт-предписания
734	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Тяжинская – Тисульская L= 49,345 км 267 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 90 шт.	39,00	39,00	33,70	5,30	0,00			33,70				5,30		Смета № 24-568	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, акт-предписания
735	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-4 Тяжинская – Преображенская L= 12,857 км 100 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 1 га; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 2 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 3 шт. 1 га	106,40	106,40	91,90	14,50	0,00			91,90				14,50		Смета № 24-568	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, акт-предписания
736	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-4 Тяжинская – Преображенская L= 12,857 км 100 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 2 шт.	14,20	14,20	12,30	1,90	0,00			12,30				1,90		Смета № 24-568	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, акт-предписания
737	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-4 Тяжинская – Преображенская L= 12,857 км 100 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 3 шт.	114,20	114,20	111,50	2,70	0,00			111,50				2,70		Смета № 24-569	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
738	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Макарак – Тисульская L= 22,53 км 118 опор	КР	х/способ	Ремонт ИПВЛ - 9 шт.; Расчистка трассы (ручная) - 1 га; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 132 шт.; Выправка опоры	237,10	237,10	231,70	5,40	0,00			231,70				5,40		Смета № 24-569	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						поперёк оси ВЛ - 1 шт. 9 шт.															детального описания состояния конструкции ВЛ.
739	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Макарак – Тисульская L= 22,53 км 118 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	263,50	263,50	257,30	6,20	0,00			257,30				6,20		Смета № 24-569	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
740	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Макарак – Тисульская L= 22,53 км 118 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 132 шт.	140,50	140,50	137,20	3,30	0,00			137,20				3,30		Смета № 24-569	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
741	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-2 Тяжинская – Теплая Речка L= 22,53 км 196 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 1,5 га; Ремонт ж/б стойки опоры - 2 шт.; Восстановление ДН и НО - 198 шт. 1,5 га	123,00	123,00	120,10	2,90	0,00			120,10				2,90		Смета № 24-569	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
742	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-2 Тяжинская – Теплая Речка L= 22,53 км 196 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 2 шт.	120,90	120,90	91,10	29,80	0,00			91,10				29,80		Смета № 24-570	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
743	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-2 Тяжинская – Теплая Речка L= 22,53 км 196 опор	КР	х/способ	Восстановление ДН и НО 198 шт.	520,60	520,60	392,20	128,40	0,00			392,20				128,40		Смета № 24-570	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
744	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-1 Тисульская – Усть Колбинская L= 17,831 км 153 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР - 1 шт.; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 1 шт. 1 шт.	232,40	232,40	175,10	57,30	0,00			175,10				57,30		Смета № 24-570	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
745	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Тяжин - Листвянка L= 52,71 км 93 опор	КР	подряд	Монтаж/демонтаж шлейфа 1 шт.	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	42,00	13,80	0,00				55,80		Смета № 24-570	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, акт-предписания РУТН.
746	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Тяжин - Листвянка L= 52,71 км 93 опор	КР	подряд	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 4 шт.	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,00	0,60	0,00				2,60		Смета № 24-571	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
747	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Тяжин - Листвянка L= 52,71 км 93 опор	КР	подряд	Монтаж/демонтаж шлейфа 2 шт.	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	23,80	6,30	0,00				30,10		Смета № 24-571	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
748	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Листвянка - Сусловская L= 24,16 км 163 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 10 шт.	474,50	474,50	329,40	145,10	0,00			329,40				145,10		Смета № 24-572	Акт неисправностей объекта, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
749	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Листвянка - Сусловская L= 24,16 км 163 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 1 шт.	64,40	64,40	44,60	19,80	0,00			44,60				19,80		Смета № 24-572	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
750	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-10 Каштан- И татский разрез L= 16,245 км 95 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00			0,30				0,00		Смета № 24-572	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
751	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-9, 10 Каштан- И татский разрез L= 16,245 км 95 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 1 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт.; Расчистка трассы от ДКР - 1 га; Устр. Подъездного пути к ВЛ - 0,3 км; Ремонт фундамента опоры - 1 шт. 1 шт.	355,80	355,80	190,90	164,90	0,00			190,90				164,90		Смета № 24-573	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции.
752	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-9, 10 Каштан- И татский разрез L= 16,245 км 95 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1 га	23,70	23,70	12,70	11,00	0,00			12,70				11,00		Смета № 24-573	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор, ведомость проверки линейной изоляции.
753	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-9, 10 Каштан- И татский разрез L= 16,245 км 95 опор	КР	х/способ	Устр. подъездного пути к ВЛ 0,3 км	213,50	213,50	114,50	99,00	0,00			114,50				99,00		Смета № 24-573	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ведомость проверки линейной изоляции.
754	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-7,8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 1 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 27 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 2 шт.; Ремонт фундамента опоры - 1 шт. 1 шт.	33,10	33,10	30,50	2,60	0,00			30,50				2,60		Смета № 24-574	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
755	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	628,80	628,80	579,90	48,90	0,00			579,90				48,90		Смета № 24-574	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
756	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 27 шт.	540,70	540,70	472,50	68,20	0,00	0,00	0,00	472,50				68,20		Смета № 24-575-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
757	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	5,50	5,50	4,80	0,70	0,00	0,00	0,00	4,80				0,70		Смета № 24-575-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
758	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Макарак – Тисульская L= 22,53 км 118 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 1 шт.	3116,20	3116,20	2036,00	1080,20	0,00	0,00	0,00	2036,00				1080,20		Смета № 24-576-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
759	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-8 Макарак - Центральный L= 52,71 км 332 опор	КР	подряд	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	243,70	0,00	0,00	0,00	243,70	203,20	40,50	0,00				243,70		Смета № 24-576-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
760	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-8 Макарак - Центральный L= 52,71 км 332 опор	КР	подряд	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 2 шт.	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60	104,80	20,80	0,00				125,60		Смета № 24-576-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
761	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2,3 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры - 4 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 6 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 18 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 2 шт.; Ремонт фундамента опоры - 4 шт. 3 шт.	101,70	0,00	0,00	0,00	101,70	20,30	81,40	0,00				101,70		Смета № 24-577	Акт неисправностей объекта, листок осмотра.
762	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-3 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Монтаж/демонтаж шлейфа 6 шт.	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70	72,50	91,20	0,00				163,70		Смета № 24-578	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
763	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Зам. изол. в поддерж. гирл. 18 шт.	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	3,10	3,80	0,00				6,90		Смета № 24-578	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
764	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,70	1,00	0,00				1,70		Смета № 24-578	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
765	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-3 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	23,90	16,90	0,00				40,80		Смета № 24-579	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
766	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2,3 Тисульская - Тамбарская L= 49,54 км 218 опор	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры 4 шт.	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	61,40	43,50	0,00				104,90		Смета № 24-579	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
767	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-2Б Отпайка на ПС Барандатская L= 17,876 км 126 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 9 шт.	6,50	6,50	3,80	2,70	0,00			3,80				2,70		Смета № 24-580	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
768	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 10 кВ Кемеровская ГРЭС – Центр Здоровья-1,2 (В габаритах ВЛ 35 кВ) L= 0,7 км 9 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 1 га	145,80	145,80	84,60	61,20	0,00			84,60				61,20		Смета № 24-580	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст -руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
769	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-7 Весенняя – Ягуновская L=16,753 км 105 опор	КР	х/способ	Расчетка трассы от ДКР 3 га	168,20	168,20	97,60	70,60	0,00			97,60				70,60		Смета № 24-580	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
770	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-32 Усть Сосновская – Шишинская L= 25,143 км 224 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 3 шт.	3,30	3,30	1,90	1,40	0,00			1,90				1,40		Смета № 24-580	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
771	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-32 Усть Сосновская – Шишинская L= 25,143 км 224 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры - 13 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 3 шт.; Расчетка трассы ВЛ - 20 га 13 шт.	4128,90	4128,90	3022,70	1106,20	0,00	0,00	0,00	3022,70				1106,20		Смета № 24-581-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
772	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Усть Сосновская – Верх Падунская L= 18,217 км 156 опор	КР	х/способ	Расчетка трассы от ДКР - 3 га; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 1 шт.; Замена промежуточной опоры - 3 шт.; Ремонт ж/б стойки опоры - 5 шт. 3 га	51,50	51,50	36,70	14,80	0,00			36,70				14,80		Смета № 24-581-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
773	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Усть Сосновская – Верх Падунская L= 18,217 км 156 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 1 шт.	15,10	15,10	10,70	4,40	0,00			10,70				4,40		Смета № 24-581-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ведомость проверки линейной изоляции.
774	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Усть Сосновская – Верх Падунская L= 18,217 км 156 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 3 шт.	184,80	184,80	131,70	53,10	0,00			131,70				53,10		Смета № 24-581-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
775	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Усть Сосновская – Верх Падунская L= 18,217 км 156 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 5 шт.	51,50	51,50	36,70	14,80	0,00			36,70				14,80		Смета № 24-581-2	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
776	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заикситимская – Восточная -1,2 цепь с отпайкой на ПС Имени «Лапина В.И.» L= 12,499 км 96 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 2 га; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 5 шт.; Ремонт метал. стойки опоры - 1 шт. 2 га	124,20	124,20	117,80	6,40	0,00			117,80				6,40		Смета № 24-582	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
777	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заикситимская – Восточная -1 цепь с отпайкой на ПС Имени «Лапина В.И.» L= 12,499 км 96 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 5 шт.	299,40	299,40	97,50	201,90	0,00	0,00	0,00	97,50				201,90		Смета № 24-80-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
778	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заикситимская – Восточная -1,2 цепь с отпайкой на ПС Имени «Лапина В.И.» L= 12,499 км 96 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	2722,70	2722,70	1652,60	1070,10	0,00	0,00	0,00	1652,60				1070,10		Смета № 24-809	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
779	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Мирная -1 L= 3,45 км 23 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) - 0,5 га; Ремонт фундамента опоры - 4 шт. 0,5 га	40,60	40,60	38,60	2,00	0,00			38,60				2,00		Смета № 24-82-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
780	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Мирная -2,3 L= 4,06 км 29 опор	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры - 8 шт.; Расчистка трассы (ручная) - 0,5 га 8 шт.	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70	81,90	67,80	0,00				149,70		Смета № 24-85-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
781	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Мирная -1 L= 3,45 км 23 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 4 шт.	69,90	69,90	66,50	3,40	0,00			66,50				3,40		Смета № 24-83-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
782	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Мирная -2,3 L= 4,06 км 29 опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 0,5 га	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30	47,70	2,60	0,00				50,30		Смета № 24-84-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
783	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Тепличная -1,2 L= 1,061 км 9 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 2 шт.; Ремонт фундамента опоры - 4 шт.; Монтаж/демонтаж шлейфа - 3 шт. 2 шт.	99,10	99,10	94,00	5,10	0,00			94,00				5,10		Смета № 24-86-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
784	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Тепличная -1,2 L= 1,061 км 9 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 4 шт.	119,30	119,30	113,30	6,00	0,00			113,30				6,00		Смета № 24-87-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
785	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская - Тепличная -1 L= 1,061 км 9 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	141,50	141,50	132,90	8,60	0,00			132,90				8,60		Смета № 24-88-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст -руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
786	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Звездная – Большая L= 26,314 км 130 опор	КР	х/способ	Ремонт ИПВЛ 6 шт.	54,60	54,60	51,30	3,30	0,00			51,30				3,30		Смета № 24-88-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
787	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Кемеровская – Кемеровская ГРЭС L= 1,932 км 9 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	6,10	6,10	5,70	0,40	0,00			5,70				0,40		Смета № 24-88-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ.
788	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Кемеровская – НКТЭЦ -2 цепь L=6,591 км 32 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	44,30	44,30	32,00	12,30	0,00			32,00				12,30		Смета № 24-89-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
789	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново – Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская L= 16,962 км 87 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 8 шт.	3,80	3,80	2,70	1,10	0,00			2,70				1,10		Смета № 24-89-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
790	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново – Кемеровская ТЭЦ - Мозжухинская L= 16,962 км 87 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	28,70	28,70	22,80	5,90	0,00			22,80				5,90		Смета № 24-90-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
791	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ново Кемеровская ТЭЦ - Очистная L= 2,047 км 11 опор	КР	х/способ	Монтаж/демонтаж шлейфа 3 шт.	290,00	290,00	230,80	59,20	0,00			230,80				59,20		Смета № 24-90-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
792	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Тяжин - Листвянка L= 52,71 км 93 опор	КР	подряд	Замена промежуточной опоры - 2 шт.; Замена анкерной опоры - 1 шт.; Выправка опоры поперёк оси ВЛ - 4 шт. 2 шт.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,30	1,70	0,00				10,00		Смета № 24-91-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
793	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Тяжин - Листвянка L= 52,71 км 93 опор	КР	подряд	Замена анкерной опоры 1 шт.	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	33,30	6,60	0,00				39,90		Смета № 24-91-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость измерений сопротивления заземления опор, листок осмотра детального описания конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
794	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-5 Усть Колбинская – Курск Смоленская L= 15,058 км 127 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры - 1 шт.; Зам. изол. в поддерж. гирл. - 7 шт.; Расчистка трассы от ДКР - 1 га; Ремонт метал. стойки опоры - 2 шт. 1 шт.	97,40	97,40	86,80	10,60	0,00			86,80				10,60		Смета № 24-94-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
795	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-5 Усть Колбинская – Курск Смоленская L= 15,058 км 127 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. 7 шт.	3,50	3,50	3,10	0,40	0,00			3,10				0,40		Смета № 24-94-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
796	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-5 Усть Колбинская – Курск Смоленская L= 15,058 км 127 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы от ДКР 1 га	76,10	76,10	67,80	8,30	0,00			67,80				8,30		Смета № 24-94-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, ведомость проверки линейной изоляции.
797	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-5 Усть Колбинская – Курск Смоленская L= 15,058 км 127 опор	КР	х/способ	Ремонт металл. стойки опоры 2 шт.	24,50	24,50	15,10	9,40	0,00			15,10				9,40		Смета № 24-95-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
798	СВЭС	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-5 Усть Колбинская – Курск Смоленская L= 15,058 км 127 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 3 шт.	67,00	67,00	41,20	25,80	0,00			41,20				25,80		Смета № 24-95-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
799	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-31 L= 26,77 км 225 опор	КР	х/способ	Зам. изол. в поддерж. гирл. - 3 шт.; Ремонт ж/б стойки опоры - 12 шт.; Замена промежуточной опоры - 13 шт.; Расчистка трассы ВЛ - 14,5 га 3 шт.	14,90	14,90	9,20	5,70	0,00			9,20				5,70		Смета № 24-95-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, ведомость проверки линейной изоляции, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
800	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-31 L= 26,77 км 225 опор	КР	х/способ	Ремонт ж/б стойки опоры 12 шт.	52,70	52,70	20,50	32,20	0,00			20,50				32,20		Смета № 24-96-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
801	СВЭС	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ А-31 L= 26,77 км 225 опор	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры 13 шт.	123,12	123,12	102,30	20,82	0,00			102,30				20,82		Смета № 24-97-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
802	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская – Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая L= 24 км 153 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	82,08	82,08	68,20	13,88	0,00			68,20				13,88		Смета № 24-97-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ.
803	СВЭ С	Кемеровский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Заискитимская – Ново – Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая L= 13,415 км 70 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	17,60	17,60	9,90	7,70	0,00			9,90				7,70		Смета № 24-98-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН
804	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-1 Тисульская – Усть Колбинская L= 17,831 км 153 опор	КР	х/способ	Выправка опоры поперёк оси ВЛ 1 шт.	42,90	42,90	11,90	31,00	0,00			11,90				31,00		Смета № 24-98-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН
805	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-7,8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Ремонт метал. стойки опоры 1 шт.	28,40	28,40	17,40	11,00	0,00			17,40				11,00		Смета № 24-98-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, листок осмотра детального описания состояния конструкции ВЛ, акт-предписания РУТН
806	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-8 Итат – Новоподзорновская L= 28,1 км 147 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 1 шт.	138,80	138,80	126,10	12,70	0,00			126,10				12,70		Смета № 24-99-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
807	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ ТН-9 Каштан- И татский разрез L= 16,245 км 95 опор	КР	х/способ	Ремонт фундамента опоры 1 шт.	39,80	39,80	11,96	27,84	0,00			11,96				27,84		Смета № 24-99-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
808	СВЭ С	Тисульский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Т-8 Макарак - Центральный L= 52,71 км 332 опор	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры 4 шт.	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70	3,74	6,96	0,00				10,70		Смета № 24-99-1	Акт неисправностей объекта, листок осмотра, листок осмотра по описанию состояния ДКР на просеках ВЛ, ведомость измерения состояния элементов ж/б опор.
809	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ОРУ-110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	39,24	39,24	28,34	10,90	0,00			28,34				10,90		Смета № 1-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
810	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ЗРУ- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 1-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
811	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ОРУ-110 кВ Освещение ОРУ-110	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 4 шт	34,79	34,79	8,76	26,03	0,00			8,76				26,03		Смета № 9-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
812	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская Ремонт щита собственных нужд переменного тока ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
813	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская Ремонт щита постоянного тока ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт	5,01	5,01	2,21	2,80	0,00			2,21				2,80		Смета № 24-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
814	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская Т-3- 31.5 ТДТНГ-31500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
815	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская Т-4- 40 ТДТН-40000/110-67 У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
816	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН- 110 1СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
817	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН- 110 2СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз															
818	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН-35 1СШ ЗНОМ-35 УХЛ1	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
819	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН-35 2СШ НАМИ-35 УХЛ1	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
820	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН-6 1С НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 3 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
821	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ТН-6 2С НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 3 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
822	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Литейная-1, РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 3 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
823	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Литейная-2 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 3 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
824	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Яшкино-1 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 3 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
825	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Яшкино-2 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 3 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
826	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-2 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
827	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-1 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
828	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 ОМВ-110 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
829	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Воинская РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
830	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 МШВ-110 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
831	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Юрга-500-1 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
832	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Т-3-31,5 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
833	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Юрга-500-2 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
834	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Юргинская- Технониколь РЛНДЗ-1- 110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
835	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Т-4-40 РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
836	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Юрга-2 Тяговая РЛНДЗ-1-110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
837	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-110 ТН-110-1СШ РЛНДЗ-1-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
838	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Абразивная-1 РГНП-1-110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	5,94	5,94	3,78	2,16	0,00			3,78				2,16		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
839	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ШР-1СШ-110 Абразивная-2 РГНП-1-110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 24-798	Акт неисправностей, акт осмотра
840	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 5-2 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
841	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 9-У ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
842	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 15-4 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
843	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 12-6 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
844	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 16-3 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
845	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 22-7 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
846	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 28-10 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
847	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 23-С ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
848	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 25-6 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
849	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская ф.6- 27-1 ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, акт осмотра
850	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЗРУ-10 кВ Освещение ЗРУ- 10	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт	13,99	13,99	10,36	3,63	0,00			10,36				3,63		Смета № 24-18000	Акт неисправностей, Акт осмотра
851	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ОРУ-110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	13,99	13,99	10,36	3,63	0,00			10,36				3,63		Смета № 24-18000	Акт неисправностей, Акт осмотра
852	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	13,99	13,99	10,36	3,63	0,00			10,36				3,63		Смета № 24-18000	Акт неисправностей, Акт осмотра
853	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЗРУ-10 кВ Обогрев В-10, ЗРУ-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	13,99	13,99	10,36	3,63	0,00			10,36				3,63		Смета № 24-18000	Акт неисправностей, Акт осмотра
854	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЩСН ЩСН-0.23	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	0,64	9,60	0,00			0,64				9,60		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
855	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-110 1СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, Акт осмотра
856	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-110 2СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
857	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-35 1СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, Акт осмотра
858	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-35 2СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, Акт осмотра
859	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЛР-35 Ю-9 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 3 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
860	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР-35 Ю-9 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 3 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
861	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная В-35 Ю-9 С-35М	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра
862	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТТ-35 Ю-9 ТФН-35	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,08	12,08	5,12	6,96	0,00			5,12				6,96		Смета № 24-790	Акт неисправностей, Акт осмотра
863	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЛР-35 Арлюкская-1 РЛНД- 35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 3 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
864	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР-35 Арлюкская-1 РЛНД- 35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 3 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
865	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная В-35 Арлюкская-1 С-35М	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра
866	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТТ-35 Арлюкская-1 ТФН- 35	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 35 кВ (1 фаза) 2 фаз	12,08	12,08	5,12	6,96	0,00			5,12				6,96		Смета № 24-790	Акт неисправностей, Акт осмотра
867	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ЛР-35 Арлюкская-2 РЛНД- 35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
868	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР-35 Арлюкская-2 РЛНД- 35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
869	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная В-35 Арлюкская-2 С-35М	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
870	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТТ-35 Арлюкская-2 ТФН- 35	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 35 кВ (1 фаза) 2 фаз	12,08	12,08	5,12	6,96	0,00			5,12				6,96		Смета № 24-790	Акт неисправностей, Акт осмотра
871	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная 1СР СВ-35 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
872	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная 2СР СВ-35 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
873	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная СВ-35 С-35М	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра
874	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР ТН-35 1С РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
875	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР ТН-35 2С РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
876	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ГР-35 Т-1 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
877	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР-35 Т-1 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
878	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная В-35 Т-1 ВГБЭ-35	ТР	х/способ	Ремонт элегазового выкл. 35 кВ 1 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра
879	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ГР-35 Т-2 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
880	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ШР-35 Т-2 РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	11,89	11,89	9,45	2,44	0,00			9,45				2,44		Смета № 24-796	Акт неисправностей, Акт осмотра
881	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная В-35 Т-2 С-35М	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей, Акт осмотра
882	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-10 1С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
883	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная ТН-10 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
884	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская ОРУ-110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	47,29	47,29	36,41	10,88	0,00			36,41				10,88		Смета № 24-20000	Акт неисправностей, акт осмотра
885	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 5 шт	63,05	63,05	48,55	14,50	0,00			48,55				14,50		Смета № 24-20000	Акт неисправностей, акт осмотра
886	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
887	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская Ремонт щита постоянного тока ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт	5,01	5,01	2,21	2,80	0,00			2,21				2,80		Смета № 24-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
888	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская Т-1-25 ТДТН- 25000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
889	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская Т-2-25 ТДТН- 25000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
890	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская ТН-35 1СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
891	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская ТН-35 2СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
892	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская 1ТН-10 1С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
893	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская 1ТН-10 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
894	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская 3ТН-10 1С НОМ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
895	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прококовская	ПС 110 кВ Прококовская 4ТН-10 2С НОМ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
896	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ОРУ-110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	44,03	44,03	29,48	14,54	0,00			29,48				14,54		Смета № 24-17000	Акт неисправностей, акт осмотра
897	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 8 шт	44,03	44,03	29,48	14,54	0,00			29,48				14,54		Смета № 24-17000	Акт неисправностей, акт осмотра
898	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая КРУН-10 Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	117,40	117,40	78,62	38,78	0,00			78,62				38,78		Смета № 24-17000	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
899	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
900	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая Т- 1-16 ТДТН-16000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
901	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая Т- 2-16 ТДТН-16000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
902	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-110 1СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
903	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-110 2СШ НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
904	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-35 1СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
905	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-35 2СШ ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 3 фаз	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
906	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-10 1С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 3 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
907	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая ТН-10 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 3 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
908	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ОРУ- 110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	32,02	32,02	26,23	5,79	0,00			26,23				5,79		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
909	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 3 шт	39,22	39,22	28,34	10,88	0,00			28,34				10,88		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
910	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТН ввода 110 Юргинская НКФ- 110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра
911	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТН ввода 110 Большая НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
912	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТТ-110 МЛРП-110 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
913	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТТ-110 МСВ-110 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
914	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТН-10 1С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
915	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская ТН-10 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
916	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
917	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь Т- 1-16 ТДН-16000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
918	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь Т- 2-16 ТДН-16000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
919	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТН ввода 110 Юргинская НАМИ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра
920	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТН ввода 110 Юрга-500 НАМИ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра
921	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТТ- 110 МЛРП-110 ТБМО-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	20,97	20,97	7,04	13,93	0,00			7,04				13,93		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
922	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТТ- 110 Т-1-16 ТБМО-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	20,97	20,97	7,04	13,93	0,00			7,04				13,93		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
923	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТТ- 110 Т-2-16 ТБМО-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	20,97	20,97	7,04	13,93	0,00			7,04				13,93		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра
924	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
925	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Технониколь	ПС 110 кВ Технониколь ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
926	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая ОРУ- 35,КРУН-10 ОРУ-35,КРУН- 10	КР	х/способ	Окраска оборудования 50 м2	27,34	27,34	4,85	22,49	0,00			4,85				22,49		Смета № 24-7000	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
927	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	7,55	7,55	6,42	1,13	0,00			6,42				1,13		Смета № 24-19000	Акт неисправностей, Акт осмотра
928	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая КРУН-10 Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 9 шт	117,66	117,66	85,03	32,63	0,00			85,03				32,63		Смета № 24-19000	Акт неисправностей, Акт осмотра
929	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
930	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая Т-3-4,0 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
931	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая Т-4-1,6 ТМ-1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
932	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
933	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новая	ПС 35 кВ Новая ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
934	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская ОРУ-35,КРУН-10 ОРУ- 35,КРУН-10	КР	х/способ	Окраска оборудования 50 м2	27,84	27,84	5,35	22,49	0,00			5,35				22,49		Смета № 24-5000	Акт неисправностей, Акт осмотра
935	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	23,82	23,82	20,45	3,38	0,00			20,45				3,38		Смета № 24-21000	Акт неисправностей, Акт осмотра
936	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская КРУН-10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 13 шт	103,23	103,23	88,60	14,64	0,00			88,60				14,64		Смета № 24-21000	Акт неисправностей, Акт осмотра
937	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
938	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская Т- 1-4,0 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
939	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская Т- 2-4,0 ТМ-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
940	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
941	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Прокопковская	ПС 35 кВ Прокопковская ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
942	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская ОРУ- 35, КРУН-10 ОРУ- 35,КРУН-10	КР	х/способ	Окраска оборудования 50 м2	28,93	28,93	6,43	22,49	0,00			6,43				22,49		Смета № 24-6000	Акт неисправностей, Акт осмотра
943	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
944	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская ОРУ- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	17,55	17,55	15,30	2,25	0,00			15,30				2,25		Смета № 24-16000	Акт неисправностей, Акт осмотра
945	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская КРУН-10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 7 шт	61,42	61,42	53,54	7,88	0,00			53,54				7,88		Смета № 24-16000	Акт неисправностей, Акт осмотра
946	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская Т-1- 4,0 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
947	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская Т-2- 4,0 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
948	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
949	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Арлюкская	ПС 35 кВ Арлюкская ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
950	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная КРУН- 10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 8 шт	66,42	66,42	57,42	9,01	0,00			57,42				9,01		Смета № 24-9000	Акт неисправностей, Акт осмотра
951	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная ОРУ-35 Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	24,91	24,91	21,53	3,38	0,00			21,53				3,38		Смета № 24-9000	Акт неисправностей, Акт осмотра
952	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
953	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная Т-1-2,5 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
954	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная Т-2-2,5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	52,81	52,81	38,43	14,38	0,00			38,43				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
955	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная ТН-10 1С, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
956	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Заозерная	ПС 35 кВ Заозерная ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
957	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	9,33	9,33	8,20	1,13	0,00			8,20				1,13		Смета № 24-11000	Акт неисправностей, Акт осмотра
958	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская КРУН-10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 6 шт	55,98	55,98	49,22	6,76	0,00			49,22				6,76		Смета № 24-11000	Акт неисправностей, Акт осмотра
959	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
960	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
961	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
962	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская Т-1-1,6 ТМ-1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
963	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская Т-2-1,0 ТМ-1000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
964	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская КРУН-10 кВ ИПУ-10/630	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10 21 шт	214,72	214,72	30,63	184,09	0,00			30,63				184,09		Смета № 24-759	Акт неисправностей, Акт осмотра
965	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская В-10 Т-1-1,6 ВВ/TEL- 10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
966	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская В-10 Т-2-1,0 ВВ/TEL- 10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
967	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская МСВ-10 ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
968	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ф.10-5-Ч ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
969	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ф.10-8-М ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
970	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ф.10-9-П ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
971	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ГР-10 Т-1-1,6 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
972	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 Т-1-1,6 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
973	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 ТСН-1 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
974	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ГР-10 Т-2-1,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
975	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 Т-2-1,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
976	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 ТСН-2 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
977	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская СР-1-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
978	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская СР-2-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
979	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ЛР-10 ф.10-5-Ч РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
980	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 ф.10-5-Ч РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
981	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ЛР-10 ф.10-8-М РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
982	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 ф.10-8-М РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
983	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ЛР-10 ф.10-9-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
984	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кожевниковская	ПС 35 кВ Кожевниковская ШР-10 ф.10-9-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
985	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	9,22	9,22	8,09	1,13	0,00			8,09				1,13		Смета № 24-10000	Акт неисправностей, Акт осмотра
986	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская КРУН-10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 8 шт	9,22	9,22	8,09	1,13	0,00			8,09				1,13		Смета № 24-10000	Акт неисправностей, Акт осмотра
987	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
988	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская Т-1- 1,6 ТМ-1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
989	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская Т-2- 2,5 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
990	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская ТН- 10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
991	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Зеледеевская	ПС 35 кВ Зеледеевская ТН- 10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
992	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская КРУН-10 Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 7 шт	8,08	8,08	6,96	1,13	0,00			6,96				1,13		Смета № 24-12000	Акт неисправностей, Акт осмотра
993	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ОРУ- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	8,08	8,08	6,96	1,13	0,00			6,96				1,13		Смета № 24-12000	Акт неисправностей, Акт осмотра
994	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
995	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ТН-6 1С НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
996	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ТН-6 2С НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
997	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская КРУН-6 кВ ИПУ-10/630	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10 24 шт	233,60	233,60	25,21	208,38	0,00			25,21				208,38		Смета № 24-758	Акт неисправностей, Акт осмотра
998	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская В-6 Т-1-2,5 ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
999	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская В-6 Т-2-2,5 ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская МСВ-6 ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ф.6- 1-П ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ф.6- 5-К ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ф.6- 7-А ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ф.6- 8-3 ВМГ-10/630 ПП-67	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 1 шт	10,03	10,03	7,75	2,28	0,00			7,75				2,28		Смета № 24-799	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ГР-6 Т-1-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 Т-1-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ТСН-1 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ГР-6 Т-2-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
100 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 Т-2-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ТСН-2 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская СР- 1-6 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
101 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская СР- 2-6 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ЛР-6 ф.6-1-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ф.6-1-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ЛР-6 ф.6-5-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ф.6-5-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ЛР-6 ф.6-7-А РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ф.6-7-А РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
101 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ЛР-6 ф.6-8-3 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Кулаковская	ПС 35 кВ Кулаковская ШР- 6 ф.6-8-3 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	5,70	5,70	4,57	1,13	0,00			4,57				1,13		Смета № 24-13000	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская КРУН-10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 9 шт	5,70	5,70	4,57	1,13	0,00			4,57				1,13		Смета № 24-13000	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
102 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская КРУН-10 кВ ИПУ-10/630	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10 30 шт	293,09	293,09	35,06	258,03	0,00			35,06				258,03		Смета № 24-761	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская В-10 Т-1-2,5 ВВ/TEL- 10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская В-10 Т-2-2,5 ВВ/TEL- 10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
102 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская МСВ-10 ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ф.10-4-С ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ф.10-6-М ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ф.10-9-СК ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ф.10-9-СК ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ф.10-10-Ф ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,20	25,36	0,00			2,20				25,36		Смета № 24-718	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ГР-10 Т-1-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 Т-1-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ТСН-1 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
103 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ГР-10 Т-2-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
103 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 Т-2-2,5 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ТСН-2 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская СР-1-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская СР-2-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ЛР-10 ф.10-4-С РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ф.10-4-С РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ЛР-10 ф.10-6-М РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ф.10-6-М РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ЛР-10 ф.10-9-СК РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ф.10-9-СК РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
104 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ЛР-10 ф.10-10-Ф РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская ШР-10 ф.10-10-Ф РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Водозабор	ПС 35 кВ Водозабор ОРУ- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	6,29	6,29	5,16	1,13	0,00			5,16				1,13		Смета № 24-8000	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
105 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Водозабор	ПС 35 кВ Водозабор Т-1-6,3 ТМН-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Водозабор	ПС 35 кВ Водозабор Т-2-6,3 ТМН-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Водозабор	ПС 35 кВ Водозабор ТТ-35 Т-1-6,3. ТФН-35	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 35 кВ (1 фаза) 2 фаз	8,05	8,05	3,41	4,64	0,00			3,41				4,64		Смета № 24-790	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Водозабор	ПС 35 кВ Водозабор ТТ-35 Т-2-6,3 ТФН-35	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 35 кВ (1 фаза) 2 фаз	8,05	8,05	3,41	4,64	0,00			3,41				4,64		Смета № 24-790	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская ОРУ-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	7,25	7,25	6,13	1,13	0,00			6,13				1,13		Смета № 24-15000	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская ОПУ, ЗРУ-10 кВ ОПУ, ЗРУ-10 кВ	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	7,25	7,25	6,13	1,13	0,00			6,13				1,13		Смета № 24-15000	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
105 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская Т-1-2,5 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 0	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская Т-2-2,5 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 1	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Тальская	ПС 35 кВ Тальская ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная ЩСН ЩСН-0.4	ТР	х/способ	Ремонт ЩСН 1 шт	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 4	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная ОРУ- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	6,06	6,06	4,93	1,13	0,00			4,93				1,13		Смета № 24-14000	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная КРУН- 10 кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 7 шт	6,06	6,06	4,93	1,13	0,00			4,93				1,13		Смета № 24-14000	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная ТН-10 1С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная ТН-10 2С НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	1,57	1,19	0,00			1,57				1,19		Смета № 24-792	Акт неисправностей, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
106 8	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная Т-1- 2,5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
106 9	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Подсобная	ПС 35 кВ Подсобная Т-2- 1,0 ТМ-1000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
107 0	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная Т-1-40 ТДТН-40000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 1	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная Т-2-40 ТДТН-40000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 2	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная Т-3-40 ТДТН-40000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 3	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская Т-1- 16 ТМН-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 4	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская Т-2- 16 ТМН-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 5	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 35 кВ Береговая	ПС 35 кВ Береговая Т-1-4 ТМН-4000/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
107 6	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 35 кВ Береговая	ПС 35 кВ Береговая Т-2-4 ТМ-4000/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
107 7	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Анжерская НПС	ПС 110 кВ Анжерская НПС ДГК-35 ДГК-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
107 8	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ Тисульская	ПС 110 кВ. Тисульская Т-1- 16, Т-2-16 ТДТН- 16000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
107 9	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ Тисульская	ПС 110 кВ. Тисульская ДГК-35 РДЗСОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 0	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ. Макаракская	ПС 110 кВ. Макаракская Т- 1-16, Т-2-16 ТДТН- 10000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
108 1	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ. Макаракская	ПС 110 кВ. Макаракская ДГК-35 РДЗСОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 2	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Усть-Колбинская	ПС 35 кВ. Усть-Колбинская Т-1-2,5 ТМ-2500 35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 3	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ Байлинская	ПС 35 кВ. Байлинская Т-1- 1,6 ТМ-1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 4	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Барандатская	ПС 35 кВ. Барандатская, Т- 1-1,6, Т-2-1,6 ТМ- 1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 5	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Центральная	ПС 35 кВ. Центральная, Т- 1-1,8, Т-2-1,8 ТМ-1800 35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 6	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Полуторник	ПС 35 кВ. Полуторник Т-1- 2,5, Т-2-2,5 ТМ-1000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
108 7	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная Т-2- 40 ТДТН-40000/110/10/10 У1	ТР	х/способ	Ремонт силового трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
108 8	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Силинская	ПС 35 кВ Силинская Т-1- 4,0 ТМН-4000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
108 9	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная Т-1- 40, Т-3-40 ТРДН- 40000/110/10/10 У1	ТР	х/способ	Ремонт силового трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
109 0	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Силинская	ПС 35 кВ Силинская Т-2- 6,3 ТМН-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
109 1	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Центральная	ПС 35 кВ Центральная Т-1- 16, Т-2-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
109 2	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Северная	ПС 35 кВ Северная Т-1-10, Т-2-10 ТДНС-10000/110	ТР	х/способ	Ремонт силового трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
109 3	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Спутник	ПС 110 кВ Спутник Т-1-16 ТДТН-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт силового трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
109 4	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ АКЗ	ПС 110 кВ АКЗ Т-1-25 ТРДН-2500/110	ТР	х/способ	Ремонт силового трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
109 5	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская Т-1- 6,3, Т-2-6,3 ТМН-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
109 6	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ Бирюлинская	ПС 35 кВ Бирюлинская, Т- 1-15 ТДН-15000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
109 7	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ Бирюлинская	ПС 35 кВ Бирюлинская, Т- 1-10 ТД-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
109 8	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская	ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская, Т-1-10 ТДНС- 10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
109 9	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская	ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская, Т-2-10 ТДНС- 10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
110 0	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 110 кВ Черниговская	ПС 110 кВ Черниговская, Т- 1-16 ТДТН-16000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 1	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 110 кВ Черниговская	ПС 110 кВ Черниговская, Т- 2-16 ТДТН-16000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 2	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 110 кВ Таежная	ПС 110 кВ Таежная, Т-1-16 ТДТНШ-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 3	СВЭ С	Крохалёвский участок СПС, ПС 110 кВ Таежная	ПС 110 кВ Таежная, Т-2-16 ТДТНШ-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 4	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная Т-2 ТДТН-10000/110-76	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 5	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя ШМ- 10 2 с Т-2-25 ШМ-10 2 с Т- 2-25	КР	х/способ	Ремонт ШМ-10 6 мп	55,36	55,36	4,37	50,99	0,00			4,37				50,99		Смета № 24-762	Акт неисправностей, акт осмотра
110 6	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Мозжухинская	ПС 110 кВ Мозжухинская Т-2-10 ТНД-10000/110/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
110 7	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя Т-1-25 ТДТН-25000-110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 8	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя Т-2-25 ТДТН-25000-110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
110 9	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Очистная	ПС 110 кВ Очистная Т-1-16 ТДН-16000/110/6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	939,79	939,79	726,12	213,67	0,00			726,12				213,67		Смета № 22-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
1110	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Очистная	ПС 110 кВ Очистная Т-2-16 ТДТН-16000/110-79	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
1111	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Толевая	ПС 110 кВ Толевая Т-1-6,3 ТМ 6300/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
1112	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Ягуновская	ПС 35 кВ Ягуновская Т-1- 10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1113	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Ягуновская	ПС 35 кВ Ягуновская Т-2- 10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1114	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Мазуровская	ПС 35 кВ Мазуровская Т-1- 10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1115	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Мазуровская	ПС 35 кВ Мазуровская Т-2- 10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1116	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Строительная	ПС 35 кВ Строительная Т- 1-4 ТДНС-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1117	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Строительная	ПС 35 кВ Строительная Т- 2-4 ТДНС-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1118	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Транзитная	ПС 35 кВ Транзитная Т-2- 16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
1119	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Космическая	ПС 110 кВ Космическая Т- 1-25 ТРДН-25000/110/10/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
112 0	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Космическая	ПС 110 кВ Космическая Т- 2-25 ТРДН-25000/110/10/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 1	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Космическая	ПС 110 кВ Космическая Т- 3-25 ТРДН-25000/110/10/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 2	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Заводская	ПС 110 кВ Заводская Т-1-63 ТДНГУ-63000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 3	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Заводская	ПС 110 кВ Заводская Т-2-63 ТДНГУ-63000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 4	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Тепличная	ПС 110 кВ Тепличная Т-2- 63 ТРНДЦН- 63000/40000/110/10-У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 5	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Водозабор	ПС 110 кВ Водозабор Т-1- 16 ТДН-16000/110/10 У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 6	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Водозабор	ПС 110 кВ Водозабор Т-2- 16 ТДН-16000/110/10 У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 7	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная Т-1- 25 ТРДН-25000/110-66	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 8	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная Т-2- 25 ТРДН-25000/110-66	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
112 9	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная Т-4- 40 ТРДН-40000/110/10/10 У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
113 0	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ им Лапина В. И.	ПС 110 кВ им Лапина В. И. Т-1-25 ТРДН-25000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
113 1	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ им Лапина В. И.	ПС 110 кВ им Лапина В. И. Т-2-25 ТРДН-25000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
113 2	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 110 кВ Оросительная	ПС 110 кВ Оросительная Т- 2-25 ТДТН-25000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
113 3	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-5	ПС 35 кВ Насосная-5 Т-2- 1,6 ТМ-1600/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
113 4	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-9	ПС 35 кВ Насосная-9 Т-1- 2,5 ТМ-2500/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
113 5	СВЭ С	Заискитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-9	ПС 35 кВ Насосная-9 Т-2- 2,5 ТМ-2500/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
113 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская Т-1, Т-2 ТДТН-25000-110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей
113 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Ново-Покровская	ПС 35 кВ Ново-Покровская Т-1 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
113 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская Т-1, Т-2 ТМН-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей
113 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Георгиевская	ПС 35 кВ Георгиевская Т-1 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей
114 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Георгиевская	ПС 35 кВ Георгиевская Т-2 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
114 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Теплоерченская	ПС 35 кВ Теплоерченская Т-1, Т-2 ТАМ-1800/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей
114 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Преображенская	ПС 35 кВ Преображенская Т-1, Т-2 ТМ-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей
114 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Ново- Подзорновская	ПС 35 кВ Ново- Подзорновская Т-1, Т-2 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей
114 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Листвянская	ПС 35 кВ Листвянская Т-2 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей
114 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатский угольный разрез	ПС 35 кВ Итатский угольный разрез Т-1 ТМН- 6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
114 6	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Ижморская	ПС 35 кВ Ижморская Т-1,2 ТМ-4000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
114 7	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Кольонская	ПС 35 кВ Кольонская Т-1,2 ТМ-1600/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
114 8	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Симбирская	ПС 35 кВ Симбирская Т-1 ТМ-1800/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
114 9	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Красноярская	ПС 35 кВ Красноярская Т- 1,2 ТМ-1800/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
115 0	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская Т- 1,2 ТМ-1600/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
115 1	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Анжерская	ПС 110 кВ Анжерская Т-1, 2 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
115 2	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Анжерская НПС	ПС 110 кВ Анжерская НПС Т-1, 2 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
115 3	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Спутник - Анжерский	ПС 110 кВ Спутник - Анжерский Т-1, 2 ТДТН- 25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
115 4	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Яйская	ПС 110 кВ Яйская Т-1, 2 ТДТН-10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
115 5	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Судженская	ПС 35 кВ Судженская Т-1, 2 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
115 6	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Сибирская	ПС 35 кВ Сибирская Т-1, 2 ТМН-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
115 7	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Физкультурник	ПС 35 кВ Физкультурник Т- 1 ТМН-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
115 8	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Анжерский водозабор	ПС 35кВ Анжерский водозабор Т-2 ТМН-4000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
115 9	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Анжеромаш	ПС 35кВ Анжеромаш Т-1, 2 ТДТН-15000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
116 0	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС35кВ Вознесенская	ПС35кВ Вознесенская Т-1, 2 ТМН-2500/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
116 1	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Улановская	ПС 35 кВ Улановская Т-2 ТМН-2500/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
116 2	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Усть-Сосновская	ПС 35 кВ Усть-Сосновская Т-2-2.5 ТМ-2500/35-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
116 3	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Глубокинская	ПС 35 кВ Глубокинская Т-1 ТМН-2500/35-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
116 4	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Зарубинская	ПС 35 кВ ЗарубинскаяТ-1, Т-2 ТМ-4000/35-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
116 5	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 кВ Мехзаводская	ПС 110 кВ Мехзаводская Т- 1, Т-2 ТДТН-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
116 6	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 Топкинская	ПС 110 кВ Топкинская Т-2 ТДТН-63000/110-35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
116 7	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Шишинская	ПС 35 кВ Шишинская Т-1- 2.5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
116 8	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Шишинская	ПС 35 кВ Шишинская Т-2- 2.5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
116 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская Т-3- 10 ТДТН-10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей
117 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская Т-4- 15 ТДТГ-15000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей
117 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ДГК- 35 ДГК-35	КР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	248,06	248,06	3,06	245,00	0,00			3,06				245,00		Смета № 24-787	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
117 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ Т-1-25 ТРДН-25000/110/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей
117 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ Т-2-16 ТДН-16000/110/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей
117 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская Т-2 ТМ-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
117 5	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК Т-1, Т-2 ТДТН- 10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
117 6	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35 кВ Лебяжья	ПС 35 кВ Лебяжья Т-1, Т-2 ТМН-1600/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
117 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Листвянская	ПС 35кВ Листвянская Т-1- 4,0 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей
117 8	СВЭ С	Мариинский Участок СПС, ПС 35кВ Мариинская городская	ПС 35кВ Мариинская городская Т-1-6,3 ТМ- 6300/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
117 9	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Авангард	ПС 35кВ Авангард Т-1-2,5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
118 0	СВЭ С	Мариинский Участок СПС, ПС 35 кВ Сусловская	ПС 35 кВ Сусловская Т-1- 6,3, Т-2-6,3 ТМ-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
118 1	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Колеульская	ПС 35 кВ Колеульская Т-1- 2,5 ТМ-2500/35, ТМ- 1600/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
118 2	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская Т-1-2,5 ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, Акт осмотра
118 3	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 35 кВ Новоромановская	ПС 35 кВ Новоромановская Т-2-2,5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Акт осмотра
118 4	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная ОД-110 ОД-110М/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт	12,86	12,86	8,54	4,32	0,00			8,54				4,32		Смета № 24-806	Акт неисправностей, акт осмотра
118 5	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Толевая	ПС 110 кВ Толевая ОД-110 ОД-110М/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 1 шт	6,43	6,43	4,27	2,16	0,00			4,27				2,16		Смета № 24-806	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
118 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ОД- 110 ОД-110	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт	12,86	12,86	8,54	4,32	0,00			8,54				4,32		Смета № 24-806	Акт неисправностей
118 7	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Промышленовская	ПС 35 кВ Промышленовская, Т-1-6.3 ТМН-6300/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей, акт осмотра
118 8	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная, кабельный канал кабельный канал	КР	х/способ	ремонт кабельного канала 20 м	28,59	28,59	7,13	21,47	0,00			7,13				21,47		Смета № 24-740	Акт неисправностей, "Акт проверки ПС 110 кВ Рудничная Городского РЭС ПО СВЭС филиала ПАО "Россети-Сибирь"- "Кузбассэнерго- РЭС" от 13.05.2022
118 9	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Промышленовская	ПС 35 кВ Промышленовская, ОРУ-35 кВ металлоконструкции ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 400 м2	41,83	41,83	32,15	9,68	0,00			32,15				9,68		Смета № 24-4000	Акт неисправностей, подготовка к освидетельствовани ю подстанции
119 0	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская, ОРУ- 35 кВ металлоконструкции ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 350 м2	34,36	34,36	27,40	6,96	0,00			27,40				6,96		Смета № 24-3000	Акт неисправностей, подготовка к освидетельствовани ю подстанции
119 1	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская, КРУН-10 кВ металлоконструкции КРУН-10 кВ	КР	х/способ	покраска металлоконструкций КРУН-10 кВ 180 м2	20,34	20,34	14,28	6,06	0,00			14,28				6,06		Смета № 24-1000	Акт неисправностей, подготовка к освидетельствовани ю подстанции
119 2	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная, ОРУ- 110 ОРУ 110 кВ	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 1 шт	39,63	39,63	19,71	19,93	0,00			19,71				19,93		Смета № 4 -1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
119 3	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская, ВЧЗ- 35 А-46 ВЧЗ-35	КР	х/способ	Ремонт ВЧЗ 1 шт	7,68	7,68	6,37	1,31	0,00			6,37				1,31		Смета № 24-779	Акт неисправностей, акт осмотра
119 4	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская, ВЧЗ- 35 А-50 ВЧЗ-35	КР	х/способ	Ремонт ВЧЗ 1 шт	7,68	7,68	6,37	1,31	0,00			6,37				1,31		Смета № 24-779	Акт неисправностей, акт осмотра
119 5	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большая	ПС 110 кВ Большая В- 110 Т-1 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А","В","С" 1 шт	6318,26	6318,26	101,83	6216,43	0,00			101,83				6216,43		Смета № 24-702-02	Акт неисправностей, акт осмотра
119 6	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ АКЗ	ПС 110 кВ АКЗ, ЗРУ 6 кВ ЗРУ 6 кВ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	13,49	13,49	4,14	9,35	0,00			4,14				9,35		Смета № 52-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
119 7	СВЭ С	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ АКЗ	ПС 110 кВ АКЗ, ЗРУ 110 кВ ЗРУ 110 кВ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	13,49	13,49	4,14	9,35	0,00			4,14				9,35		Смета № 53-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабели, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1198	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ АКЗ	ПС 110 кВ АКЗ, ОРУ 110 кВ ОРУ 110 кВ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	31,35	31,35	9,73	21,61	0,00			9,73				21,61		Смета № 53-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1199	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Промышленовская	ПС 35 кВ Промышленовская, ОРУ 35 кВ ОРУ 35 кВ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	14,70	14,70	1,04	13,66	0,00			1,04				13,66		Смета № 59-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1200	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Промышленовская	ПС 35 кВ Промышленовская, ЗРУ 6 кВ ЗРУ 6 кВ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	13,46	13,46	4,12	9,35	0,00			4,12				9,35		Смета № 53-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1201	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Спутник	ПС 110 кВ Спутник, КРУ 10 кВ КРУ 10 кВ	КР	х/способ	ремонт обогрева 1 шт	81,76	81,76	4,68	77,08	0,00			4,68				77,08		Смета № 5-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1202	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Центральная	ПС 35 кВ Центральная, ОПУ ОПУ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	13,49	13,49	4,14	9,35	0,00			4,14				9,35		Смета № 52-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1203	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная, АБ АБ	КР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	0,65	0,65	0,14	0,50	0,00			0,14				0,50		Смета № 60-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1204	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Щегловская	ПС 35 кВ Щегловская, ТТ-10 МСВ-10 ТПЛ-10 400/5	КР	х/способ	Ремонт ТТ 2 шт	64,60	64,60	3,87	60,73	0,00			3,87				60,73		Смета № 24-766	Акт неисправностей, акт осмотра
1205	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Щегловская	ПС 35 кВ Щегловская, ТТ-10 Ф-10-19-В ТПЛ-10 75/5	КР	х/способ	Ремонт ТТ 2 шт	64,60	64,60	3,87	60,73	0,00			3,87				60,73		Смета № 24-766	Акт неисправностей, акт осмотра
1206	СВЭС	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Большеямная	ПС 110 кВ Большеямная В-110 Т-2 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А","В","С" 1 шт	6318,26	6318,26	101,83	6216,43	0,00			101,83				6216,43		Смета № 24-702-03	Протокол СИЗПИ №298-22 от 06.06.2022., Акт неисправностей
1207	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Осиновская	ПС 35 кВ Осиновская МСВ-35 ВТ-35/800	КР	х/способ	Ремонт выключателя 35 кВ с заменой вводов 1 шт	882,96	882,96	9,03	873,93	0,00			9,03				873,93		Смета № 24-723	Акт неисправностей, акт осмотра, Протокол СИЗПИ №30-22 от 06.06.2022.
1208	СВЭС	Рудничный участок СПС, ПС 35 кВ Силинская	ПС 35 кВ Силинская МСВ-35 С-35 М-630-10	КР	х/способ	Ремонт выключателя 35 кВ с заменой вводов 1 шт	2628,44	2628,44	29,37	2599,06	0,00			29,37				2599,06		Смета № 24-722	Акт неисправностей, Протокол СИЗПИ №421-21 от 13.12.2021
1209	СВЭС	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ Латышевская	ПС 35 кВ Латышевская, ОРУ-35 кВ металлоконструкции ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 450 м2	45,04	45,04	34,62	10,42	0,00			34,62				10,42		Смета № 24-2000	Акт неисправностей, Протокол СИЗПИ №426-21 от 15.06.2021
1210	СВЭС	Крохалёвский участок СПС, ПС 35 кВ Бирюлинская	ПС 35 кВ Бирюлинская, подъездная дорога Дорога к ПС	КР	х/способ	ТС Ремонт дороги 16 м3	58,44	58,44	10,98	47,46	0,00			0,00	58,44			0,00	Недостаточно обосновывающей документации.	Смета № 2-1803-24	Акт неисправностей, подготовка к освидетельствованию подстанции

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
121 1	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная АБ АБ	СР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	16,21	16,21	6,59	9,62	0,00			6,59				9,62		Смета № 12-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
121 2	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная ОПУ ОПУ	СР	х/способ	ремонт обогрева 1 шт	10,67	10,67	4,08	6,60	0,00			4,08				6,60		Смета № 24-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
121 3	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная ОПУ ОПУ	СР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	16,21	16,21	6,59	9,62	0,00			6,59				9,62		Смета № 12-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
121 4	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Звёздная	ПС 110 кВ Звёздная Т-1-6,3 ТМН-6300/110-71	СР	х/способ	Ремонт трансформатора Т-1- 6,3 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, Акт осмотра.
121 5	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Можухинская	ПС 110 кВ Можухинская КРУН-6 кВ КРУН-6	СР	х/способ	Ремонт КРУН-6 кВ 166 м2	26,35	26,35	14,18	12,17	0,00			14,18				12,17		Смета № 2-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра, предписание
121 6	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Южная	ПС 110 кВ Южная Т-1-40 ТДТН-40000/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора Т-1- 40 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Акт неисправностей, акт осмотра
121 7	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Южная	ПС 110 кВ Южная ОРУ-110 Шкаф ТН-110 1 с	СР	х/способ	Ремонт шкафа ТН- 110 1 с 1 шт	5,35	5,35	2,51	2,83	0,00			2,51				2,83		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра, предписание
121 8	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Транзитная	ПС 35 кВ Транзитная АБ АБ	СР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	0,67	0,67	0,09	0,58	0,00			0,09				0,58		Смета № 31-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
121 9	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Водозабор	ПС Водозабор ВМТ-110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 2 шт	13,66	13,66	11,40	2,25	0,00			11,40				2,25		Смета № 24-8000	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 0	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Южная	ПС 110 кВ Южная ОРУ-110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 2 шт	21,35	21,35	8,15	13,19	0,00			8,15				13,19		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 1	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Можухинская	ПС 110 кВ Можухинская ОРУ-110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 3 шт	11,09	11,09	3,88	7,21	0,00			3,88				7,21		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 2	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Очистная	ПС 110 кВ Очистная ОРУ- 110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 3 шт	10,67	10,67	3,46	7,21	0,00			3,46				7,21		Смета № 29-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 3	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя ОРУ- 110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 2 шт	7,31	7,31	2,50	4,81	0,00			2,50				4,81		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
122 4	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя ОРУ- 35 кабельный канал	КР	х/способ	Ремонт кабельного канала ОРУ-35 кВ 30 мп	45,02	45,02	12,82	32,20	0,00			12,82				32,20		Смета № 24-739	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 5	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Ягуновская	ПС 35 кВ Ягуновская ЗРУ-6 ВПМ-10-20-630 У 3	КР	х/способ	Ремонт В-6 Ф-6-23- ТП-876 1 шт	29,44	29,44	7,81	21,62	0,00			7,81				21,62		Смета № 24-772	Акт неисправностей, Акт осмотра.
122 6	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прокопковская	ПС 110 кВ Прокопковская В-110 Т-1 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А", "В", "С" 1 шт	6318,26	6318,26	101,83	6216,43	0,00			101,83				6216,43		Смета № 24-702-04	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 10-23
122 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Прокопковская	ПС 110 кВ Прокопковская В-110 Т-2 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А", "В", "С" 1 шт	6318,26	6318,26	101,83	6216,43	0,00			101,83				6216,43		Смета № 24-702-05	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 594-22
122 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В- 110 Т-3 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А", "В", "С" 1 шт	6318,26	6318,26	101,83	6216,43	0,00			101,83				6216,43		Смета № 24-702-06	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 616-22
122 9	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Мазуровская	ПС 35 кВ Мазуровская ОРУ-35 ЗУ ОРУ-35 ЗУ	КР	х/способ	Ремонт заземляющего устройства 1 шт	200,35	200,35	195,61	4,74	0,00			195,61				4,74		Смета № 1-1403-24	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 615-22
123 0	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Южная	ПС 110 кВ Южная ЗРУ-10 ТВЛМ-10 200/5	КР	х/способ	Ремонт ТТ-10 В-10 Ф-10-14-КК 2 шт	29,68	29,68	1,51	28,17	0,00			1,51				28,17		Смета № 24-768	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 583-22
123 1	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 35 кВ Строительная	ПС 35 кВ Строительная ШМ-10 Т-1, Т-2 ШМ-10 Т- 1-4, ШМ-10 Т-2-4	СР	х/способ	Ремонт ШМ-10 Т-1- 4, ШМ-10 Т-2-4 10 мп	21,96	21,96	2,97	18,99	0,00			2,97				18,99		Смета № 24-763	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ № 347-22
123 2	СВЭ С	Кемеровский участок СПС, ПС 110 кВ Весенняя	ПС 110 кВ Весенняя ОРУ- 110 КРУ-10	КР	х/способ	Ремонт ячейки В-10 Т-1-25 1 шт	55,36	55,36	4,37	50,99	0,00			4,37				50,99		Смета № 24-762	Акт неисправностей, АКТ № 321 Технологического нарушения
123 3	СВЭ С	Заяскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная ОРУ- 110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 3 шт	10,26	10,26	5,45	4,81	0,00			5,45				4,81		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
123 4	СВЭ С	Заяскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Тепличная	ПС 110 кВ Тепличная ОРУ- 110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 2 шт	7,27	7,27	3,64	3,63	0,00			3,64				3,63		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
123 5	СВЭ С	Заяскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная ОРУ- 110 Освещение ОРУ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-110 1 шт	28,04	28,04	4,23	23,82	0,00			4,23				23,82		Смета № 20-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
123 6	СВЭ С	Заяскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Тепличная	ПС 110 кВ Тепличная ОРУ- 110 Освещение ОРУ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-110 1 шт	15,47	15,47	2,50	12,97	0,00			2,50				12,97		Смета № 29-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
123 7	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Оросительная	ПС 110 кВ Оросительная ОРУ-110 Освещение ОРУ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-110 1 шт	30,19	30,19	2,13	28,06	0,00			2,13				28,06		Смета № 22-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
123 8	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Водозабор	ПС 110 кВ Водозабор ОРУ- 110 Освещение ОРУ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-110 1 шт	135,58	135,58	108,57	27,02	0,00			108,57				27,02		Смета № 10-1503- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
123 9	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Оросительная	ПС 110 кВ Оросительная Помещение аккумуляторной Освещение	КР	х/способ	Ремонт освещения аккумуляторной 1 шт	1,68	1,68	0,23	1,45	0,00			0,23				1,45		Смета № 21-1503- 24	Акт неисправностей, №АП-С-042-22-КПО
124 0	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-5	ПС 35 кВ Насосная-5 Т-2- 1,6 Т-2-1,6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора Т-2- 1,6 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей, Приказ №1.4/01/312- вн
124 1	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Водозабор	ПС 110 кВ Водозабор ОРУ- 110 Мачта освещения	КР	х/способ	Ремонт м/к мачты освещения 3 м3	25,32	25,32	13,86	11,47	0,00			13,86				11,47		Смета № 56-1503- 24	Акт неисправностей, №АП-С-042-22-КПО
124 2	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-5	ПС 35 кВ Насосная-5 КРУН-6 АВР-0,4 ЩСН	КР	х/способ	Ремонт ЩСН, ТСН- 1-25 1 шт	8,58	8,58	2,89	5,69	0,00			2,89				5,69		Смета № 24-780	Акт неисправностей, №АП-С-042-22-КПО
124 3	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-9	ПС 35 кВ Насосная-9 ОРУ- 35 Порталов ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт порталов ОРУ-35 1 м3	6,61	6,61	3,96	2,66	0,00			3,96				2,66		Смета № 10-2003- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
124 4	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 35 кВ Насосная-9	ПС 35 кВ Насосная-9 КРУН-6 АВР-0,4 ЩСН	КР	х/способ	Ремонт ЩСН, ТСН- 1-25 1 шт	8,18	8,18	2,50	5,69	0,00			2,50				5,69		Смета № 24-781	Акт неисправностей, №АП-С-042-22-КПО
124 5	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Восточная	ПС 110 кВ Восточная ОРУ- 110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 1 шт	17,31	17,31	5,30	12,02	0,00			5,30				12,02		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
124 6	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Космическая	ПС 110 кВ Космическая ОРУ-110 ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева В- 110 5 шт	7,27	7,27	2,46	4,81	0,00			2,46				4,81		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, Акт осмотра.
124 7	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Тепличная	ПС 110 кВ Тепличная ОРУ- 110 Т-2-63 ШМ 2с 4с-10кВ	КР	х/способ	Ремонт ШМ-10 2-4 с шин 10кВ 2 мп	51,66	51,66	6,09	45,56	0,00			6,09				45,56		Смета № 24-764	Акт неисправностей, Акт осмотра.
124 8	СВЭ С	Занскитимский участок СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная ОРУ- 110 ШМ-10 1-5с-10кВ	КР	х/способ	Ремонт ШМ-10 1-5 с 10кВ 12 мп	23,26	23,26	5,99	17,27	0,00			5,99				17,27		Смета № 24-754	Акт неисправностей, Акт осмотра.
124 9	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Барандатская	ПС 35 кВ. Барандатская,опорная изоляция ш.м. 10 кВ. Т-1- 1,6, Т-2-1,6 Изолятор ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1	КР	х/способ	Ремонт шинного моста 10 кВ 12 мп	54,41	54,41	7,77	46,64	0,00			7,77				46,64		Смета № 24-756	Акт неисправностей, Акт осмотра.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
125 0	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Барандатская	ПС 35 кВ. Барандатская, ТСН-2 ЩСН	СР	х/способ	Ремонт щита собственных нужд переменного тока 1 шт.	16,45	16,45	5,13	11,32	0,00			5,13				11,32		Смета № 25-2004- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 1	СВЭ С	УРТ СПС, ПС 35 кВ. Барандатская	ПС 35 кВ. Барандатская, ТСН-2 ТМ-25 10/0,4	СР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	18,70	61,10	0,00			18,70				61,10		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
125 2	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Усть-Колбинская	ПС 35 кВ. Усть- Колбинская,подставные изоляторы ш.м. 35 кВ. Т-1- 2,5, Т-2-4,0 Изолятор ОСК 12,5-35-А-3 УХЛ1	КР	х/способ	Ремонт шинного моста 35 кВ 12 мп	52,08	52,08	5,55	46,53	0,00			5,55				46,53		Смета № 24-757	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ Т- 116-22 от 29.06.2023
125 3	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ Тамбарская	ПС 35 кВ. Тамбарская, ЩСН ЩСН	СР	х/способ	Ремонт щита собственных нужд переменного тока 1 шт.	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 4	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 35 кВ. Центральная	ПС 35 кВ. Центральная, освещение ЗРУ-6 сети освещения ЗРУ-6	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ 1 шт.	6,40	6,40	3,29	3,11	0,00			3,29				3,11		Смета № 32-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 5	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ. Макаракская	ПС 110 кВ.Макаракская, ЩСН ЩСН	СР	х/способ	Ремонт щита собственных нужд переменного тока 1 шт.	10,24	10,24	3,23	7,01	0,00			3,23				7,01		Смета № 25-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 6	СВЭ С	Тисульский участок СПС, ПС 110 кВ Тисульская	ПС 110 кВ. Тисульская, освещение ЗРУ-10 сети освещения ЗРУ-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ 1 шт.	7,08	7,08	0,57	6,51	0,00			0,57				6,51		Смета № 30-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 7	СВЭ С	Тисульский участок СПС, РП-10 кВ. Пичугино	РП-10 кВ. Пичугино металлоконструкции и оборудование КРУН-10, ОРУ-11	КР	х/способ	Ремонт металлоконструкций 50 м2	21,23	21,23	5,73	15,50	0,00			5,73				15,50		Смета № 7-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 8	СВЭ С	Тисульский участок СПС, РП-10 кВ. Куликовка	РП-10 кВ. Куликовка металлоконструкции и оборудование КРУН-10, ОРУ-12	КР	х/способ	Ремонт металлоконструкций 50 м2	12,42	12,42	4,86	7,57	0,00			4,86				7,57		Смета № 6-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
125 9	СВЭ С	Тисульский участок СПС, РП-10 кВ. Дворниково	РП-10 кВ. Дворниково металлоконструкции и оборудование КРУН-10, ОРУ-13	КР	х/способ	Ремонт металлоконструкций 50 м2	20,41	20,41	4,23	16,18	0,00			4,23				16,18		Смета № 5-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 0	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Анжеромаш	ПС 35 кВ Анжеромаш ОРУ- 35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-35 1 шт.	35,75	35,75	9,57	26,19	0,00			9,57				26,19		Смета № 9-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 1	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Анжерская НПС	ПС 110 кВ Анжерская НПС ОПУ ОПУ	КР	х/способ	Ремонт обогрева ОПУ 1 шт.	30,50	30,50	5,66	24,84	0,00			5,66				24,84		Смета № 1-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
126 2	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Анжерская НПС	ПС 110 кВ Анжерская НПС ЗРУ ЗРУ	КР	х/способ	Ремонт обогрева ЗРУ 1 шт.	30,50	30,50	5,66	24,84	0,00			5,66				24,84		Смета № 31-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 3	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Судженская	ПС 35 кВ Судженская АКБ АКБ	СР	х/способ	Ремонт освещения помещения АКБ 1 шт.	8,23	8,23	3,44	4,79	0,00			3,44				4,79		Смета № 51-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 4	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Улановская	ПС 35 кВ Улановская КРУН-10 КРУН-10	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10 233 м2	55,97	55,97	24,47	31,50	0,00			24,47				31,50		Смета № 1-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 5	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Физкультурник	ПС 35 кВ Физкультурник ШМ-6 Т-1-10 ШМ-6 Т-1-10	КР	х/способ	Ремонт ШМ-6 Т-1- 10 1 мп	13,01	13,01	5,73	7,28	0,00			5,73				7,28		Смета № 24-755	Акт неисправностей, акт осмотра
126 6	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Физкультурник	ПС 35 кВ Физкультурник ШМ-6 Т-2-3,2 ШМ-6 Т-2- 3,2	КР	х/способ	Ремонт ШМ-6 Т-2- 3,2 1 мп	13,01	13,01	5,73	7,28	0,00			5,73				7,28		Смета № 24-755	Акт неисправностей, акт осмотра
126 7	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Анжерский водозабор	ПС 35 кВ Анжерский водозабор ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт металлоконструкций ОРУ-35 3 м3	18,90	18,90	4,23	14,67	0,00			4,23				14,67		Смета № 1-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
126 8	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 35 кВ Физкультурник	ПС 35 кВ Физкультурник РЛНД(3)-35/600 РЛНД(3)- 35/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ на ЛР-35 Ф-1 1 шт.	56,67	56,67	9,83	46,84	0,00			9,83				46,84		Смета № 24-734	Акт неисправностей, акт осмотра
126 9	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Яйская	ПС 110 кВ Яйская РЛНД(3)- 35/600 РЛНД(3)-35/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ на Резерв-1 1 шт.	56,38	56,38	9,54	46,84	0,00			9,54				46,84		Смета № 24-735	Акт неисправностей, акт осмотра
127 0	СВЭ С	Анжерский участок СПС, ПС 110 кВ Яйская	ПС 110 кВ Яйская РЛНД(3)- 35/600 РЛНД(3)-35/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ на Резерв-2 1 шт.	56,38	56,38	9,54	46,84	0,00			9,54				46,84		Смета № 24-735	Акт неисправностей, акт осмотра
127 1	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Кольонская	ПС 35 кВ Кольонская ТН10-1,2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
127 2	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Красноярская	ПС 35 кВ Красноярская ТН10-1,2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
127 3	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская ТН10-1,2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
127 4	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Симбирская	ПС 35 кВ Симбирская ТН10-1 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 1 шт	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
127 5	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Ижморская	ПС 35 кВ Ижморская ТН10- 1,2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
127 6	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Симбирская	ПС 35 кВ Симбирская ОРУ- 35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт металлоконструкций 150 м2	110,90	110,90	38,16	72,74	0,00			38,16				72,74		Смета № 8-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
127 7	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская ЗРУ/КРУН/КРУ/ОПУ ОРУ- 35	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт	25,39	25,39	3,32	22,07	0,00			3,32				22,07		Смета № 27-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
127 8	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Красноярская	ПС 35 кВ Красноярская, ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт	21,99	21,99	2,74	19,25	0,00			2,74				19,25		Смета № 18-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
127 9	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Ижморская	ПС 35 кВ Ижморская, ОРУ- 35 ОРУ 35 кВ	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	24,64	24,64	2,05	22,59	0,00			2,05				22,59		Смета № 13-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 0	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Симбирская	ПС 35 кВ Симбирская ОРУ- 35 ОРУ 35 кВ	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	23,22	23,22	1,07	22,15	0,00			1,07				22,15		Смета № 28-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 1	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Красноярская	ПС 35 кВ Красноярская, ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	25,33	25,33	2,74	22,59	0,00			2,74				22,59		Смета № 19-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 2	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Колыонская	ПС 35 кВ Колыонская КРУН-10 ИПУ-10/630	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10 30 шт	323,14	323,14	38,01	285,12	0,00			38,01				285,12		Смета № 24-760	Акт неисправностей, акт осмотра
128 3	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская ОРУ-35 РЗ-35	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ с заменой приводов 6 шт	71,31	71,31	56,70	14,61	0,00			56,70				14,61		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
128 4	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Колыонская	ПС 35 кВ Колыонская ОРУ 35 кВ ОРУ 35 кВ	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	43,96	43,96	12,86	31,09	0,00			12,86				31,09		Смета № 11-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 5	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	42,78	42,78	13,00	29,79	0,00			13,00				29,79		Смета № 17-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 6	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Колыонская	ПС 35 кВ Колыонская ОРУ 35 кВ ОРУ 35 кВ	КР	х/способ	Ремонт электромагнитной блокировки 1 шт	208,45	208,45	19,63	188,83	0,00			19,63				188,83		Смета № 26-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
128 7	СВЭ С	Ижморский участок СПС, ПС 35 кВ Святославская	ПС 35 кВ Святославская ОРУ-35 ОРУ-35, ЭМБ	КР	х/способ	Ремонт электромагнитной блокировки 1 шт	205,13	205,13	16,30	188,83	0,00			16,30				188,83		Смета № 27-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
128 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110кВ ЯЦЗ ф. 6-27-К ТПФМ-10 400/5	КР	х/способ	Ремонт ТТ 3-20 кВ (2 фаза) 2 шт	43,90	43,90	6,91	36,98	0,00			6,91				36,98		Смета № 24-796	Акт неисправностей, акт осмотра
128 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110кВ ЯЦЗ ф. 6-10-0 ТПФМ-10 400/5	КР	х/способ	Ремонт ТТ 3-20 кВ (2 фаза) 2 шт	43,90	43,90	6,91	36,98	0,00			6,91				36,98		Смета № 24-796	Акт неисправностей, акт осмотра, извещение о неисправности
129 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ ОРУ-110. Освещение ОРУ-110кВ.	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	3,92	3,92	0,19	3,73	0,00			0,19				3,73		Смета № 35-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра, извещение о неисправности
129 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ КРУ-6. Освещение КРУ-6	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	0,90	0,90	0,31	0,59	0,00			0,31				0,59		Смета № 34-15-03- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
129 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В- 110 ЯЦЗ-1 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А","В","С" в ст. ШР-110, ЛР-110. 1 шт	6757,42	6757,42	101,83	6655,59	0,00			101,83				6655,59		Смета № 24-702	Акт неисправностей, акт осмотра
129 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В- 110 Т-4-15 МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."С" в ст. ШР- 110 1 шт	2377,03	2377,03	65,92	2311,10	0,00			65,92				2311,10		Смета № 24-703	Акт неисправностей, акт осмотра
129 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В- 110 Сураново МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф. "В","С" в ст. ЛР-110 1 шт	2377,03	2377,03	65,92	2311,10	0,00			65,92				2311,10		Смета № 24-704	Акт неисправностей, акт осмотра
129 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ЗРУ- 6, ОПУ Освещение ЗРУ-6, ОПУ.	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	8,84	8,84	3,79	5,05	0,00			3,79				5,05		Смета № 36-1503- 24, 38-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
129 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ОРУ- 110, ОРУ-35 Освещение ОРУ-110кВ, 35кВ.	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	7,84	7,84	0,38	7,45	0,00			0,38				7,45		Смета № 38-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
129 7	СВЭ С	Юргинский участок СПС, ПС 110 кВ Юргинская	ПС 110 кВ Юргинская В- 110 Технонколь МКП-110	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя ф."А","В","С" 1 шт	6757,42	6757,42	101,83	6655,59	0,00			101,83				6655,59		Смета № 24-702-01	Акт неисправностей, акт осмотра
129 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В- 110, В-35. МКП-110-600- 3,5, С-35-630	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	17,56	17,56	12,98	4,58	0,00			12,98				4,58		Смета № 6-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
129 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ОПН-35 Т-1-4,0 РМДТУ	СР	х/способ	Ремонт датчика РМДТУ ф."С" 1 шт	15,22	15,22	2,12	13,10	0,00			2,12				13,10		Смета № 24-775	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
130 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ОПН-35 Т-2-4,0 РМДТУ	СР	х/способ	Ремонт датчика РМДТУ ф."С" 1 шт	15,22	15,22	2,12	13,10	0,00			2,12				13,10		Смета № 24-776	Акт неисправностей, акт осмотра
130 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская КРУН-10 Освещение КРУН-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	1,89	1,89	0,95	0,94	0,00			0,95				0,94		Смета № 14-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
130 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 С-35-630	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	7,19	7,19	4,14	3,05	0,00			4,14				3,05		Смета № 3-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
130 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская КРУН- 10 Освещение КРУН-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	1,31	1,31	0,41	0,90	0,00			0,41				0,90		Смета № 23-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
130 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ОРУ- 35 Освещение ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	3,94	3,94	0,22	3,73	0,00			0,22				3,73		Смета № 24-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
130 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 С-35-630	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	13,07	13,07	9,45	3,63	0,00			9,45				3,63		Смета № 24-22000- 03	Акт неисправностей, акт осмотра
130 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ОПН- 35 Т-1-4,0 РМДТУ	СР	х/способ	Ремонт датчика РМДТУ ф."В" 1 шт	14,72	14,72	1,62	13,10	0,00			1,62				13,10		Смета № 24-777	Акт неисправностей, акт осмотра
130 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ОПН- 35 Т-2-4,0 РМДТУ	СР	х/способ	Ремонт датчика РМДТУ ф."В" 1 шт	14,72	14,72	1,62	13,10	0,00			1,62				13,10		Смета № 24-778	Акт неисправностей, акт осмотра, протокол СИЗПИ
130 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская В-35 С-35-630	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	6,26	6,26	1,53	4,73	0,00			1,53				4,73		Смета № 2-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра, протокол СИЗПИ
130 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ОРУ-35 Освещение ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	3,94	3,94	0,22	3,73	0,00			0,22				3,73		Смета № 17-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
131 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская КРУН-10 Освещение КРУН-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	1,44	1,44	0,54	0,90	0,00			0,54				0,90		Смета № 16-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
131 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская ОРУ- 35 Освещение ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	3,97	3,97	0,24	3,73	0,00			0,24				3,73		Смета № 25-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
131 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская КРУН-10 Освещение КРУН-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	3,97	3,97	0,24	3,73	0,00			0,24				3,73		Смета № 25-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
131 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Репродуктор	ПС 35 кВ Репродуктор ОРУ-35 Освещение ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт	1,89	1,89	0,99	0,90	0,00			0,99				0,90		Смета № 14-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1314	СВЭС	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Репродуктор	ПС 35 кВ Репродуктор КРУН-10 Освещение КРУН-10	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У. 1 шт	1,89	1,89	0,99	0,90	0,00			0,99				0,90		Смета № 14-1503-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1315	СВЭС	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Верх-Падунская	ПС 35 кВ Верх-Падунская Т-1, Т-2 ТМ-2500/35-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	91,98	91,98	63,21	28,77	0,00			63,21				28,77		Смета № 24-807	Акт неисправностей, акт осмотра
1316	СВЭС	УРТ СПС, ПС 35 кВ Благовещенская	ПС 35 кВ Благовещенская ТСН-2 Тип ТМ-25/10	СР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1317	СВЭС	УРТ СПС, ПС 35 кВ Курск-Смоленская	ПС 35 кВ Курск-Смоленская ТСН-1 Тип ТМ-25/10	СР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1318	СВЭС	УРТ СПС, ПС 110 кВ Яйская	ПС 110 кВ Яйская ТСН-2 Тип ТМ-63/10	СР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ 256-22
1319	СВЭС	УРТ СПС, РП 10кВ Дворниково	ПС 35 кВ Красносельская ТСН-1 Тип ТМ-25/10	СР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ А-125-22
1320	СВЭС	УРТ СПС, РП 10кВ Дворниково	РП 10кВ Дворниково ТСН-1 Тип ТМ-40/10	СР	х/способ	РП Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1321	СВЭС	УРТ СПС, РП 10кВ Дворниково	РП 10кВ Дворниково ТСН-2 Тип ТМ-40/10	СР	х/способ	РП Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ Т-170
1322	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-113 н.п. Владимировка	Яйский РЭС ТП-Я-113 Тип ТМ-63/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, протокол СИЗПИ Т-171
1323	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-137	Яйский РЭС ТП-Я-137 н.п. Анжеро-Судженск Тип ТМ-63/6	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1324	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-146	Яйский РЭС ТП-Я-146 н.п. Сосновка-2 Тип ТМ-400/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
1325	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-148	Яйский РЭС ТП-Я-148 н.п. Вотиновка Тип ТМ-100/6	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1326	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-151	Яйский РЭС ТП-Я-151 н.п. Яя Тип ТМ-100/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
1327	СВЭС	УРТ СПС, Яйский РЭС ТП-Я-155	Яйский РЭС ТП-Я-155 н.п. Бекет Тип ТМ-100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
132 8	СВЭ С	УРТ СПС, Яшкинский РЭС ТП-028	Яшкинский РЭС ТП-028 Тип ТМ-250/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
132 9	СВЭ С	УРТ СПС, Яшкинский РЭС ТП-247	Яшкинский РЭС ТП-247 Тип ТМ-100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
133 0	СВЭ С	УРТ СПС, Яшкинский РЭС ТП-320	Яшкинский РЭС ТП-320 Тип ТМ-630/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
133 1	СВЭ С	УРТ СПС, Яшкинский РЭС ТП-187	Яшкинский РЭС ТП-187 Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
133 2	СВЭ С	УРТ СПС, Яшкинский РЭС ТП-271	Яшкинский РЭС ТП-271 Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
133 3	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 469	Кемеровский РЭС ТП 469 Тип ТМ-250/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 4	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 196	Кемеровский РЭС ТП 196 Тип ТМ-160/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 5	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 352	Кемеровский РЭС ТП 352 Тип ТМ-250/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 6	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 047	Кемеровский РЭС ТП 047 Тип ТМ-400/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 7	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 351	Кемеровский РЭС ТП 351 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 8	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 476	Кемеровский РЭС ТП 476 Тип ТМ-400/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
133 9	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 105	Кемеровский РЭС ТП 105 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
134 0	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 123	Кемеровский РЭС ТП 123 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
134 1	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 289	Кемеровский РЭС ТП 289 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
134 2	СВЭ С	УРТ СПС, Кемеровский РЭС ТП 360	Кемеровский РЭС ТП 360 Тип ТМ-160/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
134 3	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-037	Чебулинский РЭС ТП-037 н.п.Новоивановский 3-й Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 4	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-082	Чебулинский РЭС ТП-082 н.п.Курск-Смоленка Тип ТМ-160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 5	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-132	Чебулинский РЭС ТП-132 н.п.Новоивановский 3-й Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 6	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-133	Чебулинский РЭС ТП-133 н.п.Новоивановский 3-й Тип ТМ-160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 7	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-014	Чебулинский РЭС ТП-014 н.п.Курск-Смоленка Тип ТМ-100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 8	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-213	Чебулинский РЭС ТП-213 н.п.Новоивановский 3-й Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
134 9	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-117	Чебулинский РЭС ТП-117 н.п.Усть-Чебула Тип ТМ- 100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 0	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС ТП-080	Чебулинский РЭС ТП-080 н.п.Курск-Смоленка Тип ТМ-400/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 1	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС СКТП-226	Чебулинский РЭС СКТП- 226 н.п.Новоивановка Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 2	СВЭ С	УРТ СПС, Чебулинский РЭС СКТП-001	Чебулинский РЭС СКТП- 001 н.п.Верх-Чебула Тип ТМ-630/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 3	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-338	Юргинский РЭС ТП-338 н.п. Верх-Тайменка Тип ТМ-400/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
135 4	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-082	Юргинский РЭС ТП-082 н.п. Копылово Тип ТМ- 100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 5	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-230	Юргинский РЭС ТП-230 н.п. Безменово Тип ТМ- 400/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 6	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-256	Юргинский РЭС ТП-256 н.п. Верх-Тайменка Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 7	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-246	Юргинский РЭС ТП-246 н.п. Заозёрный Тип ТМ- 400/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 8	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-176	Юргинский РЭС ТП-176 н.п. Новороманово Тип ТМ- 160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
135 9	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-366	Юргинский РЭС ТП-366 н.п. Варюхино Тип ТМ- 250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 0	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-105	Юргинский РЭС ТП-105 н.п. Новороманово Тип ТМ- 100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 1	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-015	Юргинский РЭС ТП-015 н.п. Новороманово Тип ТМ- 100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 2	СВЭ С	УРТ СПС, Юргинский РЭС ТП-346	Юргинский РЭС ТП-346 н.п. Зеледеево Тип ТМ- 100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 3	СВЭ С	УРТ СПС, Ижморский РЭС ТП-И-142	Ижморский РЭС ТП-И-142 Тип ТМ-100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 4	СВЭ С	УРТ СПС, Ижморский РЭС ТП-И-044	Ижморский РЭС ТП-И-044 Тип ТМ-160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 5	СВЭ С	УРТ СПС, Ижморский РЭС ТП-И-076	Ижморский РЭС ТП-И-076 Тип ТМ-250/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 6	СВЭ С	УРТ СПС, Ижморский РЭС ТП-И-232	Ижморский РЭС ТП-И-232 Тип ТМ-40/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
136 7	СВЭ С	УРТ СПС, Ижморский РЭС ТП-И-071	Ижморский РЭС ТП-И-071 Тип ТМ-160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
136 8	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-187	Мариинский РЭС ТП-187 Тип ТМ-100/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
136 9	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-296	Мариинский РЭС ТП-296 Тип ТМ-400/6	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 0	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-308	Мариинский РЭС ТП-308 Тип ТМ-100/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 1	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-235	Мариинский РЭС ТП-235 Тип ТМ-100/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 2	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-032	Мариинский РЭС ТП-032 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 3	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-148	Мариинский РЭС ТП-148 Тип ТМ-250/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 4	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-237	Мариинский РЭС ТП-237 Тип ТМ-250/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 5	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭС ТП-022	Мариинский РЭС ТП-022 Тип ТМ-63/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 6	СВЭ С	УРТ СПС, Мариинский РЭСТП-048	Мариинский РЭСТП-048 Тип ТМ-400/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 7	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-14	Топкинский РЭС ТП-14 Тип ТМ-100/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 8	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-161	Топкинский РЭС ТП-161 Тип ТМ-250/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
137 9	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-304	Топкинский РЭС ТП-304 Тип ТМ-160/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1380	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-62	Топкинский РЭС ТП-62 Тип ТМ-160/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1381	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-376	Топкинский РЭС ТП-376 Тип ТМ-100/10	СР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	79,80	79,80	34,17	45,63	0,00			34,17				45,63		Смета № 24-729	Акт неисправностей, акт осмотра
1382	СВЭ С	УРТ СПС, Топкинский РЭС ТП-310	Топкинский РЭС ТП-310 Тип ТМ-63/10	КР	х/способ	ТП Ремонт трансформатора 3-20 кВ без РПН 1 шт.	131,87	131,87	86,23	45,63	0,00			86,23				45,63		Смета № 24-730	Акт неисправностей, акт осмотра
1383	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Тепличная	ПС 110 кВ Тепличная Т-1- 25 Тип ТРДН-25000/110/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1057,84	1057,84	505,00	552,84	0,00			505,00				552,84		Смета № 1-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1384	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Оросительная	ПС 110 кВ Оросительная Т- 1-25 Тип ТДТН- 25000/110/35/6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1085,87	1085,87	533,22	552,65	0,00			533,22				552,65		Смета № 112-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
1385	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Комсомольская (Восточ3-4СШ 110) Т-3-40	ПС 110 кВ Комсомольская (Восточ3-4СШ 110) Т-3-40 Тип ТРДН-40000/110/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1107,97	1107,97	551,78	556,19	0,00			551,78				556,19		Смета № 113-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
1386	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Южная	ПС 110 кВ Южная Т-2-40 Тип ТДТН-40000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1201,95	1201,95	988,48	213,47	0,00			988,48				213,47		Смета № 4-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1387	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Мозжухинская	ПС 110 кВ Мозжухинская Т-1-10 Тип ТДН- 10000/110/6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	973,26	973,26	759,79	213,47	0,00			759,79				213,47		Смета № 5-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1388	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Мирная	ПС 110 кВ Мирная В-110 Т- 2-40 Тип ВМТ-110Б- 25/1250 с ППрК-1400	КР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 1 шт.	728,05	728,05	672,06	55,99	0,00			672,06				55,99		Смета № 6-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1389	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Топкинская	ПС 110 кВ Топкинская Т-1- 63 Тип ТДТН- 63000/110/35/6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1278,00	1278,00	1064,70	213,30	0,00			1064,70				213,30		Смета № 7-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1390	СВЭ С	УРО СПС, ПС 35 кВ Транзитная	ПС 35 кВ Транзитная Т-1- 15 Тип ТД-15000/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	615,10	615,10	423,93	191,17	0,00			423,93				191,17		Смета № 8-1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
1391	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная Т- 1-16 Тип ТДТН- 16000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1085,87	1085,87	532,98	552,89	0,00			532,98				552,89		Смета № 119-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
1392	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Комплексная	ПС 110 кВ Комплексная Т- 2-16 Тип ТДТН- 16000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1085,87	1085,87	532,98	552,89	0,00			532,98				552,89		Смета № 1110- 1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
139 3	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Воинская	ПС 110 кВ Воинская Т-1-10 Тип ТДГ-10000/110/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	881,78	881,78	668,31	213,47	0,00			668,31				213,47		Смета № 11-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 4	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Рудничная	ПС 110 кВ Рудничная МШВ-110 Тип ВМТ-110Б- 40/2000 с ППрК-1800	КР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 1 шт.	117,72	117,72	56,16	61,57	0,00			56,16				61,57		Смета № 13-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 5	СВЭ С	УРО СПС, ПС 35 кВ Щегловская	ПС 35 кВ Щегловская Т-2-4 Тип ТМ-4000/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	581,72	581,72	390,55	191,17	0,00			390,55				191,17		Смета № 14-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 6	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ АКЗ	ПС 110 кВ АКЗ Т-2-25 Тип ТРДН-25000/110/6	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1087,68	1087,68	534,79	552,89	0,00			534,79				552,89		Смета № 15-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 7	СВЭ С	УРО СПС, ПС 35 кВ Авангард	ПС 35 кВ Авангард Т-2-2,5 Тип ТМН-2500/35/10	ТР	х/способ	Перевозка трансформатора, монтаж 1 шт.	535,97	535,97	413,03	122,94	0,00			413,03				122,94		Смета № 16-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 8	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская МСВ-110 Тип ВМТ-110Б- 25/1250 с ППрК-1400	КР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 1 шт.	725,83	725,83	53,78	672,05	0,00			53,78				672,05		Смета № 17-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
139 9	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская Т- 2-10 Тип ТДГН- 10000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1136,87	1136,87	610,04	526,83	0,00			610,04				526,83		Смета № 1118- 1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 0	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская В- 110 Т-2-10 Тип ВМТ-110Б- 25/1250 с ППрК-1400	КР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 1 шт.	519,68	519,68	47,40	472,28	0,00			47,40				472,28		Смета № 19-1303- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 1	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Спутник	ПС 110 кВ Спутник Т-1-16 Тип ТДГН-16000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1087,68	1087,68	534,79	552,89	0,00			534,79				552,89		Смета № 1120- 1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 2	СВЭ С	УРО СПС, ПС 110 кВ Спутник	ПС 110 кВ Спутник Т-2-25 Тип ТДГН-25000/110/35/10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1087,68	1087,68	534,79	552,89	0,00			534,79				552,89		Смета № 1121- 1303-24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 3	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ВМТ-110 ВМТ-110	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	9,46	9,46	8,01	1,45	0,00			8,01				1,45		Смета № 10-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 4	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская узел связи ремонт освещения узла связи	СР	х/способ	ремонт освещения 1 шт	11,87	11,87	9,87	2,00	0,00			9,87				2,00		Смета № 36-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 5	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Марининский ЛПК	ПС 110 кВ Марининский ЛПК ВМТ-110 ВМТ-110	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	9,19	9,19	1,48	7,71	0,00			1,48				7,71		Смета № 13-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
140 6	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК КРУН-10, ОРУ-110 КРУН-10, ОРУ-110	СР	х/способ	ремонт освещения, замена ламп, замена светильников 1 шт	9,78	9,78	1,76	8,02	0,00			1,76				8,02		Смета № 44-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 7	СВЭ С	Мариинский Участок СПС, ПС 35кВ Мариинская городская	ПС 35кВ Мариинская городская ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	ремонт освещения, замена ламп, замена светильников ,пускателя 1 шт	15,78	15,78	1,03	14,75	0,00			1,03				14,75		Смета № 45-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 8	СВЭ С	Мариинский Участок СПС, ПС 35кВ Мариинская городская	ПС 35кВ Мариинская городская ВГБЭ-35 ВГБЭ- 35 обогрев ОРУ-35	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	10,67	10,67	1,21	9,46	0,00			1,21				9,46		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
140 9	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Благовещенская	ПС 35кВ Благовещенская ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	10,67	10,67	1,21	9,46	0,00			1,21				9,46		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 0	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Благовещенская	ПС 35кВ Благовещенская ЛР-35 М-1К РЛНД-35/1000	КР	х/способ	ремонт разъедини- телей 35 кВ 1 шт	40,33	40,33	33,10	7,23	0,00			33,10				7,23		Смета № 24-732	Акт неисправностей, акт осмотра
141 1	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35 кВ Лебяжья	ПС 35кВ Лебяжья ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	19,56	19,56	3,75	15,81	0,00			3,75				15,81		Смета № 12-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 2	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Колеульская	ПС 35кВ Колеульская ОРУ- 35, КРУН-10 ОРУ-35, КРУН-10	СР	х/способ	ремонт устройства обогрева 1 шт	10,67	10,67	1,21	9,46	0,00			1,21				9,46		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 3	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Колеульская	ПС 35кВ Колеульская ОРУ- 35 ОРУ-35 и узла связи	СР	х/способ	ремонт освещения ОРУ-35 узла связи, КРУН-10 2 шт	6,69	6,69	0,82	5,87	0,00			0,82				5,87		Смета № 43-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 4	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Авангард	ПС 35кВ Авангард ОРУ-35 Ремонт освещения ОРУ-35 и узла связи	СР	х/способ	ремонт освещения ОРУ-35 узла связи 1 шт	16,55	16,55	1,06	15,49	0,00			1,06				15,49		Смета № 40-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 5	СВЭ С	Мариинский Участок СПС, ПС 35кВ Мариинская городская	ПС 35кВ Мариинская городская ДН ОРУ-35	СР	х/способ	Восстановление ДН 38 шт	8,49	8,49	0,28	8,22	0,00			0,28				8,22		Смета № 6-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 6	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	Восстановление ДН 130 шт	28,88	28,88	7,61	21,27	0,00			7,61				21,27		Смета № 8-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 7	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35 кВ Лебяжья	ПС 35кВ Лебяжья ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	Восстановление ДН 66 шт	14,87	14,87	4,73	10,15	0,00			4,73				10,15		Смета № 5-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 8	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Колеульская	ПС 35кВ Колеульская ОРУ- 35 ОРУ-35	СР	х/способ	Восстановление ДН 70 шт	15,07	15,07	4,91	10,16	0,00			4,91				10,16		Смета № 4-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
141 9	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Благовещенская	ПС 35кВ Благовещенская ДН Замена табличек ДН	СР	х/способ	Восстановление ДН 62 шт	14,66	14,66	4,57	10,08	0,00			4,57				10,08		Смета № 3-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
142 0	СВЭ С	Топкинский участок СПС, РП 10 Треща	РП 10 Треща КРУ-10 ТН-10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 2 шт	77,81	77,81	71,93	5,88	0,00			71,93				5,88		Смета № 21-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
142 1	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 Моторная	ПС 35 Моторная КРУ-10 ТН-10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 2 шт	77,81	77,81	71,93	5,88	0,00			71,93				5,88		Смета № 20-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
142 2	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Зарубинская	ПС 35 Зарубинская КРУ-10 ТН-10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 2 шт	77,81	77,81	71,78	6,03	0,00			71,78				6,03		Смета № 19-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
142 3	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Глубокинская	ПС 35 Глубокинская ОРУ- 35 В-35 Т-1-1,6, В-35 А-48	КР	х/способ	Ремонт выключателя 35кВ 2 шт	180,25	180,25	144,01	36,24	0,00			144,01				36,24		Смета № 24-737	Акт неисправностей, акт осмотра
142 4	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Усть-Сосновская	ПС 35 Усть-Сосновская ОРУ-35 В-35 А-32, В-35 Верх-Падунская	КР	х/способ	Ремонт выключателя 35кВ 2 шт	170,20	170,20	137,14	33,06	0,00			137,14				33,06		Смета № 24-749	Акт неисправностей, акт осмотра
142 5	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Верх-Падунская	ПС 35 Верх-Падунская ОРУ-35 В-35 А-30, В-35 Усть-Сосновская, В-35 Т-2- 2,5	КР	х/способ	Ремонт выключателя 35кВ 3 шт	234,83	234,83	201,92	32,92	0,00			201,92				32,92		Смета № 24-744	Акт неисправностей, акт осмотра
142 6	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Глубокинская	ПС 35 Глубокинская ОРУ- 35 ТСН-10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 2 шт	64,36	64,36	0,05	64,31	0,00			0,05				64,31		Смета № 24-788	Акт неисправностей, акт осмотра
142 7	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Верх-Падунская	ПС 35 Верх-Падунская ОРУ-35 ТСН-10	СР	х/способ	Ремонт трансформатора 2 шт	63,81	63,81	5,71	58,10	0,00			5,71				58,10		Смета № 24-789	Акт неисправностей, акт осмотра
142 8	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Глубокинская	ПС 35 Глубокинская ОРУ- 35 ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-35 1 шт	1,62	1,62	0,25	1,37	0,00			0,25				1,37		Смета № 41-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
142 9	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Усть-Сосновская	ПС 35 Усть-Сосновская ОРУ-35 ОРУ-35	СР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ-35 1 шт	1,66	1,66	0,29	1,37	0,00			0,29				1,37		Смета № 50-1503- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 0	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 кВ Мехзаводская	ПС 110 Мехзаводская ОРУ- 110 ОРУ-110	КР	х/способ	Ремонт дис. наименований. 150 шт	32,59	32,59	8,10	24,49	0,00			8,10				24,49		Смета № 7-18036- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 1	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 Топкинская	ПС 110 Топкинская ЗРУ-110 ТТ-110 Т-1-63, ТТ-110 Т-2- 63	КР	х/способ	Ремонт трансформатора тока 110 кВ 6 шт	37,29	37,29	14,61	22,68	0,00			14,61				22,68		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
143 2	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Зарубинская	ПС 35 Зарубинская ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт контура заземления 1 шт	200,35	200,35	1,10	199,25	0,00			1,10				199,25		Смета № 1-1403-24	Акт неисправностей, протоколы СИЗПИ 2-9-20, 2-1-16, 2-2-16

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
143 3	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Зарубинская	ПС 35 Зарубинская ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	8,95	8,95	2,72	6,23	0,00			2,72				6,23		Смета № 10-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 4	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Глубокинская	ПС 35 Глубокинская ОРУ- 35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	9,70	9,70	0,90	8,80	0,00			0,90				8,80		Смета № 9-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 5	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 Моторная	ПС 35 Моторная ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	7,15	7,15	2,18	4,97	0,00			2,18				4,97		Смета № 15-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 6	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 35 кВ Верх-Падунская	ПС 35 Верх-Падунская ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	8,93	8,93	2,70	6,23	0,00			2,70				6,23		Смета № 8-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 7	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 кВ Мехзаводская	ПС 110 Мехзаводская ОРУ- 110 ОРУ-110	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	47,92	47,92	9,32	38,60	0,00			9,32				38,60		Смета № 14-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
143 8	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 Топкинская	ПС 110 Топкинская ОРУ- 110 Т-1-63, Т-2-63	КР	х/способ	Ремонт обдува. 2 шт	224,86	224,86	140,54	84,33	0,00			140,54				84,33		Смета № 24-784	Акт неисправностей, акт осмотра
143 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТТ- 110 Сураново Тип ТФНД- 110М 300/5	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора тока 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	12,43	12,43	4,87	7,56	0,00			4,87				7,56		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
144 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН- 110 1СШ Тип НКФ-110-57	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	8,50	7,54	0,00			8,50				7,54		Смета № 24-794	Акт неисправностей
144 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН- 110 2СШ Тип НКФ-110-57	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	8,50	7,54	0,00			8,50				7,54		Смета № 24-794	Акт неисправностей
144 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН- 35 1С Тип ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 3 шт.	12,23	12,23	6,33	5,90	0,00			6,33				5,90		Смета № 24-793	Акт неисправностей
144 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН- 35 2С Тип ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 3 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
144 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН-6 1С Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
144 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТН-6 2С Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
144 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В-35 Я-4 Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,75	3,53	0,00			3,75				3,53		Смета № 24-801	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
144 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская В-35 Я-5 Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,75	3,53	0,00			3,75				3,53		Смета № 24-801	Акт неисправностей
144 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская Электромагнитная блокировка ОРУ-110, ОРУ- 35 Тип ЗБ-1М	СР	х/способ	Ремонт электромагнитной блокировки 40 шт.	153,08	153,08	150,09	2,99	0,00			150,09				2,99		Смета № 30-2003- 24	Акт неисправностей
144 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ОПУ Освещение ОПУ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОПУ 4 шт.	15,67	15,67	0,76	14,91	0,00			0,76				14,91		Смета № 38-1503- 24	Акт неисправностей
145 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ЛР- 110 ЯЦЗ-1 РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ОР- 110 ЯЦЗ-1 РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР-110 ЯЦЗ-1 ф. «А» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР- 110 ЯЦЗ-1 ф. «В» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР-110 ЯЦЗ-1 ф. «С» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ТР- 110 Т-4 РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская ОР- 110 Т-4 РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР-110 Т-4 ф. «А» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР-110 Т-4 ф. «В» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
145 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ Яшкинская	ПС 110 кВ Яшкинская 2ШР- 110 Т-4 ф. «С» РЛНД 110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	5,94	5,94	2,16	3,78	0,00			2,16				3,78		Смета № 24-798	Акт неисправностей
146 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ КЗ-110 Т-1- 25 КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 1 шт.	6,43	6,43	2,16	4,27	0,00			2,16				4,27		Смета № 24-806	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
146 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ КЗ-110 Т-2- 16 КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 1 шт.	6,43	6,43	2,16	4,27	0,00			2,16				4,27		Смета № 24-806	Акт неисправностей
146 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ ТН-6 1С Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
146 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ ТН-6 2С Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
146 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 110 кВ ЯЦЗ	ПС 110 кВ ЯЦЗ ТН-6 3С Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
146 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская Т-1-4,0 Тип ТМН- 4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 1 шт.	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей
146 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская Т-2-4,0 Тип ТМН- 4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 1 шт.	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-808	Акт неисправностей
146 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ТН-35 1С Тип НАМИ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 1 шт.	4,08	4,08	2,11	1,97	0,00			2,11				1,97		Смета № 24-793	Акт неисправностей
146 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ТН-35 2С Тип НАМИ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 1 шт.	4,08	4,08	2,11	1,97	0,00			2,11				1,97		Смета № 24-793	Акт неисправностей
146 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ТН-10 1С Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
147 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Колмогоровская	ПС 35 кВ Колмогоровская ТН-10 2С Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	0,51	2,25	0,00			0,51				2,25		Смета № 24-792	Акт неисправностей
147 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская Т-1-4,0 Тип ТМ-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 1 шт.	45,99	45,99	14,38	31,61	0,00			14,38				31,61		Смета № 24-807	Акт неисправностей
147 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская Т-2-4,0 Тип ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 1 шт.	45,99	45,99	14,38	31,61	0,00			14,38				31,61		Смета № 24-807	Акт неисправностей
147 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 Т-1-4,0 Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
147 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 Т-2-4,0 Тип ВТ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
147 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 Я-К Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
147 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская МСВ- 35 Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
147 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская В-35 Я-2 Тип ВМ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
147 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ТН-35 1С Тип ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 3 шт.	12,23	12,23	5,90	6,33	0,00			5,90				6,33		Смета № 24-793	Акт неисправностей
147 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ТН-10 1С Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей
148 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ТН-10 2С Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей
148 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ф-10-0-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ЛР-10 ф-10-0-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ф-10-1-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ЛР-10 ф-10-1-П РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР ТН-10 1С РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 Т-1-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ТР-10 Т-1-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
148 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ТСН-1 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
148 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ф-1-5-Щ РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ЛР-10 ф-10-5Щ РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская СР-1- 10 РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская СР-2- 10 РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ф-10-8-М РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ЛР-10 ф-10-8-М РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР ТН-10 2С РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 Т-2-4,0 РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ТР-10 Т-2-4,0 РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ТСН-2 РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
149 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ШР-10 ф-10-12-В РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
150 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская ЛР-10 ф-10-12-В РВ3-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
150 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пачинская	ПС 35 кВ Пачинская Электромагнитная блокировка Тип ЗБ-1М	СР	х/способ	Ремонт электромагнитной блокировки 5 шт.	24,60	24,60	3,81	20,79	0,00			3,81				20,79		Смета № 30-2003- 24	Акт неисправностей
150 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская В-35 Т-1-4,0 Тип С-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
150 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская В-35 Т-2-4,0 Тип ВТ- 35/800-12,5	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
150 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ТН-10 1С Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
150 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ТН-10 2С Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей
150 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 Т-1-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
150 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ТР-10 Т-1-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
150 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ТСН-1 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
150 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ф-10-4-М РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ЛР-10 ф-10-4-М РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР ТН-10 1С РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ф-10-6-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ЛР-10 ф-10-6-К РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская СР-1-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская СР-2-10 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР ТН-10 2С РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ф-10-11-Б РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ЛР-10 ф-10-11-Б РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
151 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ТСН-2 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
152 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 Т-2-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
152 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ТР-10 Т-2-4,0 РВЗ-10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
152 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ШР-10 ф-10-14-С РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
152 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская ЛР-10 ф-10-14-С РВЗ- 10/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	4,36	4,36	2,89	1,47	0,00			2,89				1,47		Смета № 24-797	Акт неисправностей
152 4	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Красносельская	ПС 35 кВ Красносельская Электромагнитная блокировка Тип ЗБ-1М	СР	х/способ	Ремонт электромагнитной блокировки 5 шт.	26,72	26,72	5,94	20,79	0,00			5,94				20,79		Смета № 28-2003- 24	Акт неисправностей
152 5	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская Т-1- 5,6 Тип ТМ-5600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 1 шт.	52,00	52,00	37,62	14,38	0,00			37,62				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
152 6	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская Т-2- 6,3 Тип ТМ-6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 1 шт.	52,00	52,00	37,62	14,38	0,00			37,62				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
152 7	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская В-35 Т-1-5,6 Тип ВГБЭ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт элегазового выключателя 35 кВ 1 шт.	8,32	8,32	6,16	2,16	0,00			6,16				2,16		Смета № 24-804	Акт неисправностей
152 8	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская В-35 Т-2-6,3 Тип ВГБЭ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт элегазового выключателя 35 кВ 1 шт.	8,32	8,32	6,16	2,16	0,00			6,16				2,16		Смета № 24-804	Акт неисправностей
152 9	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская МСВ-35 Тип ВГБЭ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт элегазового выключателя 35 кВ 1 шт.	8,32	8,32	6,16	2,16	0,00			6,16				2,16		Смета № 24-804	Акт неисправностей
153 0	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская ТН- 10 С Тип 3*ЗНОЛП-СВЭЛ- 10-4 УХЛ2	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей
153 1	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Пашковская	ПС 35 кВ Пашковская ТН- 10 2С Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 1 шт.	2,76	2,76	2,25	0,51	0,00			2,25				0,51		Смета № 24-792	Акт неисправностей
153 2	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Репродуктор	ПС 35 кВ Репродуктор В-35 Т-2-4,0 Тип ВТ-35/630	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 35 кВ 1 шт.	7,28	7,28	3,53	3,75	0,00			3,53				3,75		Смета № 24-801	Акт неисправностей
153 3	СВЭ С	Яшкинский участок СПС, ПС 35 кВ Репродуктор	ПС 35 кВ Репродуктор Т-2- 4,0 Тип ТМ-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 1 шт.	52,71	52,71	38,33	14,38	0,00			38,33				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
153 4	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 35кВ Авангард	ПС 35кВ Авангард ЛР-35 М-2 РНД3-35	КР	х/способ	ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	43,57	43,57	39,16	4,41	0,00			39,16				4,41		Смета № 24-731	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
153 5	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 35кВ Авангард	ПС 35кВ Авангард ОРУ-35 ОРУ-35	КР	х/способ	ремонт обогрева ОРУ-35 1 шт	11,98	11,98	7,37	4,61	0,00			7,37				4,61		Смета № 7-1603-24	Акт неисправностей, акт осмотра
153 6	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 35кВ Авангард	ПС 35кВ Авангард ТН-10 1С, 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	ремонт ТН-10 1С, 2С 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
153 7	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 35кВ Благовещенская	ПС 35кВ Благовещенская ТН-10 1С, 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	ремонт ТН-10 1С, 2С 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
153 8	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35кВ Марининская городская	ПС 35кВ Марининская городская ТН-35 ТН-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН-35 1, 2С 6 шт	24,47	24,47	11,81	12,66	0,00			11,81				12,66		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
153 9	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35кВ Марининская городская	ПС 35кВ Марининская городская ТН-10 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН-10 1, 2С 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
154 0	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35 кВ Суловская	ПС 35 кВ Суловская ОРУ- 35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт обогрева 1 шт	29,49	29,49	13,86	15,62	0,00			13,86				15,62		Смета № 18-1603- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
154 1	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35 кВ Суловская	ПС 35 кВ Суловская ТН-35 ТН-35	КР	х/способ	Ремонт 3 шт	9,35	9,35	5,21	4,14	0,00			5,21				4,14		Смета № 18-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
154 2	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35 кВ Суловская	ПС 35 кВ Суловская ТН-10 НТМИ-10	КР	х/способ	Ремонт 2 шт	18,28	18,28	15,37	2,91	0,00			15,37				2,91		Смета № 15-2003- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
154 3	СВЭ С	Марининский Участок СПС, ПС 35 кВ Суловская	ПС 35 кВ Суловская ТТ-35 ТФЗМ-35	КР	х/способ	Ремонт ТТ-35 3 шт	12,08	12,08	5,12	6,96	0,00			5,12				6,96		Смета № 24-790	Акт неисправностей, акт осмотра
154 4	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Марининский ЛПК	ПС 110 кВ Марининский ЛПК ТТ-110 М-4 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора тока 110 кВ 3 шт	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
154 5	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Марининский ЛПК	ПС 110 кВ Марининский ЛПК ТН-110 1С ТН-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ 3 фаз	32,08	32,08	15,08	17,00	0,00			15,08				17,00		Смета № 24-794	Акт неисправностей, акт осмотра
154 6	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Марининский ЛПК	ПС 110 кВ Марининский ЛПК ТН-10 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 10 кВ 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
154 7	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ТН- 10 НТМИ-10	ТР	х/способ	ремонт ТН-10 1С, 2С 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
154 8	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ТН- 35 1, 2С ТН-35	ТР	х/способ	ремонт ТН-35 1, 2С 6 шт	24,47	24,47	11,81	12,66	0,00			11,81				12,66		Смета № 24-793	Акт неисправностей, акт осмотра
154 9	СВЭ С	Марининский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ТН- 110 1, 2С ТН-110	ТР	х/способ	ремонт ТН-110 1, 2С 6 шт	32,08	32,08	15,08	17,00	0,00			15,08				17,00		Смета № 24-716	Акт неисправностей, акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
155 0	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 110 кВ Пионерская	ПС 110 кВ Пионерская ТТ- 110 Т-1, Т-2 ТТ-110	ТР	х/способ	ремонт ТТ-110 Т-1, Т-2 6 шт	37,29	37,29	22,68	14,61	0,00			22,68				14,61		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
155 1	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35кВ Колеульская	ПС 35кВ Колеульская ТН- 10 1, 2С ОРУ-35	СР	х/способ	Восстановление ДН 2 шт	15,07	15,07	4,76	10,30	0,00			4,76				10,30		Смета № 4-1803-24	Акт неисправностей, акт осмотра
155 2	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 35 кВ Лебяжья	ПС 35кВ Лебяжья ТН-10 1, 2С НТМИ-10	ТР	х/способ	ремонт трансформа- тора напряжения 2 шт	5,51	5,51	4,50	1,02	0,00			4,50				1,02		Смета № 24-792	Акт неисправностей, акт осмотра
155 3	СВЭ С	Мариинский участок СПС, ПС 110 кВ Мариинский ЛПК	ПС 110 кВ Мариинский ЛПК ТТ-110 Т-1, Т-2 ТТ- 110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора тока 110 кВ 6 шт	37,29	37,29	22,68	14,61	0,00			22,68				14,61		Смета № 24-795	Акт неисправностей, акт осмотра
155 4	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чумайская	ПС 110 кВ Чумайская ОРУ- 110 ОРУ-110	СР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт	97,01	97,01	3,92	93,09	0,00			3,92				93,09		Смета № 26-1703- 24	Акт неисправностей, акт осмотра
155 5	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чумайская	ПС 110 кВ Чумайская В-110 Т-1-2,5, В-110 Т-2-2,5, МСВ-110. ВМТ-110 В-25- 1250	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 3 шт	19,77	19,77	8,90	10,88	0,00			8,90				10,88		Смета № 25-1603- 24	Дефектн ведомости, Акт осмотра
155 6	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чумайская	ПС 110 кВ Чумайская Т-1, Т-2 ТМН-2500/110, ТМН- 6300/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Дефектн ведомости, Акт осмотра
155 7	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чумайская	ПС 110 кВ Чумайская ТН- 110 1с НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Дефектн ведомости, Акт осмотра
155 8	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чумайская	ПС 110 кВ Чумайская ТН- 110 2с НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Дефектн ведомости, Акт осмотра
155 9	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская В- 110 Т-1, В-110 Т-2 ВМТ-110 В-25-1250	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	9,97	9,97	2,72	7,25	0,00			2,72				7,25		Смета № 24-1603- 24	Дефектн ведомости, Акт осмотра
156 0	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская Т-1 ТДТН 10000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 1 шт	81,34	81,34	64,02	17,33	0,00			64,02				17,33		Смета № 24-809	Дефектн ведомости, Акт осмотра
156 1	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская В- 10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ВВЭ-10/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт	82,67	82,67	8,26	74,42	0,00			8,26				74,42		Смета № 24-718	Дефектн ведомости, Акт осмотра
156 2	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская, В- 35 Т-1, В-35 Т-2, МСВ-35 ВВС-35/630	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 35 кВ 3 шт	24,50	24,50	12,17	12,33	0,00			12,17				12,33		Смета № 24-717	Дефектн ведомости, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1563	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская, ОРУ-110, ОРУ-35 ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-10	КР	х/способ	Окраска оборудования 160 м2	27,12	27,12	11,78	15,34	0,00			11,78				15,34		Смета № 4-1503-24	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1564	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская, ОРУ-35 кабельный канал	КР	х/способ	Ремонт кабельного канала 25 мп	38,68	38,68	11,84	26,83	0,00			11,84				26,83		Смета № 24-727	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1565	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская, ТТ-110 Т-1-10 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1566	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Чебулинская	ПС 110 кВ Чебулинская, ТТ-110 Т-2-10 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1567	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская В - 110 Т-1-2.5, В - 110 Т-2-2.5. ВМТ-110 Б 25-1250	СР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 2 шт	11,61	11,61	4,36	7,25	0,00			4,36				7,25		Смета № 23-1603-24	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1568	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская Т-1, Т-2 ТМН-2500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	162,69	162,69	128,04	34,65	0,00			128,04				34,65		Смета № 24-809	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1569	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская, ТН-110 1с НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1570	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская, ТН-110 2с НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	16,04	16,04	7,54	8,50	0,00			7,54				8,50		Смета № 24-794	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1571	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская, ТТ-110 СР-1 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1572	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 110 кВ Ивановская	ПС 110 кВ Ивановская, ТТ-110 СР-2 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 3 фаз	18,65	18,65	11,34	7,31	0,00			11,34				7,31		Смета № 24-795	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1573	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Николаевская	ПС 35 кВ Николаевская ОД-35 Т-1, Т-2 ОД-35	КР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 35 кВ 2 шт	117,90	117,90	16,47	101,44	0,00			16,47				101,44		Смета № 24-726	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1574	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Николаевская	ПС 35 кВ Николаевская КЗ-35 Т-1, Т-2 КЗ-35	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 35 кВ 2 шт	117,90	117,90	20,56	97,34	0,00			20,56				97,34		Смета № 24-726	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1575	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Николаевская	ПС 35 кВ Николаевская Т-1, Т-2 ТМН 1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1576	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Николаевская	ПС 35 кВ Николаевская СР-1-35 РНДЗ-1-35/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	59,00	59,00	8,39	50,61	0,00			8,39				50,61		Смета № 24-725	Дефектн ведомости, Акт осмотра
1577	СВЭС	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Николаевская	ПС 35 кВ Николаевская СР-2-35 РНДЗ-1-35/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 1 шт	59,00	59,00	8,39	50,61	0,00			8,39				50,61		Смета № 24-725	Дефектн ведомости, Акт осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
157 8	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Курск-Смоленская	ПС 35 кВ Курск- Смоленская Т-1, Т-2 ТМН- 1600/35/11	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт	105,43	105,43	76,66	28,77	0,00			76,66				28,77		Смета № 24-808	Дефектн ведомости, Акт осмотра
157 9	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Курск-Смоленская	ПС 35 кВ Курск-Смоленская, ОРУ-35 кабельный канал	КР	х/способ	Ремонт кабельного канала 20 мм	36,32	36,32	14,85	21,47	0,00			14,85				21,47		Смета № 24-728	Дефектн ведомости, Акт осмотра
158 0	СВЭ С	Чебулинский участок СПС, ПС 35 кВ Курск-Смоленская	ПС 35 кВ Курск-Смоленская, КРУН-10 КРУН-10	КР	х/способ	Ремонт кровли здания 55 м2	96,12	96,12	83,20	12,92	0,00			83,20				12,92		Смета № 24-724	Дефектн ведомости, Акт осмотра
158 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская В-35 ТН -3 С-35 М-630-10	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя 35 кВ 1 шт	923,27	923,27	21,58	901,69	0,00			21,58				901,69		Смета № 24-736	Дефектн ведомости, Акт осмотра
158 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская В-35 ТН -4 С-35 М-630-10	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя 35 кВ 1 шт	923,27	923,27	21,58	901,69	0,00			21,58				901,69		Смета № 24-743	Акт неисправностей, Протокол испытаний Т-105-22
158 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Ново-Подзоровская	ПС 35 кВ Ново-Подзоровская В-35 Т-1-4,0 ВТ-35-630-12,5-У1	КР	х/способ	Ремонт масляного выключателя 35 кВ 1 шт	927,59	927,59	23,78	903,82	0,00			23,78				903,82		Смета № 24-750	Акт неисправностей, Протокол испытаний Т-122-22
158 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Теплоерченская	ПС 35 кВ Теплоерченская Контур заземления контур заземления	КР	х/способ	Ремонт контура заземления 1 шт	67,59	67,59	63,59	4,00	0,00			63,59				4,00		Смета № 3-1403-24	Акт неисправностей, Протокол испытаний Т-96-21
158 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Теплоерченская	ПС 35 кВ Теплоерченская ШР-35-1-1,8 РНДЗ-16-35/1000	КР	х/способ	Замена привода тип ПРН-35 на ПРТ-2Б УХЛП 1 шт	48,01	48,01	38,51	9,50	0,00			38,51				9,50		Смета № 24-751	Акт неисправностей, Протокол испытаний Т-127-22
158 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ОД-110 Т-1-25 ОД-110	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 1 шт	6,43	6,43	4,27	2,16	0,00			4,27				2,16		Смета № 24-806	Акт неисправностей
158 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ОД-110 Т-2-25 ОД-110	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 1 шт	6,43	6,43	4,27	2,16	0,00			4,27				2,16		Смета № 24-806	Акт неисправностей
158 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская В-110 Маринск МКП-110	СР	х/способ	Ремонт масляного выключателя МКП-110МБ-630-20 1 шт	65,28	65,28	53,40	11,88	0,00			53,40				11,88		Смета № 24-752	Акт неисправностей
158 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская В-110 Тисульская МКП-110	СР	х/способ	Ремонт масляного выключателя МКП-110МБ-630-20 1 шт	65,28	65,28	53,40	11,88	0,00			53,40				11,88		Смета № 24-752	Акт неисправностей
159 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская 1ШР-110МСВ-ОВ РНДЗ-1Б-110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110кВ 1 шт	14,23	14,23	11,22	3,01	0,00			11,22				3,01		Смета № 24-733	Акт неисправностей
159 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская 2ШР-110МСВ-ОВ РНДЗ-1Б-110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110кВ 1 шт	14,23	14,23	11,22	3,01	0,00			11,22				3,01		Смета № 24-733	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
159 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ШР- 110КАШТАН РНДЗ-1Б- 110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110кВ 1 шт	14,23	14,23	11,22	3,01	0,00			11,22				3,01		Смета № 24-733	Акт неисправностей
159 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ШР- 110 Т-2-25 РНДЗ-1Б- 110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110кВ 1 шт	14,23	14,23	11,22	3,01	0,00			11,22				3,01		Смета № 24-733	Акт неисправностей
159 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ШР- 110 ТН-1101С РНДЗ-1Б- 110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110кВ 1 шт	14,23	14,23	11,22	3,01	0,00			11,22				3,01		Смета № 24-733	Акт неисправностей
159 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ОРУ- 35 ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт разрушенных плит перекрытия ка- бельных лотков 1 шт	14,30	14,30	3,56	10,73	0,00			3,56				10,73		Смета № 24-741	Акт неисправностей
159 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-6-О ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
159 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-8-Б ВВ/TEL-10- 20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
159 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-10-В ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
159 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-12-МК ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-14-К ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-16-П ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-18-СХ ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-20-НВ ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-22-ПЗ ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
160 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ВВ-10 ф.10-26-К ВВ/TEL- 10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
160 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ТН-10-1С НТМИ-10	СР	х/способ	Ремонт ТН 3-20кВ 1 шт	3,36	3,36	1,44	1,92	0,00			1,44				1,92		Смета № 17-2003- 24	Акт неисправностей
160 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ ТН-10-2С НТМИ-10	СР	х/способ	Ремонт ТН 3-20кВ 1 шт	3,36	3,36	1,44	1,92	0,00			1,44				1,92		Смета № 16-2003- 24	Акт неисправностей
160 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ В- 35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройство обогрева 1 шт	10,84	10,84	8,91	1,93	0,00			8,91				1,93		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей
160 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 35 кВ ТЯЖИНСКАЯ В- 110 кВ Обогрев В-110	КР	х/способ	Ремонт устройство обогрева 1 шт	10,84	10,84	8,91	1,93	0,00			8,91				1,93		Смета № 21-1603- 24	Акт неисправностей
161 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская Т-1-1,6 ТМ-1600/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
161 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская Т-2-2,5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 1 шт	45,99	45,99	31,61	14,38	0,00			31,61				14,38		Смета № 24-807	Акт неисправностей
161 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская КРУН-10кВ КРУН-10кВ	КР	х/способ	Ремонт КРУН-10кВ Выправка КРУН- 10кВ 3 мЗ	49,00	49,00	13,64	35,37	0,00			13,64				35,37		Смета № 57-1503- 24	Акт неисправностей
161 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская В-10кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт	10,84	10,84	8,91	1,93	0,00			8,91				1,93		Смета № 20-1603- 24	Акт неисправностей
161 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская В-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройство обогрева 1 шт	10,84	10,84	8,91	1,93	0,00			8,91				1,93		Смета № 20-1603- 24	Акт неисправностей
161 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская ТН-10-1С НТМИ-10	СР	х/способ	Ремонт 3-20кВ 1 шт	6,39	6,39	4,47	1,92	0,00			4,47				1,92		Смета № 14-2003- 24	Акт неисправностей
161 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская ТН-10-2С НТМИ-10	СР	х/способ	Ремонт 3-20кВ 1 шт	6,39	6,39	4,47	1,92	0,00			4,47				1,92		Смета № 13-2003- 24	Акт неисправностей
161 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская В-35Т-1-1,6 С-35 М-630-10	СР	х/способ	Ремонт масляного вы-ключателя 35 кВ 1 шт	38,58	38,58	20,44	18,14	0,00			20,44				18,14		Смета № 24-747	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
161 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская В-35Т-2-2,5 С-35 М-630-10	СР	х/способ	Ремонт масляного вы-ключателя 35 кВ 1 шт	38,58	38,58	20,44	18,14	0,00			20,44				18,14		Смета № 24-748	Акт неисправностей
161 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская ОРУ-35кВ Освещение ОРУ- 35	КР	х/способ	Ремонт устройство освещение 35 кВ 1 шт	6,25	6,25	1,77	4,48	0,00			1,77				4,48		Смета № 46-1503- 24	Акт неисправностей
162 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Новотисульская	ПС 35 кВ Новотисульская КРУН-10кВ Освещение КРУН-10кВ	КР	х/способ	Ремонт устройство освещение КРУН-10 кВ 1 шт	6,25	6,25	1,77	4,48	0,00			1,77				4,48		Смета № 46-1503- 24	Акт неисправностей
162 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская В-10кВ Обогрев В-10	КР	х/способ	Ремонт устройство обогрева 1 шт	12,59	12,59	10,66	1,93	0,00			10,66				1,93		Смета № 19-1603- 24	Акт неисправностей
162 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская В-35 кВ Обогрев В-35	КР	х/способ	Ремонт устройство обогрева 1 шт	12,59	12,59	10,66	1,93	0,00			10,66				1,93		Смета № 19-1603- 24	Акт неисправностей
162 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ТН-10- 1С НАМИ-10	СР	х/способ	Ремонт 3-20кВ 1 шт	5,93	5,93	4,01	1,92	0,00			4,01				1,92		Смета № 14-2003- 24	Акт неисправностей
162 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ТН-10- 2С НАМИ-10	СР	х/способ	Ремонт 3-20кВ 1 шт	5,93	5,93	4,01	1,92	0,00			4,01				1,92		Смета № 11-2003- 24	Акт неисправностей
162 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская В-35Т- 1-6,3 С-35 М-630-10	КР	х/способ	Ремонт масляного вы-ключателя 35 кВ 1 шт	177,58	177,58	148,29	29,28	0,00			148,29				29,28		Смета № 24-745	Акт неисправностей
162 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская В-35Т- 2-6,3 С-35 М-630-10	КР	х/способ	Ремонт масляного вы-ключателя 35 кВ 1 шт	166,44	166,44	148,29	18,14	0,00			148,29				18,14		Смета № 24-746	Акт неисправностей
162 7	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ОРУ- 35кВ Освещение ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт устройства освещение 35 кВ 1 шт	13,07	13,07	2,06	11,02	0,00			2,06				11,02		Смета № 25-1503- 24	Акт неисправностей
162 8	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская КРУН- 10кВ Освещение КРУН- 10кВ	КР	х/способ	Ремонт устройства освещение КРУН-10 кВ 1 шт	13,07	13,07	2,06	11,02	0,00			2,06				11,02		Смета № 28-1503- 24	Акт неисправностей
162 9	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-3-Н ВВ/TEL-10- 20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
163 0	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-5-Х ВВ/TEL-10- 20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
163 1	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-6-Б ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
163 2	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-7-К ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
163 3	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-13-М ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
163 4	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Итатская	ПС 35 кВ Итатская ВВ-10 ф.10-14-Ч ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт	27,56	27,56	2,75	24,81	0,00			2,75				24,81		Смета № 24-803	Акт неисправностей
163 5	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 35 кВ Ново-Покровская	ПС 35 кВ Ново-Покровская КРУН-10кВ КРУН-10кВ	СР	х/способ	покраска ячеек КРУН-10кВ 100 м2	20,23	20,23	13,05	7,18	0,00			13,05				7,18		Смета № 3-1503-24	Акт неисправностей
163 6	СВЭ С	Тяжинский участок СПС, ПС 110 кВ Тяжинская	ПС 110 кВ Тяжинская ОРУ-110, ОРУ-35 ОРУ-110, ОРУ-35	КР	х/способ	Ремонт освещения 1 шт	6,00	6,00	0,08	5,92	0,00			0,08				5,92		Смета № 28-1503-24	Акт неисправностей
163 7	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 Топкинская	ПС 110 кВ Топкинская В-6 Т-1, Т-2 МГ-6-5000	СР	х/способ	Ремонт масляного выключателя 6кВ 2 шт	12,10	12,10	6,53	5,57	0,00			6,53				5,57		Смета № 24-770, 24-771	Акт неисправностей
163 8	СВЭ С	Топкинский участок СПС, ПС 110 Топкинская	ПС 110 кВ Топкинская В-6 Т-1, Т-2 МГ-6-5000	СР	х/способ	Ремонт масляного выключателя 6кВ 2 шт	12,10	12,10	6,53	5,57	0,00			6,53				5,57		Смета № 24-770, 24-771	Акт неисправностей
163 9	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Верховская	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-045 ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская L=1,49 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 42 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 16 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,45 км	987,46	987,46	472,64	514,82	0,00						987,46	0,00	Протяженность -1,149 км замена 0,45 км, что составляет > 30% (39%), что превышает нормативы, указанные в приложении №83 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, а именно, что при ремонте ВЛ выполняется замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ. Следовательно, данные работы	Смета № 6-8-104	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			не могут быть отнесены к капитальному ремонту.		
1640	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Мохово	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-047 ф.6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 L=1,846 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 20 шт, дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 33 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 14 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого про-вода на СИП 0,55 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до-полнительного КЗ 5 шт	998,41	998,41	482,58	515,83	0,00			482,58				515,83		Смета № 6-8-105	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1641	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Беково	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-049 ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская L=1,374 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 10 шт, дер на ж/б опор 29 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,41 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 4 шт	678,12	678,12	305,31	372,81	0,00			305,31				372,81		Смета № 6-8-106	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1642	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Беково	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-049 ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская L=0,983 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 28 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого прово-да на СИП 0,29 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до-полнительного КЗ 3 шт	556,19	556,19	263,41	292,77	0,00			263,41				292,77		Смета № 6-8-107	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1643	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Беково	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-049 ф.10-10-Б ПС 35 кВ Беловская Городская L=1,154 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 27 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт, ВЛ 0,4 кВ За-мена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,35 км, ВЛ 0,4 кВ Мон-таж дополнительного КЗ 2 шт	609,11	609,11	280,87	328,24	0,00			280,87				328,24		Смета № 6-8-108	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1644	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-131 ф.6-9 ПС 110 кВ Технологическая (вед.) L=0,439 км, Провод А-35,	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот.	438,68	438,68	221,40	217,29	0,00			221,40				217,29		Смета № 6-8-109	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			А-50; ж/б опор 6 шт, дер на ж/б опор 13 шт			опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,13 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 4 шт															измерения загнивания опор
164 5	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-132 ф.6-9 ПС 110 кВ Технологическая (вед.) L=0,688 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 19 шт, дер на ж/б опор 5 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 4 шт	214,73	214,73	113,46	101,27	0,00			113,46				101,27		Смета № 6-8-110	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
164 6	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-138 ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская L=1,861 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 53 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 13 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,56 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 5 шт	1263,55	1263,55	590,45	673,10	0,00						1263,55	0,00	Протяженность -1,75 км замена 0,56 км, что составляет > 30% (32%), что превышает нормы, указанные в приложении №83 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, а именно, что при ремонте ВЛ выполняется замена проводов на провода большего сечения или большей механической прочности на участках длиной не более 30% протяженности ВЛ. Следовательно, данные работы не могут быть отнесены к капитальному ремонту.	Смета № 6-8-111	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
164 7	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Мохово	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-038 ф.6-29-С ПС 35 кВ Грамотейнская 1/2 L=2,057 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 5 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 54 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 13 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,62 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж	1335,14	1335,14	618,13	717,01	0,00						1335,14	0,00	Протяженность -1,0 км замена 0,56 км, что составляет > 30% (62%), что превышает нормы, указанные в приложении №83 к Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго	Смета № 6-8-113	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						дополнительного КЗ 4 шт													России от 25.10.2017 № 1013, а именно, что при ремонте ВЛ выполня- ется замена проводов на провода большего сече-ния или большей меха-нической прочности на участках длиной не более 30% протяжен-ности ВЛ. Следова-тельно, данные работы не могут быть отнесены к капитальному ремонту.		
164 8	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-132 ф.6-9 ПС 110 кВ Технологичес-кая (вед.) L=0,353 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 11 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнитель-ного КЗ 3 шт	102,71	102,71	49,28	53,42	0,00			49,28				53,42		Смета № 6-8-114	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
164 9	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-138 ф.10-6-М ПС 110 кВ Шеста- ковская L=1,465 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 41 шт, дер на ж/б опор 3 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнитель-ного КЗ 5 шт	154,37	154,37	75,31	79,06	0,00			75,31				79,06		Смета № 6-8-115	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 0	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-117 ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская L=0,6 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 12 шт, дер на ж/б опор 6 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого прово-да на СИП 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до- полнительного КЗ 3 шт	354,26	354,26	159,32	194,94	0,00			159,32				194,94		Смета № 6-8-117	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 1	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-117 ф.10-6-М ПС 110 кВ Шестаковская L=0,959 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер опор 10 шт, дер на ж/б опор 16 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 9 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого провода на СИП 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ Мон-таж дополнительного КЗ 3 шт	606,05	606,05	286,48	319,57	0,00			286,48				319,57		Смета № 6-8-118	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 2	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Старопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-014 ф.6-6-К ПС 110 кВ Беловская L=1,301 км,	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт, ВЛ 0,4 кВ За-	986,77	986,77	435,26	551,51	0,00			0,00	115,64			871,13	В представленных документах, отсутствует	Смета № 6-8-119	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Провод А-35, А-50; ж/б опор 3 шт, дер на ж/б опор 33 шт			мена голого провода на СИП 0,39 км, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт													обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)		измерения загнивания опор
165 3	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ, н.п. Новобачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-172 Ф-10-7-Н ПС 110 кВ Шестаковская L=1,677 км, Провод А-35, А-50; дер опор 9 шт, дер на ж/б опор 41 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,5 км	840,91	840,91	372,92	467,99	0,00			372,92				467,99		Смета № 6-8-124	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 4	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ	ф. 6-10-НГ ПС 110 кВ Колмогоровская L=13,61 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 150 шт, дер на ж/б опор 110 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 15 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на СИП 0,95 км	1217,42	1217,42	397,11	820,31	0,00			397,11				820,31		Смета № 6-8-101	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 5	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ	ф.6-2-С ПС 110 кВ Беловская L=2,331 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 33 шт, металл опор 4 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт	75,81	75,81	31,53	44,28	0,00			31,53				44,28		Смета № 6-8-102	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 6	ЦЭС	Беловский РЭС, Беловский МУ	ф.6-6-К ПС 110 кВ Беловская L=16,53 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 293 шт, дер опор 1 шт, металл опор 7 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт	142,42	142,42	44,05	98,37	0,00			44,05				98,37		Смета № 6-8-103	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Ур-Бедари	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-019 Ф-10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет L=0,322 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 9 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	167,08	167,08	93,34	73,74	0,00			93,34				73,74		Смета № 6-8-202	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
165 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-028 Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет L=1,144 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 12 шт, дер на ж/б опор 27 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт	133,53	133,53	74,72	58,81	0,00			74,72				58,81		Смета № 6-8-203	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
165 9	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-029 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,269 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	135,03	135,03	74,66	60,37	0,00			74,66				60,37		Смета № 6-8-204	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 0	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-041 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,105 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 3 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	137,67	137,67	74,60	63,07	0,00			74,60				63,07		Смета № 6-8-205	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Горскино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-080 Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет L=2,202 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 26 шт, дер на ж/б опор 40 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 9 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	451,18	451,18	257,50	193,68	0,00			257,50				193,68		Смета № 6-8-206	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-029 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,76 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 26 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт	539,90	539,90	298,58	241,32	0,00			298,58				241,32		Смета № 6-8-207	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-041 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,252 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 9 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	236,72	236,72	130,64	106,08	0,00			130,64				106,08		Смета № 6-8-208	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Ур-Бедари	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-069 Ф-10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет L=0,829 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 5 шт, дер на ж/б опор 21 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	202,13	202,13	112,02	90,11	0,00			112,02				90,11		Смета № 6-8-209	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Малая Салаирка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-078 Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская L=0,85 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 26 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	352,45	352,45	183,88	168,57	0,00			183,88				168,57		Смета № 6-8-210	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 6	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Малая Салаирка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-116 Ф-10-1-С ПС 110 кВ Гурьевская L=1,129 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 30 шт, дер на ж/б опор 9 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,25 км	412,94	412,94	176,05	236,89	0,00			176,05				236,89		Смета № 6-8-211	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Ур-Бедари	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-142 Ф-10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет L=0,864 км, Провод А-35,	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ	283,75	283,75	149,26	134,49	0,00			149,26				134,49		Смета № 6-8-212	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			А-50; ж/б опор 6 шт, дер на ж/б опор 22 шт			Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт															измерения загнивания опор
166 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Ур-Бедари	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-014 Ф-10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет L=0,42 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт	198,22	198,22	112,08	86,13	0,00			112,08				86,13		Смета № 6-8-213	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
166 9	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Малая Салаирка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-116 Ф-10-1-С ПС 110 кВ Гурьевская L=0,657 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 19 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	285,52	285,52	150,47	135,05	0,00			150,47				135,05		Смета № 6-8-214	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 0	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кулебакино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-016 Ф-10-1-ПБ ПС 35 кВ Рассвет L=0,959 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 25 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	140,40	140,40	72,06	68,34	0,00			72,06				68,34		Смета № 6-8-215	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-027 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,452 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 15 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	168,34	168,34	93,34	75,00	0,00			93,34				75,00		Смета № 6-8-216	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-093 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=1,544 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 8 шт, дер на ж/б опор 43 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	245,68	245,68	130,64	115,04	0,00			130,64				115,04		Смета № 6-8-217	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кулебакино	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-016 Ф-10-1-ПБ ПС 35 кВ Рассвет L=1,388 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 3 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 42 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	139,44	139,44	72,06	67,37	0,00			72,06				67,37		Смета № 6-8-218	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-093 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=1,665 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 8 шт, дер на ж/б опор 50 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	243,45	243,45	130,64	112,81	0,00			130,64				112,81		Смета № 6-8-219	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-135 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=2,221 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 16 шт, дер на ж/б опор 59 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	342,19	342,19	186,68	155,51	0,00			186,68				155,51		Смета № 6-8-220	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
167 6	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кулебакино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-150 Ф-10-1-ПБ ПС 35 кВ Рассвет L=0,816 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 23 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт	336,77	336,77	180,01	156,76	0,00			180,01				156,76		Смета № 6-8-221	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Подкопённая	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-052 Ф-10-11-П ПС 35 кВ Урская L=1,377 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 44 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	223,70	223,70	130,39	93,31	0,00			130,39				93,31		Смета № 6-8-222	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-061 Ф-10-2-Д ПС 35 кВ Рассвет L=1,096 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 33 шт, дер на ж/б опор 3 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	169,58	169,58	93,28	76,30	0,00			93,28				76,30		Смета № 6-8-223	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
167 9	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Новопестерёво	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-135 Ф-10-6-П ПС 35 кВ Рассвет L=0,452 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 14 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	139,02	139,02	74,66	64,36	0,00			74,66				64,36		Смета № 6-8-224	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
168 0	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Раздольный	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-008 Ф-6-4-ГС ПС 35 кВ Гурьевская-Горная L=0,328 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер на ж/б опор 3 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт	33,36	33,36	16,73	16,63	0,00			16,73				16,63		Смета № 6-8-225	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
168 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-002 Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Урская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	20,86	20,86	11,74	9,12	0,00			11,74				9,12		Смета № 6-8-226	Акт неисправностей, листок осмотра
168 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Малая Салаирка	ТП-003 Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	43,20	43,20	11,42	31,78	0,00			11,42				31,78		Смета № 6-8-227	Акт неисправностей, листок осмотра
168 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-010 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	51,94	51,94	20,09	31,84	0,00			20,09				31,84		Смета № 6-8-228	Акт неисправностей, листок осмотра
168 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кулебакино	ТП-016 Ф-10-1-ПБ ПС 35 кВ Рассвет 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	49,80	49,80	12,36	37,44	0,00			12,36				37,44		Смета № 6-8-229	Акт неисправностей, листок осмотра
168 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Апрелька	ТП-031 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	36,43	36,43	11,03	25,40	0,00			11,03				25,40		Смета № 6-8-230	Акт неисправностей, листок осмотра
168 6	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Заря	ТП-032 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	22,18	22,18	8,45	13,72	0,00			8,45				13,72		Смета № 6-8-231	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
168 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Тайгинский Леспромхоз	ТП-044 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 25 кВА, ТМ-25/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	19,20	19,20	9,12	10,07	0,00			9,12				10,07		Смета № 6-8-232	Акт неисправностей, листок осмотра
168 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Дмитриевка	ТП-051 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	33,57	33,57	11,03	22,54	0,00			11,03				22,54		Смета № 6-8-233	Акт неисправностей, листок осмотра
168 9	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Маслиха	ТП-055 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	43,28	43,28	17,61	25,68	0,00			17,61				25,68		Смета № 6-8-234	Акт неисправностей, листок осмотра
169 0	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кочкуровка	ТП-059 Ф-10-15-3 ПС 35 кВ Рассвет 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	67,88	67,88	22,10	45,78	0,00			22,10				45,78		Смета № 6-8-235	Акт неисправностей, листок осмотра
169 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-060 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	46,89	46,89	18,50	28,39	0,00			18,50				28,39		Смета № 6-8-236	Акт неисправностей, листок осмотра
169 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Раздольный	ТП-065 Ф-6-4-ГС ПС 35 кВ Гурьевская-Горная 100 кВА, ТМ-100/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	45,21	45,21	11,47	33,74	0,00			11,47				33,74		Смета № 6-8-237	Акт неисправностей, листок осмотра
169 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-070 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	30,07	30,07	10,26	19,81	0,00			10,26				19,81		Смета № 6-8-238	Акт неисправностей, листок осмотра
169 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Малая Салаирка	ТП-092 Ф-10-1-С ПС 110 кВ Гурьевская 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	55,47	55,47	17,84	37,63	0,00			17,84				37,63		Смета № 6-8-239	Акт неисправностей, листок осмотра
169 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Тайгинский Леспромхоз	ТП-096 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	58,93	58,93	21,00	37,93	0,00			21,00				37,93		Смета № 6-8-240	Акт неисправностей, листок осмотра
169 6	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Лесной	ТП-106 Ф-6-4-ГС ПС 35 кВ Гурьевская-Горная 100 кВА, ТМ-100/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	17,47	17,47	6,57	10,90	0,00			6,57				10,90		Смета № 6-8-241	Акт неисправностей, листок осмотра
169 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Печёркино	ТП-112 Ф-10-15-3 ПС 35 кВ Рассвет 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	28,63	28,63	8,81	19,82	0,00			8,81				19,82		Смета № 6-8-242	Акт неисправностей, листок осмотра
169 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-124 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	57,29	57,29	18,04	39,25	0,00			18,04				39,25		Смета № 6-8-243	Акт неисправностей, листок осмотра
169 9	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-125 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	63,23	63,23	22,74	40,48	0,00			22,74				40,48		Смета № 6-8-244	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
170 0	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-126 Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ- 400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	47,64	47,64	20,09	27,54	0,00			20,09				27,54		Смета № 6-8-245	Акт неисправностей, листок осмотра
170 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-128 Ф-10-1-М ПС 35 кВ Урская 400 кВА, ТМ- 400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	67,26	67,26	24,28	42,98	0,00			24,28				42,98		Смета № 6-8-246	Акт неисправностей, листок осмотра
170 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-130 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 160 кВА, ТМ- 160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	35,66	35,66	10,26	25,39	0,00			10,26				25,39		Смета № 6-8-247	Акт неисправностей, листок осмотра
170 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Горскино	ТП-132 Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет 100 кВА, ТМ- 100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	53,95	53,95	16,85	37,11	0,00			16,85				37,11		Смета № 6-8-248	Акт неисправностей, листок осмотра
170 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-140 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 250 кВА, ТМ- 250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	105,70	105,70	34,05	71,66	0,00			34,05				71,66		Смета № 6-8-249	Акт неисправностей, листок осмотра
170 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Урск	ТП-147 Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская 250 кВА, ТМ- 250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	97,43	97,43	30,93	66,50	0,00			30,93				66,50		Смета № 6-8-250	Акт неисправностей, листок осмотра
170 6	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ, н.п. Кулебакино	ТП-150 Ф-10-1-ПБ ПС 35 кВ Рассвет 160 кВА, ТМ- 160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	53,51	53,51	15,33	38,18	0,00			15,33				38,18		Смета № 6-8-251	Акт неисправностей, листок осмотра
170 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ	Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская L=13,44 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 238 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена подкоса (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена штыревого изолятора 33 шт	137,46	137,46	71,75	65,72	0,00			71,75				65,72		Смета № 6-8-201	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
170 8	ЦЭС	Гурьевский РЭС, Гурьевский МУ	Ф-10-14-Б ПС 35 кВ Урская L=13,44 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 238 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 4,08 Га	231,17	231,17	223,86	7,32	0,00			223,86				7,32		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
170 9	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) L=24,54 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 228 шт, дер на ж/б опор 141 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 37 шт, ВЛ 3-20 кВ Мон- таж дополнительных ЗУ 37 шт	1615,32	1615,32	790,68	824,64	0,00			790,68				824,64		Смета № 6-8-301	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 0	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	Ф-10-11-Д ПС 35 кВ Родина L=23,1 км, Провод А-50, А- 70; ж/б опор 101 шт, дер на ж/б опор 303 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 12 шт, ВЛ 3-20 кВ Замене анк. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Мон- таж дополнительных ЗУ 15 шт	796,08	796,08	409,27	386,81	0,00			409,27				386,81		Смета № 6-8-302	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
171 1	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 10-3-Х ПС 35 кВ Пермяковская L=33,9 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 82 шт, дер опор 4 шт, дер на ж/б опор 464 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 30 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 7 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 39 шт	1983,10	0,00			1983,10	1103,06	880,04				1983,10	0,00	1. В представленных до-кументах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необ-ходимости установки дополнительных опор для устранения негаба- рита пролета. 2. В со- ответствии с п. 14.1 статья 1 Градострои- тельного кодекса РФ определено, что рекон- струкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, кате- гории и (или) первонач- ально установленных показателей функцио- нирования таких объек- тов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон та- ких объектов. В соот- ветствии п.14.3 ука- занной нормы капи- тальный ремонт линей- ных объектов – изме- нение их параметров или их участков (час- тей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показа- телей функциониро- вания таких объектов и при котором не требу- ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой изменение первонач- ально установленных показателей. Также предприятие планирует	Смета № 6-7-301	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			установку дополнительных ЗУ в количестве 39 шт, установка непредусмотренных проектом оборудования или аппаратов относится к реконструкции, так как изменены предусмотренные проектом свойства объекта основных средств. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
171 2	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	Ф-6-21-П ПС 35 кВ Инская L=7,975 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 108 шт, дер на ж/б опор 61 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 29 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 7 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 37 шт	1983,17	0,00			1983,17	1061,15	922,02				1983,17	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение их параметров или их	Смета № 6-7-302	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор , что влечет за собой изменение первоначально установленных показателей. Также предприятие планирует установку дополнительных ЗУ в количестве 37 шт, установка непредусмотренных проектом оборудования или аппаратов относится к реконструкции, так как изменены предусмотренные проектом свойства объекта основных средств. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
1713	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 10-17-В ПС 110 кВ Молодежная L=3,533 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 27 шт, дер на ж/б опор 39 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 17 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 21 шт	1113,19	0,00			1113,19	523,38	589,81				1113,19	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их	Смета № 6-7-303	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери-алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			участков (частей), кото-рое влечет за собой изменение класса, кате-гории и (или) первонач-ально установленных показателей функциони-рования таких объектов или при котором тре-буется изменение гра-ниц полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капи-тальный ремонт линейных объектов - изменение их пара-метров или их участков (частей), которое не влечет за собой изме-нение класса, категории и (или) первоначально установленных показате-лей функциониро-вания таких объектов и при котором не требу-ется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой изменение первонач-ально установленных показателей. Также предприятие планирует установку дополнитель-ных ЗУ в количестве 21 шт, установка непредус-мотренных проектом оборудования или ап-паратов относится к реконструкции, так как изменены предусмот-ренные проектом свой-ства объекта основных средств. Следовательно, данные затраты отно-сятся к капитальным вложениям.		

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
171 4	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 10-14-БС ПС 110 кВ Вишневская L=2,594 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 16 шт, дер на ж/б опор 36 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 5 шт	281,53	281,53	121,41	160,12	0,00			121,41				160,12		Смета № 6-8-325	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 5	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 10-17-З ПС 110 кВ Вишневская L=4,368 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 26 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 66 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 5 шт	298,54	298,54	150,84	147,70	0,00			150,84				147,70		Смета № 6-8-326	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 6	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	ф. 6-1-Н ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) L=4,791 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 38 шт, дер на ж/б опор 40 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 6 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 6 шт	256,22	256,22	124,01	132,20	0,00			124,01				132,20		Смета № 6-8-327	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 7	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хахалинская L=20,52 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 293 шт, метал опор 1 шт, дер на ж/б опор 123 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 3 шт	298,45	298,45	140,94	157,51	0,00			140,94				157,51		Смета № 6-8-328	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 8	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	Ф-10-1-К ПС 35 кВ Родина L=1,975 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 26 шт, дер на ж/б опор 16 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 6 шт	301,77	301,77	140,83	160,94	0,00			140,83				160,94		Смета № 6-8-329	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
171 9	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ	Ф-6-9-М ПС 35 кВ Инская L=10,88 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 89 шт, метал опор 5 шт, дер на ж/б опор 103 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 19 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 9 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 2 шт	1835,71	0,00			1835,71	799,56	1036,15					1835,71		Смета № 6-7-304	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
172 0	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Евтино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 036 Ф-10-10-Н ПС 35 кВ Родина L=0,97 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 7 шт, дер на ж/б опор 22 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	373,06	373,06	198,05	175,01	0,00			198,05				175,01		Смета № 6-8-303	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
172 1	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Вишнёвка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 138 ф. 10-17-В ПС 110 кВ Моло-дежная L=1,226 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 30 шт, дер на ж/б опор 6 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	102,82	102,82	52,57	50,24	0,00			52,57				50,24		Смета № 6-8-304	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
172 2	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Вишнёвка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 167 ф. 10-17-В ПС 110 кВ Моло-дежная L=0,868 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 11 шт, дер на ж/б опор 19 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,23 км	117,25	117,25	23,14	94,11	0,00			23,14				94,11		Смета № 6-8-305	Акт неисправностей, листок осмотра
172 3	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Инской	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-17 Ф- 6-ТП-18 - ЗТП-17 ПС 35 кВ Инская L=1,913 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 18 шт, дер на ж/б опор 59 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,4 км	161,53	161,53	14,24	147,28	0,00			14,24				147,28		Смета № 6-8-306	Акт неисправностей, листок осмотра
172 4	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Менчереп	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 146 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хаха-линская L=0,928 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 5 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 25 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт	71,95	71,95	35,09	36,87	0,00			35,09				36,87		Смета № 6-8-307	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
172 5	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Инской	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-16 Ф- 6-15-К ПС 35 кВ Инская L=0,955 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 43 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,29 км	128,44	128,44	10,33	118,11	0,00			10,33				118,11		Смета № 6-8-308	Акт неисправностей, листок осмотра
172 6	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Евтино	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 012 Ф-10-6-Е ПС 35 кВ Родина L=1,38 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 8 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 33 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	187,22	187,22	99,02	88,20	0,00			99,02				88,20		Смета № 6-8-309	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
172 7	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Вишнёвка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-ЦИ 138 ф. 10-17-В ПС 110 кВ Моло-дежная L=1,494 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 40 шт, дер на ж/б опор 1 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	84,75	84,75	39,52	45,22	0,00			39,52				45,22		Смета № 6-8-310	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
172 8	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Хахалино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-ЦИ 128 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хаха-линская L=0,611 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 1 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	138,67	138,67	70,12	68,55	0,00			70,12				68,55		Смета № 6-8-311	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 15 шт			Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт															измерения загнивания опор
1729	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Менчереп	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 147 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хаха-линская L=0,93 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 34 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	175,22	175,22	87,66	87,56	0,00			87,66				87,56		Смета № 6-8-312	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1730	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Менчереп	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-ЦИ 147 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хаха-линская L=0,324 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 12 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	242,41	242,41	122,69	119,72	0,00			122,69				119,72		Смета № 6-8-313	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1731	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Поморцево	ВЛ 0,4 кВ ф.5 от ТП-ЦИ 025 Ф-10-16-П ПС 35 кВ Родина L=2,395 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 70 шт, дер опор 1 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,2 км	89,28	89,28	7,47	81,81	0,00			7,47				81,81		Смета № 6-8-314	Акт неисправностей, листок осмотра
1732	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Инской	ВЛ 0,4 кВ ф.6 от ТП-15 Ф-6-15-К ПС 35 кВ Инская L=0,417 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,1 км	303,76	303,76	137,25	166,52	0,00			137,25				166,52		Смета № 6-8-324	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1733	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Камешек	ТП-ЦИ-005 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хахалинская 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	19,17	19,17	6,61	12,56	0,00			6,61				12,56		Смета № 6-8-315	Акт неисправностей, листок осмотра
1734	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Хахалино	ТП-ЦИ-021 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хахалинская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	30,79	30,79	13,91	16,89	0,00			13,91				16,89		Смета № 6-8-316	Акт неисправностей, листок осмотра
1735	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Уроп	ТП-ЦИ-069 ф. 6-19-У ПС 35 кВ Беловский водопровод (вед.) 63 кВА, ТМ-63/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	30,70	30,70	10,74	19,96	0,00			10,74				19,96		Смета № 6-8-317	Акт неисправностей, листок осмотра
1736	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Дунай-Ключ	ТП-ЦИ-074 Ф-10-7-Д ПС 35 кВ Родина 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	18,90	18,90	6,61	12,29	0,00			6,61				12,29		Смета № 6-8-318	Акт неисправностей, листок осмотра
1737	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Дунай-Ключ	ТП-ЦИ-099 Ф-10-7-Д ПС 35 кВ Родина 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	40,38	40,38	9,82	30,56	0,00			9,82				30,56		Смета № 6-8-319	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1738	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Каракан	ТП-ЦИ-117 Ф-10-21-К ПС 35 кВ Пермьяковская 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	20,07	20,07	10,69	9,38	0,00			10,69				9,38		Смета № 6-8-320	Акт неисправностей, листок осмотра
1739	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Хахалино	ТП-ЦИ-128 Ф-10-14-М ПС 110 кВ Хахалинская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	42,79	42,79	10,90	31,89	0,00			10,90				31,89		Смета № 6-8-321	Акт неисправностей, листок осмотра
1740	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Степной	ТП-ЦИ-187 ф. 10-8-С ПС 110 кВ Молодежная 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	24,83	24,83	9,69	15,13	0,00			9,69				15,13		Смета № 6-8-322	Акт неисправностей, листок осмотра
1741	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Вишнёвка	ТП-ЦИ-207 ф. 10-17-В ПС 110 кВ Молодежная 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	12,71	12,71	4,14	8,57	0,00			4,14				8,57		Смета № 6-8-323	Акт неисправностей, листок осмотра
1742	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Вишнёвка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-ЦИ 020 ф. 10-8-С ПС 110 кВ Молодежная L=1,43 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 47 шт, дер опор 6 шт, дер на ж/б опор 1 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,05 Га	1,26	1,26	1,22	0,04	0,00			1,22				0,04		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
1743	ЦЭС	Инской РЭС, Инской МУ, н.п. Инской	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-25 КЛ 6 кВ Ф-ЗТП-5- ЗТП-25 (ф-6-5-ТП-1) ПС 35 кВ Инская L=1,635 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 47 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,026 Га	0,65	0,65	0,63	0,02	0,00			0,63				0,02		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
1744	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Красноярка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-126 Ф-6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская L=2,304 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 25 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 44 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 13 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,68 км	1099,91	1099,91	449,74	650,17	0,00			449,74				650,17		Смета № 6-8-401	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1745	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Ариничево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-207 Ф-10-14-А ПС 35 кВ Краснинская L=0,294 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,08 км	295,98	295,98	150,18	145,79	0,00			150,18				145,79		Смета № 6-8-402	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1746	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Ивановка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-211 Ф-10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская L=0,598 км, Провод А-35, А-50; дер	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена	481,45	481,45	225,39	256,06	0,00			225,39				256,06		Смета № 6-8-403	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			опор 1 шт, дер на ж/б опор 21 шт			голоого прово-да на СИП 0,18 км															
174 7	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Хмелёво	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-507 Ф- 10-4-Ч ПС "Егозово" (Ведомственная) L=1,889 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 20 шт, дер на ж/б опор 35 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого провода на СИП 0,56 км	1112,70	1112,70	467,71	644,99	0,00		467,71				644,99			Смета № 6-8-404	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
174 8	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Новогородец	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-005 Ф- 6-7-Н ПС 35 кВ Никитинская L=1,043 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 30 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого про-вода на СИП 0,31 км	772,82	772,82	348,39	424,43	0,00		348,39				424,43			Смета № 6-8-405	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
174 9	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Кокуй	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-041 Ф- 10-7-С ПС 35 кВ Краснинская L=2,663 км, Провод А-35, А-50; дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 73 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 15 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого провода на СИП 0,8 км	1684,48	1684,48	829,02	855,46	0,00		829,02				855,46			Смета № 6-8-406	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 0	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Чкаловский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-059 Ф- 10-4-Ч ПС "Егозово" (Ведомственная) L=0,705 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 6 шт, дер опор 6 шт, дер на ж/б опор 9 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ За- ме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опор-ы (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого провода на СИП 0,2 км	673,06	673,06	302,21	370,85	0,00		302,21				370,85			Смета № 6-8-407	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 1	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Чкаловский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-077 Ф- 10-3-С ПС 110 кВ Мусохрановская L=1,203 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 10 шт, дер на ж/б опор 26 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена	731,48	731,48	317,86	413,62	0,00		317,86				413,62			Смета № 6-8-408	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						голового провода на СИП 0,36 км															
175 2	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Красноярка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-126 Ф- 6-22-М ПС 110 кВ Новоленнинская L=0,657 км, Провод А-35, А-50; дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 19 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового про-вода на СИП 0,2 км	517,56	517,56	223,86	293,70	0,00		223,86					293,70		Смета № 6-8-409	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 3	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Подгорное	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-319 Ф- 10-15-Р ПС 35 кВ Подгор- новская L=1,441 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 41 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового про- вода на СИП 0,28 км	338,06	338,06	135,00	203,06	0,00		135,00					203,06		Смета № 6-8-410	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 4	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Лапшиновка	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-430 Ф- 6-24-Д ПС 110 кВ Филтрово- вальная L=0,166 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 5 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового про-вода на СИП 0,04 км	251,15	251,15	118,38	132,77	0,00		118,38					132,77		Смета № 6-8-411	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 5	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Подгорное	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-023 Ф- 10-15-Р ПС 35 кВ Подгорновская L=0,816 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 25 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опору (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,24 км	605,48	605,48	281,57	323,91	0,00		281,57					323,91		Смета № 6-8-412	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 6	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Чкаловский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-059 Ф- 10-4-Ч ПС "Егозово" (Ведомственная) L=0,722 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 17 шт, дер на ж/б опор 7 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового про-вода на СИП 0,22 км	385,32	385,32	158,07	227,25	0,00		158,07					227,25		Смета № 6-8-413	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 7	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Демьяновка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-224 Ф- 6-17-Д ПС 110 кВ Фильтровальная L=0,447 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 7 шт, дер на ж/б опор 7 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена	392,48	392,48	174,75	217,74	0,00		174,75					217,74		Смета № 6-8-414	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						голоого про-вода на СИП 0,12 км															
175 8	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Солнечный	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-815 Ф- 6-13-С ПС 110 кВ Кирова- Западная L=1,457 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 3 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 32 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого про-вода на СИП 0,32 км	765,07	765,07	336,65	428,42	0,00			336,65				428,42		Смета № 6-8-415	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
175 9	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Красное	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-036 Ф- 10-2-К ПС 35 кВ Краснинская L=1,29 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 30 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 14 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого про-вода на СИП 0,32 км	1071,79	1071,79	536,22	535,57	0,00			536,22				535,57		Смета № 6-8-417	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
176 0	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Красное	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-038 Ф- 10-13-Х ПС 35 кВ Краснинская L=2,066 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 46 шт, дер опор 11 шт, дер на ж/б опор 1 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт	488,67	488,67	280,69	207,97	0,00			280,69				207,97		Смета № 6-8-418	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
176 1	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская L=24,43 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 136 шт, дер на ж/б опор 259 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замене анк. оп. (на ж/б) 1 шт	235,02	235,02	105,98	129,05	0,00			105,98				129,05		Смета № 6-8-420	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
176 2	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-13-Х ПС 35 кВ Краснинская L=23,55 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 435 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 38 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт	556,18	556,18	242,87	313,31	0,00						556,18	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор, что влечет за собой изменение первоначальной	Смета № 6-8-421	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			чально установленных показателей.		

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
176 3	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-4-Ч ПС "Егозово" (Ведомственная) L=30,84 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 491 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 32 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 7 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролѐте 1 шт, ВЛ 3- 20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена подкоса (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт	691,05	691,05	279,42	411,63	0,00						691,05	0,00	1. В представленных до-кументах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необ-ходимости установки дополнительных опор для устранения негаба- рита пролета. 2. В со- ответствии с п. 14.1 статья 1 Градострои- тельного кодекса РФ определенно, что рекон-струкция линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), кото- рое влечет за собой из- менение класса, катего- рии и (или) первоначаль- но установленных показателей функциони-рования таких объектов или при котором требу-ется изменение грани- ц полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соот- ветствии п.14.3 указан- ной нормы капитальный ремонт линейных объектов - изменение их параметров или их участков (частей), кото- рое не влечет за собой изменение класса, кате- гории и (или) первоначаль- но установленных показателей функциони-рования таких объектов и при котором не тре-буется изменение гра-ниц полос отвода и (или) охранных зон та-ких объектов. Предпри-ятие планирует уста-новку дополнительных опор , что влечет за собой изменение перво-	Смета № 6-8-422	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			начально установлен- ных показателей.		
176 4	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-5-М ПС 35 кВ Камышинская L=13,19 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 170 шт, дер на ж/б опор 45 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт	84,98	84,98	38,58	46,40	0,00			38,58				46,40		Смета № 6-8-423	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
176 5	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-6-У ПС 35 кВ Подгорновская L=29,98 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 255 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 247 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 8 шт, ВЛ 3-20 кВ Замене анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замене анк. оп. (на ж/б) 1 шт	528,63	528,63	243,58	285,05	0,00			243,58				285,05		Смета № 6-8-424	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
176 6	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-6-22-М ПС 110 кВ Ново- ленинская L=32,08 км, Про- вод А-50, А-70; ж/б опор 477 шт, дер опор 1 шт, метал опор 3 шт, дер на ж/б опор 44 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 5 шт	202,11	202,11	84,96	117,15	0,00			84,96				117,15		Смета № 6-8-425	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1767	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-7-ШБ ПС 110 кВ Мус-охрановская L=31,89 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 223 шт, дер опор 51 шт, дер на ж/б опор 268 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 36 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 22 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена ОПН 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 2 шт	3535,78	0,00			3535,78	1285,70	2250,09					3535,78		Смета № 6-7-401	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1768	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-4-Ч ПС "Егозово" (Ведомственная) L=30,84 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 491 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 32 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена метал. траверсы 23 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 120 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого про-вода на СИП 8,4 км, ВЛ 3-20 кВ Замена штыревого изолятора 335 шт	5520,69	0,00			5520,69	1674,27	3846,42					5520,69		Смета № 6-7-402	Акт неисправностей, листок осмотра
1769	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Красноярка	ТП-242 Ф-6-22-М ПС 110 кВ Новоленинская 160 кВА, ТМ-160/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	61,32	61,32	17,77	43,56	0,00			17,77				43,56		Смета № 6-8-426	Акт неисправностей, листок осмотра
1770	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ, н.п. Новоурский	ТП-331 Ф-10-14-ПЗ ПС 35 кВ Подгорновская 320 кВА, ТМ-320/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	50,58	50,58	14,30	36,28	0,00			14,30				36,28		Смета № 6-8-427	Акт неисправностей, листок осмотра
1771	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-10-6-У ПС 35 кВ Подгорновская L=29,98 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 255 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 247 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,4 Га	22,66	22,66	21,95	0,72	0,00			21,95				0,72		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
1772	ЦЭС	Ленинский РЭС, Ленинский МУ	Ф-6-27-Ц ПС 110 кВ Новоленинская L=20,33 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 302 шт, дер опор 1 шт, метал опор 1 шт, дер на ж/б опор 13 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 1,8 Га	101,99	101,99	98,76	3,23	0,00			98,76				3,23		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
1773	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-5-Ж ПС 35 кВ Чусовитинская L=2,556 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 8 шт, дер опор 2 шт, дер на ж/б опор 35 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж	231,77	231,77	116,31	115,46	0,00			116,31				115,46		Смета № 6-8-501	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						дополнительных ЗУ 4 шт															измерения состояния элементов ЖБ опор
177 4	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-11-Б ПС 35 кВ Панфиловская L=49,53 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 808 шт, дер опор 57 шт, дер на ж/б опор 116 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 91 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 9 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт	3992,09	3992,09	1845,34	2146,75	0,00			3992,09			0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД) , о необходимости дополнительных опор установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. Следовательно документация не может быть принята в качестве обоснования необходимости мероприятия.	Смета № 6-8-502	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор	
177 5	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-4-ЧО ПС 35 кВ Чусовитинская L=19,35 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 301 шт, дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 22 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на дер.) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3- 20 кВ Замена метал. траверсы 3 шт, ВЛ 3- 20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 2 шт	514,85	514,85	227,12	287,74	0,00			227,12			287,74		Смета № 6-8-503	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор	
177 6	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-8-ЧУ ПС 35 кВ Чусовитинская L=8,001 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 133 шт, дер опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Установка ж/б подкоса 1 шт, ВЛ 3- 20 кВ Замена метал. траверсы 1 шт	208,54	208,54	97,15	111,39	0,00			97,15			111,39		Смета № 6-8-504	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор	
177 7	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-6-ТК1 ПС 35 кВ Шевелёвская L=1,848 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 31 шт, дер на ж/б опор 10 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Замене анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена на метал. траверсы 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Пере-нос опоры в створе ВЛ 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голоого пров. на	523,98	523,98	237,31	286,67	0,00			237,31			286,67		Смета № 6-8-505	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						голый 0,46 км, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 2 шт															
1778	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-2-КМ ПС 35 кВ Тарадановская L=8,645 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 87 шт, дер опор 23 шт, дер на ж/б опор 30 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 16 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Установка разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Установка ж/б подкоса 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 19 шт	968,94	968,94	473,36	495,58	0,00						968,94	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабрита пролета. Следовательно документация не может быть принята в качестве обоснования необходимости мероприятия. 2. В соответствии с п. 14.1 статья 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показате	Смета № 6-8-506	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома					Реконструктивные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			телей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор и ЗУ, что влечет за собой изменение первоначально установленных показателей. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
1779	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-1-МК ПС 35 кВ Тарадановская L=7,074 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 59 шт, дер опор 5 шт, дер на ж/б опор 44 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 10 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 7 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 17 шт	1014,74	1014,74	528,32	486,43	0,00			528,32				486,43		Смета № 6-8-507	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
1780	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ	Ф-10-13-П ПС 110 кВ Плотниковская L=37,84 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 664 шт, дер опор 9 шт, дер на ж/б опор 29 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Установка ж/б подкоса 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на СИП 0,05 км, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 10 шт	723,68	723,68	337,82	385,86	0,00			337,82				385,86		Смета № 6-8-508	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
1781	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Междугорное	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-058 Ф-10-17-П ПС 35 кВ Крапивинская L=2,115 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 13 шт, дер на ж/б опор 46 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	412,56	412,56	225,01	187,55	0,00			225,01				187,55		Смета № 6-8-510	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1782	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Междугорное	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-058 Ф-10-17-П ПС 35 кВ Крапивинская L=1,535 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 41 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	215,57	215,57	122,60	92,96	0,00			122,60				92,96		Смета № 6-8-511	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
178 3	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Междугорное	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-058 Ф- 10-17-П ПС 35 кВ Крапи- винская L=1,382 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 13 шт, дер на ж/б опор 24 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	147,18	147,18	81,80	65,38	0,00			81,80				65,38		Смета № 6-8-512	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
178 4	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Чусовитино	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-354 Ф- 10-8-ЧУ ПС 35 кВ Чусовитинская L=1,42 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 8 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 39 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,37 км	673,62	673,62	294,28	379,34	0,00			294,28				379,34		Смета № 6-8-513	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
178 5	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Чусовитино	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-354 Ф- 10-8-ЧУ ПС 35 кВ Чусовитинская L=1,089 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 11 шт, дер на ж/б опор 22 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	239,42	239,42	122,69	116,73	0,00			122,69				116,73		Смета № 6-8-514	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
178 6	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Красные Ключи	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-134 Ф- 10-11-Б ПС 35 кВ Панфи- ловская L=0,33 км, Провод А-35, А-50; дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт	200,46	200,46	102,22	98,24	0,00			102,22				98,24		Смета № 6-8-515	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
178 7	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Красные Ключи	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-152 Ф- 10-11-Б ПС 35 кВ Панфи- ловская L=0,3 км, Провод А-35, А-50; дер опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт	170,50	170,50	85,22	85,27	0,00			85,22				85,27		Смета № 6-8-516	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
178 8	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Барачаты	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-183 Ф- 10-11-Б ПС 35 кВ Панфиловская L=1,057 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 12 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 25 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт	339,52	339,52	175,26	164,26	0,00			175,26				164,26		Смета № 6-8-517	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
178 9	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Борисово	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-264 Ф- 10-16-Ф ПС 35 кВ Борисовская L=0,385 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Установка ж/б подкоса 1 шт	20,95	20,95	7,90	13,05	0,00			7,90				13,05		Смета № 6-8-518	Акт неисправностей, листок осмотра
179 0	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Перехляй	ТП-010 Ф-10-7-БП ПС 35 кВ Борисовская 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	73,93	73,93	20,53	53,40	0,00			20,53				53,40		Смета № 6-8-519	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
179 1	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Чусовитино	ТП-031 Ф-10-8-ЧУ ПС 35 кВ Чусовитинская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	81,43	81,43	29,13	52,30	0,00			29,13				52,30		Смета № 6-8-520	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля
179 2	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Бердогоино	ТП-034 Ф-10-7-БП ПС 35 кВ Борисовская 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	92,41	92,41	26,55	65,87	0,00			26,55				65,87		Смета № 6-8-521	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля, протокол испытаний разрядников
179 3	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Зеленовский	ТП-043 Ф-10-1-3 ПС 35 кВ Панфиловская 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	60,33	60,33	18,66	41,67	0,00			18,66				41,67		Смета № 6-8-522	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол испытаний разрядников
179 4	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Сарапки	ТП-046 Ф-10-4-СБ ПС 35 кВ Шевелёвская 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	58,40	58,40	15,88	42,51	0,00			15,88				42,51		Смета № 6-8-523	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля, протокол испытаний разрядников
179 5	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Барачаты	ТП-062 Ф-10-11-Б ПС 35 кВ Панфиловская 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	92,03	92,03	25,83	66,20	0,00			25,83				66,20		Смета № 6-8-524	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля, протокол испытаний разрядников
179 6	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Междуречное	ТП-090 Ф-10-17-П ПС 35 кВ Крапивинская 400 кВА, ТМ-400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	124,33	124,33	40,26	84,07	0,00			40,26				84,07		Смета № 6-8-525	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля, протокол испытаний разрядников
179 7	ЦЭС	Панфиловский РЭС, Панфиловский МУ, н.п. Плотниковский	ТП-096 Ф-10-1-3 ПС 35 кВ Панфиловская 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	45,46	45,46	13,30	32,16	0,00			13,30				32,16		Смета № 6-8-526	Акт неисправностей, листок осмотра, протокол пирометри- ческого контроля, протокол испытаний разрядников
179 8	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Плотниково	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-574 Ф- 10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская L=0,604 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 20 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого прово-да на СИП 0,18 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до-	409,29	409,29	206,77	202,52	0,00			206,77				202,52		Смета № 6-8-601	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						полнительного КЗ 3 шт															
179 9	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Плотниково	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-352 Ф-10-4-Ф ПС 110 кВ Плотниковская L=0,706 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 20 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,2 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	480,53	480,53	245,86	234,67	0,00			245,86				234,67		Смета № 6-8-602	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
180 0	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Морозово	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-068 Ф-10-14-МК ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=2,54 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 71 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 21 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,66 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 6 шт	1358,82	1358,82	652,56	706,26	0,00			652,56				706,26		Смета № 6-8-603	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
180 1	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Озерки	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-404 Ф-10-4-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) L=1,15 км, Провод А-35, А-50; дер опор 32 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,345 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	363,59	363,59	161,18	202,41	0,00			161,18				202,41		Смета № 6-8-604	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
180 2	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Озерки	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-404 Ф-10-4-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) L=1,302 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 26 шт, дер опор 4 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,39 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	416,30	416,30	185,92	230,37	0,00			185,92				230,37		Смета № 6-8-605	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
180 3	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-247 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,39 км, Провод А-35, А-	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена	307,11	307,11	151,75	155,35	0,00			151,75				155,35		Смета № 6-8-606	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			50; ж/б опор 7 шт, дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 3 шт			голового провода на СИП 0,117 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт															
1804	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-248 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,819 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 20 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,17 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	419,58	419,58	206,36	213,22	0,00		206,36					213,22		Смета № 6-8-607	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1805	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-249 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=1,263 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер опор 12 шт, дер на ж/б опор 18 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,24 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	630,20	630,20	314,18	316,02	0,00		314,18					316,02		Смета № 6-8-608	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1806	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-250 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,479 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 11 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,143 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	287,44	287,44	135,24	152,21	0,00		135,24					152,21		Смета № 6-8-609	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1807	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-247 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,963 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 9 шт, дер на ж/б опор 18 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,288 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	552,97	552,97	263,40	289,58	0,00		263,40					289,58		Смета № 6-8-610	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
180 8	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-248 Ф- 10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,489 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 11 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замене на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового прово-да на СИП 0,146 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	349,70	349,70	170,38	179,32	0,00			170,38				179,32		Смета № 6-8-611	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
180 9	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-249 Ф- 10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,936 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 8 шт, дер на ж/б опор 22 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена го- лового провода на СИП 0,28 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	662,60	662,60	320,17	342,43	0,00			320,17				342,43		Смета № 6-8-612	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 0	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-250 Ф- 10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,709 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 4 шт, дер на ж/б опор 14 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт, ВЛ 0,4 кВ Замене на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового прово-да на СИП 0,212 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	434,55	434,55	207,93	226,62	0,00			207,93				226,62		Смета № 6-8-613	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 1	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-247 Ф- 10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,761 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 13 шт, дер на ж/б опор 7 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт, ВЛ 0,4 кВ Замене на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового прово-да на СИП 0,228 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до- полнительного КЗ 3 шт	470,03	470,03	226,07	243,96	0,00			226,07				243,96		Смета № 6-8-614	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 2	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-248 Ф- 10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,475 км, Провод А-35,	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт, ВЛ 0,4 кВ Замене на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена	285,41	285,41	135,20	150,21	0,00			135,20				150,21		Смета № 6-8-615	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			А-50; ж/б опор 5 шт, дер на ж/б опор 9 шт			голоого прово-да на СИП 0,142 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт															
181 3	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Каменка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-250 Ф-10-12-ПС ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=0,35 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 5 шт, дер на ж/б опор 6 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт, ВЛ 0,4 кВ Заме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голоого прово-да на СИП 0,105 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 3 шт	273,33	273,33	133,76	139,56	0,00		133,76					139,56		Смета № 6-8-616	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 4	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-6-3 ПС 110 кВ Плотниковская L=12,03 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 58 шт, дер опор 4 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 167 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена штыревого изолятора 66 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнитель-ных ЗУ 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъедини-теля 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голоого прово-да на СИП 0,85 км	924,28	924,28	289,59	634,69	0,00		289,59					634,69		Смета № 6-8-631	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 5	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-15-У ПС 110 кВ Плотниковская L=12,01 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 103 шт, дер опор 24 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 81 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 20 шт, ВЛ 3-20 кВ Заме-на анк. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнитель-ных ЗУ 3 шт	1135,83	1135,83	485,97	649,86	0,00		485,97					649,86		Смета № 6-8-632	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
181 6	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-1-КБ ПС 35 кВ Заринская L=27,65 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 121 шт, дер опор 189 шт, дер на ж/б опор 166 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 65 шт, ВЛ 3-20 кВ Заме-на анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Заме-на анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж	3378,88	3378,88	1388,48	1990,40	0,00		1388,48					1990,40		Смета № 6-8-633	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						дополнитель-ных ЗУ 5 шт															
1817	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-18-СК ПС 110 кВ Промышленная-Сельская L=40,77 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 487 шт, дер опор 29 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 196 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 24 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 5 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 7 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена разъединителя 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на СИП 1,5 км	2647,66	2647,66	890,00	1757,66	0,00			890,00				1757,66		Смета № 6-8-634	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1818	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс L=33,88 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 473 шт, дер на ж/б опор 86 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 54 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на СИП 4,5 км	4755,08	4755,08	1503,70	3251,38	0,00			1503,70				3251,38		Смета № 6-8-635	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1819	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-17-М ПС 35 кВ Прогресс L=40,98 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 250 шт, дер опор 293 шт, дер на ж/б опор 199 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 24 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 26 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на голый 0,68 км	1603,22	1603,22	698,00	905,22	0,00			698,00				905,22		Смета № 6-8-636	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1820	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ	Ф-10-1-В ПС 35 кВ Прогресс L=20,57 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 277 шт, дер опор 13 шт, дер на ж/б опор 61 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 35 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 4 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена голого провода на СИП 2,45 км	3209,29	3209,29	1142,38	2066,92	0,00			1142,38				2066,92		Смета № 6-8-637	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1821	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Денисовка	ТП-008 Ф-10-4-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	197,34	197,34	56,77	140,57	0,00			56,77				140,57		Смета № 6-8-617	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
182 2	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Краснинское	ТП-040 Ф-10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс 250 кВА, ТМ- 250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	184,33	184,33	43,76	140,57	0,00			43,76				140,57		Смета № 6-8-618	Акт неисправностей, листок осмотра
182 3	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Краснинское	ТП-041 Ф-10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс 400 кВА, ТМ- 400/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	184,33	184,33	43,76	140,57	0,00			43,76				140,57		Смета № 6-8-619	Акт неисправностей, листок осмотра
182 4	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Краснинское	ТП-071 Ф-10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс 160 кВА, ТМ- 160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	170,87	170,87	38,59	132,28	0,00			38,59				132,28		Смета № 6-8-620	Акт неисправностей, листок осмотра
182 5	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Васьково	ТП-104 Ф-10-8-ВС ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	191,82	191,82	49,67	142,15	0,00			49,67				142,15		Смета № 6-8-621	Акт неисправностей, листок осмотра
182 6	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Абышево	ТП-111 Ф-10-6-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 250 кВА, ТМ-250/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	108,98	108,98	31,04	77,93	0,00			31,04				77,93		Смета № 6-8-622	Акт неисправностей, листок осмотра
182 7	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Уфимцево	ТП-118 Ф-10-18-СК ПС 110 кВ Промышленная- Сельская 160 кВА, ТМ- 160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	149,75	149,75	35,31	114,45	0,00			35,31				114,45		Смета № 6-8-623	Акт неисправностей, листок осмотра
182 8	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Денисовка	ТП-185 Ф-10-4-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	126,82	126,82	40,07	86,75	0,00			40,07				86,75		Смета № 6-8-624	Акт неисправностей, листок осмотра
182 9	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Денисовка	ТП-233 Ф-10-4-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	162,87	162,87	48,42	114,45	0,00			48,42				114,45		Смета № 6-8-625	Акт неисправностей, листок осмотра
183 0	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Краснинское	ТП-267 Ф-10-7-КС ПС 35 кВ Прогресс 100 кВА, ТМ- 100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	184,86	184,86	43,76	141,10	0,00			43,76				141,10		Смета № 6-8-626	Акт неисправностей, листок осмотра
183 1	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Уфимцево	ТП-281 Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) 160 кВА, ТМ-160/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	182,88	182,88	41,40	141,49	0,00			41,40				141,49		Смета № 6-8-627	Акт неисправностей, листок осмотра
183 2	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Усть-Каменка	ТП-285 Ф-10-8-ВС ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 100 кВА, ТМ-100/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	188,40	188,40	48,10	140,30	0,00			48,10				140,30		Смета № 6-8-628	Акт неисправностей, листок осмотра
183 3	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Абышево	ТП-302 Ф-10-6-П ПС "Падунская-тяговая"	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	192,99	192,99	52,83	140,17	0,00			52,83				140,17		Смета № 6-8-629	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			(Ведомственная) 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ																		
183 4	ЦЭС	Промышленновский РЭС, Промышленновский МУ, н.п. Абышево	ТП-432 Ф-10-6-П ПС "Падунская-тяговая" (Ведомственная) 63 кВА, ТМ-63/10/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	193,13	193,13	52,83	140,30	0,00			52,83				140,30		Смета № 6-8-630	Акт неисправностей, листок осмотра
183 5	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская L=8,744 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 80 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 72 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 6 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 8 шт	442,36	442,36	194,80	247,57	0,00			194,80				247,57		Смета № 6-8-701	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
183 6	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-6-Т ПС 35 кВ Бурлаковская L=14,19 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 74 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 165 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 2 шт	78,90	78,90	40,29	38,61	0,00			40,29				38,61		Смета № 6-8-702	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
183 7	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-10-Б ПС 35 кВ Карагайлинская L=13,57 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 26 шт, дер опор 10 шт, дер на ж/б опор 171 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 4 шт	206,87	206,87	94,42	112,45	0,00			94,42				112,45		Смета № 6-8-703	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
183 8	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=6,983 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 173 шт	КР	подряд	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Уст. доп. оп. в негаб. пролёте 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Установка ж/б под-коса 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена метал. Тра-версы 1 шт, КЛ Установка концевой муф-ты 3-20 кВ 2 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж до-полнительных ЗУ 4 шт	380,98	0,00			380,98	115,77	265,21			380,98	0,00	1. В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД), о необходимости установки дополнительных опор для устранения негабарита пролета. Следовательно документация не может быть принята в качестве обоснования необходимости мероприятия. 2. В соответствии с п. 14.1 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ определено, что реконструкция линейных объектов - изменение их пара-	Смета № 6-7-701	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																			метров или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. В соответствии п.14.3 указанной нормы капитальный ремонт линейных объектов – изменение их параметров или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. Предприятие планирует установку дополнительных опор , что влечет за собой изменение первоначально установленных показателей. Следовательно, данные затраты относятся к капитальным вложениям.		
1839	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-15-К ПС 35 кВ Карагайлинская L=7,975 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 41 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 95 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 3 шт	114,58	114,58	56,75	57,83	0,00			56,75				57,83		Смета № 6-8-704	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
1840	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-10-10-К ПС 35 кВ Михайловская L=2,743 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 25 шт, дер опор 16 шт, дер на ж/б опор 15 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 10 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1 шт, ВЛ 3-20 кВ Замена анк. оп. (на ж/б) 1	594,72	594,72	270,47	324,26	0,00			270,47				324,26		Смета № 6-8-705	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 12 шт															
184 1	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-10-4-Д ПС 35 кВ Трудармейская L=3,241 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 14 шт, дер на ж/б опор 54 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б) 3 шт, ВЛ 3-20 кВ Монтаж дополнительных ЗУ 3 шт	111,96	111,96	54,12	57,83	0,00			54,12				57,83		Смета № 6-8-706	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 2	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Трудармейский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-068 Ф-10-2-П ПС 35 кВ Трудармейская L=1,151 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 6 шт, дер на ж/б опор 28 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 4 шт	365,14	365,14	180,53	184,61	0,00			180,53				184,61		Смета № 6-8-707	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 3	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-478 Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод L=0,846 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 20 шт, дер на ж/б опор 4 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена на поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 2 шт	106,58	106,58	54,69	51,89	0,00			54,69				51,89		Смета № 6-8-708	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 4	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-468 Ф-6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=2,421 км, Провод А-35, А-50; дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 65 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 23 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,7 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 20 шт	1646,63	0,00			1646,63	746,48	900,14					1646,63		Смета № 6-7-702	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 5	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Карагайла	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-031 Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская L=1,586 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 48 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж дополнительного КЗ 18 шт	1193,46	0,00			1193,46	556,35	637,11					1193,46		Смета № 6-7-703	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
184 6	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Трудармейский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-022 Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская L=1,429 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 38 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП 0,43 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж допол- нительного КЗ 14 шт	858,81	0,00			858,81	382,42	476,39					858,81		Смета № 6-7-704	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 7	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Трудармейский	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-021 Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская L=0,534 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 3 шт, дер на ж/б опор 13 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт, ВЛ 0,4 кВ За- ме-на поворот. опоры (на ж/б) 2 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голового про-вода на СИП 0,22 км, ВЛ 0,4 кВ Монтаж до- полнительного КЗ 8 шт	492,42	0,00			492,42	220,10	272,32					492,42		Смета № 6-7-705	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
184 8	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Трудармейский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-020 Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская L=1,47 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 44 шт, дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 6 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Установка ж/б подкоса 1 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,44 км	201,79	0,00			201,79	25,99	175,80					201,79		Смета № 6-7-706	Акт неисправностей, листок осмотра
184 9	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобрдский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-468 Ф-6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=1,09 км, Провод А-35, А-50; дер опор 1 шт, дер на ж/б опор 31 шт	КР	подряд	ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт, ВЛ 0,4 кВ За- мена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт, ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП 0,36 км, ВЛ 0,4 кВ Мон- таж дополнительного КЗ 14 шт	914,26	0,00			914,26	393,60	520,67					914,26		Смета № 6-7-707	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор
185 0	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Лукьяновка	ТП-050 Ф-6-4-А ПС 35 кВ Бурлаковская 160 кВА, ТМ-160/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	24,90	24,90	11,61	13,28	0,00			11,61				13,28		Смета № 6-8-709	Акт неисправностей, листок осмотра
185 1	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Карагайла	ТП-051 Ф-6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская 100 кВА, ТМ-100/6/0,4 кВ	КР	х/способ	ТП Капитальный ремонт 1 шт	44,78	44,78	10,91	33,87	0,00			10,91				33,87		Смета № 6-8-710	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
185 2	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-10-1-Е ПС "Артышта"- 220кВ РЖД (Ведомственная) L=20,36 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 134 шт, метал опор 2 шт, дер на ж/б опор 201 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,5 Га	28,33	28,33	27,43	0,90	0,00			27,43				0,90		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 3	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-10-3-Т ПС 35 кВ Трудар- мейская L=6,441 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 54 шт, дер на ж/б опор 101 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,5 Га	28,33	28,33	27,43	0,90	0,00			27,43				0,90		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 4	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-10-5-Б ПС 35 кВ Михай- ловская L=31,88 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 206 шт, дер на ж/б опор 410 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,5 Га	28,33	28,33	27,43	0,90	0,00			27,43				0,90		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 5	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-10-П ПС 110 кВ Крас- ный Брод L=6,983 км, Про- вод А-50, А-70; ж/б опор 173 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,5 Га	28,33	28,33	27,43	0,90	0,00			27,43				0,90		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 6	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-2-П ПС 110 кВ Красный Брод L=6,623 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 163 шт, дер на ж/б опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,3 Га	17,00	17,00	16,46	0,54	0,00			16,46				0,54		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 7	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-7-П ПС 35 кВ Бурлаковская L=8,45 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 24 шт, дер на ж/б опор 116 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,3 Га	17,00	17,00	16,46	0,54	0,00			16,46				0,54		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 8	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ	Ф-6-14-П ПС 110 кВ Красный Брод L=1,128 км, Провод А-50, А-70; ж/б опор 24 шт, метал опор 2 шт	КР	х/способ	ВЛ 3-20 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,2 Га	11,33	11,33	10,97	0,36	0,00			10,97				0,36		Смета № 6-8-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
185 9	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-451 Ф- 6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=0,929 км, Провод А- 35, А-50; ж/б опор 2 шт, дер на ж/б опор 33 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,1 Га	2,52	2,52	2,44	0,08	0,00			2,44				0,08		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 0	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-466 ф 6-9-20 (Потребительский) ПС 110 кВ Красный Брод L=1,052 км, Провод А-35, А-50; ж/б опор 1 шт, дер на ж/б опор 31 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,1 Га	2,52	2,52	2,44	0,08	0,00			2,44				0,08		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
186 1	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-451 Ф- 6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=0,761 км, Провод А- 35, А-50; ж/б опор 5 шт, дер на ж/б опор 21 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,05 Га	1,26	1,26	1,22	0,04	0,00			1,22				0,04		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 2	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Бурлаки	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-035 Ф- 6-17-Б ПС 35 кВ Бурлаковская L=1,134 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 33 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,05 Га	1,26	1,26	1,22	0,04	0,00			1,22				0,04		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 3	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Трудармейский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-022 Ф- 10-3-Т ПС 35 кВ Трудармейская L=1,194 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 35 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,1 Га	2,52	2,52	2,44	0,08	0,00			2,44				0,08		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 4	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Карагайла	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-031 Ф- 6-5-К ПС 35 кВ Карагайлинская L=1,586 км, Провод А-35, А-50; дер на ж/б опор 48 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,1 Га	2,52	2,52	2,44	0,08	0,00			2,44				0,08		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 5	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-477 Ф- 6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=1,753 км, Провод А- 35, А-50; ж/б опор 52 шт, дер опор 3 шт, дер на ж/б опор 8 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,2 Га	5,04	5,04	4,88	0,16	0,00			4,88				0,16		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 6	ЦЭС	Трудармейский РЭС, Трудармейский МУ, н.п. Краснобродский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-462 Ф- 6-10-П ПС 110 кВ Красный Брод L=0,462 км, Провод А- 35, А-50; ж/б опор 13 шт	КР	х/способ	ВЛ 0,4 кВ Расчистка трассы (ручная) 0,1 Га	2,52	2,52	2,44	0,08	0,00			2,44				0,08		Смета № 6-8-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
186 7	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Здание Столярки, Литера В Площадь 139 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт отмостки 30 м², Пр. ЗиС Ремонт фасадов здания 12 м²	94,20	94,20	40,53	53,67	0,00			40,53				53,67		Смета № 6-6-2	отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 20.04.22 №225-ТО- ЗС-2022, акт общего тех. осмотра от 15.11.22
186 8	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Здание склада, Литера Б Площадь 136 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт отмостки 32 м², Пр. ЗиС Ремонт фасадов здания 40 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 24 м.п.	208,77	208,77	65,18	143,59	0,00			65,18				143,59		Смета № 6-6-5	отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 20.04.22 №224-ТО- ЗС-2022, акт общего тех. осмотра от 15.11.22
186 9	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Здание гаража, Литера Г Площадь 560 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт от- мостки 91 м², Пр. ЗиС Ремонт фасадов	871,99	871,99	306,94	565,05	0,00			306,94				565,05		Смета № 6-6-9	технический отчет комплексного обследования ООО

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						здания 73 м², Пр. ЗиС Замена окон 10 шт, Пр. ЗиС Рем. водоот-вод. сооруж. 37 м.п.															«ДиаЗиС» от 20.04.22 №222-ТО-ЗС-2022, акт общего тех. осмотра от 15.11.22
1870	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Здание конторы, Литера А Площадь 588 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт помещений в здании 1 шт	131,76	131,76	41,55	90,21	0,00			41,55				90,21		Смета № 6-6-10	акт общего тех. осмотра от 15.11.22
1871	ЦЭС	Панфиловский РЭС	Гараж, Литера 1.7 Площадь 311 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт отмостки 73 м², Пр. ЗиС Ремонт фасадов здания 34,5 м²	224,73	224,73	94,27	130,47	0,00			94,27				130,47		Смета № 6-6-20	технический отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 20.04.22 №212-ТО-ЗС-2022, акт общего тех. осмотра от 26.10.22
1872	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание главного корпуса РПБ, Литера 1 Площадь 481 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт отмостки 98 м²	263,98	263,98	102,95	161,03	0,00			102,95				161,03		Смета № 6-6-22	технический отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 13.04.22 №208-ТО-ЗС-2022, акт общего тех. осмотра от 27.09.22
1873	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание производственное, Литера А ПС Подгорновская Площадь 156 м²	КР	х/способ	Пр. ЗиС Замена окон 6 шт	248,13	248,13	105,09	143,04	0,00			105,09				143,04		Смета № 6-6-23	технический отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №320-13/20-ТО, акт общего тех. осмотра от 27.09.22
1874	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание произв. (мастерск. уч-к), Литера А ,Пристройка, Литера А1ПС Подгорновская Площадь 160 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт фасадов здания 35,7 м²	16,93	16,93	14,04	2,89	0,00			14,04				2,89		Смета № 6-6-24	технический отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №319-13/20-ТО, акт общего тех. осмотра от 27.09.2022
1875	ЦЭС	Ленинский РЭС	Производственное здание Чкаловского мастерского участка Площадь 244 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 1 шт, Пр. ЗиС Ремонт помещений в здании 1 шт	179,62	179,62	39,33	140,28	0,00			39,33				140,28		Смета № 6-6-25	технический отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №323-13/20-ТО, акт общего тех. осмотра от 27.09.2022

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
187 6	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание щита управления ПС Полысаевская 3 Площадь 107 м²	КР	х/способ	ПС Замена окон 7 шт, Пр. ЗиС Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 2 шт	273,52	273,52	109,56	163,96	0,00			109,56				163,96		Смета № 6-6-30	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» №18.4200.3849.17-99-ТО в 2018 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
187 7	ЦЭС	Беловский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Беловская Городская-35\10 Строительный объем 23м3	ТР	х/способ	ПС Ремонт маслоприёмного устройства 19,8 м3	398,51	398,51	99,04	299,47	0,00			99,04				299,47		Смета № 6-6-36	технический отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №269-13/20-ТО в 2020 г, акт общего технического осмотра от 11.10.22
187 8	ЦЭС	Беловский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Цинкзаводская-110\6 Строительный объем 90м3	ТР	х/способ	ПС Ремонт маслоприёмного устройства 18,73 м3	355,03	355,03	79,76	275,27	0,00			79,76				275,27		Смета № 6-6-37	технический отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №276-13/20-ТО в 2020 г, акт общего технического осмотра от 11.10.22
187 9	ЦЭС	Беловский РЭС	Здание ПС Беловская ЦОФ Площадь 174 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 39 м.п.	214,78	214,78	69,17	145,61	0,00			69,17				145,61		Смета № 6-6-38	технический отчет комплексного обследования ООО «ЮСЭЦ» 2015г, акт общего технического осмотра от 11.10.22
188 0	ЦЭС	Беловский РЭС	Здание ПС Новочертинская Площадь 265 м²	ТР	х/способ	ПС Ремонт отмостки здания 37 м²	99,53	99,53	38,87	60,66	0,00			38,87				60,66		Смета № 6-6-40	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» 18.4200.3479.16-72-ТО, акт общего технического осмотра от 11.10.22
188 1	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Здание склада,мастерских промбазы ГРЭС Площадь 207 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт кров-ли здания 277 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 67,5 м.п.	1042,22	1042,22	172,16	870,06	0,00			172,16				870,06		Смета № 6-6-41	акт общего технического осмотра от 09.11.22
188 2	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Стояночный бокс на 7 а/м ГРЭС Площадь 411 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт фундамента здания 1,6 м3, Пр. ЗиС Ремонт помещений в здании 1 шт, Пр. ЗиС	393,35	393,35	156,77	236,58	0,00			156,77				236,58		Смета № 6-6-44	технический отчет комплексного обследования от ООО «Инстройком» №18.4200.313.19-189-ТО, акт общего

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Рем. водоот-вод. сооруж. 66 м.п.															технического осмотра от 09.11.22
188 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Здание ПС Гурьевская- Горная Площадь 214 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Рем. водоот- вод. сооруж. 48 м.п.	239,16	239,16	84,48	154,68	0,00			84,48				154,68		Смета № 6-6-46	акт общего технического осмотра от 09.11.22
188 4	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Гараж с пристройкой ГРЭС Площадь 251 м²	ТР	х/способ	Пр. ЗиС Ремонт отмостки 55 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 50 м.п.	389,91	389,91	137,21	252,70	0,00			137,21				252,70		Смета № 6-6-47	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» №18.4200.3849.17- 126-ТО, акт общего технического осмотра от 09.11.22
188 5	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Плотниковская-110/35/10 Строительный объем 84м3	ТР	подряд	ПС Ремонт железобетонных конструкций ОРУ 10,26 м3, ПС Ремонт маслоприёмного устройства 0,43 м3	206,85	0,00			206,85	68,95	137,90					206,85		Смета № 6-5-13	отчет комплексного обследования ООО «ИПЭС» в 2021 г, акт общего технического осмотра от 15.11.22
188 6	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Здание ОПУ Литера А ПС Плотниковская Площадь 239 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 67 м², ПС Ремонт фасадов здания 59 м², ПС Ремонт кровли здания 6,4 м², Пр. ЗиС Рем. водоот- вод. сооруж. 26 м.п.	378,07	0,00			378,07	126,02	252,04					378,07		Смета № 6-5-16	отчет комплексного обследования ООО «ДинаЗиС» от 22.04.2022, №228- ТО-ЗС-2022, акт общего технического осмотра от 15.11.22
188 7	ЦЭС	Промышленновский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Промышленная-Сельская- 110/35/10 Строительный объем 45м3	ТР	подряд	ПС Ремонт маслоприёмного устройства 33,2 м3	660,35	0,00			660,35	220,12	440,24					660,35		Смета № 6-5-18	отчет комплексного обследования ООО «ИПЭС» №37-04- ЗиС-2021 в 2021 г, акт общего технического осмотра от 15.11.22
188 8	ЦЭС	Панфиловский РЭС	Основное здание с тамбуром, Литера А, ПС Водозабор Площадь 175 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 60,4 м², ПС Ремонт фасадов здания 30,2 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 31 м.п., ПС Ремонт помещений в здании 1 шт	395,63	0,00			395,63	131,88	263,75					395,63		Смета № 6-5-21	технический отчет комплексного обследования ООО «Инстройком» №18.4200.313.19- 162-ТО, акт общего тех. осмотра от 26.10.22
188 9	ЦЭС	Панфиловский РЭС	Основное здание. Литера А ПС Трифоновская Площадь 288 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 80,4 м², ПС Ремонт фасадов здания 38,2 м²	220,92	0,00			220,92	73,64	147,28					220,92		Смета № 6-5-26	технический отчет комплексного обследования ООО «Инстройком» №18.4200.313.19- 163-ТО, акт общего

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					тех. осмотра от 26.10.22
189 0	ЦЭС	Ленинский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Комсомолец-35/6 Строительный объем 75м3	ТР	подряд	ПС Ремонт маслоприёмного устройства 16,7 м3	347,89	0,00			347,89	115,96	231,93					347,89		Смета № 6-5-27	отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №305-13/20-ТО в 2020 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
189 1	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание ЗРУ-6кВ, Литера А ПС Комсомолец Площадь 406 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт фасадов здания 91,7 м², ПС Ремонт отмостки здания 120 м²	626,19	0,00			626,19	208,73	417,46					626,19		Смета № 6-5-28	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» №18.4200.3479.16- 66-ТО в 2017 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
189 2	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание ЗРУ-35кВ, Литера БПС Комсомолец Площадь 257 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт фасадов здания 69,6 м², Пр.ЗиС Ремонт входной группы 1 шт	310,00	0,00			310,00	103,33	206,67					310,00		Смета № 6-5-29	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» №18.4200.3479.16- 65-ТО в 2017 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
189 3	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание ЗРУ-6 кВ, Литера А ПС Заречная Площадь 450 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт фасадов здания 33,3 м², ПС Ремонт отмостки здания 119 м², ПС Ремонт кровли здания 2 м²	325,50	0,00			325,50	108,50	217,00					325,50		Смета № 6-5-31	технический отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» 18.4200.3849.17-96- ТО, акт общего технического осмотра от 27.09.22
189 4	ЦЭС	Ленинский РЭС	Сооружения ОРУ ПС Новоленинская-110/35/6 Строительный объем 2300м3	ТР	подряд	ПС Ремонт маслоприёмного устройства 28,5 м3, ПС Ремонт железобетонного ограждения 88 м²	830,19	0,00			830,19	276,73	553,46					830,19		Смета № 6-5-32	отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №310-13/20-ТО в 2020 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
189 5	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание ОПУ, ПС Новоленинская Площадь 722 м²	ТР	подряд	Пр. ЗиС Рем. водоотвод, сооруж. 119 м.п.	537,13	0,00			537,13	179,04	358,09					537,13		Смета № 6-5-33	акт общего технического осмотра от 27.09.22

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1896	ЦЭС	Ленинский РЭС	Здание ЗРУ-6 кв, ПС Новоленинская Площадь 207 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 58 м², ПС Ремонт фасадов здания 37,7 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 32 м.п.	330,10	0,00			330,10	110,03	220,07					330,10		Смета № 6-5-34	отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №314-13/20-ТО в 2020 г, акт общего технического осмотра от 27.09.22
1897	ЦЭС	Беловский РЭС	Здание ПС Беловская-110 Площадь 368 м²	КР	подряд	ПС Замена окон 34 шт, ПС Ремонт помещений в здании 1 шт, ПС Ремонт кровли здания 4 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 2 м.п., ПС Замена ворот, наружн дверей, решеток 2 шт	1387,80	0,00			1387,80	462,60	925,20					1387,80		Смета № 6-5-35	отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 20.04.2022 №169-ТО-3С-2022, акт общего технического осмотра от 11.10.22
1898	ЦЭС	Беловский РЭС	Здание ПС Беловский Разрез Площадь 366 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 94 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 82 м.п.	870,24	0,00			870,24	290,08	580,16					870,24		Смета № 6-5-39	акт общего тех. осмотра от 27.09.21
1899	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Главная понизительная подстанция 35/6 кВ "Фабрика" Площадь 567 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт кровли здания 406 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 36 м.п.	1450,51	0,00			1450,51	483,50	967,01					1450,51		Смета № 6-5-42	отчет комплексного обследования ЗАО «Стройэксперт» №339-13/20-ТО, акт общего технического осмотра от 09.11.22.
1900	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Главная понизительная подстанция 35/6/3кВ свинцово-цинкового рудника-Рудник 35/6/3 кВ Площадь 409 м²	КР	подряд	ПС Замена окон 12 шт, ПС Ремонт фасадов здания 29 м², ПС Ремонт кровли здания 498 м², Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 77 м.п.	2206,00	0,00			2206,00	735,33	1470,67					2206,00		Смета № 6-5-43	отчет комплексного обследования ООО «Энергоподряд» №18.4200.3849.17-127-ТО, акт общего технического осмотра от 09.11.22.
1901	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Здание маслохозяства ПС Гурьевская Площадь 82 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт отмостки здания 43 м², ПС Ремонт фасадов здания 18 м², ПС Замена окон 6 шт, ПС Ремонт кровли здания 90 м², Пр. ЗиС Рем. водоот-вод. сооруж. 12,7 м.п.	713,65	0,00			713,65	237,88	475,77					713,65		Смета № 6-5-45	технический отчет комплексного обследования от ООО «Энергоподряд» №18.4200.3479.16-Ц69-ТО, акт общего технического осмотра от 09.11.22
1902	ЦЭС	Гурьевский РЭС	Здание ПС Гурьевская-110 Площадь 127 м²	ТР	подряд	Пр. ЗиС Рем. водоот-вод. сооруж. 34 м.п.	194,91	0,00			194,91	64,97	129,94					194,91		Смета № 6-5-48	акт общего технического осмотра от 09.11.22

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1903	ЦЭС	Инской РЭС	Производственное здание ПС Пермьяковская Площадь 169 м²	ТР	подряд	ПС Ремонт фасадов здания 31,3 м², ПС Замена окон 2 шт, Пр. ЗиС Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 2 шт, Пр. ЗиС Рем. водоотвод. сооруж. 48 м.п.	313,72	0,00			313,72	104,57	209,15					313,72		Смета № 6-5-49	технический отчет комплексного обследования ООО «ДиаЗиС» от 18.04.2022 №178-ТО-3С-2022, акт общего технического осмотра от 22.09.22
1904	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. г.Белово, 3-й мкрн), ПС 35 кВ Беловская Городская	T-2-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1905	ЦЭС		T-1-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1906	ЦЭС		TCH-35 №1, TCH-35 №2 TM-100/35/0,23	ТР	х/способ	Текущий ремонт TCH 35 кВ без РПН 2 шт.	76,42	76,42	67,79	8,63	0,00			67,79				8,63		Смета № 6-2-36-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1907	ЦЭС		ЛР ВЛ-35-Б-43, ЛР ВЛ-35-Б-44, ШР-35 Т-1, ШР 1с МСВ-35, ШР TCH-35 №1, ШР-35 Т-2, ШР 2с МСВ-35, ШР TCH-35 №2 РНДЗ-1-35/1000, РНДЗ-2-35/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 8 шт.	42,21	42,21	22,72	19,49	0,00			22,72				19,49		Смета № 6-2-7-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1908	ЦЭС		В ВЛ-35-Б-43, В ВЛ-35-Б-44, МСВ-35 C-35М/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт.	19,00	19,00	5,29	13,71	0,00				5,29				13,71		Смета № 6-2-3-3

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
190 9	ЦЭС		В ф.10-11-Г, В ф.10-13-Г, В ф.10-16-Г, В ф.10-14-Г, В ф.10-12-Г, В ф.10-10-Б, В ф.10-6-Г, В ф.10-18-Г, В ф.10-20-Г, В ф.10-22-Г, В ф.10-24-Г, В ф.10-26-Н, В ф.10-2-К, В ф.10-21-Г, В ф.10-19-Г ВВТЭ-М-10-20/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 15 шт.	57,02	57,02	45,36	11,66	0,00			45,36				11,66		Смета № 6-2-55-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
191 0	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00			18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей
191 1	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
191 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
191 3	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. г.Белово, территория Беловской ЦОФ), ПС 35 кВ Беловская ЦОФ	Т-1-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
191 4	ЦЭС		Т-2-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1915	ЦЭС		ТСН №1, ТСН №2 TCM-100/35/0,23; TM-250/35/0.23	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 35 кВ без РПН 2 шт.	76,42	76,42	67,79	8,63	0,00			67,79				8,63		Смета № 6-2-36-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1916	ЦЭС		КС-35 Б-21 ф.С СМР-55	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 1 шт.	1,00	1,00	0,79	0,21	0,00			0,79				0,21		Смета № 6-2-18	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1917	ЦЭС		ЛР ВЛ-35-Б-21, ЛР ВЛ-35-Б-23, ШР-35 Т-1, МСР-35-1, ШР-35 Т-2, МСР-35-2 РЛНД-35/600, РЛНД-1-35/600, РЛНД-2-35/600	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	388,47	388,47	106,00	282,47	0,00			106,00				282,47		Смета № 6-2-42-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1918	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1919	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1920	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. г.Белово, ул. Р. Люксембург 8), ПС 110 кВ Беловская	Т-1-80, Т-2-80 ТДЦТН-80000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	693,00	693,00	600,54	92,47	0,00			600,54				92,47		Смета № 6-2-66-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
192 1	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспе- ктивный (пяти- летний) график теку- щих и капитальных ремонтов оборудования ПС
192 2	ЦЭС		ТН-35 №1, ТН-35 №2 НОМ-35, НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспе- ктивный (пяти- летний) график теку- щих и капитальных ремонтов оборудования ПС
192 3	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ- 6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспе- ктивный (пяти- летний) график теку- щих и капитальных ремонтов оборудования ПС
192 4	ЦЭС		ЛР ввода 110-Беловская- Новоленинская-1, ЛР-110 ввода 110 -Беловская- Новоленинская-2, ЛР-110 ввода 110-Краснобродская- Беловская-1, ЛР-110 ввода 110-Краснобродская- Беловская-2 , ЛР-110 ввода 110-Беловская-БГРЭС-1, ЛР-110 ввода 110- Беловская-БГРЭС-2; 1ШР- 110 Новоленинская-1, 2ШР- 110 Новоленинская-1, 1ШР- 110 Новоленинская-2, 2ШР- 110 Новоленинская-2, 1ШР- 110 Кр.Брод-1, 2ШР-110 Кр.Брод-1, 1ШР-110 Кр.Брод-2, 2ШР-110 Кр.Брод-2, 1ШР-110 БГРЭС-1, 2ШР-110 БГРЭС- 1, 1ШР-110 БГРЭС-2, 2ШР- 110 БГРЭС-2, ШР-110 ТН- 110 №1, ШР-110 ТН-110 №2, 1ШР-110 Т-1-40,5, 2ШР-110 Т-1-40,5, 1ШР-110 Т-2-40,5, 2ШР-110 Т-2-40, 1ШР-110 Т-3-40,5, 2ШР-110 Т-3-40,5, ОР ОВ-110, 1ШР ОВ-110, 2ШР ОВ-110, 1ШР-	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 31 шт.	211,35	211,35	124,69	86,65	0,00			124,69				86,65		Смета № 6-2-12-31	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			110 МШВ-110, 2ШР-110 МШВ-110 РЛНДЗ-1-110/1000																		
1925	ЦЭС		В ввода 110 БГРЭС-1, В-110 ввода 110 БГРЭС-2 МКП-110М/600-31,5	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 2 шт.	46,80	46,80	5,57	41,23	0,00			5,57				41,23		Смета № 6-2-70-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1926	ЦЭС		ЛР-35 Б-25, ЛР-35 Б-26, ЛР-35 Б-21, ЛР-35 Б-23, ЛР-35 Б-44, ЛР-35 Б-43, ЛР-35 Б-19, ЛР-35 Б-20, 1ШР-35 Б-25, 2ШР-35 Б-25, 1ШР-35 Б-26, 2ШР-35 Б-26, 1ШР-35 Б-21, 2ШР-35 Б-21, 1ШР-35 Б-23, 2ШР-35 Б-23, 1ШР-35 Б-44, 2ШР-35 Б-44, 1ШР-35 Б-43, 2ШР-35 Б-43, 1ШР-35 Б-19, 2ШР-35 Б-19, 1ШР-35 Б-20, 1ШР-35 Б-20, 1ШР-35 МШВ-35, 2ШР-35 МШВ-35, ШР-35 ТН-35 №1, ШР-35 ТН-35 №2, 1ШР-35 Т-1, 2ШР-35 Т-1, 1ШР-35 Т-2, 2ШР-35 Т-2 РЛНДЗ-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 32 шт.	2071,85	2071,85	565,35	1506,50	0,00			565,35				1506,50		Смета № 6-2-42-32	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1927	ЦЭС		В-6 ф.6-2-С, В-6 ф.6-5-Г, В-6 ф.6-6-К, В-6 ф.6-9-Б, В-6 ф.6-12-КР, В-6 ф.6-13-Г, В-6 ф.6-14-Г, В-6 ф.6-15-Г, В-6 ф.6-16-КР, МШВ-6, ТН-6-1, ТН-6-2, ТСН-1, ТСН-2, В-6 Т-1, В-6 Т-2 Разъединители РВЗ-6/600; РВЗ-6/2000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 16 шт.	25,56	25,56	12,78	12,78	0,00			12,78				12,78		Смета № 6-2-30-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1928	ЦЭС		МШВ-6, В-6 Т-1, В-6 Т-2 ВМП-10Э-3000-31,5	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	54,73	54,73	34,71	20,02	0,00			34,71				20,02		Смета № 6-2-15-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
192 9	ЦЭС		В-6 ф.6-5-Г, В-6 ф.6-12-КР, В-6 ф.6-13-Г, В-6 ф.6-14-Г, В-6 ф.6-16-КР ВМП-10Э- 600-20	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 3-20 кВ 5 шт.	91,22	91,22	57,85	33,37	0,00			57,85				33,37		Смета № 6-2-15-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 0	ЦЭС		В-6 ф.6-2-С, В-6 ф.6-6-К, В- 6 ф.6-9-Б, В-6 ф.6-15-Г ВМГ-133-П-600-20	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	72,98	72,98	46,28	26,70	0,00			46,28				26,70		Смета № 6-2-15-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 1	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 2	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. Беловский р-н), ПС 35 кВ Беловский Разрез	Т-1-10, Т-2-10 ТДНС- 10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	225,75	225,75	169,36	56,38	0,00			169,36				56,38		Смета № 6-2-60-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 3	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ- 6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 4	ЦЭС		ЛР-35 Л-35-Г-1, ЛР-35 Л- 35-Г-2, ШР-35 Т-1, МСР-35 №1, ШР-35 Т-2, МСР-35 №2 РНДЗ-2-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	388,47	388,47	106,00	282,47	0,00			106,00				282,47		Смета № 6-2-42-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти- летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
193 5	ЦЭС		В ф.6-5-ГШ, В ф.6-41-ГШ, В ф.6-43-ГШ, В ф.6-4-ГШ, В ф.6-18-ГШ, В ф.6-40-ГШ, В ф.6-36-А ВКСЭ-10/630	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 7 шт.	12,78	12,78	6,29	6,49	0,00			6,29				6,49		Смета № 6-2-5-7	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 6	ЦЭС		ТСН-6 №1, ТСН-6 №2 ТМ-63/6,3/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 7	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00			18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей
193 8	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 МКП-35/1000-25	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00			3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
193 9	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 0	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская обл.г.Ленинск-Кузнецкий, п. Лесной Городок), ПС 110 кВ Больничная	Т-1-25, Т-2-25 ТРДН-25000/110/ 10,5/10,5	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 1	ЦЭС		ТН-110 1с, ТН-110 2с НКФ-110-83	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																					ремонтов оборудования ПС	
194 2	ЦЭС		ТН-10 1с, ТН-10 2с, ТН-10 3с, ТН-10 4с НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	11,23	11,23	5,41	5,82	0,00				5,41				5,82		Смета № 6-2-11-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 3	ЦЭС		ТТ В-110 Т-1, ТТ В-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00				6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 4	ЦЭС		ТСН-1-100, ТСН-2-100 ТМ-100/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00				43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 5	ЦЭС		В-10 Т-1 1с, В ф-10-5-Б, В ф-10-7-К, МСВ-10 1-2с, В ф-10-4-Б, В ф-10-6-К, В-10 Т-2 2с, В-10 Т-2 4с, В ф-10-20-МР, В ф-10-16-ПЗ, МСВ-10 3-4с, В ф-10-15-ПЗ, В ф-10-19-МР, В-10 Т-1 3с ВКС-10-20\1000	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 14 шт.	25,56	25,56	12,58	12,98	0,00				12,58				12,98		Смета № 6-2-5-14	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 6	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Краснополянская-Красноярская-2, ЛР ВЛ-110 Краснополянская-Красноярская-1, МСР-110 1с, МСР-110 2с, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 РНДЗ-1-110\1000; РНДЗ-2-110\1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 6 шт.	299,25	299,25	142,52	156,73	0,00				142,52				156,73		Смета № 6-2-50-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
194 7	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 200 м2	38,76	38,76	24,55	14,21	0,00				24,55				14,21		Смета № 6-2-8-200	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1948	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1949	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Борисово), ПС 35 кВ Борисовская	ТН-35 №1,ТН-35 №2 НОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1950	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Борисовская, ШР-35 Т-1, МСР-35 1с, МСР-35 2с, ЛР ВЛ-35 Борисовская-Тарадановская, ШР-35 Т-2 РНД3-16-35/1000; РНД3-2-35/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	31,66	31,66	17,04	14,62	0,00			17,04				14,62		Смета № 6-2-7-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1951	ЦЭС		ТСН-1-40, ТСН-2-40 ТМ-40/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1952	ЦЭС		В ф.10-1-Д, В-10 Т-1, В ф.10-7-БП, МСВ-10, В-10 Т-2, В ф.10-16-Ф ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	22,81	22,81	18,14	4,67	0,00			18,14				4,67		Смета № 6-2-55-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1953	ЦЭС		В ф.10-2-С, В ф.10-6-рез, В ф.10-10-С, В ф.10-11-ОЧ, В ф.10-15-рез ВМГ-10-630-20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 5 шт.	9,13	9,13	4,49	4,64	0,00			4,49				4,64		Смета № 6-2-5-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
195 4	ЦЭС		В ф.10-2-С, ТСН-1, ТН-10-1, В ф.10-6-рез, В ф.10-10-С, В ф.10-11-ОЧ, ТН-10-2, В ф.10-15-рез, В ф.10-1-Д, В-10 Т-1, В ф.10-7-БП, МСВ-10, В-10 Т-2, В ф.10-16-Ф, ТН-10-1, ТН-10-2, ТСН-1-40, ТСН-2-40 КРН-IV-10 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 15 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
195 5	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
195 6	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
195 7	ЦЭС	Трудармейский РЭС (Кемеровская обл., Прокопьевский р-н, с Бурлаки), ПС 35 кВ Бурлаковская	ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
195 8	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 К-15; ШР-35 Т-1, МСР-35 №1, МСР-35 №2, ЛР ВЛ-35 К-18, ШР-35 Т-2 РНДЗ-1-35/1000, РНДЗ-2-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	388,47	388,47	106,00	282,47	0,00			106,00				282,47		Смета № 6-2-42-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
195 9	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВТД-35/630-12,5 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00			3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пяти-летний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1960	ЦЭС		T-1-5,6 ТАМ-5600/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПП 1 шт.	69,30	69,30	60,84	8,46	0,00			60,84				8,46		Смета № 6-2-27	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1961	ЦЭС		T-2-4 ТМ-4000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПП 1 шт.	69,30	69,30	60,84	8,46	0,00			60,84				8,46		Смета № 6-2-27	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1962	ЦЭС		TCH-1-25 ТМ-25/6/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПП 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1963	ЦЭС		TCH-2-30 ТМ-30/6/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПП 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1964	ЦЭС		В-6 Т-2, ТСН-2-30, В ф.6-7-П, ТН-6 №2, МСВ-6, ТН-6 №1, В ф.6-17-Б, ТСН-1-25, В ф.6-рез, В ф.6-10-Э, В ф.6-рез, В ф.6-6-Т, В ф.6-4-А, В-6 Т-1 КСО-272 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 14 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1965	ЦЭС		В-6 Т-2, В ф.6-7-П, МСВ-6, В ф.6-17-Б, В ф.6-рез, В ф.6-10-Э, В ф.6-рез, В ф.6-6-Т, В ф.6-4-А, В-6 Т-1 ВМГ-10-630/20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 10 шт.	18,54	18,54	9,27	9,27	0,00			9,27				9,27		Смета № 6-2-5-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1966	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1967	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, п. Брянский), КТП 10/20 кВ Брянская	ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1968	ЦЭС		T-1-2.5 ТС-2500/10/20	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 20 кВ без РПН 1 шт.	72,74	72,74	64,59	8,15	0,00			64,59				8,15		Смета № 6-2-73	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1969	ЦЭС		T-2-2.5 ТС-2500/10/20	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 20 кВ без РПН 1 шт.	72,74	72,74	64,59	8,15	0,00			64,59				8,15		Смета № 6-2-73	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1970	ЦЭС		B-10 ф-10-3-ПР, B-10 ф-10-4-ПР VF-12-630/25	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	7,60	7,60	6,05	1,56	0,00			6,05				1,56		Смета № 6-2-55-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1971	ЦЭС		ТН-20-1, ТН-20-2 ЗНОЛП-Э12-20-М7	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
197 2	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. Беловсий р-н), ПС 35 кВ Вентиляторная	T-1 ТМН-6300/35/6,3	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	75,38	75,38	66,80	8,58	0,00			66,80				8,58		Смета № 6-2-25	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
197 3	ЦЭС		T-2 ТМН-6300/35/6,3	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	75,38	75,38	66,80	8,58	0,00			66,80				8,58		Смета № 6-2-25	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
197 4	ЦЭС		ТТ-35 Т-1, ТТ-35 Т-2 ТФЗМ-35-Б У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-20 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
197 5	ЦЭС		ТН-35-1, ТН-35-2 ЗНОМ-35; НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-20 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
197 6	ЦЭС		ШР-35 Т-1, МСР-35-1, ЛР ВЛ-35 Г-1, ШР-35 Т-2, МСР-35-2, ЛР ВЛ-35 Г-2 РДЗ-2-35/1000У1; РДЗ-1Б-35/1000У1	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	388,47	388,47	106,00	282,47	0,00			106,00				282,47		Смета № 6-2-42-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
197 7	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2, МСВ-35 С-35 М-630-10Б У1	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт.	505,35	505,35	58,03	447,32	0,00			58,03				447,32		Смета № 6-2-16-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
1978	ЦЭС		В-6 Т-1, В-6 Т-2, МСВ-6 ВБЧ-СЭ-10/800	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1979	ЦЭС		В-6 ф.6-2-КЛ, В-6 ф.6-4-ГВ, В-6 ф.6-12-К, В-6 ф.6-14-ПП, В-6 ф.6-17-КЛ, В-6 ф.6-7-К, В-6 ф.6-15-ГВ, В-6 ф.6-5-Н ВБЧ-СЭ-10/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 8 шт.	30,41	30,41	24,19	6,22	0,00			24,19				6,22		Смета № 6-2-55-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1980	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-40/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1981	ЦЭС		ТН-6-1, ТН-6-2 ЗНОЛ-09-6-02	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1982	ЦЭС		ЩСН-0,4 1с, ЩСН-0,4 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
1983	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская обл г.Белово, п. Инской), ПС 110 кВ Вишневская	Т-1-10, Т-2-10 ТДТН-10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	224,89	224,89	165,39	59,50	0,00			165,39				59,50		Смета № 6-2-63-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1984	ЦЭС		ОД-110 Т-2, ОД-110 Т-1 ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД-110 кВ 2 шт.	14,36	14,36	8,77	5,59	0,00			8,77				5,59		Смета № 6-2-13-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1985	ЦЭС		КЗ-110 Т-2, КЗ-110 Т-1 КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ-110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1986	ЦЭС		ТН-35-1,ТН-35-2 НОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1987	ЦЭС		ТН-10-1, ТН-10-2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
198 8	ЦЭС		ТТ-35 Б-46, ТТ-35 Б-5, ТТ-35 Б-6 ТФЗМ-35Б- 1У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 9 шт.	19,42	19,42	8,50	10,92	0,00			8,50				10,92		Смета № 6-2-6-9	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
198 9	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ -110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00			18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 0	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 200 м2	38,76	38,76	24,55	14,21	0,00			24,55				14,21		Смета № 6-2-8-200	Акт неисправностей
199 1	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 2	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-100/10-66 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
199 3	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская область, Крапивинский р-н, в р-не п. Крапивинский), ПС 35 кВ Водозабор	В ф.10-2-ГЗУ, В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ВВ/TEL-10/20-630; ВВ/TEL-10/20-1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	15,21	15,21	12,10	3,11	0,00			12,10				3,11		Смета № 6-2-55-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 4	ЦЭС		ф-10-3-Д, ф-10-7-СН, ф-10-8-СПШ, ф-10-9-П, ф-10-12-П, ф-10-13-С, ф-10-14-БС, ф-10-17-3, ф-10-18-М, ф-10-19-СПШ ВК-10/630-20 У2	ТР	х/способ	Текущий маломаляного выключателя 3-20 кВ 10 шт.	18,54	18,54	9,27	9,27	0,00			9,27				9,27		Смета № 6-2-5-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 5	ЦЭС		Т-2-2,5 ТМН-2500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	75,38	75,38	66,80	8,58	0,00			66,80				8,58		Смета № 6-2-25	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 6	ЦЭС		ТН-6-1, ТН-6-2 НАМИ-6; НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
199 7	ЦЭС		ТСН-1-100, ТСН-2-100 ТМ-100/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 35 кВ без РПН 2 шт.	76,42	76,42	67,79	8,63	0,00			67,79				8,63		Смета № 6-2-36-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1998	ЦЭС		ТСН-3-63 ТМ-63/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
1999	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-1, ШР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-1, ТР-35 ТСН-1, ТР-35 Т-1, МСР-35-1с, МСР-35-2с, ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-2, ШР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-2, ТР-35 Т-2, ТР-35 ТСН-2 РЛНД-35/600	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 10 шт.	647,45	647,45	176,67	470,78	0,00			176,67				470,78		Смета № 6-2-42-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2000	ЦЭС		В ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-1, МСВ-35, В ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-2 С-35М-20/630	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт.	505,35	505,35	58,03	447,32	0,00			58,03				447,32		Смета № 6-2-16-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2001	ЦЭС		ТТ-35 Трифоновская-Водозабор-1, ТТ-35 Трифоновская-Водозабор-2 ТФНД-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2002	ЦЭС		В-6 Т-1, В ф.6-7-н.ст 1п, В ф.6-5-рез, ТН-6-1, МСВ-6, ТН-6-2, В-6 ТСН-3, В ф.6-8-н.ст 1п, В-6 Т-2 ВМП-10-20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломаляного выключателя 3-20 кВ 9 шт.	164,20	164,20	104,13	60,07	0,00			104,13				60,07		Смета № 6-2-15-9	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2003	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2004	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская обл.г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Красноармейская), ПС 110 кВ Городская	Т-1-25, Т-2-25 ТРДН-25000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2005	ЦЭС		В-110 Т-1, В-110 Т-2 ВМТ-110Б-25/1250	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломасляного выкл. 110 кВ 2 шт.	31,53	31,53	5,37	26,16	0,00			5,37				26,16		Смета № 6-2-37-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2006	ЦЭС		ТН-110 1с, ТН-110 2с НАМИ-110, НКФ-110-83Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2007	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с, ТН-6 3с, ТН-6 4с НАМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	11,23	11,23	5,41	5,82	0,00			5,41				5,82		Смета № 6-2-11-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2008	ЦЭС		ТТ В-110 Т-1, ТТ В-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					капитальных ремонтов оборудования ПС
200 9	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Новоленинская- Тяговая-2, ЛР ВЛ-110 Новоленинская-Тяговая-1, МСП-110 1с, МСП-110 2с, ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-2 РНД3-16-110\1000; РНД3-2- 110\1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 6 шт.	299,25	299,25	142,52	156,73	0,00			142,52				156,73		Смета № 6-2-50-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 0	ЦЭС		В-6 Т-1 1с, В-6 Т-1 3с, МСВ-6 1-2с, МСВ-6 3-4с, В-6 Т-2 2с, В-6 Т-2 4с ВК- 10-20\1600	ТР	х/способ	Текущий маломаляного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	10,95	10,95	5,39	5,56	0,00			5,39				5,56		Смета № 6-2-5-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 1	ЦЭС		В ф-6-6-Х, В ф-6-8-РП5, В ф-6-30-А, В ф-6-26-РП, В ф- 6-20-РП, В ф-6-18-К, В ф-6- 16-МР, В ф-6-15-14-МР, В ф-6-19-РП, В ф-6-25-РП, В ф-6-29-А ВК-10-20\630	ТР	х/способ	Текущий маломаляного выключателя 3-20 кВ 11 шт.	20,08	20,08	9,88	10,20	0,00			9,88				10,20		Смета № 6-2-5-11	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 2	ЦЭС		ТСН-1-160, ТСН-2-160 ТМ- 160/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 3	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
201 4	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. г.Белово, пгт Грамотеино, ул.ш.Инская), ПС 110 кВ Грамотеинская- 3/4	Т-1-15, Т-2-15 ТДНГ-15000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	268,06	268,06	223,01	45,05	0,00			223,01				45,05		Смета № 6-2-62-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 5	ЦЭС		ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2 ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД-110 кВ 2 шт.	14,36	14,36	8,77	5,59	0,00			8,77				5,59		Смета № 6-2-13-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 6	ЦЭС		КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ-110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 7	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НОМ-06-10 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
201 8	ЦЭС		ТСН-6 №1, ТСН-6 №2 ТСМА-60/6-66 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2019	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 1 шт.	41,36	41,36	35,63	5,73	0,00			35,63				5,73		Смета № 6-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2020	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. Белово, пгт.Грамотеино, ул.Шоссейная), ПС 35 кВ Грамотеинская-1\2	Т-1-10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2021	ЦЭС		ТН-35 №1, ТН-35 №2 НОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2022	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2023	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 300 м2	58,14	58,14	36,83	21,31	0,00			36,83				21,31		Смета № 6-2-8-300	Акт неисправностей
2024	ЦЭС		ТТ-35 Б-37 ТФЗМ-35Б- 1У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 3 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64		Смета № 6-2-6-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономиче- ски обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
202 5	ЦЭС	Гурьевский РЭС (Кемеровская обл. г.Гурьевск, ул.Мичурина,41), ПС 110 кВ Гурьевская	ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
202 6	ЦЭС		T-1-40 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	223,19	223,19	185,02	38,17	0,00			185,02				38,17		Смета № 6-2-65	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
202 7	ЦЭС		T-2-40 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	223,19	223,19	185,02	38,17	0,00			185,02				38,17		Смета № 6-2-65	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
202 8	ЦЭС		ОД-110 Т-1, ОД-110 Т-2, СОД-110 ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД- 110 кВ 3 шт.	21,53	21,53	13,15	8,39	0,00			13,15				8,39		Смета № 6-2-13-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
202 9	ЦЭС		КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 КЗ- 110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
203 0	ЦЭС		ТН-35 №1, ТН-35 №2 3 х ЗНОЛП-СВЭЛ-10М УХЛ2, НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 1	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 2	ЦЭС		ТТ-35 Л-35 Б-35,ТТ-35 Л-35 Б-36,ТТ-35 Л-35 Б-33,ТТ-35 Л-35 Б-49,ТТ-35 Л-35 Б- 50,ТТ-35 Л-35 Б-13,ТТ-35 Л-35 Б-16,ТТ-35 Л-35 Б-17 ТФЗМ-35Б- 1У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ- 35 кВ 21 шт.	45,30	45,30	19,83	25,47	0,00			19,83				25,47		Смета № 6-2-6-21	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 3	ЦЭС		ДК-35 ЗРОМ-275/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт дугогасящего реактора 1 шт.	36,08	36,08	33,90	2,19	0,00			33,90				2,19		Смета № 6-2-72	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 4	ЦЭС		КС-35 Б-13 ф.С СМР-55/3- 0,0044 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 1 шт.	1,00	1,00	0,79	0,21	0,00			0,79				0,21		Смета № 6-2-18	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
203 5	ЦЭС		ТСН №1, ТСН №2 ТМ-160/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 6	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей
203 7	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 400 м2	77,52	77,52	49,11	28,41	0,00			49,11				28,41		Смета № 6-2-8-400	Акт неисправностей
203 8	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
203 9	ЦЭС		Гурьевский РЭС (Кемеровская обл., г.Гурьевск, р-н Гурьевского рудоуправления), ПС 35 кВ Гурьевская-Горная	ТН-6 №1, ТН-6 №2 НАМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2
204 0	ЦЭС	КС-35 Б-13 ф.С СМР-55/3-0,0044 У1		ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 1 шт.	1,00	1,00	0,79	0,21	0,00			0,79				0,21		Смета № 6-2-18	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 1	ЦЭС	ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ ЩСН-0,4; ЩПТ-0.024		КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
204 2	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская обл. г.Полысаево, р-н разъезда Полысаево), ПС 110 кВ Заречная	ТН-6 1с, ТН-6 2с НАМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 3	ЦЭС		Т-1-40, Т-2-40 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 4	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 5	ЦЭС		ТН-35-1, ТН-35-2 3* НОМ-35-66-У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 6	ЦЭС		ТТ В ВЛ-110 Бел-Н-Лен-2, ТТ В ВЛ-110 Бел-Н-Лен-1, ТТ МСВ-110 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 3 шт.	19,20	19,20	9,50	9,69	0,00			9,50				9,69		Смета № 6-2-40-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
204 7	ЦЭС		ТТ В-35 ш.7-ое Ноября-2, ТТ В-35 Т-2, ТТ В-35 Никитинская-2, ТТ В-35 Никитинская-1, ТТ В-35 Т-1, ТТ В-35 ш.7-ое Ноября-1 ТФН-35; ТОЛ-СВЭЛ III 2.1 УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 6 шт.	12,94	12,94	5,67	7,28	0,00			5,67				7,28		Смета № 6-2-6-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 8	ЦЭС		МСВ-35, В-35 ш.7-ое Ноября-2, В-35 Т-2-40, В-35 Никитинская-2, В-35 Никитинская-1, В-35 Т-1-40, В-35 ш.7-ое Ноября-1 ВМ-35/600-25	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 7 шт.	44,33	44,33	12,35	31,98	0,00			12,35				31,98		Смета № 6-2-3-7	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
204 9	ЦЭС		ТСН-1-160, ТСН-2-160 ТМ-160/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 0	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4; ЩПТ-0,23	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 1	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская область, Промышленновский р-он, территория совхоза "Юбилейный", Заринский	Т-1-6,3; Т-2-6,3 ТМН-6300/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	150,75	150,75	133,60	17,15	0,00			133,60				17,15		Смета № 6-2-25-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		свинокомплекс.), ПС 35 кВ Заринская																			ремонт оборудования ПС
205 2	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМГ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 3	ЦЭС		В ф.10-0-ПЛЛ, В ф.10-1-КБ, В ф.10-2-У, В ф.10-3-НС, В ф.10-6-СТ, В ф.10-8-СК, В-10 Т-1 ВМГ-10/20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 7 шт.	127,71	127,71	80,99	46,72	0,00			80,99				46,72		Смета № 6-2-15-7	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 4	ЦЭС		В-10 Т-2, Вф-10-17-ПЛЛ, Вф-10-14-КР, Вф-10-13-СК, Вф-10-11-СР, МСВ-10 ВПМ-10/20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	109,46	109,46	69,42	40,05	0,00			69,42				40,05		Смета № 6-2-15-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 5	ЦЭС		В-10 Т-2, Вф-10-17-ПЛЛ, Вф-10-14-КР, Вф-10-13-СК, Вф-10-11-СР, МСВ-10, В-10 Т-1, Вф-10-0-ПЛЛ, Вф-10-1-КБ, Вф-10-2-У, Вф-10-3-НС, Вф-10-6-СТ, Вф-10-8-СК, ТСН-1-25, ТСН-2-25, ТН-10-1, ТН-10-2 КРН-III-10 (разъединители РВЗ-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 17 шт.	42,01	42,01	28,43	13,58	0,00			28,43				13,58		Смета № 6-2-30-17	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
205 6	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонт оборудования ПС
205 7	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонт оборудования ПС
205 8	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская область, г.Белово, п.Инской, ул.Фасадая 35), ПС 35 кВ Инская	ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ ЩСН (ЩПТ)	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонт оборудования ПС
205 9	ЦЭС		Т-2-7,5 ТМ-7500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт.	69,30	69,30	60,84	8,46	0,00			60,84				8,46		Смета № 6-2-27	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонт оборудования ПС
206 0	ЦЭС		Т-1-10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонт оборудования ПС
206 1	ЦЭС		ТСН-2-100 ТМ-100/6-66 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	28,86	28,86	21,98	6,88	0,00			21,98				6,88		Смета № 6-2-35	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонт оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206 2	ЦЭС		ТСН-1-63 ТМ-63/6-66 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
206 3	ЦЭС		В-6 Т-1, В-6 Т-2 ВМГ-10/1000	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	36,49	36,49	23,14	13,35	0,00			23,14				13,35		Смета № 6-2-15-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
206 4	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей
206 5	ЦЭС		В ф.6-16-рез, МСВ-6, В ф.6-1-ТП19, В ф.6-3-Х, В ф.6-5-ТП-1, В ф.6-7-ТП-12, В ф.6-9-М, В ф.6-13-ТП-10, В ф.6-15-К, В ф.6-17-ТП-9, В ф.6-19-ТП-14 ВМГ-133-11	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 11 шт.	200,68	200,68	127,27	73,42	0,00			127,27				73,42		Смета № 6-2-15-11	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
206 6	ЦЭС		ТН-6-1, ТН-6-2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
206 7	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий р-н, с Камышино), ПС35 кВ Камышинская	Т-1-4 ТМН-4000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	75,38	75,38	66,80	8,58	0,00			66,80				8,58		Смета № 6-2-25	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
206 8	ЦЭС		T-2-4 ТМН-4000/35	КР	подряд	Капитальный ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	378,26	0,00			378,26	301,16	77,10					378,26		Смета № 6-1-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
206 9	ЦЭС		МСВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 С-35М/630-10 6У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт.	19,00	19,00	5,29	13,71	0,00			5,29				13,71		Смета № 6-2-3-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 0	ЦЭС		ТН-35-2 ЗНОМ-35Б УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 1 шт.	2,16	2,16	0,94	1,21	0,00			0,94				1,21		Смета № 6-2-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 1	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 2	ЦЭС		В ф-10-1-П, В ф-10-2-ОПХ, В ф-10-10-МП, В ф-10-7-Ф, В ф-10-11-КМ, В ф-10-13-Ю ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	22,81	22,81	18,14	4,67	0,00			18,14				4,67		Смета № 6-2-55-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
207 3	ЦЭС		В-10 Т-2 ВПМ-10/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломаляного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	18,24	18,24	11,57	6,67	0,00			11,57				6,67		Смета № 6-2-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 4	ЦЭС		МСВ-10, В-10 Т-1, В ф-10-5-М ВМГ-10/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломаляного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	54,73	54,73	34,71	20,02	0,00			34,71				20,02		Смета № 6-2-15-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 5	ЦЭС		В ф-10-1-П, В ф-10-2-ОПХ, В ф-10-10-МП, В ф-10-7-Ф, В ф-10-11-КМ, В ф-10-13-Ю, В-10 Т-2, МСВ-10, В-10 Т-1, В ф-10-5-М, ТСН-1-25, ТСН-2-25, ТН-10 1с, ТН-10 2с КРН-III-10 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 12 шт.	7,67	7,67	5,79	1,88	0,00			5,79				1,88		Смета № 6-2-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 6	ЦЭС		ТН-10 1с, ТН-10 2с НАМИ-10, НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 7	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
207 8	ЦЭС	Трудармейский РЭС (Кемеровская область, Прокопьевский р-н, п.Карагайлинская), ПС 35 кВ Карагайлинская	Т-1-10 ТДН-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
207 9	ЦЭС		ТСН-1-100, ТСН-2-100 ТМ- 100/35/0,23	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 35 кВ без РПН 2 шт.	76,42	76,42	67,79	8,63	0,00			67,79				8,63		Смета № 6-2-36-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 0	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ- 6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 1	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 К-15; ЛР-35 ТСН- 1; ЛР ВЛ-35 К-18; ЛР-35 ТСН-2 РЛНД-2-35/600	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 4 шт.	21,10	21,10	11,36	9,74	0,00			11,36				9,74		Смета № 6-2-7-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 2	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВМД-35	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	336,90	336,90	38,69	298,21	0,00			38,69				298,21		Смета № 6-2-16-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208 3	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская обл.г.Ленинск-Кузнецкий район, п. Горняк), ПС 110 кВ Кирова-Западная	ЩСН-0,23 кВ 1с, ЩСН-0,23 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 4	ЦЭС		Т-1-10, Т-2-10 ТДН-10000/110/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	224,89	224,89	165,39	59,50	0,00			165,39				59,50		Смета № 6-2-63-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 5	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 КРП-Непрерывка, ЛР ВЛ-110 КРП-Контрольная, МСР-110-1с, МСР-110-2с, ШР-110 Т-1-10, ШР-110 Т-2-10, ШР-110 ТН-110 1с, ШР-110 ТН-110 2с РНДЗ-1-110/600; РНДЗ-2-110/600	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 8 шт.	54,54	54,54	32,18	22,36	0,00			32,18				22,36		Смета № 6-2-12-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 6	ЦЭС		ТСН-1,ТСН-2 ТМ-100/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 7	ЦЭС		ТН-110 1с, ТН-110 2с НКФ-110-83	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
208 8	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская обл Беловский р-н, п.Колмогоры, в границе ОАО разрез Сартаки), ПС 110 кВ Колмогоровская	В-110 Т-1, В-110 Т-2 ВМТ- 110Б-40/20000	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 2 шт.	31,53	31,53	5,37	26,16	0,00			5,37				26,16		Смета № 6-2-37-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
208 9	ЦЭС		ТТ МВ-110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ- 110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 0	ЦЭС		Т-1-16, Т-2-16 ТДТН- 16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	268,06	268,06	223,01	45,05	0,00			223,01				45,05		Смета № 6-2-62-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 1	ЦЭС		ТТ-110 Т-2, ТТ-110 Т-1 ТОГФ-110 ПП- 0.25/0.2/10р/10р-200-400- 800/5 УХЛ1	ТР	х/способ	Ремонт конденсатора связи 110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 2	ЦЭС		ТН-110-1, ТН-110-2 ЗНОГ- 110 ПП-0.2/0.5/3Р-УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
209 3	ЦЭС		В-35 Т-1, МСВ-35, В-35 Т-2 МКП-35/1000-25	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 3 шт.	505,35	505,35	58,03	447,32	0,00			58,03				447,32		Смета № 6-2-16-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 4	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 200 м2	38,76	38,76	24,55	14,21	0,00			24,55				14,21		Смета № 6-2-8-200	Акт неисправностей
209 5	ЦЭС		ТН-35-1,ТН-35-2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 6	ЦЭС		ТН-6-1, ТН-6-2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 7	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
209 8	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий ул Ленская №3"а"), ПС 35 кВ Комсомолец	Т-1-16; Т-2-16 ТДНС- 16000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	225,75	225,75	169,36	56,38	0,00			169,36				56,38		Смета № 6-2-60-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2099	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-2, ЛР ВЛ-35 Б-1, ШР ВЛ-35 Б-2, ШР ВЛ-35 Б-1, ШР ТН-35 1с, ШР ТН-35 2с, МСР-35 1с, МСР-35 2с, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР ОПН-35 1с, ШР ОПН-35 2с РЛВ-III-35/600	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 12 шт.	63,31	63,31	34,08	29,23	0,00			34,08				29,23		Смета № 6-2-7-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2100	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВГБЭП-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт элегазового выключателя 35 кВ 2 шт.	18,53	18,53	14,56	3,97	0,00			14,56				3,97		Смета № 6-2-54-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2101	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-100/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2102	ЦЭС		ТН-35 1с, ТН-35 2с НАМИ-35 УХЛ1, ЗНОМ-35-65 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2103	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с НАМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
210 4	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4; ЩПТ-0,23	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
210 5	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская обл., п. Крапивинский), ПС 35 кВ Крапивинская	ТН-10 №1, ТН-10 №2 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
210 6	ЦЭС		Т-1-6,3 ТМН-6300/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	75,38	75,38	66,80	8,58	0,00			66,80				8,58		Смета № 6-2-25	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
210 7	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВТ-35- 630-10 с ПП-67	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00			3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
210 8	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМ- 25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
210 9	ЦЭС		В ф.10-2-3Г ВБЧ-СЗ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	3,80	3,80	3,02	0,78	0,00			3,02				0,78		Смета № 6-2-55	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 0	ЦЭС		В ф-10-18-М, В ф-10-17-П, Вф-10-16-КР, Вф-10-15-И, В-10 Т-2, В ф-10-11-У2,В ф- 10-10-Б, МСВ-10, Вф-10-8- КФ, В ф-10-6-У1, В ф-10-5- МБ, В-10 Т-1 ВВТЭМ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 12 шт.	45,62	45,62	36,29	9,33	0,00			36,29				9,33		Смета № 6-2-55-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2111	ЦЭС		В ф-10-18-М, В ф-10-17-П, Вф-10-16-КР, Вф-10-15-И, В-10 Т-2, В ф-10-11-У2,В ф- 10-10-Б, МСВ-10, Вф-10-8- КФ, В ф-10-6-У1, В ф-10-5- МБ, В-10 Т-1, В ф.10-2-3Г, ТСН-1, ТСН-2, ТН-10-1, ТН-10-2 КРН-IV-10 (разъединители РВЗ-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 17 шт.	42,01	42,01	28,43	13,58	0,00			28,43				13,58		Смета № 6-2-30-17	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 3	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий р-он, .село Красное), ПС 35 кВ Краснинская	Т-1-6,3; Т-2-6,3 ТМН- 6300/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	150,75	150,75	133,60	17,15	0,00			133,60				17,15		Смета № 6-2-25-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
211 4	ЦЭС		КС-35 Б-11 ф.С; КС-35 Краснинская-Камышинская ф. В, С; КС-35 Краснинская-Урская ф.С СМР-55	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 3 шт.	3,01	3,01	2,37	0,64	0,00			2,37				0,64		Смета № 6-2-18-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 5	ЦЭС		ТН-35-1,ТН-35-2 ЗНОМ- 35Б УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 6	ЦЭС		ТН-10-1, ТН-10-2 НАМИ- 10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 7	ЦЭС		В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 8	ЦЭС		В ф-10-1-Т, В ф-10-2-К, В ф-10-5-ДУ, В ф-10-7-С, В ф- 10-3-Х, В ф-10-14-А ВВ/TEL-10-20/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	22,81	22,81	18,14	4,67	0,00			18,14				4,67		Смета № 6-2-55-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
211 9	ЦЭС		Вф-10-1-Т, Вф-10-2-К, Вф- 10-5-ДУ, Вф-10-7-С, Вф-10- 13-Х, Вф-10-14-А, В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10, ТН-10-1, ТН-10-2, ТСН-1-40, ТСН-2-	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 13 шт.	23,16	23,16	12,78	10,38	0,00			12,78				10,38		Смета № 6-2-30-13	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			40 КРН-III-10 (разъединители РВЗ-10)																		капитальных ремонтов оборудования ПС
212 0	ЦЭС		ТСН-1-40, ТСН-2-40 ТМ- 40/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 1	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00			18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей
212 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 3	ЦЭС		Т-1-32; Т-2-32 ТРДН- 32000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 4	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий ул Телефонная №13 "В"), ПС 110 кВ КСК	ОД-110 ВЛ 110 Новоленинская-2-Тяговая, ОД-110 ВЛ 110 Новоленинская-1-Тяговая ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД- 110 кВ 2 шт.	14,36	14,36	8,77	5,59	0,00			8,77				5,59		Смета № 6-2-13-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 5	ЦЭС		КЗ-110 ВЛ 110 Новоленинская-2-Тяговая, КЗ-110 ВЛ 110 Новоленинская-1-Тяговая КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
212 6	ЦЭС		КС-110 Новоленинская- Тяговая-2 ф.А СМР-65	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 110 кВ 1 шт.	1,00	1,00	0,79	0,21	0,00			0,79				0,21		Смета № 6-2-19	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 7	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с, ТН-6 3с, ТН-6 4с, ТН-6 ТСН-1-63, ТН-6 ТСН-2-63 НОМ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 6 шт.	16,85	16,85	8,11	8,73	0,00			8,11				8,73		Смета № 6-2-11-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 8	ЦЭС		ТСН-1-63, ТСН-2-63 ТМ- 63/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
212 9	ЦЭС		ЩСН-0,23 кВ 1с, ЩСН-0,23 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 0	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецк ул. Спасстанция 15), ПС 110 кВ Кузбассэлемент	Т-1-16, Т-2-16 ТДТН- 16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	268,06	268,06	223,01	45,05	0,00			223,01				45,05		Смета № 6-2-62-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
213 1	ЦЭС		ОД-110 1с, ОД-110 2с, ОДО-110, ОДВ-110 ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД-110 кВ 4 шт.	28,71	28,71	17,53	11,18	0,00			17,53				11,18		Смета № 6-2-13-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 2	ЦЭС		КЗ-110 1с, КЗ-110 2с КЗ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ-110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 3	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Новоленинская-Тяговая-1, ЛР ВЛ-110 Новоленинская-Тяговая-2 РКЗ-3-6-110\1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	99,75	99,75	47,51	52,24	0,00			47,51				52,24		Смета № 6-2-50-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 4	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 5	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонт оборудования ПС
213 6	ЦЭС		В-6 Т-1, В-6 Т-2 ВМП-10-20/3200	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	36,49	36,49	23,14	13,35	0,00			23,14				13,35		Смета № 6-2-15-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 7	ЦЭС		В ф-6-6-3, МСВ-6, В ф-6-15-3 ВМПЭ-10-20/1600	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	54,73	54,73	34,71	20,02	0,00			34,71				20,02		Смета № 6-2-15-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 8	ЦЭС		В ф-6-5-Т, В ф-6-7-МЗ, В ф-6-9-Ц, В ф-6-13-Т, В ф-6-14-МЗ, В ф-6-16-Г ВМПЭ-10-20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	109,46	109,46	69,42	40,05	0,00			69,42				40,05		Смета № 6-2-15-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
213 9	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 0	ЦЭС	Трудармейский РЭС (Кемеровская область, Прокопьевский р-н, с. Михайловка), ПС 35 кВ Михайловская	ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд											
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																					ремонтов оборудования ПС	
214 1	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 КТ-31, ШР-35 Т-1, МСР-35 №1, МСР-35 №2, ЛР ВЛ-35 КТ-32, ШР-35 Т-2 РНД3-1-35/1000, РНД3-2-35/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	31,66	31,66	17,04	14,62	0,00				17,04				14,62		Смета № 6-2-7-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 2	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВТ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00				3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 3	ЦЭС		ТСН №1, ТСН №2 ТМ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00				16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 4	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	
214 5	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская область, Беловский р-он , Колхоз Вишневатский.), ПС 110 кВ Молодежная	Т-1-6,3; Т-2-6,3 ТМН-6300/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	194,81	194,81	165,39	29,41	0,00			165,39				29,41		Смета № 6-2-29-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
214 6	ЦЭС		ТСН-1-160, ТСН-2-160 ТМ-160/10/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 7	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 8	ЦЭС		ТН-10-1,ТН-10-2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
214 9	ЦЭС		ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 0	ЦЭС		В ф-10-17-В, МСВ-10, В ф-10-8-С, В-10 Т-1, В-10 Т-2 ВК-10/630	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 5 шт.	9,13	9,13	4,49	4,64	0,00			4,49				4,64		Смета № 6-2-5-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стоим- ость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
215 1	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 2	ЦЭС	Ленинский РЭС (Ленинск- Кузнецкий район, пос. Мусохраново), ПС 110 кВ Мусохрановская	Т-1-10, Т-2-10 ТДТН- 10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	224,89	224,89	165,39	59,50	0,00			165,39				59,50		Смета № 6-2-63-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 3	ЦЭС		ОД-110 Т-1, ОД 110 Т-2 ОД- 110	СР	х/способ	Средний ремонт ОД- 110 кВ 2 шт.	114,52	114,52	99,56	14,96	0,00			99,56				14,96		Смета № 6-2-43-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 4	ЦЭС		КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 КЗ- 110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 5	ЦЭС		ТН-35 1с,ТН-35 2с 3* НОЛ- 35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
215 6	ЦЭС		ТН-10 1с, ТН-10 2с ЗНОЛ-06-10 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 7	ЦЭС		ТТ В-35 Б-12, ТТ В-35 Т-1, ТТ В-35 Т-2 ТФН-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 3 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64		Смета № 6-2-6-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 8	ЦЭС		ТСН-1-63, ТСН-2-63 ТМ-63/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
215 9	ЦЭС		В-10 Т-1 ВК-10-20/1000	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	18,24	18,24	11,57	6,67	0,00			11,57				6,67		Смета № 6-2-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 0	ЦЭС		В-10 Т-2, В ф-10-14-Ч, МСВ-10 ВВ/ТЕЛЛ-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонт оборудования ПС
216 1	ЦЭС		В ф-10-12-МР, В ф-10-9-МТ, В ф-10-7-ШБ, В ф-10-3-С ВК-10-20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	72,98	72,98	46,28	26,70	0,00			46,28				26,70		Смета № 6-2-15-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 2	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей
216 3	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00			18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей
216 4	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4, ЩПТ-0.23	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 5	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий пр. Никитинский), ПС 35 кВ Никитинская	Т-1-4; Т-2-4 ТМН-4000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	150,75	150,75	133,60	17,15	0,00			133,60				17,15		Смета № 6-2-25-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 6	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 С-35- 630-10 6У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00			3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
216 7	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с 3* VSK-1-100	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 8	ЦЭС		TCH-1-63, TCH-2-63 TNOA-63/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт TCH 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
216 9	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 0	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий, ул. Энергострой), ПС 110 кВ Новоленинская	T-1-80, Т-2-80 ТДТН-80000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	693,00	693,00	600,54	92,47	0,00			600,54				92,47		Смета № 6-2-66-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 1	ЦЭС		ЛР-35 Б-5, ЛР-35 Б-8, ЛР-35 Б-1, ЛР-35 Б-2, ЛР-35 Б-3, ЛР-35 Б-4, ЛР-35 ш.Егозовская-1, ЛР-35 ш.Егозовская-2, 1ШР-35 Б-5, 1ШР-35 Б-8, 1ШР-35 Б-1, 1ШР-35 Б-2, 1ШР-35 Б-3, 1ШР-35 Б-4, 1ШР-35 ш.Егозовская-1, 1ШР-35 ш.Егозовская-2, 1ШР-35 Т-1-80, ШР ТН-35 1сш, 1ШР МШВ-35, 1ШР-35 Т-2-80, 2ШР-35 Б-5, 2ШР-35 Б-8, 2ШР-35 Б-1, 2ШР-35 Б-2, 2ШР-35 Б-3, 2ШР-35 Б-4, 2ШР-35 ш.Егозовская-1,	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 36 шт.	2330,83	2330,83	636,02	1694,81	0,00			636,02				1694,81		Смета № 6-2-42-36	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2ШР-35 ш.Егозовская-2, 2ШР-35 Т-1-80, ШР ТН-35 2сш, 2ШР МШВ-35, 2ШР-35 Т-2-80, ТР-35 Т-1-80, ТР-35 Т-2-80, 1ТР-35 ДК-35, 2ТР-35 ДК-35 РД-35\1000; РДЗ-1-35\1000; РДЗ-2-35\1000																			
217 2	ЦЭС		ТН-110 1сш, ТН-110 2сш НКФ-110-83	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47			Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 3	ЦЭС		ТН-35 1сш, ТН-35 2сш, ТН-35 Б-5, ТН-35 Б-8, ТН-35 Б-1, ТН-35 Б-2, ТН-35 Б-3, ТН-35 Б-4, ТН-35 ш.Егозовская-1, ТН-35 ш.Егозовская-2 2НОМ-35-66-У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 10 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64			Смета № 6-2-6-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 4	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с, ТН-6 3с, ТН-6 4с НАМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	11,23	11,23	5,41	5,82	0,00			5,41				5,82			Смета № 6-2-11-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 5	ЦЭС		ТТ В-110 Тяговая-1, ТТ В-110 Тяговая-2, ТТ В-110 КРП-2, ТТ В-110 КРП-1, ТТ ОВ-110, ТТ МШВ-110, ТТ В-110 Т-1-80, ТТ В-110 БГРЭС, ТТ В-110 Набережная, ТТ В-110 Т-2-80, ТТ В-110 Бел-1, ТТ В-110 Бел-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 12 шт.	76,79	76,79	38,01	38,77	0,00				38,01				38,77			Смета № 6-2-40-12
217 6	ЦЭС		ТТ В-35 Б-8, ТТ В-35 Б-1, ТТ В-35 Б-2, ТТ В-35 Б-3, ТТ В-35 Б-4, ТТ В-35 ш.Егозовская-1, ТТ В-35 ш.Егозовская-2, ТТ В-35 Т-	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 10 шт.	21,57	21,57	9,44	12,13	0,00			9,44				12,13			Смета № 6-2-6-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1-80, ТТ МШВ-35, ТТ В-35 Т-2-80 ТФЗМ-35Б 600/5																		ремонтов оборудования ПС
217 7	ЦЭС		КС-110 КРП-2 (ф. А); КС- 110 КРП-1 (ф. А); ШОН (ф. В); КС-110 Набережная (ф. В,С); КС-110 БГРЭС (ф. А) СМП-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 110 кВ 6 шт.	6,02	6,02	4,74	1,28	0,00			4,74				1,28		Смета № 6-2-19-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 8	ЦЭС		В-110 Тяговая-1, В-110 Тяговая-2, В-110 КРП-2, В- 110 КРП-1, ОВ-110, МШВ- 110, В-110 Т-1-80, В-110 БГРЭС, В-110 Т-2-80 ВМТ- 110Б-25/12500	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломасляного выкл. 110 кВ 9 шт.	141,89	141,89	24,15	117,74	0,00			24,15				117,74		Смета № 6-2-37-9	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
217 9	ЦЭС		В-110 Набережная, В-110 Бел-1, В-110 Бел-2 ЛТВ-145	ТР	х/способ	Текущий ремонт элегазового выключателя 110 кВ 3 шт.	27,79	27,79	21,84	5,95	0,00			21,84				5,95		Смета № 6-2-54-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 0	ЦЭС		В-35 Б-8, В-35 Б-1, В-35 Б- 2, В-35 ш.Егозовская-1, В- 35 ш.Егозовская-2, МШВ- 35 ВБН-35-20/1600 УХЛП	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломасляного выключателя 35 кВ 6 шт.	38,00	38,00	10,59	27,41	0,00			10,59				27,41		Смета № 6-2-3-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 1	ЦЭС		ДК-35 ЗРОМ-275/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт дутогасящего реактора 1 шт.	36,08	36,08	33,90	2,19	0,00			33,90				2,19		Смета № 6-2-72	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
218 2	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл.г.г.Белово, пос. Черта, ул.3-я Каменская-1а), ПС 110 кВ Ново-Чертинская	ТСН-1-630, ТСН-2-630 ТМ-630/6/0.4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 3	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ 1с, ЩПТ-0,23 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ 3с ЩСН-0,4; ЩПТ 160.220-П-28/3-УХЛ4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 5 шт.	206,79	206,79	178,16	28,64	0,00			178,16				28,64		Смета № 6-2-2-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 4	ЦЭС		Т-1-40, Т-2-40 ТДТНГ-40000/110; ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 5	ЦЭС		ТН-110 Кр.Брод-Белово-1, ТН-110 Кр.Брод-Белово-2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 6	ЦЭС		ТТ В Л-35-Б-32, ТТ В Л-35-Б-31, ТТ В Л-35-Б-41, ТТ В Л-35-Б-24, ТТ В Л-35-Б-42 ТФ3М-35Б- 1У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 12 шт.	25,89	25,89	11,33	14,55	0,00			11,33				14,55		Смета № 6-2-6-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
218 7	ЦЭС		ТН-35 №1, ТН-35 №2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 8	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ- 6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
218 9	ЦЭС		ЛР ввода 110 Кр.Брод- Белово-1, ЛР ввода 110 Кр.Брод-Белово-2, ШР ввода 110 Кр.Брод-Белово- 1, ШР ТН-110 Кр.Брод- Белово-1, ТР-110 Т-1, МСР- 110 №1, МСР-110 №2, ШР ввода 110 Кр.Брод-Белово- 2, ШР ТН-110 Кр.Брод- Белово-2, ТР-110 Т-2 РЛНДЗ-2-110/600	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 10 шт.	68,18	68,18	40,22	27,95	0,00			40,22				27,95		Смета № 6-2-12-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 0	ЦЭС		КС-35 Б-21 (ф. В) СМР-55	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 1 шт.	1,00	1,00	0,79	0,21	0,00			0,79				0,21		Смета № 6-2-18	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 1	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-42, ЛР ВЛ-35 Б- 24, ЛР ВЛ-35 Б-41, ЛР ВЛ- 35 Б-31, ЛР ВЛ-35 Б-32, ЛР ВЛ-35 Б-21, ЛР ВЛ-35 Б-23, ШР-35 Т-1, ШР ВЛ-35 Б-24, ШР ВЛ-35 Б-41, ШР ВЛ-35 Б-31, ШР ВЛ-35 Б-21, ШР ТН-ОПН-35-1, ТР-35 Т-1, ШР 1с МСВ-35, ШР 2с МСВ-35, ШР ТН-ОПН-35-2, ШР ВЛ-35-Б-32, ШР ВЛ-35- Б-42, ШР ВЛ-35-Б-23, ШР-	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 22 шт.	116,07	116,07	62,48	53,60	0,00			62,48				53,60		Смета № 6-2-7-22	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			35 Т-2, ТР-35 Т-2 РЛНДЗ-1-35/600																		
219 2	ЦЭС		ТСН-6 №1, В-6 ф.6-4-НГ, В-6 ф.6-6-СЖБ, В-6 ф.6-8-ТЦ, В-6 ф.6-10-Г, В-6 ф.6-12-ПС-21-1, В-6 ф.6-14-рез, В-6 ф.6-16-3, В-6 ф.6-32-РП1\6, В-6 ф.6-30-ОС, ТН-6 №1, МСВ-6, В-6 Т-1, В-6 ф.6-22-ПС-21-3, В-6 ф.6-20-рез, ОПН-6 №1, ТН-6 №2, ТСН-6 №2, В-6 Т-2, В-6 ф.6-25-ПС-21-4, В-6 ф.6-9-НГ, В-6 ф.6-11-ПС-21-2, В-6 ф.6-27-ОС, В-6 ф.6-13-рез, В-6 ф.6-15-3, В-6 ф.6-31-РП1\6 КСО-272 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 26 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00		11,59				3,76			Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 3	ЦЭС		В-6 ф.6-4-НГ, В-6 ф.6-6-СЖБ, В-6 ф.6-8-ТЦ, В-6 ф.6-10-Г, В-6 ф.6-14-рез, В-6 ф.6-16-3, В-6 ф.6-30-ОС, В-6 ф.6-20-рез, В-6 ф.6-13-рез, В-6 ф.6-15-3, В-6 ф.6-9-НГ ВМГ-133/600-20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 8 шт.	14,60	14,60	7,19	7,42	0,00		7,19				7,42			Смета № 6-2-5-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 4	ЦЭС		В-6 ф.6-32-РП1\6, В-6 ф.6-12-ПС-21-1, В-6 ф.6-31-РП1\6 ВВ/TEL-10-20/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00		9,07				2,33			Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 5	ЦЭС		В-6 ф.6-25-ПС-21-4, В-6 ф.6-27-ОС, В-6 ф.6-22-ПС-21-3 ВВТЭ-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00		9,07				2,33			Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
219 6	ЦЭС		В-6 ф.6-11-ПС-21-2, МСВ-6, ВМП-10/1000-20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	3,65	3,65	1,80	1,85	0,00			1,80				1,85		Смета № 6-2-5-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 7	ЦЭС		В-6 Т-1, В-6 Т-2 МГТ-10/2000-45	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	3,65	3,65	1,80	1,85	0,00			1,80				1,85		Смета № 6-2-5-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
219 8	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 200 м2	38,76	38,76	24,55	14,21	0,00			24,55				14,21		Смета № 6-2-8-200	Акт неисправностей
219 9	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 400 м2	77,52	77,52	49,11	28,41	0,00			49,11				28,41		Смета № 6-2-8-400	Акт неисправностей
220 0	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 1	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий района, с.Панфилово Л-Кузнецкого района), ПС 35 кВ Панфиловская	Т-1-4; Т-2-6,3 ТМН-4000/35; ТМН-6300/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	150,75	150,75	133,60	17,15	0,00			133,60				17,15		Смета № 6-2-25-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 2	ЦЭС		ТН-35-1, ТН-35-2, ТН-35 Б-14 ЗНОМ-35; 2НОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 3 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64		Смета № 6-2-6-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																					ремонтов оборудования ПС	
220 3	ЦЭС		ТН-10-1, ТН-10-2 НАМИ-10 10000/100	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00				2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 4	ЦЭС		В-10 Т-1, В ф.10-15-ТЦ ВМП-10-630/20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	3,65	3,65	1,80	1,85	0,00				1,80				1,85		Смета № 6-2-5-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 5	ЦЭС		В ф.10-1-3, В ф.10-4-С, В ф.10-5-П, МСВ-10, В ф.10-10-Ф, В ф.10-11-Б, В-10 Т-2, В ф.10-14-Л ВК-10-630/20	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 8 шт.	14,60	14,60	7,19	7,42	0,00				7,19				7,42		Смета № 6-2-5-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 6	ЦЭС		В ф.10-1-3, В ф.10-4-С, В ф.10-5-П, МСВ-10, В ф.10-10-Ф, В ф.10-11-Б, В-10 Т-2, В ф.10-14-Л, В-10 Т-1, В ф.10-15-ТЦ, ТН-10-1, ТН-10-2, ТСН-1-25, ТСН-2-25 КРН-IV-10 (разъединители РВ3-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 14 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00				11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
220 7	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-14, ШР ВЛ-35 Б-14, ЛР ВЛ-35 Б-7, ШР ВЛ-35 Б-7, ЛР ВЛ-35 Чусовитинская-Панфиловская, ШР ВЛ-35 Чусовитинская-Панфиловская, ШР ТН-35-2, ШР-35 Т-2, МСР-35-2, МСР-35-1, ШР-35 Т-1, ШР ТН-35-1 РНДЗ-16-35/1000; РНДЗ-2-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 12 шт.	776,94	776,94	212,01	564,94	0,00			212,01				564,94		Смета № 6-2-42-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2208	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская обл., Беловский р-н, с.Пермяки), ПС 35 кВ Пермяковская	В ВЛ-35 Б-14, В ВЛ-35 Б-7, В ВЛ-35 Б-6, МСВ-35, В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВТ-35/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 6 шт.	38,00	38,00	10,59	27,41	0,00			10,59				27,41		Смета № 6-2-3-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2209	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2210	ЦЭС		ТН-10-1, ТН-10-2 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2211	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-9, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, МСР-35-1, МСР-35-2, ЛР ВЛ-35 Б-10, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-2 РНД3-1-35/1000, РНД3-2-35/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 8 шт.	42,21	42,21	22,72	19,49	0,00			22,72				19,49		Смета № 6-2-7-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2212	ЦЭС		Т-1-6,3 ТМ-6300/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт.	69,30	69,30	60,84	8,46	0,00			60,84				8,46		Смета № 6-2-27	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
221 3	ЦЭС		T-2-6,3 ТМ-6300/35	КР	подряд	Капитальный ремонт трансформатора 35 кВ без рПН 1 шт.	452,66	0,00			452,66	359,23	93,42					452,66		Смета № 6-1-1	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
221 4	ЦЭС		TCH-1-40, TCH-2-40 ТМ-40/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
221 5	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
221 6	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская область, Промышленновский район, д. Плотниково), ПС 110 кВ Плотниковская	T-1-16 ТДТН-16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	134,03	134,03	111,50	22,53	0,00			111,50				22,53		Смета № 6-2-62	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
221 7	ЦЭС		T-2-10 ТДТН-10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	112,44	112,44	82,70	29,75	0,00			82,70				29,75		Смета № 6-2-63	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2218	ЦЭС		КС-110 Кемеровская ф.В, С; КС-110 Разъезд 157 ф.В, С СМР-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 110 кВ 4 шт.	4,02	4,02	3,16	0,85	0,00			3,16				0,85		Смета № 6-2-19-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2219	ЦЭС		МСП-110-1с, МСП-110-2с, ЛР-110 Кемеровская, ЛР-110 Разъезд-157, ШР 1с МСВ-110, ШР 2с МСВ-110, ШР-110 Т-1-16, ШР-110 Т-2-10, ШР-110 Кемеровская, ШР-110 Разъезд-157, ШР ТН-110 1с, ШР ТН-110 2с СОНК 12*31,5-1; СОНК 12*31,5-1; РЛНД-16-110/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 12 шт.	598,51	598,51	285,04	313,46	0,00			285,04				313,46		Смета № 6-2-50-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2220	ЦЭС		В-110 Кемеровская, В-110 Разъезд-157, МСВ-110 МКП-110М-630-25У	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 3 шт.	70,20	70,20	8,36	61,84	0,00			8,36				61,84		Смета № 6-2-70-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2221	ЦЭС		ОД-110 Т-1-16, ОД-110 Т-2-10 ОД-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД-110 кВ 2 шт.	14,36	14,36	8,77	5,59	0,00			8,77				5,59		Смета № 6-2-13-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2222	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
222 3	ЦЭС		ТТ-110 Т-1-16, ТТ-110 Т-2-16 ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
222 4	ЦЭС		ТН-35 №1,ТН-35 №2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
222 5	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
222 6	ЦЭС		ТТ В-35 Заринская ф.А,С; ТТ-35 Т-2-10 ф.А,С; ТТ-35 Т-1-16 ф.А,С ТФЗМ-35А	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 3 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64		Смета № 6-2-6-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
222 7	ЦЭС		ЛР-35 Заринская, ШР-35 Заринская, ШР ТН-35 2с, ШР-35 Т-2-10, МСР-35 2с, МСР-35 1с, ШР-35 Т-1-16, ШР ТН-35 1с, ТР-35 Т-1-16, ТР-35 Т-2-10 РЛНДЗ-1-35/1000; РЛНДЗ-2-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 10 шт.	647,45	647,45	176,67	470,78	0,00			176,67				470,78		Смета № 6-2-42-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
222 8	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-160/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:				
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта		
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																					капитальных ремонтов оборудования ПС		
222 9	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 300 м2	58,14	58,14	36,83	21,31	0,00				36,83				21,31		Смета № 6-2-8-300	Акт неисправностей	
223 0	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 150 м2	29,07	29,07	18,42	10,65	0,00				18,42				10,65		Смета № 6-2-8-150	Акт неисправностей	
223 1	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00				106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	
223 2	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий р-н, с. Подгорное), ПС 35 кВ Подгорновская	ТН-10 1с, ТН-10 2с НТМИ- 10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00				2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	
223 3	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВТ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00					3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
223 4	ЦЭС		Т-1-2,5; Т-2-2,5 ТМ-2500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00					121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
223 5	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская обл. г.Полысаево, ул.Карбышева, № 5), ПС 110 кВ Полысаевская-3	ТСН-1-30, ТСН-2-30 ТМ-30/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
223 6	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
223 7	ЦЭС		Т-1-40, Т-2-40 ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
223 8	ЦЭС		ЛР-110 Набережная, ШР-110 ТН-110 2с, ШР-110 Т-2-40, МСР-110 2с, МСР-110 1с, ШР-110 Т-1-40, ШР-110 ТН-110 1с, ЛР-110 Беловская ГРЭС РДЗ-1-110\1000; РДЗ-2-110\1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 8 шт.	399,00	399,00	190,03	208,97	0,00			190,03				208,97		Смета № 6-2-50-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
223 9	ЦЭС		В-110 Т-1-40, В-110 Т-2-40 ВМТ-110Б-25/12500	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломасляного выкл. 110 кВ 2 шт.	31,53	31,53	5,37	26,16	0,00			5,37				26,16		Смета № 6-2-37-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
224 0	ЦЭС		ТН-110 1с, ТН-110 2с НКФ-110-83	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 1	ЦЭС		ТН-35 1с, ТН-35 2с НОМ-35-66-У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 2	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 3	ЦЭС		ТТ В-110 Т-1-40, ТТ В-110 Т-2-40 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 4	ЦЭС		ТР-35 Т-1-40, ШР-35 Т-1-40, ШР ОПН-35 1с, ШР-35 Б-38, ЛР-35 Б-38, 1ШР МСВ-35, 2ШР МСВ-35, ШР ТН-35 1с, ТР-35 Т-2-40, ШР-35 Т-2-40, ШР ОПН-35 2с, ШР-35 Б-39, ЛР-35 Б-39, ШР ТН-35 2с РВЗ-1-35/600; РВЗ-2-35/600	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 14 шт.	906,43	906,43	247,34	659,09	0,00			247,34				659,09		Смета № 6-2-42-14	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
224 5	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская область, Промышленновский р-он, с.Прогресс), ПС 35 кВ Прогресс	ТСН-1-100, ТСН-2-100 ТМ-100/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 6	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 7	ЦЭС		Т-1-4, Т-2-4 ТМН-4000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	150,75	150,75	133,60	17,15	0,00			133,60				17,15		Смета № 6-2-25-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 8	ЦЭС		ТН-35 1с, ТН-35 2с ЗНОМ-35-65	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
224 9	ЦЭС		В ВЛ-35 Б-11 ВМ-35	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт.	168,45	168,45	19,34	149,11	0,00			19,34				149,11		Смета № 6-2-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
225 0	ЦЭС		В ВЛ-35 Торсьма-Прогресс ВТ-35-800/12,5	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт.	168,45	168,45	19,34	149,11	0,00			19,34				149,11		Смета № 6-2-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 1	ЦЭС		В-35 Т-2, В-35 Т-1 С-35М- 630-10АУ1	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 1 шт.	168,45	168,45	19,34	149,11	0,00			19,34				149,11		Смета № 6-2-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 2	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 3	ЦЭС		В ф.10-1-В, В ф.10-3-рез, В- 10 Т-1, В ф.10-7-КС, МСВ- 10, В ф.10-10-рез, В-10 Т-2, В ф.10-14-рез, В ф.10-16-Ш, В ф.10-17-М ВВТЭ-10/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 10 шт.	38,01	38,01	30,24	7,78	0,00			30,24				7,78		Смета № 6-2-55-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 4	ЦЭС		В ф.10-1-В, В ф.10-3-рез, В- 10 Т-1, В ф.10-7-КС, МСВ- 10, В ф.10-10-рез, В-10 Т-2, В ф.10-14-рез, В ф.10-16-Ш, В ф.10-17-М, ТСН-1-25, ТСН-2-25, ТН-10-1, ТН-10- 2, В ф.10-6-ЖК (резерв), В ф.10-11-ЖК (резерв) КРН- III-10 (разъединители РВЗ- 10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 16 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
225 5	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 6	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл.г.Белово, северный промузел), ПС 110 кВ Промузел	Т-1-40, Т-2-40 ТРДН-40000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	446,38	446,38	370,05	76,33	0,00			370,05				76,33		Смета № 6-2-65-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 7	ЦЭС		В ф.10-3-Л, В ф.10-5-ЦРП, В-10 Т-1, ТСН-10 №1, В ф.10-13-ЦРП, В ф.10-15-Г, ТН-10 №1, МСВ-10, ТН-10 №2, В ф.10-25-рез, В ф.10-27-ЦРП, В ф.10-29-рез, В ф.10-31-Л, В-10 Т-2, ТСН-10 №2, В ф.10-39-ЦРП КРУ-2-10-Э (разъединители РВ3-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 16 шт.	25,56	25,56	12,78	12,78	0,00			12,78				12,78		Смета № 6-2-30-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 8	ЦЭС		В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ВМПЭ-10	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	54,73	54,73	34,71	20,02	0,00			34,71				20,02		Смета № 6-2-15-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
225 9	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47			Смета № 6-2-39-2

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2260	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская область, Промышленновский р-н, р.п. Промышленная.), ПС 110 кВ Промышленная-Сельская	ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2261	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Беловская ГРЭС-1, ЛР ВЛ-110 Беловская ГРЭС-2, ШР ВЛ-110 Беловская ГРЭС-1, ШР ТН-110 №1, ШР-110 Т-1, ШР ВЛ-110 Беловская ГРЭС-2, ШР-110 Т-2, ШР ТН-110 №2, ШР 1с МСВ-110, ШР 2с МСВ-110 РНД3-1-110/1000; РНД3-1-110/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 10 шт.	498,76	498,76	237,54	261,22	0,00			237,54				261,22		Смета № 6-2-50-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2262	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2263	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская область, Промышленновский р-н, р.п. Промышленная.), ПС 110 кВ Промышленная-Сельская	Т-1-16, Т-2-16 ТДТН-16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	268,06	268,06	223,01	45,05	0,00			223,01				45,05		Смета № 6-2-62-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2264	ЦЭС		ТТ-110 Т-2, ТТ-110 Т-1 ТОГФ-110 ПИ-0.25/0.2/10р/10р-200-400-800/5 УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
226 5	ЦЭС		ТН-110-1, ТН-110-2 НКФ-110 УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
226 6	ЦЭС		В-35 Т-2-16, МСВ-35, В-35 Т-1-16, В ВЛ-35 Заринская С-35М-630	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 4 шт.	25,33	25,33	7,06	18,27	0,00			7,06				18,27		Смета № 6-2-3-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
226 7	ЦЭС		ТН-35 1с, ТН-35 2с ЗНОМ-35-65	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
226 8	ЦЭС		ТН-10-1с, ТН-10-2с НОЛСЭЩ-10-4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
226 9	ЦЭС		ТТ ВЛ-35 Заринская, ТТ-35 Т-1, ТТ-35 Т-2 ТФЗМ-35А	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 9 шт.	19,42	19,42	8,50	10,92	0,00			8,50				10,92		Смета № 6-2-6-9	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 0	ЦЭС		В-10 Т-1-16, В-10 Т-2-16, МСВ-10, В-10 ф.10-2-И, В-10 ф.10-4-ОК, В-10 ф.10-6-Л, В-10 ф.10-13-РП, В-10 ф.10-12-ПС, В-10 ф.10-5-К, В-10 ф.10-7-РП, В-10 ф.10-	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 12 шт.	45,62	45,62	36,29	9,33	0,00			36,29				9,33		Смета № 6-2-55-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			14-МК, В-10 ф.10-18-СК ВВМ-СЭЩ-3-10-10/1000																		капитальных ремонтов оборудования ПС	
227 1	ЦЭС		ТСН-1-100; ТСН-2-100 ТМГ11-100/10/0,4 УХЛ1; ТМГ-100/10 УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75			Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4; УОТ-М 20/220-2/20-600 УХЛ4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18			Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 3	ЦЭС	Гурьевский РЭС (Кемеровская обл., Гурьевский р-н с. Новопестерево), ПС 35 кВ Рассвет	ТН-10-1, ТН-10-2 ЗНОЛ- СВЭЛ-10; НТМИ-10-66	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91			Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 4	ЦЭС		ЛР-35 Б-48, ШР-35 Б-48, МСР-35 №1, МСР-35 №2, ЛР-35 Б-33, ШР-35 Б-33, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2 РНД3-2-35/1000; РНД3-1- 35/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителя 35 кВ 8 шт.	42,21	42,21	22,72	19,49	0,00			22,72				19,49			Смета № 6-2-7-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 5	ЦЭС		Т-1-4; Т-2-2.5 ТМ- 4000/35/10; ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91			Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
227 6	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 7	ЦЭС		В ф.10-2-Д, В ф.10-11-Г, В ф.10-1-ПБ, В ф.10-15-3 ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	15,21	15,21	12,10	3,11	0,00			12,10				3,11		Смета № 6-2-55-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 8	ЦЭС		В-10 Т-1, В ф.10-6-П, В ф.10-7-Г, МСВ-10, В ф.10-10-рез., В-10 Т-2 ВМГ-10/630	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 6 шт.	10,95	10,95	5,39	5,56	0,00			5,39				5,56		Смета № 6-2-56-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
227 9	ЦЭС		В ф.10-2-Д, В ф.10-11-Г, В ф.10-1-ПБ, В ф.10-15-3, В-10 Т-1, В ф.10-6-П, В ф.10-7-Г, МСВ-10, В ф.10-10-рез., В-10 Т-2, ТН-10-1, ТН-10-2, ТСН-1, ТСН-2 КРН-III-10 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 14 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 0	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
228 1	ЦЭС	Инской рЭС (Кемеровская обл., Беловский р-н, с. Евтино), ПС 35 кВ Родина	ТН-10-1,ТН-10-2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 2	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2, В ВЛ-35 Б-45, В ВЛ-35 Б-46 ВТ- 35/630-12,5 УХЛ1	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 4 шт.	673,80	673,80	77,37	596,42	0,00			77,37				596,42		Смета № 6-2-16-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 3	ЦЭС		Т-1-2,5; Т-2-2,5 ТМ-2500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 4	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМ- 25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 5	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 200 м2	38,76	38,76	24,55	14,21	0,00			24,55				14,21		Смета № 6-2-8-200	Акт неисправностей
228 6	ЦЭС		В ф.10-1-К, В ф-10-2-М, В- 10 Т-1, В ф.10-6-Е, В ф.10- 7-Д, МСВ-10, В ф.10-10-Н, В ф.10-11-Д, В-10 Т-2, В ф.10-15-резерв, В ф.10-16- П, В ф.10-17-С ВМГ-10/630	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 12 шт.	21,91	21,91	10,78	11,13	0,00			10,78				11,13		Смета № 6-2-5-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
228 7	ЦЭС	Гурьевский РЭС (Кемеровская обл., Гурьевский р-н, г.Салаир, ул. Приискская, 1а), ПС 35 кВ Рудник	ф-10-1-К, ф-10-2-М, ТН-10-1, В-10 Т-1, ТСН-1, ф-10-6-Е, ф-10-7-Д, МСВ-10, ф-10-10-Н, ф-10-11-Д, ТН-10-2, В-10 Т-2, ТСН-2, ф-10-15-резерв, ф-10-16-П, ф-10-17-С КРН-ПП-10 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 16 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 8	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
228 9	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 0	ЦЭС		Т-1-6,3; Т-2-6,3 ТМ-6300/35/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 1	ЦЭС		ТСН-1 ТМ-100/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	28,86	28,86	21,98	6,88	0,00			21,98				6,88		Смета № 6-2-35	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
229 2	ЦЭС		ТСН-2 ТМ-40/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 3	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН (ЩПТ)	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 4	ЦЭС		Панфиловский РЭС (Кемеровская обл., Крапивинский район, с Тараданово), ПС 35 кВ Тарадановская	ТН-35-1, ТН-35-2 ЗНОМ- 35-72 У1 35000/100	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2
229 5	ЦЭС	ТН-10 №1,ТН-10 №2 НАМИ-10		ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 6	ЦЭС	Т-1-2,5; Т-2-2,5 ТМ-2500/35		ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
229 7	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМГ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 8	ЦЭС		В-10 Т-2, МСВ-10, В-10 Т-1 ВВ/TEL-10-12,5/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
229 9	ЦЭС		В ф.10-1-МК, В ф.10-2-КМ, В ф.10-7-Ж, В ф.10-11-Т ВМП-10/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	72,98	72,98	46,28	26,70	0,00			46,28				26,70		Смета № 6-2-15-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
230 0	ЦЭС		В ф.10-12-А ВМГ-10/600	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	18,24	18,24	11,57	6,67	0,00			11,57				6,67		Смета № 6-2-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
230 1	ЦЭС		В-10 Т-2, МСВ-10, В-10 Т-1, В ф.10-1-МК, В ф.10-2- КМ, В ф.10-7-Ж, В ф.10-11- Т, В ф.10-12-А, В ф.10-10- рез, ТСН-1-25, ТСН-2-25, ТН-10-1, ТН-10-2, МСР-2- 10 КРН-IV-10 (разъединители РВЗ-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 14 шт.	23,96	23,96	12,78	11,18	0,00			12,78				11,18		Смета № 6-2-30-14	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
230 2	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженности в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2303	ЦЭС	Промышленновский РЭС (Кемеровская обл., Промышленновский район, с.Тарасово), ПС 35 кВ Тарасовская	ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2304	ЦЭС		ТН-35 №1,ТН-35 №2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2305	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Торсьма-Тарасовская, ШР-35 Т-1, МСР-35-1, МСР-35-2, ШР-35 Т-2, ЛР ВЛ-35 Б-22 РНД3-16-35/1000; РНД3-2-35/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	388,47	388,47	106,00	282,47	0,00			106,00				282,47		Смета № 6-2-42-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2306	ЦЭС		В ф.10-1-Ш, В-10 Т-1, В ф.10-9-КЛ, В ф.10-11-рез, В-10 Т-2, В ф.10-4-рез, В ф.10-6-А, МСВ-10 ВПМ-10-12,5/630; ВМГ-10-20/630	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 8 шт.	145,95	145,95	92,56	53,40	0,00			92,56				53,40		Смета № 6-2-15-8	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2307	ЦЭС		В ф.10-1-Ш, В-10 Т-1, В ф.10-9-КЛ, В ф.10-11-рез, В-10 Т-2, В ф.10-4-рез, В ф.10-6-А, МСВ-10, ТСН-1-25, ТСН-2-25, ТН-10-1, ТН-10-2 КРН-Ш-10 (разъединители РВЗ-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 12 шт.	22,36	22,36	12,78	9,58	0,00			12,78				9,58		Смета № 6-2-30-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
230 8	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМ- 25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
230 9	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 0	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-35 кВ ОРУ -35 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-35 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей
231 1	ЦЭС		Т-1-2,5; Т-2-2,5 ТМ- 2500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 3	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская область Крапивинский р-н, п Трифоново), ПС 110 кВ Трифоновская	Т-1-10, Т-2-10 ТДТН- 10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	224,89	224,89	165,39	59,50	0,00			165,39				59,50		Смета № 6-2-63-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
231 4	ЦЭС		ОД-110 Краснополянская- Пионерная-1, ОД-110 Краснополянская- Пионерная-2, ОДО-110 2с, ОДВ-110 1с ОД-110М	ТР	х/способ	Текущий ремонт ОД- 110 кВ 4 шт.	28,71	28,71	17,53	11,18	0,00			17,53				11,18		Смета № 6-2-13-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 5	ЦЭС		КЗ-110 Т-1, КЗ-110 Т-2 КЗ- 110	ТР	х/способ	Текущий ремонт КЗ- 110 кВ 2 шт.	7,57	7,57	3,00	4,57	0,00			3,00				4,57		Смета № 6-2-41-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 6	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Краснополянская- Пионерная-1; ЛР ВЛ-110 Краснополянская- Пионерная-2 РНДЗ-2- 110/630	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	99,75	99,75	47,51	52,24	0,00			47,51				52,24		Смета № 6-2-50-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 7	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-7, ШР ВЛ-35 Б- 7, МСР-35-1, МСР-35-2, ШР ТН-35-2, ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-1, ШР ВЛ-35 Трифоновская- Водозабор-1, ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-2, ШР ВЛ-35 Трифоновская- Водозабор-2, ЛР ВЛ-35 Трифоновская-Борисовская, ШР ВЛ-35 Трифоновская- Борисовская, ШР ТН-35-1, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ШР- 35 Т-1, ТР-35 Т-1 РНДЗ-35	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 16 шт.	1035,92	1035,92	282,68	753,25	0,00			282,68				753,25		Смета № 6-2-42-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
231 8	ЦЭС		В ВЛ-35 Б-7, МСВ-35, В ВЛ-35 Трифоновская- Водозабор-1,В ВЛ-35 Трифоновская-Водозабор-2, В ВЛ-35 Трифоновская- Борисовская, В-35 Т-2, В-35 Т-1 С-35-20/630	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 7 шт.	44,33	44,33	12,35	31,98	0,00			12,35				31,98		Смета № 6-2-3-7	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
231 9	ЦЭС		ТН-35-1, ТН-35-2 ЗНОМ-35-72 У1 35000/100 0,2; НАМИ-35 УХЛ1 35000/100 0,5	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 0	ЦЭС		ТН-6-1; ТН-6-2 ЗНОЛП-СВЭЛ-6М-4 УХЛ2; GE-12	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 1	ЦЭС		ТСН-1-100, ТСН-2-100 ТМ-100/10-66 У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 2	ЦЭС		ТТ ВЛ-35 Б-7 ТФНД-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 3 шт.	6,47	6,47	2,83	3,64	0,00			2,83				3,64		Смета № 6-2-6-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 3	ЦЭС		В-6 Т-2, В ф.6-12-рез, В ф.6-10-н.ст.2п, В ф.6-8-рез, В ф.6-6-рез, В ф.6-5-н.ст.3п, В ф.6-9-рез, В ф.6-7-н.ст.2п, МСВ-6, В-6 Т-1, В ф.6-17-рез, В ф.6-19-рез, В ф.6-21-рез, В ф.6-24-рез, В ф.6-22-рез, В ф.6-20-рез Sci 1-10/630/350-МАН	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 16 шт.	291,91	291,91	185,11	106,79	0,00			185,11				106,79		Смета № 6-2-15-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
232 4	ЦЭС		В ф.6-26-н.ст.3п SciM1-12/630/350-МАО	СР	х/способ	Средний ремонт бакового масляного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	18,24	18,24	11,57	6,67	0,00			11,57				6,67		Смета № 6-2-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 5	ЦЭС		В-6 ТСН-2 ВВГЭ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 1 шт.	3,80	3,80	3,02	0,78	0,00			3,02				0,78		Смета № 6-2-55	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 6	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 7	ЦЭС	Трудармейский РЭС (Кемеровская область, Прокопьевский р-н, п.Трудармейский), ПС 35 кВ Трудармейская	Т-1-10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
232 8	ЦЭС		В ф-10-1-К; В ф-10-2-П; В-10 Т-1-10; В ф-10-3-Т; В ф-10-4-Д ВМГ-133-11	СР	х/способ	Средний ремонт маломасляного выключателя 3-20 кВ 5 шт.	91,22	91,22	57,85	33,37	0,00			57,85				33,37		Смета № 6-2-15-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
232 9	ЦЭС		В ф-10-1-К; В ф-10-2-П; В-10 Т-1-10; В ф-10-3-Т; В ф-10-4-Д; ТН-10 №1; ТСН-10 №1 КРН-4-10 (разъединители РВЗ-10)	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 7 шт.	18,37	18,37	12,78	5,59	0,00			12,78				5,59		Смета № 6-2-30-7	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 0	ЦЭС		ТСН-10 №1 ТМ-25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 1	ЦЭС		ТН-10 №1 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 1 шт.	2,81	2,81	1,35	1,46	0,00			1,35				1,46		Смета № 6-2-11	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 2	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 1 шт.	65,18	65,18	36,37	28,82	0,00			36,37				28,82		Смета № 6-2-9	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 3	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская область, Беловский р-н, с. Уроп), ПС 110 кВ Уропская	Т-2-25 ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	223,19	223,19	185,02	38,17	0,00			185,02				38,17		Смета № 6-2-65	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
233 4	ЦЭС		Т-1-25 ТДТН-25000/110	КР	подряд	Капитальный ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1297,43	0,00			1297,43	1138,61	158,82					1297,43		Смета № 6-1-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 5	ЦЭС		ТН-110 №1, ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 6	ЦЭС		ТН-35-1, ТН-35-2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 7	ЦЭС		ТН-6-1, ТН-6-2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 8	ЦЭС		ТТ-35 Б-27, ТТ-35 Б-28, ТТ-35 Т-2, ТТ-35 Т-1 ТФЗМ-35А У1; ТФНД-35; ТОЛ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-35 кВ 4 шт.	8,63	8,63	3,78	4,85	0,00			3,78				4,85		Смета № 6-2-6-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
233 9	ЦЭС		ШР ТН 110-2 БГРЭС-Уропская-2, ЛР ВЛ-110 БГРЭС-Уропская-2, ШР-110 Т-2, ТР-110 Т-2, МСР-110-2, МСР-110-1, ТР-110 Т-1, ШР-110 Т-1, ЛР ВЛ-110	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 10 шт.	498,76	498,76	237,54	261,22	0,00			237,54				261,22		Смета № 6-2-50-10	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			БГРЭС-Уропская-1, ШР ТН 110-1 БГРЭС-Уропская-1 РНДЗ-1-110/630, РНДЗ-2-110/630																		капитальных ремонтов оборудования ПС
2340	ЦЭС		КС-35 Б-9 ф.В; КС-35 Б-10 ф.В СМР-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт конденсатора связи 35 кВ 2 шт.	2,01	2,01	1,58	0,43	0,00			1,58				0,43		Смета № 6-2-18-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2341	ЦЭС		ЛР ВЛ-35 Б-27, ШР ВЛ-35 Б-27, ЛР ВЛ-35 Б-28, ШР ВЛ-35 Б-28, ЛР ВЛ-35 Б-9, ШР ВЛ-35 Б-9, ЛР ВЛ-35 Б-10, ШР ВЛ-35 Б-10, ШР-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ТР-35 Т-2, 1ШР МСВ-35, 2ШР МСВ-35, ШР ТН-ОПН-35-1, ШР ТН-ОПН-35-2 РНДЗ-1-35/2000, РНДЗ-2-35/2000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 16 шт.	1035,92	1035,92	282,68	753,25	0,00			282,68				753,25		Смета № 6-2-42-16	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2342	ЦЭС		ТСН-1, ТСН-2 ТМ-250/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2343	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ 1с, ЩПТ-0,23 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 4 шт.	165,43	165,43	142,53	22,91	0,00			142,53				22,91		Смета № 6-2-2-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2344	ЦЭС	Гурьевский РЭС (Кемеровская обл. Гурьевский р-н, с.Урс), ПС 35 кВ Урская	ТН-10 №1, ТН-10 №2 НАМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
234 5	ЦЭС		ТСН №2 ТМ-40/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
234 6	ЦЭС		В-35 Т-1, В-35 Т-2 ВМД-35-600-6,6	ТР	х/способ	Текущий ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 2 шт.	12,67	12,67	3,53	9,14	0,00			3,53				9,14		Смета № 6-2-3-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
234 7	ЦЭС		Т-1-2.5; Т-2-2.5 ТМ-2500/35/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт.	69,30	69,30	60,84	8,46	0,00			60,84				8,46		Смета № 6-2-27	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
234 8	ЦЭС		В ф-10-1-М, В ф-10-2-Г, В ф-10-11-П, В ф-10-14-Б ВВ/TEL-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	15,21	15,21	12,10	3,11	0,00			12,10				3,11		Смета № 6-2-55-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
234 9	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонтов оборудования ПС
2350	ЦЭС	Гурьевский РЭС (Кемеровская обл. Гурьевский р-н, г.Салаир, ул. Ушакова), ПС 35 кВ Фабрика	Т-1-10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2351	ЦЭС		Т-2-10 ТДНС-10000/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	112,87	112,87	84,68	28,19	0,00			84,68				28,19		Смета № 6-2-60	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2352	ЦЭС		ТСН №1 ТМ-40/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2353	ЦЭС		ТСН №2 ТМ-100/6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	28,86	28,86	21,98	6,88	0,00			21,98				6,88		Смета № 6-2-35	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2354	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонт оборудования ПС
235 5	ЦЭС		ЛР-35 Б-35, МСР-35-1, МСР-35-2, ЛР-35 Б-36, ШР-35 Т-1, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН, ОПН-35-2, ШР-35 ТН, ОПН-35-1, ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2 РДЗ-2-35/600; РДЗ-1-35/600; РД-35/600	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 35 кВ 12 шт.	776,94	776,94	212,01	564,94	0,00			212,01				564,94		Смета № 6-2-42-12	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
235 6	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
235 7	ЦЭС		Т-1-10 ТДТН-10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	112,44	112,44	82,70	29,75	0,00			82,70				29,75		Смета № 6-2-63	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
235 8	ЦЭС	Ленинский РЭС (Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий р-н, в районе п. Демьяновка), ПС 110 кВ Фильтровальная	Т-2-10 ТДТН-10000/110	КР	подряд	Капитальный ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	828,45	0,00			828,45	746,82	81,63					828,45		Смета № 6-1-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
235 9	ЦЭС		ЛР ВЛ-110 Краснополянская-Пионерная-2, ЛР ВЛ-110 Краснополянская-Пионерная-1 РНДЗ-2-110/1000	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	99,75	99,75	47,51	52,24	0,00			47,51				52,24		Смета № 6-2-50-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ремонт оборудования ПС
2360	ЦЭС		ТТ-110 Т-2, ТТ-110 Т-1 ТОГФ-110 III-0.25/0.2/10р/10р-200-400-800/5 УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 6(10) кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2361	ЦЭС		ТН-110-1, ТН-110-2 ЗНОГ-110 III-0.2/0.5/3Р-УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2362	ЦЭС		В ф-6-10-Н4П, В ф-6-8-ЛП, В ф-6-6-ДК-2 (резерв), В ф-6-5-ДК-1 (резерв), В ф-6-7-Н4П, В ф-6-9-ЛП, В ф-6-25-рез, В ф-6-21-Н5П, В ф-6-19-ГУ, В ф-6-17-Д, В ф-6-18-рез, В ф-6-20-ГУ, В ф-6-22-Н5П, В ф-6-24-Д, В ф-6-26-рез SCI-1-10/630/350-ММА	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 15 шт.	27,38	27,38	13,47	13,91	0,00			13,47				13,91		Смета № 6-2-5-15	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2363	ЦЭС		ТН-6 1с, ТН-6 2с, ТН-6 Т-1, ТН-6 Т-2 GE-12	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	11,23	11,23	5,41	5,82	0,00			5,41				5,82		Смета № 6-2-11-4	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
2364	ЦЭС		Металлоконструкции на ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	КР	х/способ	Покраска металлоконструкций ОРУ-110 кВ 100 м2	19,38	19,38	12,28	7,10	0,00			12,28				7,10		Смета № 6-2-8	Акт неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
236 5	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
236 6	ЦЭС	Инской РЭС (Кемеровская область, Беловский р-н, с.Хахадино), ПС 110 кВ Хахалинская	ТН-110 №1,ТН-110 №2 НКФ-110	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
236 7	ЦЭС		Т-1-6,3; Т-2-6,3 ТМН-6300/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	194,81	194,81	165,39	29,41	0,00			165,39				29,41		Смета № 6-2-29-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
236 8	ЦЭС		В-110 Т-1, В-110 Т-2 ВМТ-110Б-25/1250	ТР	х/способ	Текущий ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 2 шт.	31,53	31,53	5,37	26,16	0,00			5,37				26,16		Смета № 6-2-37-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
236 9	ЦЭС		ТСН-10 №1, ТСН-10 №2 ТМ-100/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	57,71	57,71	43,96	13,75	0,00			43,96				13,75		Смета № 6-2-35-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 0	ЦЭС		В-10 Т-2, ТН-10-2, ф-10-17-рез, ф-10-15-рез, МСВ-10, ф-10-5-рез, ТН-10-1, В-10 Т-1, ф-10-2-рез, ф-10-4-С, ф-10-6-рез, ф-10-8-рез, ф-10-10-рез, ф-10-12-рез, ф-	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 17 шт.	42,01	42,01	28,43	13,58	0,00			28,43				13,58		Смета № 6-2-30-17	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			10-14-М, ф-10-16-рез, ф-10-18-К КСО-272 (разъединители РВЗ-10)																		капитальных ремонтов оборудования ПС
237 1	ЦЭС		ТН-10-1,ТН-10-2 НАМИ-10 У2	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 2	ЦЭС		ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ- 110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 3	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН- 0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	195,54	195,54	109,10	86,44	0,00			109,10				86,44		Смета № 6-2-9-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 4	ЦЭС	Трудармейский РЭС (Кемеровская область, Прокопьевский р-н, пгт.Красный Брод), ЦРП 6 кВ Красный Брод	ШР-6 ф.6-13-Г; ЛР-6 ф.6- 13-Г; ШР-6 ф.6-11-Г; ЛР-6 ф.6-11-Г; ШР-6 ф.6-7-Г; ЛР- 6 ф.6-7-Г; ШР-6 ф.6-7-Ц; ЛР-6 ф.6-7-Ц; ШР 1с-6 МСВ-6; ШР 2с-6 МСВ-6; ШР-6 ф.6-6-Г; ЛР-6 ф.6-6-Г; ШР-6 ф.6-8-Г; ЛР-6 ф.6-8-Г; ШР-6 ф.6-12-Ц; ЛР-6 ф.6- 12-Ц; ШР-6 ф.6-14-Г; ЛР-6 ф.6-14-Г; ШР-6 ф.6-16-Г; ЛР-6 ф.6-16-Г; РВ-6 Т-1; РВ-6 Т-2 РВ-6/400	СР	х/способ	Средний ремонт разъединителей 3-20 кВ 22 шт.	54,36	54,36	36,79	17,57	0,00			36,79				17,57		Смета № 6-2-30-22	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 5	ЦЭС		Т-1-400 ТМ-400/6/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	28,86	28,86	21,98	6,88	0,00			21,98				6,88		Смета № 6-2-35	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:			
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		ЦЭС																			ремонт оборудования ПС	
237 6				Т-2-400 ТМ-400/6/0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	28,86	28,86	21,98	6,88	0,00			21,98				6,88		Смета № 6-2-35	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 7				Руб.0,4 ф.9; Руб.0,4 ф.13; Руб.0,4 ф.15; Руб.0,4 ф.16; Руб.0,4 ф.1; Руб.0,4 ф.2; Руб.0,4 ф.3; Руб.0,4 ф.6; Руб.0,4 ф.7; Руб.0,4 ф.8; Руб.0,4 Т-1; Руб.0,4 Т-2 РБ-2/2 250А; РБ-6/2 630А	СР	х/способ	Средний ремонт рубильника 12 шт.	15,97	15,97	12,48	3,49	0,00			12,48				3,49		Смета № 6-2-71	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 8		ЦЭС																			Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	
				Т-1-16 ТДН-16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	134,03	134,03	111,50	22,53	0,00			111,50				22,53		Смета № 6-2-62	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
237 9				Т-2-10 ТДН-10000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	112,44	112,44	82,70	29,75	0,00			82,70				29,75		Смета № 6-2-63	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 0		ЦЭС																			Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС	

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
238 1	ЦЭС		ТН-6 №1, ТН-6 №2 НТМИ-6	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 2	ЦЭС		ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2 ТФЗМ-110Б	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ-110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 3	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с, ЩПТ-0,23 кВ ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 3 шт.	124,08	124,08	106,89	17,18	0,00			106,89				17,18		Смета № 6-2-2-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 4	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская область, Крапивинский р-н, с.Чусовитино), ПС 35 кВ Чусовитинская	ТН-35 №1 НОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН-35 кВ 1 шт.	2,16	2,16	0,94	1,21	0,00			0,94				1,21		Смета № 6-2-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 5	ЦЭС		ТСН-1-40, ТСН-2-40 ТМ-40/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
238 6	ЦЭС	Панфиловский РЭС (Кемеровская обл., Крапивинский район, д. Шевели), ПС 35 кВ Шевелевская	ТН-10-1, ТН-10-2 НАМИ- 10 10000/100 0,2	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 7	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	КР	х/способ	Капитальный ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	130,36	130,36	72,73	57,63	0,00			72,73				57,63		Смета № 6-2-9-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 8	ЦЭС		ТН-35-2 ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 1 шт.	2,16	2,16	0,94	1,21	0,00			0,94				1,21		Смета № 6-2-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
238 9	ЦЭС		Т-1-2,5; Т-2-2,5 ТМ-2500/35	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	138,59	138,59	121,68	16,91	0,00			121,68				16,91		Смета № 6-2-27-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 0	ЦЭС		ТСН-1-25, ТСН-2-25 ТМ- 25/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 2 шт.	27,02	27,02	16,92	10,10	0,00			16,92				10,10		Смета № 6-2-34-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен -тально не обосновано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери-алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
239 1	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НАМИ-10 10000/100 0,2	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 2	ЦЭС		В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10 ВВТЭМ-10/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 3	ЦЭС		В ф.10-1-рез, ТСН-1-25, ТСН-2-25, В ф.10-4-СБ, В ф.10-6-ТК1, В ф.10-9-ТК2, В ф.10-11-Ш, В ф.10-14-НБ, В-10 Т-1, В-10 Т-2, МСВ-10, ТН-10-1, ТН-10-2 КРН-IV-10 (разъединители РВЗ-10)	ТР	х/способ	Текущий ремонт разъединителей 3-20 кВ 13 шт.	15,35	15,35	11,59	3,76	0,00			11,59				3,76		Смета № 6-2-10-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 4	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 5	ЦЭС	Беловский РЭС (Кемеровская обл. Беловского района, д. Шестаки), ПС 110 кВ Шестаковская	Т-1-16, Т-2-16 ТДТН-16000/110	ТР	х/способ	Текущий ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	268,06	268,06	223,01	45,05	0,00			223,01				45,05		Смета № 6-2-62-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
239 6	ЦЭС		ТТ-110 Т-2, ТТ-110 Т-1 ТОГФ-110 III- 0.25/0.2/10р/10р-200-400- 800/5 УХЛ1	ТР	х/способ	Ремонт конденсатора связи 110 кВ 2 шт.	12,80	12,80	6,34	6,46	0,00			6,34				6,46		Смета № 6-2-40-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 7	ЦЭС		ТН-110-1, ТН-110-2 ЗНОГ- 110 III-0.2/0.5/3Р-УХЛ1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 110 кВ 2 шт.	11,73	11,73	6,25	5,47	0,00			6,25				5,47		Смета № 6-2-39-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 8	ЦЭС		ф-10-6-М; МСВ-10, ф-10- 12-Б ВВ/TELL-10-20/1000	ТР	х/способ	Текущий ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 3 шт.	11,40	11,40	9,07	2,33	0,00			9,07				2,33		Смета № 6-2-55-3	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
239 9	ЦЭС		В-10 Т-1, В-10 Т-2, В ф-10- 5-А, В ф-10-7-Н, В ф-10-10- III ВК-10К/1000; ВК- 10К/630	ТР	х/способ	Текущий маломасляного выключателя 3-20 кВ 5 шт.	9,13	9,13	4,49	4,64	0,00			4,49				4,64		Смета № 6-2-5-5	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
240 0	ЦЭС		ТН-35 №1, ТН-35 №2 НАМИ-35	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН- 35 кВ 2 шт.	4,31	4,31	1,89	2,43	0,00			1,89				2,43		Смета № 6-2-6-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
240 1	ЦЭС		ТН-10 №1, ТН-10 №2 НТМИ-10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	5,62	5,62	2,70	2,91	0,00			2,70				2,91		Смета № 6-2-11-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
240 2	ЦЭС		ТТ-35 №1, ТТ-35 №2 ТФЗМ-35Б- 1У1	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТТ- 35 кВ 6 шт.	12,94	12,94	5,67	7,28	0,00			5,67				7,28		Смета № 6-2-6-6	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
240 3	ЦЭС		ТСН-2 ТМ-63/10	ТР	х/способ	Текущий ремонт ТСН 3-20 кВ без РПН 1 шт.	13,51	13,51	8,46	5,05	0,00			8,46				5,05		Смета № 6-2-34	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
240 4	ЦЭС		ЩСН-0,4 кВ 1с, ЩСН-0,4 кВ 2с ЩСН-0,4	ТР	х/способ	Текущий ремонт ЩСН (ЩПТ) 2 шт.	82,72	82,72	71,26	11,45	0,00			71,26				11,45		Смета № 6-2-2-2	Акт неисправностей, акт технического обследования, перспективный (пятилетний) график текущих и капитальных ремонтов оборудования ПС
240 5	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Тарьма- Тарасовская L=18,75 км, S=70 мм²,91 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Замена про-межуточной опоры 37 шт., Ремонт контура заземления 74 шт.	5982,09	0,00			5982,09	3933,56	2048,53					5982,09		Смета № 6-3-1	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
240 6	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Краснинская- Танай L=20,93 км, S=70 мм²,194 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Замена про-межуточной опоры 24 шт., Ремонт контура заземления 48 шт.	3880,69	0,00			3880,69	2551,50	1329,20					3880,69		Смета № 6-3-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
240 7	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ 35 кВ Б-48 L=29,06 км, S=70 мм²,301 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Замена про-межуточной опоры 19 шт.,	3072,02	0,00			3072,02	2019,93	1052,08					3072,02		Смета № 6-3-3	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						Ремонт контура заземления 38 шт.															измерения состояния элементов ЖБ опор
240 8	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ 110 кВ БГУ-1-2 L=57,11 км, S=150 мм²,322 опор	КР	подряд	ВЛ 110 кВ Замена изолятора в поддер- живающей гирлянде 28 шт., Замена изоля- тора в натяжной под- веске 2 шт., Усиление изоляции на проме-жуточной опоре 357 шт., Установка ПЗУ 357 шт.	3756,58	0,00			3756,58	2247,32	1509,27					3756,58		Смета № 6-4-4	Акт неисправностей, листок осмотра
240 9	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Б-7 L=22 км, S=70 мм²,128 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 14,1 Га	2198,34	0,00			2198,34	2141,75	56,59					2198,34		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 0	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Б-12 L=14,25 км, S=95 мм²,129 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 2,16 Га	336,77	0,00			336,77	328,10	8,67					336,77		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 1	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Тарсьма-Прогресс L=23,37 км, S=70 мм²,137 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 3 Га	467,73	0,00			467,73	455,69	12,04					467,73		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 2	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Тарсьма- Тарасовская L=18,75 км, S=70 мм²,92 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 2,1 Га	327,41	0,00			327,41	318,98	8,43					327,41		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 3	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 110 кВ Краснополянская-Тарсьма L=88,63 км, S=150 мм²,490 опор	КР	подряд	ВЛ 110 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 31,7 Га	4942,37	0,00			4942,37	4815,15	127,22					4942,37		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 4	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ 35 кВ Б-13 L=14,25 км, S=95 мм²,129 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 3,6634 Га	571,16	0,00			571,16	556,46	14,70					571,16		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 5	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ35кВ Б-16-17 L=3,007 км, S=120 мм²,15 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 0,1605 Га	25,02	0,00			25,02	24,38	0,64					25,02		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
241 6	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ35кВ Б-48 L=29,058 км, S=70 мм²,301 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 3,0705 Га	329,92	0,00			329,92	321,11	8,81					329,92		Смета № 6-3-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра
241 7	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ35кВ Б-49-50 L=30,304 км, S=95 мм²,320 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 6,1763 Га	663,64	0,00			663,64	645,92	17,72					663,64		Смета № 6-3-Р2	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2418	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ110кВ БГРЭС-Проузел-1-2 L=13,34 км, S=400 мм²,90 опор	КР	подряд	ВЛ 110 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 11,3715 Га	1772,94	0,00			1772,94	1727,30	45,64					1772,94		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
2419	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ110кВ Беловская-Беловская-ГРЭС-1-2 L=11,81 км, S=300 мм²,52 опор	КР	подряд	ВЛ 110 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 11,2515 Га	1754,23	0,00			1754,23	1709,07	45,15					1754,23		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
2420	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ110кВ Шестаковская-Бачатская-1-2 L=4,61 км, S=120 мм²,46 опор	КР	подряд	ВЛ 110 кВ Расчистка трассы ВЛ (ручная) 2,001 Га	311,98	0,00			311,98	303,95	8,03					311,98		Смета № 6-3-Р1	Акт неисправностей, листок осмотра
2421	ЦЭС	СВЛ, Беловский Участок	ВЛ 35 кВ Б-16 ВЛ 35 кВ Б-17 L=3,007 км, S=120 мм²,15 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Ремонт фундамента опоры 32 шт.	489,91	0,00			489,91	304,69	185,22					489,91		Смета № 6-3-8	Акт неисправностей, листок осмотра
2422	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Трифононская-Борисовская L=26,93 км, S=95 мм²,221 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Замена про-межуточной опоры 25 шт., ВЛ 35 кВ Мон-таж контура зазем-ления железобетон-ной опоры 25 шт., ВЛ 35 кВ Замена про-межуточной опоры 6 шт., ВЛ 35 кВ Мон-таж контура зазем-ления железобетон-ной опоры 6 шт.	6615,00	0,00			6615,00	2672,63	3942,36					6615,00		Смета № 6-3-9	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
2423	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35 кВ Б-22 L=26,62 км, S=70 мм²,207 опор	КР	подряд	ВЛ 35 кВ Замена промежуточной опоры 21 шт., Ремонт контура заземления 42 шт.	2719,53	0,00			2719,53	2024,62	694,91					2719,53		Смета № 6-3-7	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор
2424	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 110 кВ Пром.Сельская-Тарьма L=88,63 км, S=150 мм²,490 опор	КР	х/способ	ВЛ 110 кВ Ремонт существующих заземляющих устройств 31 шт.	1040,83	1040,83	958,35	82,48	0,00			958,35				82,48		Смета № 6-4-1	Акт неисправностей, листок осмотра
2425	ЦЭС	СВЛ, Демьяновский Участок	ВЛ 35кВ Тарьма-Тарасовская L=18,75 км, S=70 мм²,92 опор	КР	х/способ	ВЛ 35 кВ Замена изо-лятора в натяжной гирлянде 14 шт., ВЛ 35 кВ Замена изоля-тора в поддержива-ющей гирлянде 1 шт., ВЛ 35 кВ Ремонт существующих зазем-ляющих устройств 6 шт., ВЛ 35 кВ Мон-таж контура зазем-ления	1143,94	1143,94	1090,86	53,08	0,00			1090,86				53,08		Смета № 6-4-2	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения состояния элементов ЖБ опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						железобетон-ной опоры 12 шт., ВЛ 35 кВ Ремонт железо- бетонной стойки опоры 18 шт.															
242 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС, Орджоникидзевский район, г. Новокузнецк	Здание ТП-109 Орджоникидзевский район Площадь 51,2 м2	КР	подряд	Ремонт/замена дверей ТП 2 шт	73,90	0,00			73,90	9,00	64,90					73,90		Смета №07-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локально сметный расчет № 07-24 от 25.01.23 4. Технический отчет здания 2019 год
242 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС, Новокузнецкий район	Здание мастерской ПС 35/6кВ Апанасовская Площадь 222,22м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №83т-24	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локально сметный расчет № 83т-24 от 25.01.23
242 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, п.Калмыковский	Здание 35/6кВ ПС Калмыковская Площадь 158м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №78т-т-24	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локально сметный расчет № 78т-24 от 25.01.23
242 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, с. Костенково	Здание 35/6кВ ПС Костенковская (РП и щит управления) Площадь 16,5м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №86т-24	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локально сметный расчет № 86т-24 от 25.01.23
243 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС, Орджоникидзевский МУ, Орджоникидзевский район, г. Новокузнецк	Здание гаража Орджоникидзевского МУ (полы) Площадь 309,46м2	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 4 шт	216,62	216,62	69,59	147,04	0,00			69,59				147,04		Смета №14хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 14хс-2024 от 25.01.23

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
243 1	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание электролаборатории пр. Строителей,43 Площадь 277,1м2	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 9 шт	1087,84	0,00			1087,84	318,63	769,21					1087,84		Смета №36-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 36-24 от 25.01.23 4. Технический отчет здания 2018 год
243 2	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание электролаборатории пр. Строителей,43 Площадь 277,1м2	КР	подряд	Рем. внеш. трубопр. (водоснабж.) 14 мп	212,92	0,00			212,92	22,51	190,41					212,92		Смета №28-24	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 28-24 от 25.01.23
243 3	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание электролаборатории пр. Строителей,43 (двери внутри помещений) Площадь 277,1м2	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 8 шт	188,21	0,00			188,21	21,04	167,17					188,21		Смета №37-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 37-24 от 25.01.23
243 4	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание электролаборатории пр. Строителей,43 (входные двери) Площадь 277,1м2	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 2 шт	158,03	0,00			158,03	10,62	147,41					158,03		Смета №34-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 34-24 от 25.01.2023
243 5	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание электролаборатории пр. Строителей,43 Площадь 277,1м2	КР	подряд	Замена окон 2 шт	258,20	0,00			258,20	10,46	247,73					258,20		Смета №35-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 35-24 от 25.01.2023
243 6	ЮЭС	Служба механизации ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание гаража с вспомогательными мастерскими на территории Абагурской Аглофабрики Площадь 1142,1м2	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 3 шт	368,06	0,00			368,06	149,93	218,12					368,06		Смета №17-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					№17-24 от 25.01.2023
243 7	ЮЭС	Служба механизации ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Здание гаража с вспомогательными мастерскими на территории Абагурской Аглофабрики Площадь 1142,1м2	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 8 шт	247,07	0,00			247,07	25,47	221,61					247,07		Смета №16-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №16-24 от 25.01.2023
243 8	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 Площадь 528м2	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (водоснабж) 35 мп	63,03	0,00			63,03	40,51	22,52					63,03		Смета №23-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №23-24 от 25.01.23
243 9	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 Площадь 528м2	КР	подряд	Рем/зам ворот, нар дверей, реш. 16 шт	438,60	0,00			438,60	34,36	404,24					438,60		Смета №24-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 24-24 от 25.01.2023
244 0	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 Площадь 528м2	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (канализ.) 38 мп	92,21	0,00			92,21	32,75	59,45					92,21		Смета №25-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №25-24 от 25.01.23
244 1	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 Площадь 528м2	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (отопление) 376,7 мп	1393,26	0,00			1393,26	237,23	1156,03					1393,26		Смета №38-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 38-24 от 25.01.23
244 2	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (сан узлы) Площадь 528м2	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 5 шт	851,17	0,00			851,17	296,27	554,90					851,17		Смета №27-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, ПС, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					сметный расчёт № 27-24 от 25.01.23
244 3	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (1 этаж) Площадь 528м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 11 шт	471,81	471,81	294,46	177,35	0,00			294,46				177,35		Смета №07хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 07хс-2024 от 25.01.23
244 4	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (2 этаж) Площадь 528м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 13 шт	730,29	730,29	482,22	248,06	0,00			482,22				248,06		Смета №08хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 08хс-2024 от 25.01.23
244 5	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (3,4,5 этаж) Площадь 528м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 20 шт	565,68	565,68	359,38	206,30	0,00			359,38				206,30		Смета №09хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 09хс-2024 от 25.01.23
244 6	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (1 этаж) Площадь 528м2	КР	х/способ	Ремонт освещения (светильники) 4 шт	8,01	8,01	3,61	4,39	0,00			3,61				4,39		Смета №15хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 15хс-2024 от 25.01.23
244 7	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (2 этаж) Площадь 528м2	КР	х/способ	Ремонт освещения (светильники) 6 шт	18,71	18,71	9,13	9,58	0,00			9,13				9,58		Смета №016хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					16хс-2024 от 25.01.23
244 8	ЮЭС	ПО ЮЭС, г. Новокузнецк, Центральный район	Административное здание пр. Строителей,43 (3,4,5 этаж) Площадь 528м2	КР	х/способ	Ремонт освещения (светильники) 6 шт	13,54	13,54	8,07	5,47	0,00			8,07				5,47		Смета №017хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 17хс-2024 от 25.01.23
244 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 110/35/6кВ ПС Зенковская Площадь 467,9 м2	КР	подряд	Замена ворот, наружн дверей, решеток 2 шт	60,53	0,00			60,53	7,60	52,93					60,53		Смета №08-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 08-24 от 25.01.23
245 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ПС 35/6кВ Маганак Площадь 613,1м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 848 м2	2708,25	0,00			2708,25	739,42	1968,83					2708,25		Смета №18-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 18-24 от 25.01.23 4. Акт технического освидетельствования от 27.04.22 5. Технический отчет от 25.06.20
245 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание гаража на 9 боксов Площадь 1285,8м2	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (водоснабж.) 76 мп	72,20	0,00			72,20	38,81	33,38					72,20		Смета №32-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №32-24 от 25.01.23
245 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание Ремблока Площадь 472,7м2	КР	подряд	Ремонт внутр. комм. (водоснабж.) 65 мп	71,08	0,00			71,08	33,04	38,04					71,08		Смета №33-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчет № 33-24 от 25.01.23

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2453	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание Ремблока Площадь 472,7м2	КР	подряд	Рем. внеш. трубопр. (водоснабж.) 25 мп	41,18	0,00			41,18	33,23	7,95					41,18		Смета №31-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный рас № 31-24 от 25.01.23
2454	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ПС 110/35/6кВ Прокопьевская Площадь 631,3м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 955 м2	2885,84	0,00			2885,84	779,61	2106,23					2885,84		Смета №20-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 20-24 от 25.01.23 4. Технический отчет 2018 год
2455	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ПС 35/6кВ Юго-Западная Площадь 717,3м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 535 м2	1466,77	0,00			1466,77	388,04	1078,73					1466,77		Смета №19-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 19-24 от 25.01.23 4. Акт технического освидетельствования от 27.04.22 5. Технический отчет от 25.06.20
2456	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ПС 35/6кВ Юго-Западная Площадь 717,3м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета № 70г-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 70г-24 от 25.01.23
2457	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Киселевск	Здание ПС 110/35/6кВ Афонинская Площадь 631,8м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 391 м2	1509,46	0,00			1509,46	353,65	1155,81					1509,46		Смета №13-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт №13-24 от 25.01.2023 4. Технический отчет от 25.06.20

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2458	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Киселевск	Здание ПС 110/35/6кВ Афонинская Площадь 631,8м2	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 21 шт	981,10	981,10	719,58	261,51	0,00			719,58				261,51		Смета №06хс-2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 06хс-2024 от 25.01.23 4. Технический отчет от 25.07.20
2459	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Прокопьевский район	Помещение связи ПС 35/10кВ Котинская Площадь 22,9м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №84т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 84т-24 от 25.01.23
2460	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 35/6кВ ПС Красногорская-2 Площадь 244м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №87т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 87т-24 от 25.01.23
2461	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 35/6кВ ПС Красный Углекоп Площадь 373,2м2	КР	х/способ	Ремонт отмостки здания 96,7 м2	239,83	239,83	82,31	157,52	0,00			82,31				157,52		Смета №11хс-2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 11хс-2024 от 25.01.23 4. Предписание АП-С-243-22-КПО от 18.11.22 5. Технический отчет 2021 год

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
246 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 35/6кВ ПС Красный Углекоп Площадь 373,2м2	КР	х/способ	Ремонт фасадов здания 428 м2	370,22	370,22	295,42	74,81	0,00			295,42				74,81		Смета №10хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.2023 3. Локальный сметный расчёт № 10хс-2024 от 25.01.23 4. Предписание АП- С-243-22-КПО от 18.11.2022 5. Технический отчет 2021 год
246 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 35/6кВ ПС Красный Углекоп Площадь 373,2м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №85т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 85т-24 от 25.01.23
246 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Прокопьевский район	Здание раскомандировки ПС 35/10кВ Сафоновская Площадь 29,7м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №77т-24	1. Акт осмотра от 30.11.22 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 77т-24 от 25.01.23
246 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание 110/35/6кВ ПС Тырганская Площадь 651,2м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №75т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 75т-24 от 25.01.23
246 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ЗТП-9 "Пивзавод" Площадь 151,2м2	КР	подряд	Ремонт/замена дверей ТП 3 шт	16,77	0,00			16,77	7,98	8,79					16,77		Смета №22-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 22-24 от 25.01.23

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
246 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, г. Прокопьевск	Здание ЗТП-9 "Пивзавод" Площадь 151,2м2	КР	подряд	Ремонт отмостки здания 65 м2	95,58	0,00			95,58	14,28	81,29					95,58		Смета №22-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 21-24 от 25.01.23
246 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Осинники	Здание конторы (новое) Площадь 388,9м2	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 24 шт	796,68	796,68	478,28	318,40	0,00			478,28				318,40		Смета №04хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 04хс-2024 от 25.01.23 4. Акт технического освидетельствования от 19.02.20
246 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Осинники	Здание конторы (новое) Площадь 388,9м2	ТР	подряд	Ремонт окон 1 шт	1,46	0,00			1,46	0,07	1,39					1,46		Смета №14-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 14-24 от 25.01.2023 4. Акт технического освидетельствования от 19.02.2020
247 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Осинники	Здание конторы (новое) Площадь 230м2	КР	подряд	Ремонт помещений в здании 6 шт	297,59	0,00			297,59	22,27	275,32					297,59		Смета №15-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 15-24 от 25.01.2023 4. Акт технического освидетельствования от 19.02.2020
247 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Осинники	Здание гаража (литера Б1) Площадь 230м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 4 шт	739,49	739,49	674,23	65,26	0,00			674,23				65,26		Смета №02хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 02хс-2024 от 25.01.23 4. Акт технического

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования, протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					освидетельствования от 19.02.2020 5. Технический отчет 2019 год
247 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Калтан	Здание ПС 35/6кВ Осинниковский Водозабор Площадь 109,2м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 3 шт	220,47	220,47	156,42	64,05	0,00			156,42				64,05		Смета №03хс-2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 03хс-2024 от 25.01.23 4. Акт технического освидетельствования от 17.05.2021 5. Технический отчет от 13.04.2022
247 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Калтан	Здание ПС 35/6кВ Осинниковский Водозабор Площадь 109,2м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №73т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 73т-24 от 25.01.2023
247 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Новокузнецкий район, п. Кандалеп	Здание ОПУ ПС 110/10кВ Бенжереп-2 Площадь 34м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №90т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 90т-24 от 25.01.2023
247 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Новокузнецкий район, п. Николаевка	Здание КРУ-10кВ ПС 35/6кВ Николаевская Площадь 20,44м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №89т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 89т-24 от 25.01.2023
247 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Осинники	Здание 110/35/6кВ ПС Осинниковская Площадь 493,2м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №82т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 82т-24 от 25.01.2023

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструкция работ	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2477	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Новокузнецкий район	Здание 110/6кВ ПС Тепличная Площадь 38,3м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №69т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 69т-24 от 25.01.2023
2478	ЮЭС	Осинниковский РЭС, г. Калтан	Здание 110/6кВ ПС Шушталепская Площадь 410,9м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №72т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 72т-24 от 25.01.2023
2479	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Новокузнецкий район с. Сосновка	Здание гаража РПБ с. Сосновка Площадь 235,3м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №81т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 81т-24 от 25.01.2023
2480	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол	Ограждение 110/35/6кВ ПС Кондомская Площадь территории 27540м2	КР	подряд	Ремонт железобетонного ограждения 24,6 м2	262,72	0,00			262,72	35,30	227,42					262,72		Смета №26-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 26-24 от 25.01.2023
2481	ЮЭС	Кондомский РЭС, Таштагольский район, рп. Темиртау	Здание 110/35/6кВ ПС Темирская Площадь 792,6м2	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 1408,5 м2	792,36	0,00			792,36	507,92	284,44					792,36		Смета №09-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 09-24 от 25.01.2023 4. Технический отчет от 13.04.2022
2482	ЮЭС	Кондомский РЭС, Таштагольский район, рп. Темиртау	Здание 110/35/6кВ ПС Темирская Площадь 792,6м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №76т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 76т-24 от 25.01.2023

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
248 3	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 33м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 42 м2	6,92	0,00			6,92	1,63	5,28					6,92		Смета №04-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 04-24 от 25.01.2023
248 4	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 33м2	ТР	подряд	Ремонт фасадов здания 82 м2	22,99	0,00			22,99	8,48	14,51					22,99		Смета №03-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 03-24 от 25.01.2023
248 5	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 33м2	КР	подряд	Ремонт фундамента здания 6,6 м3	542,67	0,00			542,67	280,85	261,82					542,67		Смета №01-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 01-24 от 25.01.2023
248 6	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-35кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 17,4м2	ТР	подряд	Ремонт фасадов здания 50 м2	10,38	0,00			10,38	3,83	6,55					10,38		Смета № 40-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 40-24 от 25.01.2023
248 7	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-35кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 17,4м2	ТР	подряд	Ремонт кровли здания 20 м2	2,77	0,00			2,77	0,62	2,15					2,77		Смета №39-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 39-24 от 25.01.2023
248 8	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Здание ЗРУ-35кВ ПС 35/6кВ Шалым Площадь 17,4м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №71т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 71т-24 от 25.01.2023

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
248 9	ЮЭС	Кондомский РЭС, г. Таштагол, п. Шалым	Сооружение ОРУ ПС 35/6кВ Шалым Площадь территории 1802,76м2	КР	подряд	Ремонт маслоприёмного устройства 2,36 м3	108,03	0,00			108,03	59,43	48,60					108,03		Смета №02-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 02-24 от 25.01.2023
249 0	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Междуреченск	Здание ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ Чеболсинская Площадь 492м2	КР	х/способ	Ремонт фасадов здания 535 м2	928,73	928,73	754,86	173,87	0,00			754,86				173,87		Смета №05хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 05хс-2024 от 25.01.2023г 4. Технический отчет от 25.06.2020
249 1	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Мыски	Здание 110/35/6кВ ПС Мысковская Площадь 795м2	ТР	подряд	Ремонт фасадов здания 35,1 м2	197,21	0,00			197,21	53,01	144,20					197,21		Смета №06-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 06-24 от 25.01.23 4. Предписание АП- С-121-22-КПО пункт 76 от 20.06.2022
249 2	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Мыски	Здание 110/35/6кВ ПС Мысковская Площадь 795м2	ТР	х/способ	Ремонт помещений в здании 4 шт	883,35	883,35	513,27	370,07	0,00			513,27				370,07		Смета №01хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 01хс-2024 от 25.01.23 4. Технический отчет здания ПС Мысков-ская от 25.06.2020
249 3	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Мыски	Здание 110/35/6кВ ПС Безруковская Площадь 367м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №88т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 88т-24 от 25.01.2023

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
249 4	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Мыски	Здание ЗРУ-6кВ ПС 35/6кВ Строительная Площадь 59,98м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №68т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 68т-24 от 25.01.2023
249 5	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Междуреченск	Здание 110/35/6кВ ПС Карьерная Площадь 723,7м2	КР	х/способ	Ремонт помещений в здании 3 шт	965,79	965,79	711,46	254,33	0,00			711,46				254,33		Смета №12хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 12хс-2024 от 25.01.23г 4. Предписание АП- С-121-22-КПО от 20.06.2022
249 6	ЮЭС	Мысковский РЭС, г. Междуреченск	Здание 110/35/6кВ ПС Томская Площадь 416,4м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №74т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 74т-24 от 25.01.2023
249 7	ЮЭС	Кузнецкий РЭС. г. Новокузнецк	Здание Цеха ремонта оборудования Площадь 689м2	КР	х/способ	Рем. внутр. дорог и площ. 411 м2	606,15	606,15	82,47	523,67	0,00			82,47				523,67		Смета №13хс- 2024	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 13хс-2024 от 25.01.2023г
249 8	ЮЭС	Кузнецкий РЭС. г. Новокузнецк	Здание 110/35/6кВ ПС Шахтовая Площадь 912,9м2	КР	подряд	Ремонт фасадов здания 878 м2	356,98	0,00			356,98	155,36	201,62					356,98		Смета №12-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 12-24 от 25.01.2023 4. Акт технического освидетельствования от 27.05.2021 5. Технический отчет от 25.06.2020

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
249 9	ЮЭС	Кузнецкий РЭС. г. Новокузнецк	Здание 110/35/6кВ ПС Шахтовая Площадь 912,9м2	КР	подряд	Замена окон 4 шт	197,92	0,00			197,92	16,51	181,41					197,92		Смета №10-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 10-24 от 25.01.23 4. Акт технического освидетельствования от 27.05.2021
250 0	ЮЭС	Кузнецкий РЭС. г. Новокузнецк	Здание 110/6кВ ПС Ширпотреб Площадь 712,6м2	КР	подряд	Замена окон 3 шт	304,79	0,00			304,79	12,73	292,06					304,79		Смета №29-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 29-24 от 25.01.2023
250 1	ЮЭС	Кузнецкий РЭС. г. Новокузнецк	Здание ОПУ-8 110/10 кВ ПС Ильинская-1 Площадь 35,9м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №80г-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 80г-24 от 25.01.2023
250 2	ЮЭС	Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, с. Сосновка	Здание 35/6кВ ОПУ ПС Сосновская Площадь 35м2	КР	подряд	Ремонт деревянных сооружений 1 шт	28,76	0,00			28,76	3,50	25,27					28,76		Смета №79г-т-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 79г-24 от 25.01.2023
250 3	ЮЭС	СМУ ПО ЮЭС, Новокузнецкий район с. Сидорово	Здание мастерской РПБ с. Сидорово СМУ Площадь 337,9м2	КР	подряд	Ремонт кровли здания 118 м2	346,49	0,00			346,49	95,51	250,98					346,49		Смета №05-24	1. Акт осмотра от 30.11.2022 2. Дефектная ведомость от 25.01.23 3. Локальный сметный расчёт № 05-24 от 25.01.2023 4. Акт технического освидетельствования от 19.02.2020,
250 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Центральный	ТП-110 от ф 6-24-СП, ПС 35 кВ ПУР п.Центральный КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 207-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома					Реконст- руктив- ные работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
250 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Центральный	ТП-112 от ф 6-24-СП, ПС 35 кВ ПУР п.Центральный КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 208-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
250 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Верх- Егос	ТП-102 от ф 6-24-СП, ПС 35 кВ ПУР п.Верх-Егос КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 206-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
250 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Первомайка	ТП-88 от ф 10-18-П, ПС 35 кВ Ясная поляна п.Первомайка КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 204-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
250 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Ускатский	ТП-19Т от ф 10-10-К, ПС 35 кВ Терентьевская п.Ускатский КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 201-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
250 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Ускатский	ТП-92Т от ф 10-10-К, ПС 35 кВ Терентьевская п.Ускатский КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 205-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
251 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ТП-58Т от ф 10-12-М, ПС 35 кВ Котинская п.Октябрьский КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 202-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
251 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ТП-59Т от ф 10-12-М, ПС 35 кВ Котинская п.Октябрьский КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	32,04	32,04	8,59	23,45	0,00			8,59				23,45		Смета № 203-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
251 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 9 шт.	412,01	412,01	202,55	209,46	0,00			202,55				209,46		Смета № 209-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
251 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт.	180,77	180,77	87,04	93,73	0,00			87,04				93,73		Смета № 210-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
251 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена 3-х. стоеч. оп. (на ж/б) 3 шт.	376,82	376,82	145,63	231,20	0,00			145,63				231,20		Смета № 211-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загнивания опор,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ведомость неисправностей.
2515	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена разъединителя 2 шт.	356,87	356,87	192,34	164,53	0,00			192,34				164,53		Смета № 212-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2516	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры в негабаритном пролёте 1 шт.	38,51	38,51	16,68	21,83	0,00			0,00	38,51			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 209-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2517	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п. Шарап	Ф-10-2-Ш от ПС 35 Ясная поляна L=17,21 км, Провод АС-70, 269 ж/б опор, 55 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,95 пр/км	168,32	168,32	37,12	131,20	0,00			37,12				131,20		Смета № 213-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2518	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Верхний Терешь	Ф-6-8-ЗНТ от ПС 110 Зенковская L=20,275 км, Провод АС-70, 34 ж/б опор, 303 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 21 шт.	914,94	0,00			914,94	445,88	469,06					914,94		Смета № 224-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
2519	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Верхний Терешь	Ф-6-8-ЗНТ от ПС 110 Зенковская L=20,275 км, Провод АС-70, 34 ж/б опор, 303 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Установка железобетонного подкос 2 шт.	56,15	0,00			56,15	16,63	39,52					56,15		Смета № 225-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
2520	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Верхний Терешь	Ф-6-8-ЗНТ от ПС 110 Зенковская L=20,275 км, Провод АС-70, 34 ж/б опор, 303 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 3,36 пр/км	859,99	0,00			859,99	198,70	661,29					859,99		Смета № 226-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2521	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Котино	Ф-10-13-К от ПС 35 Котинская L=17,794 км, Провод А-70, 109 ж/б опор, 181 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 18 шт.	819,13	819,13	424,06	395,07	0,00			424,06				395,07		Смета № 233-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
2522	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 8 шт.	286,16	286,16	185,51	100,65	0,00			185,51				100,65		Смета № 227-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района".
252 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт.	69,46	69,46	43,45	26,01	0,00			43,45				26,01		Смета № 228-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района".
252 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 1 шт.	24,49	24,49	9,89	14,60	0,00			9,89				14,60		Смета № 229-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района".
252 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,26 км.	149,04	149,04	11,54	137,50	0,00			11,54				137,50		Смета № 230-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
252 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 11 шт.	133,15	133,15	106,77	26,38	0,00			0,00		133,15		0,00		Смета № 231-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе- чения населенных пунктов Прокопье- вского муниципаль- ного района"
252 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Шарап	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-35 ф.10-2-Ш ПС 35 Ясная поляна L=0,751 км, Провод А-16, 20 дер. опор на ж/б п	КР	х/способ	Зам. неиз. 3-ф. ввода на СИП 3 шт.	54,26	54,26	36,75	17,51	0,00			0,00		54,26		0,00		Смета № 232-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе- чения населенных пунктов Прокопье- вского муниципаль- ного района"
252 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п.Индустрия	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 от ТП-61 ф 6-8-ЗНТ ПС 110 Зенковская L=0,908 км, Провод А-16, 30 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	341,64	341,64	215,25	126,39	0,00			215,25				126,39		Смета № 249-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
252 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п.Индустрия	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 от ТП-61 ф 6-8-ЗНТ ПС 110 Зенковская L=0,908 км, Провод А-16, 30 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт.	196,50	196,50	118,87	77,63	0,00			118,87				77,63		Смета № 250-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
253 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п.Индустрия	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 от ТП-61 ф 6-8-ЗНТ ПС 110 Зенковская L=0,908 км, Провод А-16, 30 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры ж/б. 3 шт.	66,69	66,69	29,33	37,36	0,00			0,00	66,69			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 251-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
253 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п.Индустрия	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 от ТП-61 ф 6-8-ЗНТ ПС 110 Зенковская L=0,908 км, Провод А-16, 30 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,38 км.	211,45	211,45	14,15	197,30	0,00			14,15				197,30		Смета № 252-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
253 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ п.Индустрия	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 от ТП-61 ф 6-8-ЗНТ ПС 110 Зенковская L=0,908 км, Провод А-16, 30 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 23 шт.	271,95	271,95	209,66	62,30	0,00			0,00		271,95		0,00		Смета № 253-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей.
253 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Лучшево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-84 ф 6-13-КЛ ПС 35 Калачевская L=2,01 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	347,59	347,59	222,04	125,56	0,00			222,04				125,56		Смета № 234-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение в интернет-приемную.
253 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Лучшево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-84 ф 6-13-КЛ ПС 35 Калачевская L=2,01 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	133,48	133,48	81,41	52,07	0,00			81,41				52,07		Смета № 235-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение в интернет-приемную.
253 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Лучшево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-84 ф 6-13-КЛ ПС 35 Калачевская L=2,01 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 4 шт.	89,89	89,89	31,50	58,39	0,00			31,50				58,39		Смета № 236-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, обращение в интернет-приемную.
253 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Лучшево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-84 ф 6-13-КЛ ПС 35 Калачевская L=2,01 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,38 км.	163,58	163,58	14,95	148,63	0,00			14,95				148,63		Смета № 237-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, обращение в интернет-приемную.
253 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС , Центральный МУ с. Лучшево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-84 ф 6-13-КЛ ПС 35 Калачевская L=2,01 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 7 шт.	96,51	96,51	66,44	30,06	0,00			0,00		96,51		0,00		Смета № 238-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, обращение в интернет-приемную.
253 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Калачево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-86 ф 6-12-МК ПС 35 Калачевская L=1,513 км, Провод А-16, 38 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	356,79	356,79	230,79	126,00	0,00			230,79				126,00		Смета № 244-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
253 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Калачево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-86 ф 6-12-МК ПС 35 Калачевская L=1,513 км, Провод А-16, 38 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 4 шт.	91,39	91,39	33,00	58,39	0,00			33,00				58,39		Смета № 245-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
254 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Калачево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-86 ф 6-12-МК ПС 35 Калачевская L=1,513 км, Провод А-16, 38 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры ж/б. 1 шт.	24,17	24,17	12,13	12,04	0,00			0,00	24,17			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 246-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей.
254 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Калачево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-86 ф 6-12-МК ПС 35 Калачевская L=1,513 км, Провод А-16, 38 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,4 км	222,69	222,69	16,58	206,11	0,00			16,58				206,11		Смета № 247-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
254 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с. Калачево	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-86 ф 6-12-МК ПС 35 Калачевская L=1,513 км, Провод А-16, 38 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 12 шт.	153,58	153,58	116,48	37,10	0,00			0,00		153,58		0,00		Смета № 248-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей.
254 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 13 шт.	508,07	508,07	344,55	163,52	0,00			344,55				163,52		Смета № 254-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
254 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт.	447,64	447,64	291,67	155,96	0,00			291,67				155,96		Смета № 255-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
254 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 2 шт.	50,56	50,56	21,36	29,20	0,00			21,36				29,20		Смета № 256-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					коллективная жалоба жителей
254 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры ж/б. 2 шт.	50,50	50,50	26,43	24,07	0,00			0,00	50,50			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 257-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
254 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,6 км	337,15	337,15	28,35	308,80	0,00			28,35				308,80		Смета № 258-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
254 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 4 шт.	53,79	53,79	43,89	9,90	0,00			0,00		53,79		0,00		Смета № 259-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
254 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Соколово	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-34Т ф 10-15-С ПС 35 Котинская L=1,84 км, Провод А-16, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 3-ф. ввода на СИП 1 шт.	25,98	25,98	13,85	12,13	0,00			0,00		25,98		0,00		Смета № 260-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, коллективная жалоба жителей
255 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Большая талда	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-21Т ф 10-3-К РП 10 Большая Талда L=1,844 км, Провод А-25, 57 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт.	448,94	448,94	297,44	151,51	0,00			297,44				151,51		Смета № 239-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
255 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Большая талда	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-21Т ф 10-3-К РП 10 Большая Талда L=1,844 км, Провод А-25, 57 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт.	426,99	426,99	271,84	155,15	0,00			271,84				155,15		Смета № 240-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженности в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
255 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Большая талда	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-21Т ф 10-3-К РП 10 Большая Талда L=1,844 км, Провод А-25, 57 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 2 шт.	48,61	48,61	19,41	29,19	0,00			19,41				29,19		Смета № 241-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
255 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Большая талда	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-21Т ф 10-3-К РП 10 Большая Талда L=1,844 км, Провод А-25, 57 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,765 км	448,77	448,77	38,37	410,40	0,00			38,37				410,40		Смета № 242-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
255 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Большая талда	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-21Т ф 10-3-К РП 10 Большая Талда L=1,844 км, Провод А-25, 57 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 18 шт.	233,37	233,37	185,35	48,03	0,00			0,00		233,37		0,00		Смета № 243-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
255 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Новорождественка	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-95 ф 6-17-Ч ПС 35 Березовская L=1,894 км, Провод А-16, 60 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 13 шт.	452,76	452,76	289,36	163,40	0,00			289,36				163,40		Смета № 266-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
255 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Новорождественка	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-95 ф 6- 17-Ч ПС 35 Березовская L=1,894 км, Провод А-16, 60 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 8 шт.	532,18	532,18	325,62	206,56	0,00			325,62				206,56		Смета № 267-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
255 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Новорождественка	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-95 ф 6- 17-Ч ПС 35 Березовская L=1,894 км, Провод А-16, 60 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 1 шт.	23,79	23,79	9,19	14,60	0,00			9,19				14,60		Смета № 268-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
255 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Новорождественка	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-95 ф 6-17-Ч ПС 35 Березовская L=1,894 км, Провод А-16, 60 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,68 км	381,84	381,84	25,37	356,47	0,00			25,37				356,47		Смета № 269-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
255 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Новорождественка	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТПП-95 ф 6-17-Ч ПС 35 Березовская L=1,894 км, Провод А-16, 60 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 16 шт.	195,46	195,46	149,90	45,56	0,00			0,00		195,46		0,00		Смета № 270-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
256 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 отТПП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=1,085 км, Провод А-16, 33 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт.	216,19	216,19	152,26	63,93	0,00			152,26				63,93		Смета № 214-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
256 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 отТПП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=1,085 км, Провод А-16, 33 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	176,92	176,92	123,14	53,78	0,00			123,14				53,78		Смета № 215-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
256 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 отТПП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=1,085 км, Провод А-16, 33 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 1 шт.	29,98	29,98	14,90	15,08	0,00			14,90				15,08		Смета № 216-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
256 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котин- ская L=1,085 км, Провод А- 16, 33 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,28 км	112,62	112,62	17,87	94,75	0,00			17,87				94,75		Смета № 217-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
256 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-3 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=1,085 км, Провод А-16, 33 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 6 шт.	90,34	90,34	72,92	17,41	0,00			0,00		90,34		0,00		Смета № 218-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
256 5	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=0,405 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт.	87,87	87,87	61,96	25,91	0,00			61,96				25,91		Смета № 219-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
256 6	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=0,405 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	160,38	160,38	108,59	51,79	0,00			108,59				51,79		Смета № 220-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
256 7	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=0,405 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры ж/б. 1 шт.	30,14	30,14	17,71	12,43	0,00			0,00	30,14			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 221-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
256 8	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=0,405 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,45 км	172,98	172,98	25,53	147,46	0,00			25,53				147,46		Смета № 222-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
256 9	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ п.Октябрьский	ВЛ-0,4 кВ. Ф-4 отТП-56Т ф 10-12-М ПС 35 Котинская L=0,405 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 3-ф. ввода на СИП 2 шт.	43,29	43,29	30,68	12,61	0,00			0,00		43,29		0,00		Смета № 223-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
257 0	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Котино	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-53Т ф 10-13-К ПС 35 Котинская L=1,153 км, Провод А-16, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт.	481,22	481,22	329,71	151,51	0,00			329,71				151,51		Смета № 261-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе-чения населенных пунктов

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					Прокопьевского муниципаль-ного района"
257 1	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Котино	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-53Т ф 10-13-К ПС 35 Котинская L=1,153 км, Провод А-16, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт.	230,61	230,61	152,98	77,63	0,00			152,98				77,63		Смета № 262-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе-чения населенных пунктов Прокопьевского муниципаль-ного района"
257 2	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Котино	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 от ТП-53Т ф 10-13-К ПС 35 Котинская L=1,153 км, Провод А-16, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры ж/б. 1 шт.	28,45	28,45	15,96	12,49	0,00			0,00	28,45			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не указана длина пролета, нет ссылки на НТД)	Смета № 263-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе-чения населенных пунктов Прокопьевского муниципаль-ного района"
257 3	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Котино	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-53Т ф 10-13-К ПС 35 Котинская L=1,153 км, Провод А-16, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,6 км	362,58	362,58	32,04	330,54	0,00			32,04				330,54		Смета № 264-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость неисправ- ностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспе-чения населенных пунктов Прокопьевского муниципаль-ного района"

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
257 4	ЮЭС	Прокопьевский РЭС, Центральный МУ с.Котино	ВЛ-0,4 кВ. Ф-1 отТП-53Т ф 10-13-К ПС 35 Котинская L=1,153 км, Провод А-16, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 22 шт.	310,40	310,40	248,82	61,58	0,00			0,00		310,40		0,00		Смета № 265-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей, обращение МКУ "Управление по делам жизнеобеспечения населенных пунктов Прокопьевского муниципального района"
257 5	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=66,1 км, Провод А-50, 709 ж/б опоры, 5 метал. опор.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	53,57	53,57	51,61	1,96	0,00			51,61				1,96		Смета № 314-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
257 6	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=66,1 км, Провод А-50, 709 ж/б опоры, 5 метал. опор.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га	53,57	53,57	51,61	1,96	0,00			51,61				1,96		Смета № 314-2-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
257 7	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=66,1 км, Провод А-50, 709 ж/б опоры, 5 метал. опор.	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 3 шт.	175,00	175,00	106,83	68,17	0,00			106,83				68,17		Смета № 316-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
257 8	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=66,1 км, Провод А-50, 709 ж/б опоры, 5 метал. опор.	КР	х/способ	Замена анкерной опоры (на ж/б) 2 шт.	306,37	306,37	149,34	157,03	0,00			149,34				157,03		Смета № 315-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
257 9	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=66,1 км, Провод А-50, 709 ж/б опоры, 5 метал. опор.	КР	х/способ	Выпр. анк. (анк-угл) опоры 1 шт	1,91	1,91	1,91	0,00	0,00			1,91				0,00		Смета № 317-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
258 0	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф-Шереш Т-6 Медвежонок ВЛ-6 Ф 6-208 ЦСМ-1 ПС-110 Шереш-1 L=5.824 км, Провод АС-95/16, 83 ж/б опоры.	КР	х/способ	Замена анкерной опоры (на ж/б) 1 шт.	94,15	94,15	41,84	52,31	0,00			41,84				52,31		Смета № 301-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
258 1	ЮЭС	Кондомский РЭС	Ф-Шереш Т-6 Медвежонок ВЛ-6 Ф 6-208 ЦСМ-1 ПС-110 Шереш-1 L=5.824 км, Провод АС-95/16, 83 ж/б опоры.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 7 га	528,04	0,00			528,04	515,49	12,55					528,04		Смета № 302-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
258 2	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011_ Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=0,560	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт.	165,04	165,04	116,82	48,22	0,00			116,82				48,22		Смета № 309-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			км, Провод АС-25, 1 дерев.опор, 13 дерев. опор на ж/б п..																		ностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
258 3	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=0,560 км, Провод АС-25, 1 дерев.опор, 13 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 2 шт.	34,44	34,44	28,53	5,91	0,00			0,00		34,44		0,00		Смета № 313-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
258 4	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=0,560 км, провод АС-25, 1 дерев. опор, 13 дерев. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,2 км	113,41	113,41	18,69	94,72	0,00			18,69				94,72		Смета № 312-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
258 5	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=0,560 км, провод АС-25, 1 дерев.опор, 13 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 1 шт.	113,72	113,72	74,68	39,04	0,00			74,68				39,04		Смета № 311-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
258 6	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-011_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=0,560 км, Провод АС-25, 1 дерев.опор, 13 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт.	180,75	180,75	128,28	52,47	0,00			128,28				52,47		Смета № 310-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
258 7	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП-ЮК-001_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=1,802 км, Провод А-35, СИП-2 4х70, 25 ж/б опор, 7 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт.	211,53	211,53	151,26	60,27	0,00			151,26				60,27		Смета № 303-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
258 8	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП-ЮК-001_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=1,802 км, Провод А-35, СИП-2 4х70, 25 ж/б опор, 7 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена концевой опоры (на ж/б) 2 шт.	167,20	167,20	116,64	50,56	0,00			116,64				50,56		Смета № 304-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2589	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП-ЮК-001_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=1,802 км, Провод А-35, СИП-2 4х70, 25 ж/б опор, 7 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 2 шт.	34,74	34,74	28,53	6,21	0,00			0,00		34,74		0,00		Смета № 306-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
2590	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ-0,4 ф.№1 от КТП-ЮК-001_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=1,802 км, Провод А-35, СИП-2 4х70, 25 ж/б опор, 7 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,16 км	88,73	88,73	16,36	72,37	0,00			16,36				72,37		Смета № 305-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
2591	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Карагол	ВЛ-0,4 ф.№2 от КТП-ЮК-003_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=3,810 км, Провод АС 25/4,2, СИП-2 3х95+1х70, СИП-4 3х70, 58 ж/б опор, 3 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,52 км	229,79	229,79	41,12	188,66	0,00			41,12				188,66		Смета № 323-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2592	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Карагол	ВЛ-0,4 ф.№2 от КТП-ЮК-003_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=3,810 км, Провод АС 25/4,2, СИП-2 3х95+1х70, СИП-4 3х70, 58 ж/б опор, 3 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Зам. неиз. 1-ф. ввода на СИП 1 шт.	21,97	21,97	15,61	6,35	0,00			0,00		21,97		0,00		Смета № 322-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, АРБП, ведомость неисправностей
2593	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Карагол	ВЛ-0,4 ф.№2 от КТП-ЮК-003_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=3,810 км, Провод АС 25/4,2, СИП-2 3х95+1х70, СИП-4 3х70, 58 ж/б опор, 3 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 2 шт	108,01	108,01	80,72	27,29	0,00			80,72				27,29		Смета № 321-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
2594	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Карагол	ВЛ-0,4 ф.№2 от КТП-ЮК-003_ Ф 10-5-К_ПС 110кВ Калары-Тяговая L=3,810 км, Провод АС 25/4,2, СИП-2 3х95+1х70, СИП-4 3х70, 58 ж/б опор, 3 дерев. опор на ж/б п..	КР	х/способ	Установка железобетонного подкоса 1 шт.	34,86	34,86	20,26	14,60	0,00			20,26				14,60		Смета № 324-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2595	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Усть-Кабырза	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-К-013_ ВЛ-35 Шерегеш-Усть-Кабырза L=3,255 км, провод СИП-2 3х70+1х70, АС 50/8,0, СИП-2 3х50+1х54,6, 40 ж/б опор	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,2 км	89,63	89,63	18,69	70,93	0,00			18,69				70,93		Смета № 307-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2596	ЮЭС	Кондомский РЭС, с. Кондома	ВЛ-0,4 ф.№2 от КТП-ЮК-001_Ф 10-5-К ПС 110кВ Калары-Тяговая L=2.818 км, провод СИП-2 3х70+1х70, А-35, 40 ж/б опор, 9 дерев. опор на ж/б. п., 1 металл опор	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,16 км	83,15	83,15	16,36	66,79	0,00			16,36				66,79		Смета № 308-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей.
2597	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Усть - Кабырза	ТП-Ю-К-015_ВЛ-35 Шерегеш-Усть-Кабырза Номинальное напряжение - 35/0,4 кВ; Мощность трансформатора - 1000 кВА, размещена на металлической пространственной конструкции	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	37,19	37,19	15,15	22,04	0,00			15,15				22,04		Смета № 318-1-24	Акт неисправностей, карточка осмотра, ведомость неисправностей.
2598	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Усть - Кабырза	ТП-Ю-К-016_ВЛ-35 Шерегеш-Усть-Кабырза Номинальное напряжение - 35/0,4 кВ; Мощность трансформатора - 100 кВА, размещена на металлической пространственной конструкции	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	23,65	23,65	9,59	14,06	0,00			9,59				14,06		Смета № 320-1-24	Акт неисправностей, карточка осмотра, ведомость неисправностей.
2599	ЮЭС	Кондомский РЭС п. Усть - Кабырза	ТП-Ю-К-017_ВЛ-35 Шерегеш-Усть-Кабырза Номинальное напряжение - 35/0,4 кВ; Мощность трансформатора - 100 кВА, установлена на метал. площадке заклепленной на двух ж/б стойках	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	516,69	516,69	47,76	468,93	0,00			47,76				468,93		Смета № 319-1-24	Акт неисправностей, карточка осмотра, ведомость неисправностей, акт осмотра трансформатора.
2600	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Монтаж дополнительного контура заземления 8 шт.	65,04	65,04	29,76	35,28	0,00			29,76				35,28		Смета №508-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра
2601	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 13 шт.	404,66	404,66	231,73	172,93	0,00			231,73				172,93		Смета №505-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
2602	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 4 шт.	255,33	255,33	151,64	103,68	0,00			151,64				103,68		Смета №506-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					загниваний деталей деревянных опор
260 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Установка железобетонного подкоса 2 шт.	46,00	46,00	15,69	30,30	0,00			15,69				30,30		Смета №511-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
260 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 1,1 км.	451,15	451,15	42,29	408,86	0,00			42,29				408,86		Смета №507-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
260 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-024, ф.10-14-А, ПС 35 кВ Сосновская L=2,1 км, Провод А-35, 21 дер. опор на ж/б п, 26 ж/б	КР	х/способ	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 0,5 га.	25,96	25,96	25,11	0,85	0,00			25,11				0,85		Смета №512-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
260 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-015, ф.10-4-Т_с.Тайлеп, ПС 35кВ Николаевская L=1,3 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п, 9 дер. Оп.	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 15 шт.	502,22	502,22	288,95	213,26	0,00			288,95				213,26		Смета №501-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
260 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-015, ф.10-4-Т_с.Тайлеп, ПС 35кВ Николаевская L=1,3 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п, 9 дер. Оп.	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 1 шт.	68,51	68,51	39,49	29,03	0,00			39,49				29,03		Смета №502-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
260 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-015, ф.10-4-Т_с.Тайлеп, ПС 35кВ Николаевская L=1,3 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п, 9 дер. Оп.	КР	х/способ	Установка дополнительного заземляющего зажима СИП 8 шт.	42,40	42,40	31,69	10,71	0,00			31,69				10,71		Смета №504-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость неисправ- ностей, протокол замеров токов и напряжений
260 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-015, ф.10-4-Т_с.Тайлеп, ПС 35кВ Николаевская L=1,3 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п, 9 дер. Оп.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,44 км.	170,30	170,30	19,68	150,62	0,00			19,68				150,62		Смета №503-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость неисправностей, протокол замеров токов и напряжений

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
261 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-044, ф.10-4-Ш, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=1,4 км, Провод А-25, 36 дер. оп.	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 17 шт.	696,40	696,40	434,20	262,20	0,00			434,20				262,20		Смета №513-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
261 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-044, ф.10-4-Ш, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=1,4 км, Провод А-25, 36 дер. оп.	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 4 шт.	322,87	322,87	204,70	118,18	0,00			204,70				118,18		Смета №514-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
261 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-044, ф.10-4-Ш, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=1,4 км, Провод А-25, 36 дер. оп.	КР	х/способ	Установка дополнительного заземляющего зажима СИП 40 шт.	253,41	253,41	205,31	48,11	0,00			205,31				48,11		Смета №516-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
261 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-4-044, ф.10-4-Ш, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=1,4 км, Провод А-25, 36 дер. оп.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,51 км.	257,00	257,00	31,95	225,05	0,00			31,95				225,05		Смета №515-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
261 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч_с.Сары-Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 11 шт.	592,27	592,27	324,43	267,84	0,00			324,43				267,84		Смета №517-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
261 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч_с.Сары-Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 23 шт.	1233,83	1233,83	558,75	675,09	0,00			558,75				675,09		Смета №518-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей
261 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч_с.Сары-Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена анкерной опоры (на ж/б) 1 шт.	109,98	109,98	54,36	55,63	0,00			54,36				55,63		Смета №519-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
261 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч с.Сары- Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 5,6 пр/км.	1004,77	1004,77	266,74	738,03	0,00			266,74				738,03		Смета №520-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
261 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч с.Сары- Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 29 шт.	221,96	221,96	117,77	104,19	0,00			117,77				104,19		Смета №521-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
261 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч с.Сары- Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Монтаж дополнительных ЗУ 6 шт.	42,35	42,35	33,09	9,26	0,00			33,09				9,26		Смета №522-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
262 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч с.Сары- Чумыш, ПС 110кВ Бенжереп-2 L=28,5 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 88 дер. оп., 225 дер.оп. на ж/б п., 181 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 4 га.	287,79	287,79	277,12	10,67	0,00			277,12				10,67		Смета №523-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
262 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-2- К с.Кузедеево, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=18,6 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 2 дер. оп., 100 дер.оп. на ж/б п., 244 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га.	126,23	126,23	120,89	5,34	0,00			120,89				5,33		Смета №528-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш с. Кузедеево-с. Лыс, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=18,6 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 2 дер. оп., 100 дер.оп. на ж/б п., 244 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га.	128,09	128,09	122,75	5,34	0,00			122,75				5,33		Смета №530-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-2-Т, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=4,5 км, Провод А 70, 1 дер. оп., 28 дер.оп. на ж/б п., 42 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га.	127,16	127,16	121,82	5,34	0,00			121,82				5,33		Смета №529-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-5-Т, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=4,5 км, Провод А 70, 13 дер.оп. на ж/б п., 70 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га.	127,16	127,16	121,82	5,34	0,00			121,82				5,33		Смета №531-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
262 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-086, ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №543-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-013, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №535-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-024, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №536-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-077, ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №539-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
262 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-083, ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №542-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-0-087, ВЛ 10 кВ ф.10-17-Л, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №533-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-055, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №537-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-081, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №540-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-006, ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №534-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-082, ВЛ 10 кВ ф.10-6-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №541-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ТП-Ю-4-007, ВЛ 10 кВ ф.10-1-ПЭ с.Подкатунь, ПС 110кВ "Мундыбашская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	102,86	102,86	20,29	82,57	0,00			20,29				82,57		Смета №544-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ТП-Ю-4-017, ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н с.Николаевка, ПС 35кВ "Николаевская" КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	109,80	109,80	21,28	88,52	0,00			21,28				88,52		Смета №545-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ЗТП-Ю-4-047, ВЛ 10 кВ ф.10-4-Ш, ПС "Кузедеево- Тяговая" ЗТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	116,25	116,25	26,86	89,39	0,00			26,86				89,39		Смета №532-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
263 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-019, ВЛ 10 кВ ф.10-4-Б, ПС 110кВ "Бенжереп-2" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	94,48	94,48	19,30	75,18	0,00			19,30				75,18		Смета №549-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
263 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-025, ВЛ 10 кВ ф.10-6-Ч, ПС 110кВ "Бенжереп-2" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	109,80	109,80	21,28	88,52	0,00			21,28				88,52		Смета №551-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-037, ВЛ 10 кВ ф.10-9-Н_с.Николаевка, ПС 35кВ "Николаевская" КТП- 10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	109,27	109,27	21,29	87,99	0,00			21,29				87,99		Смета №550-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-060, ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, "Кузедеево- Тяговая" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	102,86	102,86	20,29	82,57	0,00			20,29				82,57		Смета №547-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-067, ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, "Кузедеево- Тяговая" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	102,86	102,86	20,29	82,57	0,00			20,29				82,57		Смета №546-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	КТП-Ю-4-070, ВЛ 10 кВ ф.10-2-К, "Кузедеево- Тяговая" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	102,86	102,86	20,29	82,57	0,00			20,29				82,57		Смета №548-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=3,63 км, Провод АС-50, 47 дер.оп. на ж/б п., 32 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена анкерной опоры (на ж/б) 5 шт.	588,97	588,97	184,40	404,57	0,00			184,40				404,57		Смета №524-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
264 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=3,63 км, Провод АС-50, 47 дер.оп. на ж/б п., 32 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена пром. оп. (на ж/б) 1 шт.	42,68	42,68	18,40	24,28	0,00			18,40				24,28		Смета №525-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
264 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=3,63 км, Провод АС-50, 47 дер.оп. на ж/б п., 32 ж/б оп.	КР	х/способ	Монтаж дополнительных ЗУ 3 шт.	17,11	17,11	11,37	5,74	0,00			11,37				5,74		Смета №527-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10 кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=3,63 км, Провод АС-50, 47 дер.оп. на ж/б п., 32 ж/б оп.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 0,5 га.	26,42	26,42	25,57	0,85	0,00			25,57				0,85		Смета №526-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
264 8	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ТП-Ю-2-076, ВЛ 10 кВ ф.10-14-А, ПС 35кВ "Сосновская" КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Капитальный ремонт 1 шт.	127,46	127,46	26,95	100,52	0,00			26,95				100,52		Смета №538-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
264 9	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-2-К на ТП-Ю-4-067 с.Кузедеево, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=18,6 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 2 дер. оп., 100 дер.оп. на ж/б п., 244 ж/б оп.	КР	подряд	Замена участка кабеля 3-20 кВ 155,04 м	1502,61	0,00			1502,61	218,93	1283,68					1502,61		Смета №552- 1П-24	Акт неисправностей, преписание РУТН
265 0	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Кузедеевский МУ, п.Кузедеево	ВЛ 10 кВ ф.10-2-К на ТП-Ю-4-009 с.Кузедеево, ПС "Кузедеево-Тяговая" L=18,6 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 2 дер. оп., 100 дер.оп. на ж/б п., 244 ж/б оп.	КР	подряд	Замена участка кабеля 3-20 кВ 405,96 м	1720,05	0,00			1720,05	259,68	1460,37					1720,05		Смета №553- 1П-24	Акт неисправностей, преписание РУТН
265 1	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Сосновский МУ, г.Осинники	Здание гаража РПБ с. Сосновка S = 235,3 м3	КР	х/способ	Ремонт освещения (проводка) 150 мп	219,02	219,02	73,67	145,35	0,00			73,67				145,35		Смета №563-1- 24	Акт неисправностей
265 2	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, ВЛ 10кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=0,142 км, Провод А-35, 5 дер.оп. на ж/б п..	КР	х/способ	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 2 шт.	67,00	67,00	38,75	28,25	0,00			38,75				28,25		Смета №554-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
265 3	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, ВЛ 10кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=0,142 км, Провод А-35, 5 дер.оп. на ж/б п..	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 3 шт.	192,43	192,43	114,34	78,09	0,00			114,34				78,09		Смета №555-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор
265 4	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, ВЛ 10кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=0,142 км, Провод А-35, 5 дер.оп. на ж/б п..	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,15 км.	57,91	57,91	6,82	51,09	0,00			6,82				51,09		Смета №556-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
265 5	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-Ю-2-019, ВЛ 10кВ ф.10-7-С, ПС 35кВ Сосновская L=0,142 км, Провод А-35, 5 дер.оп. на ж/б п..	КР	х/способ	Монтаж дополнительного контура заземления 2 шт.	15,61	15,61	7,44	8,17	0,00			7,44				8,17		Смета №557-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
265 6	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, ПС 35кВ Николаевская L=16 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 371 ж/б опора	КР	подряд	Монтаж дополнительных ЗУ 4 шт.	24,45	0,00			24,45	17,09	7,36					24,45		Смета №560-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра
265 7	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, ПС 35кВ Николаевская L=16 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 371 ж/б опора	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 5,1 пр/км.	1900,42	0,00			1900,42	364,34	1536,08					1900,42		Смета №559-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2658	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, ПС 35кВ Николаевская L=16 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 371 ж/б опора	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 0,5 га.	30,61	0,00			30,61	29,71	0,90					30,61		Смета №562-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра
2659	ЮЭС	Осинниковский РЭС, Осинниковский МУ, г.Осинники	ВЛ 10кВ ф.10-12-НК, ПС 35кВ Николаевская L=16 км, Провод АС-35, СИП-3 1х70, 371 ж/б опора	КР	подряд	Замена разъединителя 4 шт.	393,83	0,00			393,83	64,69	329,14					393,83		Смета №561-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра
2660	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.ТП-34-ТП-82 ПС Абашевская 1/2 L=0,2 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена анк. оп. (на ж/б) 2 шт.	407,22	407,22	62,98	344,24	0,00			62,98				344,24		Смета № 841-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2661	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.ТП-34-ТП-82 ПС Абашевская 1/2 L=0,2 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена голого провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,24 пр/км	67,97	67,97	1,03	66,94	0,00			1,03				66,94		Смета № 842-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2662	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.ТП-34-ТП-82 ПС Абашевская 1/2 L=0,2 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена участка кабеля 3-20 кВ 0,03 км	67,02	67,02	17,73	49,29	0,00			17,73				49,29		Смета № 843-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2663	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-95 ф.6-17-17 пст Байдаевская L=1,142 км; марка провода - А-16,А-35,СИП 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт	162,52	162,52	106,44	56,08	0,00			106,44				56,08		Смета № 825-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
2664	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-95 ф.6-17-17 пст Байдаевская L=1,142 км; марка провода - А-16,А-35,СИП 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 4 шт	235,91	235,91	134,68	101,23	0,00			134,68				101,23		Смета № 826-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
266 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-95 ф.6-17- 17 пст Байдаевская L =1,142 км; марка провода - А-16,А-35,СИП 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,32 км	122,69	122,69	11,91	110,78	0,00			11,91				110,78		Смета № 827-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
266 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 2 ТП-109 ф.6.п.Байдаевка-1 пст Бай- даевская L =0,28 км; марка провода - А-35; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,28 км	106,30	106,30	10,40	95,90	0,00			10,40				95,90		Смета № 819-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
266 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-73 ф.ТП- 42-ТП-78 от РП-17 L =1,342 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х95; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)	КР	Подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) 6 шт.	264,48	0,00			264,48	183,24	81,24					264,48		Смета № 801-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
266 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-73 ф.ТП- 42-ТП-78 от РП-17 L =1,342 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х95; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	Подряд	Замена поворотной опоры (на ж/б) 6 шт.	365,13	0,00			365,13	195,53	169,59					365,13		Смета № 802-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
266 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-73 ф.ТП- 42-ТП-78 от РП-17 L =1,342 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х95; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП	КР	Подряд	Замена голого провода на СИП 0,42 км	161,14	0,00			161,14	17,83	143,31					161,14		Смета № 803-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 2 ТП-69 ф.6- ТП-57 РП-11 L =0,717 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт.	114,33	114,33	75,21	39,13	0,00			75,21				39,13		Смета № 815-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
267 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 2 ТП-69 ф.6- ТП-57 РП-11 L =0,717 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 2 шт.	117,86	117,86	67,24	50,61	0,00			67,24				50,61		Смета № 816-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
267 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 2 ТП-69 ф.6- ТП-57 РП-11 L =0,717 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,16 км	62,44	62,44	6,13	56,31	0,00			6,13				56,31		Смета № 817-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
267 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 4 шт	143,99	143,99	91,85	52,14	0,00			91,85				52,14		Смета № 834-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 1 шт	59,06	59,06	33,75	25,31	0,00			33,75				25,31		Смета № 835-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП	КР	х/способ	Замена анкер. Опоры трехногой (на ж/б) 1 шт	79,35	79,35	38,04	41,31	0,00			38,04				41,31		Смета № 838-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ	КР	х/способ	Установка дополнительной опоры в негабаритном пролёте 2 шт	42,20	42,20	18,16	24,04	0,00			0,00	42,20			0,00	В представленных документах, отсутствует обосновывающая информация (не	Смета № 839-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП																указана длина пролета, нет ссылки на НТД)		ведомость объемов работ, жалоба
267 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП	КР	х/способ	Установка железобетонного подкоса 1 шт	21,84	21,84	7,24	14,60	0,00			7,24				14,60		Смета № 840-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 от ТП-75 Ф.6- 10-11 от РП-10 L =1,41 км; марка провода - А-16,А- 35,СИП 4 4х70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого ввода 1-ф. на ввод СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,4 км	148,29	148,29	14,58	133,71	0,00			14,58				133,71		Смета № 836-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ, жалоба
267 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-121 ф.6- п.Байдаевка-2 пст Байдаевская L =0,350 км; марка провода - А-25; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)	КР	Подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт.	411,72	0,00			411,72	267,07	144,65					411,72		Смета № 805-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
268 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-121 ф.6- п.Байдаевка-2 пст Байда- евская L =0,350 км; марка провода - А-25; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	Подряд	Замена поворотной опоры (на ж/б) 4 шт.	253,90	0,00			253,90	152,67	101,23					253,90		Смета № 806-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
268 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-121 ф.6- п.Байдаевка-2 пст Байда- евская L =0,350 км; марка провода - А-25; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена голового провода на СИП	КР	Подряд	Замена голого провода на СИП 0,68 км	258,10	0,00			258,10	28,57	229,52					258,10		Смета № 807-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
268 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-10-11 от РП-10 L =4,222 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	Подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 4 шт.	251,22	0,00			251,22	163,14	88,07					251,22		Смета № 847-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ностей, ведомость объемов работ
268 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-10-11 от РП-10 L =4,222 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 3-20 кВ Замена пром. оп. (на ж/б)	КР	Подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 4 шт.	174,85	0,00			174,85	72,42	102,43					174,85		Смета № 846-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-10-11 от РП-10 L =4,222 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена голого провода на СИП	КР	Подряд	Замена голого провода на СИП 0,48 пр/км	150,38	0,00			150,38	20,40	129,98					150,38		Смета № 848-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-10-11 от РП-10 L =4,222 км; марка провода - А-70; дер. опоры на ж/б, жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена ЛР	КР	Подряд	Замена разъединителя 2 шт	62,10	0,00			62,10	30,85	31,25					62,10		Смета № 849-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-18-В пст Абашевская 1/2 L =3,447 км; марка провода - СИП 1х70 ; жб опоры; ВЛ 6 кВ Замена ЛР	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт	27,38	27,38	13,45	13,93	0,00			13,45				13,93		Смета № 829-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	КЛ-6кВ Ф.6-9-ТП-95 от ЦРП-17 L =0,4 км; марка кабеля - ААШВ-3х150(2нити); жб опоры; КЛ 6 кВ Замена ЛР	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт	27,25	27,25	13,32	13,93	0,00			13,32				13,93		Смета № 832-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.ТП-42-ТП-78 от РП-17 L =3,694 км; марка провода - СИП 1х70 ; жб опоры, дер. На ж/б приставки; ВЛ 6 кВ Замена ЛР	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт	27,38	27,38	13,45	13,93	0,00			13,45				13,93		Смета № 833-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
268 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф.6-п.Байдаевка-1 пст Байдаевская L =6,467 км; марка провода - СИП 1х70; жб опоры, дер. На ж/б при-ставки; ВЛ 6 кВ Замена ЛР	КР	х/способ	Замена разъединителя 2 шт	54,77	54,77	26,90	27,86	0,00			26,90				27,86		Смета № 830-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
269 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-78 ф.ТП-42-ТП-78 от РП-17 L =0,449 км; марка провода - А-16,А-35; дер. опоры на ж/б; ВЛ	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	340,38	340,38	210,77	129,61	0,00			210,77				129,61		Смета № 821-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)																		деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
269 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-78 ф.ТП- 42-ТП-78 от РП-17 L =0,449 км; марка провода - А-16,А- 35; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 5 шт.	298,58	298,58	172,04	126,54	0,00			172,04				126,54		Смета № 822-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
269 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 3 ТП-78 ф.ТП- 42-ТП-78 от РП-17 L =0,449 км; марка провода - А-16,А- 35; дер. опоры на ж/б; ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,56 км	209,05	209,05	21,20	187,84	0,00			21,20				187,84		Смета № 823-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
269 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ТП-19 (Ордж.) Ф.6-10-11 от РП-10 Трансформатор 400кВа	КР	х/способ	Ремонт ТП 1 шт	70,30	70,30	11,19	59,11	0,00			11,19				59,11		Смета № 845-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
269 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ТП-5 (Ордж.) Ф.6- п.Байдаевка-2 пст Байдаевская Трансформатор 180кВа	КР	х/способ	Ремонт ТП 1 шт	71,63	71,63	10,54	61,09	0,00			10,54				61,09		Смета № 844-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
269 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 ТП-120 ф.6-7- Г от РП-10 L =2,02 км; марка провода - А-25,А- 35,СИП-4 4х70; дер. опоры на ж/б;ж/б опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена пром. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт.	116,24	116,24	77,11	39,13	0,00			77,11				39,13		Смета № 811-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ, жалоба
269 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 ТП-120 ф.6-7- Г от РП-10 L =2,02 км; марка провода - А-25,А- 35,СИП-4 4х70; дер. опоры на ж/б;ж/б опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена анкер. опоры (на ж/б)	КР	х/способ	Замена поворотной опоры (на ж/б) 3 шт.	179,85	179,85	103,93	75,92	0,00			103,93				75,92		Смета № 812-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загниваний деталей деревянных опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					объемов работ, жалоба
269 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-0,4кВ ф 1 ТП-120 ф.6-7-Г от РП-10 L =2,02 км; марка провода - А-25,А-35,СИП-4 4х70; дер. опоры на ж/б;ж/б опоры; ВЛ 0,4 кВ Замена голого провода на СИП	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,24 км	91,73	91,73	9,59	82,14	0,00			9,59				82,14		Смета № 813-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
269 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	КЛ 6 кВ Ф-ТП-86-ТП-85 Ф 6-4-ТП-98 от РП-20 Для обеспечения передачи электроэнергии потребителям, марка-АСБЗ*120, передаваемое напряжение-6кВ, протяженностью-0,2(2нити)км, проложен в траншее. Диспетчерское наименование: КЛ-6кВ фидер ТП85-3ТП86.	КР	Подряд	Замена участка кабеля 3-20 кВ 0,4 км	801,59	0,00			801,59	72,65	728,95					801,59		Смета № 809-1-24	Акт неисправностей, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, протокол испытания силовой кабельной линии, лист осмотра.
269 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	КЛ-6 ТП-54-ТП-1А ПС Байдаевская кабель ААБ 3х120 (L-250 м 2 нитки), муфта 3 СТП10 70-120 - 4 шт	КР	Подряд	Замена участка кабеля 3-20 кВ 0,5 км	4577,01	0,00			4577,01	3054,75	1522,26					4577,01		Смета № 810-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
270 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Орджоникидзевский МУ) г.Новокузнецк Орджоникидзевский район	ВЛ-6кВ Ф-п.Зыряновка от пст Новобайдаевская для передачи электроэнергии по проводам. Протяженностью по трассе- 6,04км; марка провода -А-70; передаваемое напряжение-6кВ; тип иколичество изоляторов: ШС-10 - 366шт; общее количество опор-122шт. 31.12.2008- произведена замена деревянных опор на железобетонные С	КР	х/способ	Замена разъединителя 3 шт	82,15	82,15	40,36	41,80	0,00			40,36				41,80		Смета № 831-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
270 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-16 (Куйб.),ТП-16 (Куйб.), Ф 6-ЦДС, ПС 35 Шахтовая L =1,5 км; марка провода - А-35,; дер. опоры на ж/б; 45 шт	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт.	386,29	386,29	245,65	140,64	0,00			245,65				140,64		Смета №905.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
270 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-16 (Куйб.),ТП-16 (Куйб.), Ф 6- ЦДС, ПС 35 Шахтовая L =1,5 км; марка провода - А- 35.; дер. опоры на ж/б; 45 шт	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 9 шт.	599,14	599,14	365,45	233,69	0,00			365,45				233,69		Смета №906.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
270 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.4 от ТП-16 (Куйб.),ТП-16 (Куйб.), Ф 6- ЦДС, ПС 35 Шахтовая L =1,5 км; марка провода - А- 35.; дер. опоры на ж/б; 45 шт	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,68 км	343,58	343,58	27,85	315,73	0,00			27,85				315,73		Смета №907.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
270 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-9 (Куйб.),ТП-9 (Куйб.), Ф 6- 32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт.	176,51	176,51	112,77	63,75	0,00			112,77				63,75		Смета №901.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
270 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-9 (Куйб.),ТП-9 (Куйб.), Ф 6- 32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	133,85	133,85	81,41	52,44	0,00			81,41				52,44		Смета №902.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
270 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-9 (Куйб.),ТП-9 (Куйб.), Ф 6- 32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,36 км	183,08	183,08	15,57	167,50	0,00			15,57				167,50		Смета №903.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ, жалоба
270 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2- 064 (Куйб.), ТП-Ю-2-064 (Куйб.), Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=1,24 км, Провод А-25, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	367,54	367,54	240,19	127,35	0,00			240,19				127,35		Смета №918.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2708	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-064 (Куйб.), ТП-Ю-2-064 (Куйб.), Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=1,24 км, Провод А-25, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт.	349,76	349,76	219,56	130,21	0,00			219,56				130,21		Смета №919.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2709	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-064 (Куйб.), ТП-Ю-2-064 (Куйб.), Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=1,24 км, Провод А-25, 31 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,56 км	280,50	280,50	25,46	255,04	0,00			25,46				255,04		Смета №920.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2710	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56 (Куйб.),ТП-56 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 7 шт.	256,78	256,78	167,88	88,90	0,00			167,88				88,90		Смета №909.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2711	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56 (Куйб.),ТП-56 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт.	210,65	210,65	132,27	78,39	0,00			132,27				78,39		Смета №910.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2712	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-56 (Куйб.),ТП-56 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=0,8 км, Провод А-25, 20 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,4 км	201,78	201,78	18,93	182,85	0,00			18,93				182,85		Смета №911.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2713	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	РУ 0,4 кВ ТП-25 (Куйб.),ТП-25 (Куйб.), Ф 6-31-П, ПС 110кВ Шахтовая L=1,32 км, Провод А-25,СИП 2 4*70, 23 дер. опор на ж/б п. 10 ж/б оп	КР	х/способ	Замена автоматического выключателя 2 шт.	18,51	18,51	1,72	16,79	0,00			1,72				16,79		Смета №941.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
2714	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53 (Куйб.),ТП-53 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,88км, Провод А-25,	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 10 шт.	364,92	364,92	237,58	127,35	0,00			237,58				127,35		Смета №914.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость не

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			СИП2 4*70, 12 дер. опор на ж/б п., 35 ж/б оп.																		ностей, ведомость объемов работ
271 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53 (Куйб.),ТП-53 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,88км, Провод А-25, СИП2 4*70, 12 дер. опор на ж/б п., 35 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	139,52	139,52	87,29	52,23	0,00			87,29				52,23		Смета №915.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
271 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-53 (Куйб.),ТП-53 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,88км, Провод А-25, СИП2 4*70, 12 дер. опор на ж/б п., 35 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,32 км	163,82	163,82	15,67	148,15	0,00			15,67				148,15		Смета №916.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
271 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6-12-18, ПС 35 Куйбышевская L=0,72 км, Провод А-25, 18 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 9 шт.	314,86	314,86	200,18	114,68	0,00			200,18				114,68		Смета №923.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
271 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6-12-18, ПС 35 Куйбышевская L=0,72 км, Провод А-25, 18 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	133,64	133,64	81,41	52,23	0,00			81,41				52,23		Смета №924.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
271 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6-12-18, ПС 35 Куйбышевская L=0,72 км, Провод А-25, 18 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,36 км	179,92	179,92	15,57	164,35	0,00			15,57				164,35		Смета №925.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	РУ 0,4 от ТП-54 (Куйб.),ТП-54 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская ТМ 250кВА Руб 0,4 кВ 4 шт	КР	х/способ	Замена рубильника на автомат. выкл. 4 шт.	38,78	38,78	9,38	29,40	0,00			9,38				29,40		Смета №941.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	РУ 0,4 от ТП-55 (Куйб.),ТП-55 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35	КР	х/способ	Замена рубильника на автомат. выкл. 2 шт.	21,49	21,49	4,69	16,80	0,00			4,69				16,80		Смета №943.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Бунгурская ТМ 180 кВА Руб 0,4 кВ 2шт																		ностей, ведомость объемов работ
272 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	РУ 0,4 от ТП-47 (Куйб.), ТП-47 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская ТМ 180 кВА Руб 0,4 кВ 3шт	КР	х/способ	Замена рубильника на автомат. выкл. 3 шт.	31,19	31,19	7,03	24,15	0,00			7,03				24,15		Смета №944.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-53 (Куйб.), ТП-53 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-2, РП-12, ф 6-7-БШ, ПС 35 Бунгурская L=0,26 км, Провод А-25, 6 ж/б оп.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,2 км	107,43	107,43	10,77	96,66	0,00			10,77				96,66		Смета №928.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ ф 6-8-С, ПС 110 Шахтовая L=6,35 км Провод СИП-3 1х70 А-70 .117 ж/б опор 9 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	108,17	108,17	100,43	7,74	0,00			100,43				7,74		Смета №929.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ ф 6-8-С, ПС 110 Шахтовая L=6,35 км Провод СИП-3 1х70 А-70 .117 ж/б опор 9 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Уборка порубочных остатков 2 га	53,87	53,87	49,32	4,55	0,00			49,32				4,55		Смета №931.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-Д-1, ПС 35 Куйбышевская L=1,72 км, Провод А-120, 37 ж/б опор.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	108,17	108,17	100,43	7,74	0,00			100,43				7,74		Смета №935.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-Д-1, ПС 35 Куйбышевская L=1,72 км, Провод А-120, 37 ж/б опор.	КР	х/способ	Уборка порубочных остатков 2 га	53,87	53,87	49,32	4,55	0,00			49,32				4,55		Смета №937.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-12-18, ПС 35 Куйбышевская L=3,9 км Провод СИП-3 1х70 .77 ж/б опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	108,17	108,17	100,43	7,74	0,00			100,43				7,74		Смета №932.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
272 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-12-18, ПС 35 Куйбышевская L=3,9 км Провод СИП-3 1х70 .77 ж/б опор	КР	х/способ	Уборка порубочных остатков 2 га	53,87	53,87	49,32	4,55	0,00			49,32				4,55		Смета №934.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
273 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-ЦДС, ПС 35 Куйбышевская L=14,74 км, Провод А-120,А-70. 268 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 4 га	216,35	216,35	200,87	15,48	0,00			200,87				15,48		Смета №938.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-ЦДС, ПС 35 Куйбышевская L=14,74 км, Провод А-120,А-70. 268 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Уборка порубочных остатков 4 га	108,95	108,95	98,63	10,32	0,00			98,63				10,32		Смета №940.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6- 12-18, ПС 35 Куйбышевская L=1,55 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п. 11 ж/б оп.	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) 9 шт.	342,39	0,00			342,39	227,71	114,68					342,39		Смета №949.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6- 12-18, ПС 35 Куйбышевская L=1,55 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п. 11 ж/б оп.	КР	подряд	Замена поворот. опоры (на ж/б) 3 шт.	217,80	0,00			217,80	139,58	78,22					217,80		Смета №950.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф. 4 от ТП-10 (Куйб.),ТП-10 (Куйб.), ф 6- 12-18, ПС 35 Куйбышевская L=1,55 км, Провод А-25, 25 дер. опор на ж/б п. 11 ж/б оп.	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 0,44 км	222,84	0,00			222,84	21,51	201,34					222,84		Смета №951.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-75 (Куйб.),ТП-75 (Куйб.), Ф 6- п.Листвяги-1, РП-12, ф 6- 26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,5 км.Марка провода А 35, металлические крулые опоры 43 шт	КР	подряд	Замена пром. опоры (на ж/б) 16 шт.	638,45	0,00			638,45	434,57	203,88					638,45		Смета №945.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
273 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-75 (Куйб.),ТП-75 (Куйб.), Ф 6- п.Листвяги-1, РП-12, ф 6- 26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,5 км.Марка провода А 35, металлические крулые опоры 43 шт	КР	подряд	Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт.	302,31	0,00			302,31	198,17	104,14					302,31		Смета №946.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
273 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-75 (Куйб.),ТП-75 (Куйб.), Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=1,5 км.Марка провода А 35, металлические крулые опоры 43 шт	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 0,68 км	344,20	0,00			344,20	35,04	309,17					344,20		Смета №947.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
273 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-31-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=9,4 км, Провод А-95, 10 дер. опор на ж/б п 178 ж/б опоры.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 4 шт.	184,31	0,00			184,31	96,91	87,39					184,31		Смета №958.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
273 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-31-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=9,4 км, Провод А-95, 10 дер. опор на ж/б п 178 ж/б опоры.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 10 шт.	1023,49	0,00			1023,49	465,68	557,82					1023,49		Смета №959.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
274 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-31-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=9,4 км, Провод А-95, 10 дер. опор на ж/б п 178 ж/б опоры.	КР	подряд	Замена разъединителя 4 шт.	149,10	0,00			149,10	66,48	82,62					149,10		Смета №960.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
274 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=12,8 км, Провод А-70, СИП 3 1*70, 23 дер, 233ж/б оп. опор	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 2 шт.	93,47	0,00			93,47	49,41	44,07					93,47		Смета №961.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
274 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=12,8 км, Провод А-70, СИП 3 1*70, 23 дер, 233ж/б оп. опор	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт.	308,16	0,00			308,16	140,65	167,52					308,16		Смета №962.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
274 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-32-П, ПС 110 кВ Шахтовая L=12,8 км,	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт.	37,28	0,00			37,28	16,62	20,65					37,28		Смета №963.-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Провод А-70, СИП 3 1*70, 23 дер, 233ж/б оп. опор																		ностей, ведомость объемов работ
274 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=7,35 км, Провод А-70, 23 дер. опор на ж/б п 124 ж/б.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 19 шт.	908,69	0,00			908,69	493,96	414,73					908,69		Смета №964.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
274 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=7,35 км, Провод А-70, 23 дер. опор на ж/б п 124 ж/б.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 6 шт.	631,43	0,00			631,43	296,67	334,76					631,43		Смета №965.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
274 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=7,35 км, Провод А-70, 23 дер. опор на ж/б п 124 ж/б.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт.	38,32	0,00			38,32	17,67	20,65					38,32		Смета №966.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
274 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=7,35 км, Провод А-70, 23 дер. опор на ж/б п 124 ж/б.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 1 га	103,77	0,00			103,77	100,97	2,80					103,77		Смета №967.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
274 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6кВ Ф 6-п.Листвяги-1, РП-12, ф 6-26-БШ, ПС 35 Бунгурская L=7,35 км, Провод А-70, 23 дер. опор на ж/б п 124 ж/б.	КР	подряд	Уборка порубочных остатков 1 га	31,90	0,00			31,90	31,18	0,73					31,90		Смета №968.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
274 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6 кВ ф. 20-НФС, ПС 110 Шахтовая L=0,25 км, Провод А-70, 7 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Замена пром. оп. (на ж/б) 4 шт.	184,31	0,00			184,31	96,91	87,39					184,31		Смета №953.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
275 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6 кВ ф. 20-НФС, ПС 110 Шахтовая L=0,25 км, Провод А-70, 7 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Замена анк. оп. (на ж/б) 3 шт.	308,11	0,00			308,11	140,65	167,47					308,11		Смета №954.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ-

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					ностей, ведомость объемов работ
275 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6 кВ ф. 20-НФС, ПС 110 Шахтовая L=0,25 км, Провод А-70, 7 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Замена разъединителя 1 шт.	37,28	0,00			37,28	16,62	20,65					37,28		Смета №957.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6 кВ ф. 20-НФС, ПС 110 Шахтовая L=0,25 км, Провод А-70, 7 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Вывоз порубочных остатков с трассы ВЛ 1 га	14,76	0,00			14,76	9,07	5,70					14,76		Смета №956.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС Куйбышевский уч., г. Новокузнецк	ВЛ 6 кВ ф. 20-НФС, ПС 110 Шахтовая L=0,25 км, Провод А-70, 7 дер. опор на ж/б п.	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 1 га	97,78	0,00			97,78	94,98	2,80					97,78		Смета №955.-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) СНТ Атомобилист	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2- 131 Ф.10-7-Т ПС 35 кВ Костенковская L=2,38 км, Провод А-35, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 1,68 км	853,84	853,84	88,88	764,96	0,00			88,88				764,96		Смета № 712-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ)	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2- 131 Ф.10-7-Т ПС 35 кВ Костенковская L=2,38 км, Провод А-35, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 33 шт.	1212,92	1212,92	813,91	399,02	0,00			813,91				399,02		Смета № 710-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) СНТ Атомобилист	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-2- 131 Ф.10-7-Т ПС 35 кВ Костенковская L=2,38 км, Провод А-35, 50 дер. опор на ж/б п.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 9 шт.	788,88	788,88	551,26	237,62	0,00			551,26				237,62		Смета № 711-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ
275 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1- 016, Ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская городская 1 L=1,32 км, Провод А-35, 29 дер. опор на ж/б п., 12 жб., 2 дер	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,8 км	309,56	309,56	35,25	274,31	0,00			35,25				274,31		Смета № 703-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость несправ- ностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
275 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016, Ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская городская 1 L=1,32 км, Провод А-35, 29 дер. опор на ж/б п., 12 жб., 2 дер	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 5 шт.	161,54	161,54	101,09	60,45	0,00			101,09				60,45		Смета № 701-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
275 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-1-016, Ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская городская 1 L=1,32 км, Провод А-35, 29 дер. опор на ж/б п., 12 жб., 2 дер	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	148,01	148,01	92,69	55,33	0,00			92,69				55,33		Смета № 702-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Учул	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-010, Ф.6-8-У ПС 35 кВ Калмыковская L=2,55 км, Провод А-35,СИП 2 3х70+1х70 23 дер. опор на ж/б п., 62 жб	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	168,56	168,56	110,30	58,26	0,00			110,30				58,26		Смета № 705-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Учул	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-Ю-2-010, Ф.6-8-У ПС 35 кВ Калмыковская L=2,55 км, Провод А-35,СИП 2 3х70+1х70 23 дер. опор на ж/б п., 62 жб	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 3 шт.	131,36	131,36	80,73	50,63	0,00			80,73				50,63		Смета № 704-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-083, Ф.10-26-И ПС 110 кВ Ильинская городская 1 L=1,36 км, Провод СИП 2 3х70+1х70, 11 дер. опор на ж/б п.,26 жб.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 1 шт.	40,99	40,99	25,85	15,14	0,00			25,85				15,14		Смета № 709-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Недорезово	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-034, Ф.10-4-В ПС 110 кВ Стройбаза L=1,76 км, Провод А-35, 39 дер. опор на ж/б п.,7 жб	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 15 шт.	502,52	502,52	321,01	181,51	0,00			321,01				181,51		Смета № 706-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
276 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Недорезово	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-034, Ф.10-4-В ПС 110 кВ Стройбаза L=1,76 км, Провод А-35, 39 дер. опор на ж/б п.,7 жб	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 2 шт.	161,33	161,33	106,55	54,78	0,00			106,55				54,78		Смета № 707-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Недорезово	ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-Ю-1-034, Ф.10-4-В ПС 110 кВ Стройбаза L=1,76 км, Провод А-35, 39 дер. опор на ж/б п.,7 жб	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,8 км	400,23	400,23	38,34	361,90	0,00			38,34				361,90		Смета № 708-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) п.Рассвет	ВЛ 6 кВ Ф-6-3-С ПС 35 кВ Новобунгурская L=11,25 км, Провод АС 50, 192 жб	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 25,2 пр/км	5582,23	0,00			5582,23	1428,30	4153,93					5582,23		Смета № 713-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) п.Рассвет	ВЛ 6 кВ Ф-6-3-С ПС 35 кВ Новобунгурская L=11,25 км, Провод АС 50, 192 жб	КР	подряд	Ремонт существующих заземляющих устройств 68 шт.	396,13	0,00			396,13	328,15	67,98					396,13		Смета № 714-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) п.Рассвет	ВЛ 6 кВ Ф-6-3-С ПС 35 кВ Новобунгурская L=11,25 км, Провод АС 50, 192 жб	КР	подряд	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 36 шт.	101,24	0,00			101,24	68,73	32,51					101,24		Смета № 715-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
276 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) Митино,Бедарево,Ильинка	ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П ПС 110 кВ Степная L=23,2 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 416 жб	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 19,72 пр/км	4624,29	0,00			4624,29	1299,47	3324,82					4624,29		Смета № 716-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
277 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) Митино,Бедарево,Ильинка	ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П ПС 110 кВ Степная L=23,2 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 416 жб	КР	подряд	Монтаж дополнительных заземляющих устройств 50 шт.	269,74	0,00			269,74	213,60	56,14					269,74		Смета № 717-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
277 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) Митино,Бедарево,Ильинка	ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П ПС 110 кВ Степная L=23,2 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 416 жб	КР	подряд	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 63 шт.	163,36	0,00			163,36	106,47	56,89					163,36		Смета № 718-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
277 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 5,66 пр/км	1170,70	0,00			1170,70	301,66	869,04					1170,70		Смета № 721-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.																		ведомость неисправ- ностей
277 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Монтаж дополнительных заземляющих устройств 15 шт.	101,33	0,00			101,33	85,44	15,89					101,33		Смета № 722-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправностей
277 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 18 шт.	56,82	0,00			56,82	40,56	16,26					56,82		Смета № 723-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправностей
277 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Замена промежуточной опоры (на жб) 22 шт.	1057,26	0,00			1057,26	581,01	476,26					1057,26		Смета № 719-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
277 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Замена анкерной опоры (на жб) 9 шт.	919,70	0,00			919,70	504,14	415,56					919,70		Смета № 720-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
277 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 0,5 га.	40,51	0,00			40,51	39,61	0,90					40,51		Смета № 724-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
277 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ВЛ 10 кВ Ф-10-3-С ПС 35 кВ Костенковская L=10-380 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 110 жб, 72 дер на жб прист.	КР	подряд	Уборка порубочных остатков на трассе ВЛ 0,5 га.	19,39	0,00			19,39	19,02	0,36					19,39		Смета № 725-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
277 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д. Усково, Успенка	ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая L=42,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 623 жб	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 29,765 пр/км	6936,92	0,00			6936,92	2132,10	4804,82					6936,92		Смета № 726-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д. Усково, Успенка	ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая L=42,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 623 жб	КР	подряд	Монтаж дополнительных заземляющих устройств 34 шт.	222,91	0,00			222,91	193,66	29,25					222,91		Смета № 728-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
278 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Усково,Успенка	ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая L=42,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 623 жб	КР	подряд	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 39 шт.	123,10	0,00			123,10	87,88	35,22					123,10		Смета № 727-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Усково,Успенка	ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая L=42,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 623 жб	КР	х/способ	Установка разъединителя 1 шт.	30,62	30,62	11,69	18,94	0,00			11,69				18,94		Смета № 730-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Усково,Успенка	ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая L=42,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 623 жб	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт.	31,95	31,95	18,63	13,32	0,00			18,63				13,32		Смета № 729-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Красулино,Недорезово	ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В ПС 110 кВ Стройбаза L=36,2 км, Провод АС 50, А 70 ,СИП 3 1х70, 425 жб	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт.	30,23	30,23	16,30	13,93	0,00			16,30				13,93		Смета № 741-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Костенково	ТП-Ю-2-028 ВЛ 10 кВ Ф.10-9-К ПС 35 кВ Костенковская КТП	КР	х/способ	Замена повреждённого разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	31,26	31,26	17,33	13,93	0,00			17,33				13,93		Смета № 743-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 6	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) д.Усково	ТП-Ю-1-088 ВЛ 10 кВ Ф.10-11-У ПС 110 кВ Ерунаково-Тяговая КТП	КР	х/способ	Замена повреждённого разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	31,26	31,26	17,33	13,93	0,00			17,33				13,93		Смета № 742-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 7	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Замена голого провода на СИП 13,65 пр/км	3069,26	0,00			3069,26	841,26	2228,00					3069,26		Смета № 737-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 8	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт.	34,35	34,35	14,87	19,48	0,00			14,87				19,48		Смета № 733-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведо- мость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
278 9	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	х/способ	Замена разъединителя 1 шт.	34,35	34,35	14,87	19,48	0,00			14,87				19,48		Смета № 740-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведо- мость неисправ- ностей, ведомость объемов работ

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стоим- ость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
279 0	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Монтаж дополнительных заземляющих устройств 24 шт.	136,02	0,00			136,02	109,17	26,84					136,02		Смета № 739-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведом- ость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
279 1	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Установка длинно- искрового разрядника петлевого типа (СИП) 21 шт.	56,76	0,00			56,76	37,79	18,96					56,76		Смета № 738-1-24	Акт неисправностей, лист осмотра, ведом- ость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
279 2	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Расчистка трассы ВЛ (ручная) 1,5 га	97,59	0,00			97,59	94,90	2,69					97,59		Смета № 734-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
279 3	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Уборка порубочных остатков на трассе ВЛ 4 га	71,25	0,00			71,25	70,16	1,09					71,25		Смета № 735-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей, ведомость объемов работ
279 4	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Замена промежуточной опоры (на ж/б) 8 шт.	342,14	0,00			342,14	165,21	176,93					342,14		Смета № 731-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
279 5	ЮЭС	Новокузнецкий РЭС (Кузнецкий МУ) с.Ильинка,Шорохово,Степно й	ВЛ 10 кВ Ф-10-25-И ПС 110 кВ Ильинская Городская 1 L=30,810 км, Провод АС 50,СИП 3 1х70, 470 жб, 4 дер на жб прист	КР	подряд	Замена анкерной опоры (на ж/б) 2 шт.	202,16	0,00			202,16	87,80	114,36					202,16		Смета № 732-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ве- домость измерения загнивания опор, ведомость неисправ- ностей, ведомость объемов работ
279 6	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Атаманово	КТП-Ю-3-014 от ф 10-22-А, ПС 110кВ Драгунский Водозабор, с.Атаманово КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Окраска корпуса 1 шт.	24,08	24,08	16,94	7,14	0,00			16,94				7,14		Смета №130-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
279 7	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Атаманово	КТП-Ю-3-020 от ф 10-1-К, РП 10кВ Тальжино, с.Атаманово КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Окраска корпуса 1 шт.	13,43	13,43	6,89	6,54	0,00			6,89				6,54		Смета №129-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы		стоимост ь ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
279 8	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Атаманово	КТП-Ю-3-027 от ф 10-19-П, РП 10кВ Тальжино, с.Атаманово КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Окраска корпуса 1 шт.	24,08	24,08	16,94	7,14	0,00			16,94				7,14		Смета №131-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
279 9	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Атаманово	КТП-Ю-3-038 от ф 10-1-К, РП 10кВ Тальжино, с.Атаманово КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Окраска корпуса 1 шт.	24,08	24,08	16,94	7,14	0,00			16,94				7,14		Смета №132-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
280 0	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Терёхино	КТП-Ю-1-008 от ф 10-10- С, ПС 110 кВ Сидоровская п.Терехино КТП-10/0,4кВ	КР	х/способ	Окраска корпуса 1 шт.	15,95	15,95	9,94	6,01	0,00			9,94				6,01		Смета №128-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
280 1	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-008 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Подобас L=3,160 км, Провод А-25, А-35, 36 дер. опор на ж/б п., 22 оп.- Ж/Б, 3 дер. Опор.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 30 шт.	1123,67	1123,67	660,74	462,93	0,00			660,74				462,93		Смета №113-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
280 2	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-008 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Подобас L=3,160 км, Провод А-25, А-35, 36 дер. опор на ж/б п., 22 оп.- Ж/Б, 3 дер. Опор.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 10 шт.	687,16	687,16	402,54	284,62	0,00			402,54				284,62		Смета №114-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
280 3	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-008 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Подобас L=3,160 км, Провод А-25, А-35, 36 дер. опор на ж/б п., 22 оп.- Ж/Б, 3 дер. Опор.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 1,26 км	622,58	622,58	44,93	577,65	0,00			44,93				577,65		Смета №115-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
280 4	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ п. Балбынь	ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-Ю-3- 063 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Подобас L=0,609 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б прист, 6 ж/б опор.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,49 км.	249,18	249,18	18,43	230,75	0,00			18,43				230,75		Смета №110-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
280 5	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3- 063 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь L=0,609 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б прист, 6 ж/б опор.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 11 шт.	412,68	412,68	242,95	169,73	0,00			242,95				169,73		Смета №107-1- 24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
280 6	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3-063 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь L=0,609 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б прист, 6 ж/б опор.	КР	х/способ	Установка подкоса к ж/б опоре. 1 шт.	23,96	23,96	8,93	15,03	0,00			8,93				15,03		Смета №112-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
280 7	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верх. Подобас	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3-063 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь L=0,609 км, Провод А-16, 12 дер. опор на ж/б прист, 6 ж/б опор.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт.	366,73	366,73	211,35	155,38	0,00			211,35				155,38		Смета № 108-1-24 109-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
280 8	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ п. Балбынь	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-066 ф.6-23-Б ПС 35 Строительная L=0,52 км, Провод А-16, 14 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 5 шт.	366,73	366,73	211,35	155,38	0,00			211,35				155,38		Смета №102-24 103-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
280 9	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ п. Балбынь	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-066 ф.6-23-Б ПС 35 Строительная L=0,52 км, Провод А-16, 14 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 9 шт.	336,96	336,96	198,07	138,89	0,00			198,07				138,89		Смета №101-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
281 0	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ п. Балбынь	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-066 ф.6-23-Б ПС 35 Строительная L=0,52 км, Провод А-16, 14 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,52 км.	255,78	255,78	19,46	236,32	0,00			19,46				236,32		Смета №104-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
281 1	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Сидорово	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-1-049 ф.10-10-С ПС 110 Сидоровская L=1,69 км, Провод А-16, 34 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 4 шт.	412,52	412,52	282,24	130,28	0,00			282,24				130,28		Смета №123-1-24 124-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
281 2	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Сидорово	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-1-049 ф.10-10-С ПС 110 Сидоровская L=1,69 км, Провод А-16, 34 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 12 шт.	623,34	623,34	438,14	185,20	0,00			438,14				185,20		Смета №122-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
281 3	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Сидорово	ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-1-049 ф.10-10-С ПС 110 Сидо-ровская L=1,69 км, Провод А-16, 34 дер. опор на ж/б прист.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,385 км.	209,99	209,99	28,64	181,35	0,00			28,64				181,35		Смета №125-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
281 4	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верхний Берензас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-013 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Берензас L=3,253 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п., 15 оп.- дер.	КР	х/способ	Замена пром. опоры (на ж/б) 37 шт.	1403,18	1403,18	832,42	570,75	0,00			832,42				570,75		Смета №117-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
281 5	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верхний Берензас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-013 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Берензас L=3,253 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п., 15 оп.- дер.	КР	х/способ	Замена поворот. опоры (на ж/б) 6 шт.	417,40	417,40	246,62	170,78	0,00			246,62				170,78		Смета №118-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость измерения загнивания опор, ведомость неисправностей
281 6	ЮЭС	Мысковский РЭС, Центральный МУ с. Верхний Берензас	ВЛ-0,4 кВ от КТП-Ю-3-013 ф.6 -30-Б, ПС 110 ЦОФ Сибирь, с. Верхний Берензас L=3,253 км, Провод А-25, 58 дер. опор на ж/б п., 15 оп.- дер.	КР	х/способ	Замена голого провода на СИП 0,945 км	474,63	474,63	34,96	439,68	0,00			34,96				439,68		Смета №119-1-24	Акт неисправностей, листок осмотра, ведомость неисправностей
281 7	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Кондомская-Кондома-тяговая-1 оп. 3,8,15,17,19,20,21,22,24, 25 L=3,5 км, АС-120/19, 29 металл и ж/б опор	КР	х/способ	Замена изолятора в поддерживающей гирлянде 90 Штука	113,77	113,77	23,01	90,76	0,00			23,01				90,76		Смета № 408-1х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра
281 8	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Кондомская-Кондома-тяговая-2 оп. 7,8,11,13,17,18,19,20,21,23,24 L=3,4 км, АС-120/19, 27 металл и ж/б опор	КР	х/способ	Замена изолятора в поддерживающей гирлянде 87 Штука	110,75	110,75	23,01	87,73	0,00			23,01				87,73		Смета № 409-1х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра
281 9	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Калары тяговая-Кондомская оп. 80-88 L=30,37 км, АС-120/19 , 144 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 7,5 га	998,85	998,85	975,38	23,46	0,00			975,38				23,46		Смета № 410-1х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
282 0	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Темирская-1 оп.197-203 L=60 км, АС-120/19, 283 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 6,6 га	880,39	880,39	858,34	22,05	0,00			858,34				22,05		Смета № 411-1х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					описания, листок осмотра
282 1	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Южно- Кузбасская ГРЭС ГРЭС- Темирская-1 оп.146-163 L=60 км, АС-120/19, 283 металл опор	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры 60 Штука	1454,97	0,00			1454,97	1097,18	357,79					1454,97		Смета № 407-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, протокол проверки состояния фундаментов опор
282 2	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Южно- Кузбасская ГРЭС- Темирская-2 оп.195-200 L=60 км, АС-120/19, 283 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 6,9 га	919,94	919,94	897,35	22,59	0,00			897,35				22,59		Смета № 412-1х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
282 3	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Шерегеш-1-Усть- Кабырза оп. 199-204 L=36,7 км, АС-120, 309 метал и ж/б опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 12,2 га	1061,22	0,00			1061,22	1027,68	33,53					1061,22		Смета № 404-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
282 4	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Темирская- Алгаин-тяговая оп.45-53,64- 81 L=20,02 км, АС-120, АС- 95/16, 102 метал	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 16,05 га	1396,11	0,00			1396,11	1352,00	44,12					1396,11		Смета № 401-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, лист детального описания, листок осмотра
282 5	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Темирская- Калары-тяговая оп. оп.38- 50,150-173 L=32,64 км, АС- 120/19 , 174 металл опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 19,8 га	1722,30	0,00			1722,30	1667,88	54,42					1722,30		Смета № 402-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, лист детального описания, листок осмотра
282 6	ЮЭС	Кондомский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Южно- Кузбасская ГРЭС- Кондомская оп.213-299 L=104 км, АС-240/56 , 468 металл опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 52 га	4523,22	0,00			4523,22	4380,30	142,93					4523,22		Смета № 403-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
282 7	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 110кВ Афонинская- Красный Брод отп. на ПС 110кВ Краснокаменская	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га.	89,76	89,76	88,94	0,82	0,00			88,94				0,82		Смета № 470-4х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			L=28,1 км, S=AC-300 мм², 196 метал. и ж/б опор																		неисправностей, лист detailного описания, листок осмотра
2828	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 110кВ Уска-Карагайлинская новая отп. на ПС 110кВ Краснокаменская L=28,1 км, S=AC-300 мм², 196 метал. и ж/б опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 1 га.	89,76	89,76	88,94	0,82	0,00			88,94				0,82		Смета № 471-4х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист detailного описания, листок осмотра
2829	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 35кВ К-2-3 L=9,1км(18,2км), S=AC-150 мм², 58 метал. и ж/б опор, 2-х цепная	КР	подряд	Восстановление предусмотренного проектом грозозащитного троса 0,57 км	206,97	0,00			206,97	90,95	116,02					206,97		Смета № 461-3п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра
2830	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 35кВ К-100-120 отп. на ПС 35кВ Тынганская L=3,3км(6,6км), S=AC-120 мм², 19 метал. опор, 2-х цепная	КР	подряд	Восстановление предусмотренного проектом грозозащитного троса 0,43 км	185,84	0,00			185,84	103,46	82,39					185,84		Смета № 462-3п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра
2831	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 35кВ ТС-30 L=0,6км(6,6км), S=AC-150 мм², 6 метал. опор	КР	подряд	Восстановление предусмотренного проектом грозозащитного троса 0,6 км	339,19	0,00			339,19	218,82	120,38					339,19		Смета № 460-4п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра
2832	ЮЭС	Прокопьевский участок СВЛ	ВЛ 35кВ ТС-30 L=0,6км(6,6км), S=AC-150 мм², 6 метал. опор	КР	подряд	Замена изолятора в поддерживающей гирлянде 180 шт.	260,41	0,00			260,41	47,05	213,36					260,41		Смета № 463-4п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, ведомость проверки сопротивления фарфоровой изоляции, ведомость проверки электрической прочности фарфоровой изоляции
2833	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЮК ГРЭС-КМК-1 L=39,54 провод АСУ-300, 144 опоры	КР	подряд	Восстановление предусмотренного проектом грозотроса 1,4 км	443,94	0,00			443,94	203,65	240,29					443,94		Смета № 458-3п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, акт расследования ТН
2834	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк сортировочная	КР	подряд	Восстановление предусмотренного	443,94	0,00			443,94	203,65	240,29					443,94		Смета № 459-3п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			L=33,49 провод АСУ-300, 112 опоры			проектом грозотроса 1,4 км															листок осмотра, акт расследования ТН
283 5	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1 L=20,77 провод АС-120/19, 78 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5 га	452,51	452,51	444,72	7,79	0,00			444,72				7,79		Смета № 442-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, листок осмотра, лист детального описания
283 6	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык тяговая-1 L=20,77 провод АС-120/19, 78 опор	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры 252 Штука	5034,76	0,00			5034,76	3532,04	1502,72					5034,76		Смета № 474-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, листок осмотра, протокол проверки состояния фундаментов опор
283 7	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЗСМК-Карлык тяговая-2 L=20,77 провод АС-120/19, 78 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5 га	452,51	452,51	444,72	7,79	0,00			444,72				7,79		Смета № 443-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, листок осмотра, лист детального описания
283 8	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ускатская- Ильинская-1 L=15,664 провод АС-120/19, 107 опор 46ж/б., 61 мет.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	181,00	181,00	177,89	3,12	0,00			177,89				3,12		Смета № 440-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
283 9	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Ускатская- Ильинская-2 L=15,664 провод АС-120/19, 107 опор 46ж/б., 61 мет.	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	181,00	181,00	177,89	3,12	0,00			177,89				3,12		Смета № 441-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 0	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ КФЗ-П-НКАЗ-2 L=1,419 провод АСО-500, 14 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2 га	181,00	181,00	177,89	3,12	0,00			177,89				3,12		Смета № 439-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 1	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-2 L=3,71 провод АС- 240/32, 16 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	271,51	271,51	266,83	4,67	0,00			266,83				4,67		Смета № 438-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
284 2	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ КМК-1-Опорная 6-1 L=3,71 провод АС- 240/32, 16 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	271,51	271,51	266,83	4,67	0,00			266,83				4,67		Смета № 437-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 3	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ Новокузнецк Сортировочный- Центральная ТЭЦ L=4,166 провод АС 300/48., АС 150/24 26 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5 га	452,51	452,51	444,72	7,79	0,00			444,72				7,79		Смета № 444-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 4	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 35кВ С-12 отпайка на Костенковская L=11 провод АС-120/19 124 опоры 18 мет. 106 ж/б	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5 га	452,51	452,51	444,72	7,79	0,00			444,72				7,79		Смета № 434-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 5	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 35кВ Н-3 отпайка на Костенковская L=11 провод АС-120/19 124 опоры 18 мет. 106 ж/б	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5 га	452,51	452,51	444,72	7,79	0,00			444,72				7,79		Смета № 433-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ве- домость неисправ- ностей, листок осмотра, лист детального описания
284 6	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 35кВ Н-3 отпайка на Калмыковская L=8,7 провод АС-95/16 65 опор 12 мет. 53 ж/б	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	271,51	271,51	266,83	4,67	0,00			266,83				4,67		Смета № 431-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 7	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-1 отпайка на Абагурская L=6,1 провод АС-150/24, 30 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	271,51	271,51	266,83	4,67	0,00			266,83				4,67		Смета № 445-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 8	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110кВ ЮК ГРЭС-ТУ ГРЭС-2 отпайка на Абагурская L=6,1 провод АС-150/24, 30 опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3 га	271,51	271,51	266,83	4,67	0,00			266,83				4,67		Смета № 446-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
284 9	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 35кВ С-15 L=7,46 провод АС-185/29, 42 опоры	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 4 га	362,01	362,01	355,78	6,23	0,00			355,78				6,23		Смета № 435-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома	Реконструктивные работы		стоимость ремонта	необходимость ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					листок осмотра, лист детального описания
2850	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 35кВ С-16 L=7,46 провод АС-185/29, 42 опоры	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 4 га	362,01	362,01	355,78	6,23	0,00			355,78				6,23		Смета № 436-3х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, лист детального описания
2851	ЮЭС	Новокузнецкий участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ЗСМК- Ерунаковская тяговая-1 L=24,29, провод АС-120, АСУС-185, 115 опоры	КР	подряд	Ремонт фундамента опоры 176 Штука	3659,50	0,00			3659,50	2609,98	1049,52					3659,50		Смета № 473-1п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, листок осмотра, протокол проверки состояния фундаментов опор
2852	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС- Северный Маганак-1 L=62 км провод АСУ-300, АСО- 300, 206 опор	КР	подряд	Восстановление грозотроса 13,702 км	2815,04	0,00			2815,04	386,96	2428,08					2815,04		Смета № 472-1п-24	Предписание РУТН, Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей
2853	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-3 , пр. оп . 4-16, 19-25, 30-39 L=7,424км, АС-150/24, 46 металл	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 7,31 га	661,55	661,55	650,18	11,37	0,00			650,18				11,37		Смета № 418-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2854	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-4 , пр. оп . 4-16, 19-25, 30-39 L=7,424км, АС-150/24, 46 металл	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 7,31 га	661,55	661,55	650,18	11,37	0,00			650,18				11,37		Смета № 419-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2855	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-30 , пр. оп . 4-9, 13-16, 21-24 L=4,616км, АС-150/24, 32 металл	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,51 га	227,17	227,17	223,25	3,92	0,00			223,25				3,92		Смета № 422-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2856	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-40 , пр. оп . 4-9, 13-16, 21-24 L=4,616км, АС-150/24, 32 металл	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 2,51 га	227,17	227,17	223,25	3,92	0,00			223,25				3,92		Смета № 423-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					описания, листок осмотра
2857	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-13 , пр. оп . 4-9, 10-32 L=8,2 км, АС-150/19, 56 металл и ж/б опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 12,8 га	1158,43	1158,43	1138,48	19,95	0,00			1138,48				19,95		Смета № 420-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2858	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ С-14 , пр. оп . 4-8, 10-32 L=8,3 км, АС-70, 51 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 12,9 га	1167,49	1167,49	1147,38	20,11	0,00			1147,38				20,11		Смета № 421-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2859	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Шугалейская-1 пр. оп. 20-32 L=11,8 км, АС-120/19, 58 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5,35 га	484,20	484,20	475,85	8,35	0,00			475,85				8,35		Смета № 429-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2860	ЮЭС	Осинниковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС - Шугалейская-2 пр. оп. 20-32 L=11,8 км, АС-120/19, 58 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5,35 га	484,20	484,20	475,85	8,35	0,00			475,85				8,35		Смета № 430-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2861	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-Тяговая-1 пр. оп. 1-4, 7-12, 19-23 L=7,07км, АС-240 , 52 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3,68 га	333,05	333,05	327,31	5,74	0,00			327,31				5,74		Смета № 427-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2862	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Еланская-Тальжино-Тяговая-2 пр. оп. 1-4, 7-12, 19-23 L=7,07км, АС-240 , 52 металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3,68 га	333,05	333,05	327,31	5,74	0,00			327,31				5,74		Смета № 428-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
2863	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ У-15 пр. оп. 13-30 L=3,8км, АСУ-150/19, 30металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3,91 га	353,87	353,87	347,77	6,10	0,00			347,77				6,10		Смета № 425-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей,

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во и цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					лист детального описания, листок осмотра
286 4	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ У-16 пр. оп. 13-30 L=3,8км, АСУ-150/19, 30металл опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 3,91 га	353,87	353,87	347,77	6,10	0,00			347,77				6,10		Смета № 426-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
286 5	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Еланская- Тальжино-Тяговая-1 отпайка на ПС Водозабор пр. оп. 25-47 L=9,08 км, S=АС-95\16 , 59 метал. и ж/б опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 6,64 га	391,67	0,00			391,67	378,36	13,31					391,67		Смета № 413-2п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, лист детального описания, листок осмотра
286 6	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ Еланская- Тальжино-Тяговая-2 отпайка на ПС Водозабор пр. оп. 25-47 L=9,08 км, S=АС-95\16 , 59 метал. и ж/б опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 6,64 га	391,67	0,00			391,67	378,36	13,31					391,67		Смета № 414-2п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, лист детального описания, листок осмотра
286 7	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская-5-1 пр. оп. 67- 95, 193-251 L=51,6 км, S=АС-300/66, 255 метал. Опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 68,2 га.	4022,87	0,00			4022,87	3886,18	136,69					4022,87		Смета № 415-2п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправ- ностей, лист детального описания, листок осмотра
286 8	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС - Распадская-5-2 пр. оп. 67- 95, 193-251 L=51,9 км, S=АС-300/66, 251 метал. Опор	КР	подряд	Расчистка трассы (ручная) 66,7 га.	3934,39	0,00			3934,39	3800,71	133,69					3934,39		Смета № 416-2п-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
286 9	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Карьерная - Мрасская-2 пр. оп. 1-3, 4- 13, 15-24 L=9,9 км, S=АС- 120 мм²., 26 метал. опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 4,98 га	450,73	450,73	442,94	7,79	0,00			442,94				7,79		Смета № 417-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального описания, листок осмотра
287 0	ЮЭС	Мысковский участок СВЛ	ВЛ 35 кВ Томская - Карьерная пр. оп. 1-3, 4-13, 15-29 L=9,9 км, S=АС-120 мм²., 30 метал. опор	КР	х/способ	Расчистка трассы (ручная) 5,74 га	519,48	519,48	510,54	8,94	0,00			510,54				8,94		Смета № 424-2х-24	Акт неисправностей, акт дефектации, ведомость неисправностей, лист детального

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					описания, листок осмотра
287 1	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Афонинская, г. Киселевск	ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, Т- 1-63, Т-2-63 Тип ТДНТ- 63000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	465,42	465,42	428,94	36,49	0,00			428,94				36,49		Смета № 1001-1-24	Акт неисправностей.
287 2	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Афонинская, г. Киселевск	ОРУ-110 кВ, В-110 Т-1-63, В-110 Т-2-63, В-110 Краснобродская, В-110 Маганак, ОРУ-110 кВ, В- 110 Черкасов Камень, МСВ- ОВ-110 У-110-2000-50	КР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 6 шт.	511,24	511,24	496,49	14,74	0,00			496,49				14,74		Смета № 1009-1-24	Акт неисправностей.
287 3	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Афонинская, г. Киселевск	ЗРУ-6кВ, ТСН-1-400, ТСН- 2-400 ТМ-440/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	34,79	34,79	34,07	0,72	0,00			34,07				0,72		Смета № 1002-1-24	Акт неисправностей.
287 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Красный Брод, пгт. Краснобродский	ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, Т- 1-40, Т-2-40 Тип ТДТН- 40000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	580,24	580,24	543,75	36,49	0,00			543,75				36,49		Смета № 1003-1-24	Акт неисправностей.
287 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Красный Брод, пгт. Краснобродский	ЗРУ-6кВ, В-6 Т-1-40, В-6 Т- 2-40, МСВ-6 ВВ/TEL-10-20- 1000	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 7 шт.	40,39	40,39	40,34	0,06	0,00			40,34				0,06		Смета № 1161-1-24	Акт неисправностей.
287 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Красный Брод, пгт. Краснобродский	ЗРУ-6кВ, В-6 (8шт) Тип ЗНОМ-35-65	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 8 шт.	112,76	112,76	111,36	1,40	0,00			111,36				1,40		Смета № 1162-1-24	Акт неисправностей.
287 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Красный Брод, пгт. Краснобродский	ЗРУ-6кВ, ЛР-6 (14шт) РВ- 6/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 14 шт.	92,48	92,48	91,94	0,55	0,00			91,94				0,55		Смета № 1160-1-24	Акт неисправностей.
287 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Красный Брод, пгт. Краснобродский	ЗРУ-6кВ, ТСН-6-1, ТСН-6-2 ТМ-250/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	24,04	24,04	23,32	0,72	0,00			23,32				0,72		Смета № 1163-1-24	Акт неисправностей.
287 9	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Киселёвская-Заводская, г.Киселевск	ОРУ-110 кВ, Т-1-32, Т-2-32 Тип ТДТНГ-31500/110/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	225,98	225,98	189,49	36,49	0,00			189,49				36,49		Смета № 1005-1-24	Акт неисправностей.
288 0	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Киселёвская-Заводская, г.Киселевск	ЗРУ-6кВ, ТСН-1, ТСН-2 ТС3-100/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	18,92	18,92	18,20	0,72	0,00			18,20				0,72		Смета № 1104-1-24	Акт неисправностей.
288 1	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Вахрушевская, г.Киселевск	ОРУ-110 кВ, Т-1-15, Т-2-20 Тип ТДТН-15000/110, ТДТН-20000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформато- ра 110 кВ с РПН 2 шт.	268,29	268,29	231,80	36,49	0,00			231,80				36,49		Смета № 1122-1-24	Акт неисправностей.
288 2	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Вахрушевская, г.Киселевск	ЗРУ-6кВ, ТСН-1, ТСН-2 ТМ-63/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	17,96	17,96	17,24	0,72	0,00			17,24				0,72		Смета № 1121-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
288 3	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Вахрушевская, г.Киселевск	ОРУ-110 кВ, Т-1-15 Тип ТДТН-15000/110	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1136,24	0,00			1136,24	961,91	174,34					1136,24		Смета № 12-спс-23	Акт неисправностей, предписание АП-С- 249-20-КПО
288 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-12, г. Киселевск	ОРУ-35 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТД-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	147,80	147,80	112,91	34,90	0,00			112,91				34,90		Смета № 1294-1-24	Акт неисправностей.
288 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-12, г. Киселевск	ОРУ-35 кВ, Р-35 (6шт) РЛНД-35/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 6 шт.	82,15	82,15	80,76	1,39	0,00			80,76				1,39		Смета № 1293-1-24	Акт неисправностей.
288 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-12, г. Киселевск	ОРУ-35, ТСН-35-1, ТСН- 35-2 ТМ-100/35	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 35 кВ без РПН 2 шт.	18,92	18,92	18,20	0,72	0,00			18,20				0,72		Смета № 1295-1-24	Акт неисправностей.
288 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-13, г. Киселевск	ОРУ-35 кВ, Т-1-15, Т-2-10 Тип ТДН-15000/35, ТДН- 10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	203,84	203,84	168,95	34,90	0,00			168,95				34,90		Смета № 1297-1-24	Акт неисправностей.
288 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-13, г. Киселевск	КРУ-6 кВ, В-6 (13шт) ВМГ- 133	КР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 26 шт.	301,21	301,21	299,81	1,40	0,00			299,81				1,40		Смета № 1298-1-24	Акт неисправностей.
288 9	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС Шахта-13, г. Киселевск	ЗРУ-6кВ, ТСН-1, ТСН-2 ТМ-60/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	17,96	17,96	17,24	0,72	0,00			17,24				0,72		Смета № 1296-1-24	Акт неисправностей.
289 0	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ЗРУ-6 кВ: ТН-6 1с, ТН-6 2с Тип НАМИ-10-95	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,42	2,42	1,90	0,53	0,00			1,90				0,53		Смета № 1150-1-24	Акт неисправностей.
289 1	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110 кВ: ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ Тип НАМИ- 110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,48	5,48	4,21	1,27	0,00			4,21				1,27		Смета №1141-1- 24	Акт неисправностей.
289 2	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: ТН-35 1СШ, ТН-35 2СШ Тип НАМИ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	1,22	1,22	0,89	0,34	0,00			0,89				0,34		Смета № 1025-1-24	Акт неисправностей.
289 3	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ЗРУ-6 кВ: ТСН-1-320, ТСН- 2-400 Тип ТМ-6/320, ТМ- 6/400	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	35,88	35,88	34,33	1,55	0,00			34,33				1,55		Смета № 1147-1-24	Акт неисправностей.
289 4	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: 1ШР-35 Т-1-25, 2ШР-35 Т-1-25, 1ШР-35 Т- 2-25, 2ШР-35 Т-2-25, 1ШР- 35 М-13, 2ШР-35 М-13, ЛР- 35 Резерв, 2ШР-35 Резерв, 1ШР МШВ-35, ШР ОПН-35 2СШ Тип РЛНД-35/600	СР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 10 шт.	34,66	34,66	28,81	5,85	0,00			28,81				5,85		Смета № 1151-1-24	Акт неисправностей.
289 5	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: ЛР-35 Тяговая- 1, ЛР-35 Тяговая-2, ШР ТН- 35 1СШ, ШР ТН-35 2СШ, ШР ОПН-35 1СШ Тип РЛНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 5 шт.	17,91	17,91	14,40	3,50	0,00			14,40				3,50		Смета № 1152-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
289 6	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110 кВ: Т-1-25, Т-2-25 Тип ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	318,31	318,31	280,58	37,73	0,00			280,58				37,73		Смета № 1140-1-24	Акт неисправностей.
289 7	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110: ЗОН-110 Т-1-25. Тип КЗ-110У1	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 1 шт.	3,32	3,32	2,74	0,58	0,00			2,74				0,58		Смета № 1148-1-24	Акт неисправностей.
289 8	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ЗРУ-6 кВ: МСВ-6 Тип ВМГ-133	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 1 шт.	5,66	5,66	3,61	2,05	0,00			3,61				2,05		Смета № 1149-1-24	Акт неисправностей.
289 9	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110 кВ: В-110 Тип МКП-110	КР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 2 шт.	27,40	27,40	22,35	5,04	0,00			22,35				5,04		Смета № 1142-1-24	Акт неисправностей.
290 0	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: МШВ-35 Тип С-35	КР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 1 шт.	19,95	19,95	15,90	4,05	0,00			15,90				4,05		Смета № 1157-1-24	Акт неисправностей.
290 1	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: В-35 Тяговая-1 Тип МКП-35	КР	х/способ	Замена ввода 35 кВ на выключателе 2 шт.	905,80	905,80	41,82	863,98	0,00			0,00		905,80		0,00		Смета № 1159-1-24	Акт неисправностей, протокол испытания масляного выключателя 35кВ
290 2	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35 кВ: Тяговая-2 Тип МКП-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 1 шт.	7,67	7,67	4,93	2,75	0,00			4,93				2,75		Смета № 1158-1-24	Акт неисправностей.
290 3	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110 кВ: В-110 Тип МКП-110	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 3 шт.	45,11	45,11	33,53	11,58	0,00			33,53				11,58		Смета № 1143-1-24	Акт неисправностей.
290 4	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-35, Обогрев подстанции ОРУ-35, Обогрев подстанции	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт.	1,72	1,72	1,29	0,42	0,00			1,29				0,42		Смета № 1153-1-24	Акт неисправностей.
290 5	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ОРУ-110, Обогрев подстанции ОРУ-110, Обогрев подстанции	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт.	2,22	2,22	1,29	0,93	0,00			1,29				0,93		Смета № 1154-1-24	Акт неисправностей.
290 6	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	ЗРУ-6, Обогрев подстанции ЗРУ-6, Обогрев подстанции	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 1 шт.	1,19	1,19	0,95	0,25	0,00			0,95				0,25		Смета № 1155-1-24	Акт неисправностей.
290 7	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	Общестанционный пункт управления ПС, ЩСН (РУСН) Общестанционный пункт управления ПС, ЩСН (РУСН)	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,57	1,57	1,20	0,37	0,00			1,20				0,37		Смета № 1144-1-24	Акт неисправностей.
290 8	ЮЭС	Кондомский МУ ПС 110 Кондомская, г.Таштагол	Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт.	1,57	1,57	1,20	0,37	0,00			1,20				0,37		Смета № 1145-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
290 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Бызовская, г.Новокузнецк, р- н Заводской	ОРУ-110 ШР-110 Т-1-20, ШР-110 Т-2-25 с заменой изоляции Тип ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	223,09	223,09	38,87	184,22	0,00			38,87				184,22		Смета № 1119-1-24	Акт неисправностей.
291 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Бызовская, г.Новокузнецк, р- н Заводской	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Тип ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,76	5,76	4,83	0,93	0,00			4,83				0,93		Смета № 1118-1-24	Акт неисправностей.
291 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Бызовская, г.Новокузнецк, р- н Заводской	ОРУ-110 кВ, Т-1-20, Т-2-25 Тип ТДНГ-20000/110, ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	321,51	321,51	294,61	26,90	0,00			294,61				26,90		Смета № 1120-1-24	Акт неисправностей.
291 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Бызовская, г.Новокузнецк, р- н Заводской	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,36	5,36	3,80	1,56	0,00			3,80				1,56		Смета № 1117-1-24	Акт неисправностей.
291 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТРДН-40000/110/6,3	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	587,13	587,13	497,10	90,03	0,00			497,10				90,03		Смета № 1251-1-24	Акт неисправностей.
291 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТН-110-1, ТН- 110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,34	2,34	1,16	1,18	0,00			1,16				1,18		Смета № 1252-1-24	Акт неисправностей.
291 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, В-110 Т-1-40, В-110 Т-2-40 ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 2 шт.	35,05	35,05	23,80	11,25	0,00			23,80				11,25		Смета № 1254-1-24	Акт неисправностей.
291 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-10 ТСН-1-63, ТСН-2- 63 ТМ-63	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	52,50	52,50	49,18	3,33	0,00			49,18				3,33		Смета № 1248-1-24	Акт неисправностей.
291 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 ф.6-36-П, ф.6-39-Г2 ВМГ-133	КР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 2 шт.	24,48	24,48	23,89	0,59	0,00			23,89				0,59		Смета № 1249-1-24	Акт неисправностей.
291 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 ф.6-29+г3, ф.637+г2, ф.641+г2, ф.6-43-г2, ф.6-46- г1 ВМГ-133	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 5 шт.	21,71	21,71	20,76	0,95	0,00			20,76				0,95		Смета № 1250-1-24	Акт неисправностей.
291 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Северо-Байдаевская, г.Новокузнецк	ТН-6-1, ТН-6-2, ТН-6-3, ТН-6-4 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 4 шт.	3,79	3,79	2,61	1,18	0,00			2,61				1,18		Смета № 1253-1-24	Акт неисправностей.
292 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Сидоровская, Новокузнецкий район, с.Сидорово	ОРУ-110 кВ, Т-1-16, Т-2-25 Тип ТДТН-16000/110, ТДН- 25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	278,27	278,27	249,76	28,51	0,00			249,76				28,51		Смета № 1256-1-24	Акт неисправностей.
292 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Сидоровская, Новокузнецкий район, с.Сидорово	ЗРУ -10 ДК-10 ТАДТМ- 30/10	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	10,28	10,28	9,10	1,18	0,00			9,10				1,18		Смета № 1255-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
292 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Сидоровская, Новокузнецкий район, с.Сидорово	ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	1,84	1,84	1,38	0,46	0,00			1,38				0,46		Смета № 1257-1-24	Акт неисправностей.
292 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Сидоровская, Новокузнецкий район, с.Сидорово	ОРУ-110 кВ, В-110 Т-1-16, В-110 Т-2-5 ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 2 шт.	36,50	36,50	25,25	11,25	0,00			25,25				11,25		Смета № 1259-1-24	Акт неисправностей.
292 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Сидоровская, Новокузнецкий район, с.Сидорово	ОРУ-110 кВ, ТН-110-1 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,41	2,41	1,23	1,18	0,00			1,23				1,18		Смета № 1258-1-24	Акт неисправностей.
292 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Степная, Новокузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-16, Т-2-10 Тип ТДН-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	187,29	187,29	157,61	29,68	0,00			157,61				29,68		Смета № 1261-1-24	Акт неисправностей.
292 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Степная, Новокузнецкий район	ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	1,68	1,68	1,22	0,46	0,00			1,22				0,46		Смета № 1260-1-24	Акт неисправностей.
292 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Степная, Новокузнецкий район	ОРУ-110 ТН-110-1. ТН-110- 2 НАМИ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,43	2,43	1,25	1,18	0,00			1,25				1,18		Смета № 1262-1-24	Акт неисправностей.
292 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Луговая, р-н Новокузнецкий	ОРУ-110 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТДН-10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 2 шт.	289,20	289,20	199,16	90,03	0,00			199,16				90,03		Смета № 1188-1-24	Акт неисправностей.
292 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Луговая, р-н Новокузнецкий	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Тип ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	6,54	6,54	5,61	0,93	0,00			5,61				0,93		Смета № 1189-1-24	Акт неисправностей.
293 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Луговая, р-н Новокузнецкий	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	4,97	4,97	3,70	1,28	0,00			3,70				1,28		Смета № 1187-1-24	Акт неисправностей.
293 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Луговая, р-н Новокузнецкий	ЗРУ-10 кВ, ТН-6-1. тн-6-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	3,50	3,50	2,32	1,18	0,00			2,32				1,18		Смета № 1186-1-24	Акт неисправностей.
293 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Калмыковская, Новокузнецкий район, п Калмыковский	ОРУ-35 кВ, Т-1-10, Т-2-6,3 Тип ТДН-10000/35, ТМН- 6300/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 2 шт.	191,82	191,82	140,09	51,73	0,00			140,09				51,73		Смета № 1094-1-24	Акт неисправностей.
293 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Калмыковская, Новокузнецкий район, п Калмыковский	ТН-6-1, ТН-6-2 Тип РЛНД- 35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,89	2,89	2,54	0,35	0,00			2,54				0,35		Смета № 1095-1-24	Акт неисправностей.
293 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Калмыковская,	ТН-35-1 НАМИ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 1 шт.	0,98	0,98	0,32	0,66	0,00			0,32				0,66		Смета № 1026-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Новокузнецкий район, п Калмыковский																			
293 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-Городская-2, г.Новокузнецк, Новоильинский район	ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 8 шт.	56,03	56,03	19,73	36,30	0,00			19,73				36,30		Смета № 1108-1-24	Акт неисправностей.
293 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-Городская-2, г.Новокузнецк, Новоильинский район	В-10 (ф.10-1-Б, ф.10-15-РП) ВМП-10	КР	х/способ	Ремонт электромагнитного выключателя 3-20 кВ 2 шт.	27,89	27,89	27,09	0,81	0,00			27,09				0,81		Смета № 1193-1-24	Акт неисправностей.
293 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-Городская-2, г.Новокузнецк, Новоильинский район	ДК-1, ДК-2 ЗРОМ-300/10	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	19,38	19,38	18,20	1,18	0,00			18,20				1,18		Смета № 1183-1-24	Акт неисправностей.
293 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-Городская-2, г.Новокузнецк, Новоильинский район	ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	2,37	2,37	1,19	1,18	0,00			1,19				1,18		Смета № 1191-1-24	Акт неисправностей.
293 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС РП Ильинский, г.Новокузнецк	ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	1,65	1,65	1,19	0,46	0,00			1,19				0,46		Смета № 1314-1-24	Акт неисправностей.
294 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-32, Т-2-32 Тип ТДТН-31500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 2 шт.	241,22	241,22	189,49	51,73	0,00			189,49				51,73		Смета № 1042-1-24	Акт неисправностей.
294 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, ОД-110 Тип ОД-110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	3,32	3,32	2,21	1,11	0,00			2,21				1,11		Смета № 1038-1-24	Акт неисправностей.
294 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, КЗ-110 Тип КЗ-110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	1,44	1,44	0,94	0,50	0,00			0,94				0,50		Смета № 1036-1-24	Акт неисправностей.
294 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,93	2,93	2,05	0,89	0,00			2,05				0,89		Смета № 1046-1-24	Акт неисправностей.
294 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-35 кВ, ТН-35 Тип НОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	3,78	3,78	1,97	1,81	0,00			1,97				1,81		Смета № 1017-1-24	Акт неисправностей.
294 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 1040-1-24	Акт неисправностей.
294 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 1041-1-24	Акт неисправностей.
294 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, ЛР-35,ШР-35 Тип РЛНЗ-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 35 кВ 24 шт.	19,21	19,21	18,36	0,84	0,00			18,36				0,84		Смета № 1045-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
294 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, Разъединитель-6 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	0,82	0,82	0,54	0,27	0,00			0,54				0,27		Смета № 1035-1-24	Акт неисправностей.
294 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, ТСН-1-180, ТСН- 2-100 Тип ТМ-100/6, ТМ- 180/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	25,29	25,29	20,65	4,65	0,00			20,65				4,65		Смета № 1044-1-24	Акт неисправностей.
295 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, В-35 Тип ВГБЭП-35/630	ТР	х/способ	Ремонт элегазового выключателя 35 кВ 3 шт.	28,55	28,55	26,93	1,62	0,00			26,93				1,62		Смета № 1043-1-24	Акт неисправностей.
295 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, Текущий ремонт В-6 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасля- ного выкл. 3-20 кВ 7 шт.	11,91	11,91	4,27	7,65	0,00			4,27				7,65		Смета № 1037-1-24	Акт неисправностей.
295 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-35 кВ ЗРУ--35кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 20 шт.	219,45	219,45	170,27	49,18	0,00			170,27				49,18		Смета № 1039-1-24	Акт неисправностей.
295 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Карьерная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ ЗРУ--6 кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 20 шт.	219,45	219,45	170,27	49,18	0,00			170,27				49,18		Смета № 1106-1-24	Акт неисправностей.
295 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ Тип ТДНС- 16000/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 2 шт.	153,43	153,43	101,71	51,73	0,00			101,71				51,73		Смета № 1060-1-24	Акт неисправностей.
295 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, ТТ-35 Тип ТФЗМ-35-400/5	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора тока 35 кВ (1 фаза) 12 шт.	9,86	9,86	6,73	3,13	0,00			6,73				3,13		Смета № 1061-1-24	Акт неисправностей.
295 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	3,73	3,73	1,92	1,81	0,00			1,92				1,81		Смета № 1018-1-24	Акт неисправностей.
295 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 Шинный мост 6 кВ	ТР	х/способ	Замена опорного изо-лятора 3-20 кВ 24 шт.	17,39	17,39	13,20	4,19	0,00			13,20				4,19		Смета № 1068-1-24	Акт неисправностей.
295 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,70	2,70	2,11	0,59	0,00			2,11				0,59		Смета № 1059-1-24	Акт неисправностей.
295 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, МВ-6 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляно-го выкл. 3-20 кВ 1 шт.	11,44	11,44	10,42	1,03	0,00			10,42				1,03		Смета № 1057-1-24	Акт неисправностей.
296 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 1055-1-24	Акт неисправностей.
296 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 1056-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
296 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, В-35 Тип ВГБЭ-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 6 шт.	58,52	58,52	55,35	3,17	0,00			55,35				3,17		Смета № 1058-1-24	Акт неисправностей.
296 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Нагорная, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ ОРУ-35 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 5 шт.	4,31	4,31	3,33	0,98	0,00			3,33				0,98		Смета № 1069-1-24	Акт неисправностей.
296 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-5, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-16, Т-2-16 Тип ТДТНШ- 16000/115/6,3/6,6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	246,67	246,67	156,64	90,03	0,00			156,64				90,03		Смета № 1306-1-24	Акт неисправностей.
296 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-5, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип ТН-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,79	2,79	1,23	1,55	0,00			1,23				1,55		Смета № 1307-1-24	Акт неисправностей.
296 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-4, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТДТНШ- 40000/115/6,3/6,6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	651,97	651,97	561,94	90,03	0,00			561,94				90,03		Смета № 1304-1-24	Акт неисправностей.
296 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-4, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип ТН-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,87	2,87	1,31	1,55	0,00			1,31				1,55		Смета № 1305-1-24	Акт неисправностей.
296 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-6, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТДТНШ- 40000/115/6,3/6,6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	669,26	669,26	579,23	90,03	0,00			579,23				90,03		Смета № 1309-1-24	Акт неисправностей.
296 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Распадская-6, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип ТН-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,91	2,91	1,35	1,55	0,00			1,35				1,55		Смета № 1308-1-24	Акт неисправностей.
297 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-32, Т-2-32 Тип ТДТН-31500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	279,50	279,50	189,49	90,00	0,00			189,49				90,00		Смета № 24-0025-2	Акт неисправностей.
297 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, ОД-110 Тип ОД-110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 3 шт.	10,16	10,16	3,05	7,11	0,00			3,05				7,11		Смета № 24-0017-2	Акт неисправностей.
297 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, КЗ-110 Тип КЗ-110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	7,28	7,28	2,21	5,08	0,00			2,21				5,08		Смета № 24-0018-2	Акт неисправностей.
297 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3- 20 кВ 3 шт.	4,15	4,15	3,27	0,87	0,00			3,27				0,87		Смета № 24-0019-2	Акт неисправностей.
297 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип ЭНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	3,73	3,73	1,92	1,81	0,00			1,92				1,81		Смета № 24-0020-2	Акт неисправностей.
297 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Разъединители 110 кВ Тип РЛНД-110/6, ЗОН-110	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт.	4,82	4,82	4,48	0,34	0,00			4,48				0,34		Смета № 24-0013-2	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
297 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (DC) 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 20-0014-2	Акт неисправностей.
297 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 24-0015-2	Акт неисправностей.
297 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, ЛР-35,ШР-35 Тип РЛНЗ-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 35 кВ 16 шт.	51,73	51,73	46,09	5,64	0,00			46,09				5,64		Смета № 22-0012-2	Акт неисправностей.
297 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-35 кВ, В-35 Тип МКП- 35/1000	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 6 шт.	37,49	37,49	29,56	7,93	0,00			29,56				7,93		Смета № 24-0021-2	Акт неисправностей.
298 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ОРУ-110-35 кВ ОРУ-110- 35кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 7 шт.	810,48	810,48	745,66	64,82	0,00			745,66				64,82		Смета № 24-0016-2	Акт неисправностей.
298 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, МВ-6 Тип ВМГ- 133/600, ВМП-10/3000	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 2 шт.	11,19	11,19	7,22	3,97	0,00			7,22				3,97		Смета № 24-0023-2	Акт неисправностей.
298 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Томская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, В-6 Тип ВВТЭ- 6/600,	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 4 шт.	18,36	18,36	17,26	1,10	0,00			17,26				1,10		Смета № 24-0022-2	Акт неисправностей.
298 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ, Т-1-6,3, Т-2- 6,3 Тип ТМН-6300/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	303,55	303,55	213,55	90,00	0,00			213,55				90,00		Смета № 24-0009-2	Акт неисправностей.
298 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,63	2,63	2,05	0,58	0,00			2,05				0,58		Смета № 24-0004-2	Акт неисправностей.
298 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ, МВ-6 Тип ВМП- 10/1600, ВМП-10/1000, ВМП-10/630	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 8 шт.	41,32	41,32	33,80	7,53	0,00			33,80				7,53		Смета № 24-0005-2	Акт неисправностей.
298 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ОРУ-110 кВ , ЗОН-110 Тип ЗОН-110	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 1 шт.	4,82	4,82	4,48	0,34	0,00			4,48				0,34		Смета № 24-0002-2	Акт неисправностей.
298 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	Разъединитель 6 кВ Тип РЛНД-6	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 2 шт.	4,86	4,86	3,95	0,91	0,00			3,95				0,91		Смета № 22-0006-2	Акт неисправностей.
298 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (DC) 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 20-0008-2	Акт неисправностей.
298 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт.	1,34	1,34	1,30	0,05	0,00			1,30				0,05		Смета № 24-0007-2	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
299 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 20 шт.	53,56	53,56	13,33	40,23	0,00			13,33				40,23		Смета № 24-0010-2	Акт неисправностей.
299 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Чебоксинская, г.Междуреченск	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 20 шт.	89,97	89,97	17,14	72,83	0,00			17,14				72,83		Смета № 24-0003-2	Акт неисправностей.
299 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, Т-1-10 Тип ТДН-10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	112,09	112,09	90,60	21,49	0,00			90,60				21,49		Смета № 1110-1-24	Акт неисправностей.
299 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Тип ТФЗМ-110-300/5, ТФНД- 110/600	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	7,37	7,37	5,11	2,27	0,00			5,11				2,27		Смета № 1090-1-24	Акт неисправностей.
299 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, В-110 Т-2-6.3 Тип ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 1 шт.	96,93	96,93	79,87	17,06	0,00			79,87				17,06		Смета № 1100-1-24	Акт неисправностей.
299 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ ЛР- 110 ТУТГЭС-Мысковская-2 Тип РНДЗ-110-1-110/600,	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 1 шт.	8,26	8,26	4,48	3,77	0,00			4,48				3,77		Смета № 1088-1-24	Акт неисправностей.
299 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,32	2,32	2,11	0,22	0,00			2,11				0,22		Смета № 1087-1-24	Акт неисправностей.
299 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ШР-6 Т-1-25 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 1 шт.	2,54	2,54	2,19	0,35	0,00			2,19				0,35		Смета № 1089-1-24	Акт неисправностей.
299 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,38	1,38	1,33	0,05	0,00			1,33				0,05		Смета № 1085-1-24	Акт неисправностей.
299 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,38	1,38	1,33	0,05	0,00			1,33				0,05		Смета № 1086-1-24	Акт неисправностей.
300 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Безруковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 20 шт.	57,39	57,39	13,33	44,06	0,00			13,33				44,06		Смета № 1111-1-24	Акт неисправностей.
300 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, Т-1-25, Т-2-25 Тип ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 2 шт.	314,03	314,03	280,58	33,45	0,00			280,58				33,45		Смета № 1203-1-24	Акт неисправностей.
300 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, ЛР-110, ШР- 110 Тип РНДЗ-110/1000, РГНП-2-110/1000, РНДЗ- 110/600, SONK-12-31,5- 110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 4 шт.	81,59	81,59	74,04	7,55	0,00			74,04				7,55		Смета № 1199-1-24	Акт неисправностей.
300 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, ЛР-35, ШР-35 ОРУ-35 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 35 кВ 3 шт.	41,62	41,62	37,39	4,23	0,00			37,39				4,23		Смета № 1198-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
300 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, МВ-35 Тяговая- 1 ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	Замена ввода 35 кВ на выключателе 2 шт.	870,73	870,73	10,03	860,70	0,00			0,00		870,73		0,00		Смета № 1196-1-24	Акт неисправностей.
300 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, ШР-35 ОРУ-35 кВ	КР	х/способ	Замена опорно- стерж-невого изолятора 35 кВ 24 шт.	181,72	181,72	7,65	174,07	0,00			7,65				174,07		Смета № 1201-1-24	Акт неисправностей.
300 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, В-110 Тип МКП-110М-600	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 2 шт.	228,21	228,21	22,35	205,86	0,00			22,35				205,86		Смета № 1191-1-24	Акт неисправностей.
300 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформ- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	8,30	8,30	3,62	4,68	0,00			3,62				4,68		Смета № 1202-1-24	Акт неисправностей.
300 8	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НАМИТ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформ- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,49	2,49	1,90	0,59	0,00			1,90				0,59		Смета № 1190-1-24	Акт неисправностей.
300 9	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип НАМИ-35	ТР	х/способ	Ремонт трансформ- тора напряжения 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	0,95	0,95	0,61	0,34	0,00			0,61				0,34		Смета № 1027-1-24	Акт неисправностей.
301 0	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,25	1,25	1,20	0,05	0,00			1,20				0,05		Смета № 1204-1-24	Акт неисправностей.
301 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,25	1,25	1,20	0,05	0,00			1,20				0,05		Смета № 1205-1-24	Акт неисправностей.
301 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 30 шт.	76,45	76,45	10,35	66,09	0,00			10,35				66,09		Смета № 1193-1-24	Акт неисправностей.
301 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, В-35 Т-1-25, Тип МКП-35/1000	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 1 шт.	4,92	4,92	4,30	0,62	0,00			4,30				0,62		Смета № 1195-1-24	Акт неисправностей.
301 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, В-6 Т-1-25 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляно-го выкл. 3-20 кВ 1 шт.	9,96	9,96	3,61	6,35	0,00			3,61				6,35		Смета № 1192-1-24	Акт неисправностей.
301 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, В-6 ф.6-19-Д ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляно-го выкл. 3-20 кВ 1 шт.	5,98	5,98	3,81	2,17	0,00			3,81				2,17		Смета № 1194-1-24	Акт неисправностей.
301 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ТР-6 и ШР-6 Т-1- 25 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 2 шт.	7,33	7,33	3,95	3,38	0,00			3,95				3,38		Смета № 1200-1-24	Акт неисправностей.
301 7	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Мысковская, г.Мыски	ОРУ-110-35кВ ОРУ-110- 35кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 9 шт.	131,97	131,97	66,11	65,86	0,00			66,11				65,86		Смета № 1197-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3018	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТДН-10000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	295,73	295,73	205,69	90,03	0,00			205,69				90,03		Смета № 1129-1-24	Акт неисправностей.
3019	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 4 шт.	5,66	5,66	2,55	3,12	0,00			2,55				3,12		Смета № 1139-1-24	Акт неисправностей.
3020	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10, НАЛИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	2,50	2,50	1,43	1,07	0,00			1,43				1,07		Смета № 1136-1-24	Акт неисправностей.
3021	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 20 шт.	59,20	59,20	15,13	44,06	0,00			15,13				44,06		Смета № 1130-1-24	Акт неисправностей.
3022	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, ТСН-1-100 Тип ТМ-100/10/0,4	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	21,14	21,14	18,20	2,94	0,00			18,20				2,94		Смета № 1131-1-24	Акт неисправностей.
3023	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, Т-ДГК-10 кВ Тип ТМ-100/10/0,4	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 1 шт.	14,42	14,42	9,10	5,32	0,00			9,10				5,32		Смета № 1182-1-24	Акт неисправностей.
3024	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, МВ-10 Тип ВМПЭ-10/630	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 1 шт.	5,05	5,05	4,22	0,83	0,00			4,22				0,83		Смета № 1133-1-24	Акт неисправностей.
3025	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	Разъединитель 10 кВ Тип РЛНД-10	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 2 шт.	3,67	3,67	0,78	2,89	0,00			0,78				2,89		Смета № 1132-1-24	Акт неисправностей.
3026	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЩПТ ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоян-ного тока 1 шт.	1,56	1,56	1,51	0,05	0,00			1,51				0,05		Смета № 1134-1-24	Акт неисправностей.
3027	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (ДС) 1 шт.	1,56	1,56	1,51	0,05	0,00			1,51				0,05		Смета № 1135-1-24	Акт неисправностей.
3028	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Драгунский водозабор, Новокузнецкий район	ЗРУ-10кВ ЗРУ-10кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОПУ 15 шт.	187,67	187,67	118,51	69,16	0,00			118,51				69,16		Смета № 1138-1-24	Акт неисправностей.
3029	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТДНС-10000/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	195,92	195,92	109,77	86,15	0,00			109,77				86,15		Смета № 1267-1-24	Акт неисправностей.
3030	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	2,58	2,58	1,99	0,59	0,00			1,99				0,59		Смета № 1288-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
303 1	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт устройства обогрева 20 шт.	24,06	24,06	12,61	11,45	0,00			12,61				11,45		Смета № 1266-1-24	Акт неисправностей.
303 2	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	КР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 20 шт.	189,92	189,92	138,31	51,61	0,00			138,31				51,61		Смета № 1268-1-24	Акт неисправностей.
303 3	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, В-6 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт вакуумного выключателя 3-20 кВ 9 шт.	4,87	4,87	3,70	1,18	0,00			3,70				1,18		Смета № 1270-1-24	Акт неисправностей.
303 4	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, Разъединители-6 ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 2 шт.	4,64	4,64	4,15	0,49	0,00			4,15				0,49		Смета № 1265-1-24	Акт неисправностей.
303 5	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ОРУ-35 кВ, КЗ-35 Т-1, КЗ- 35 Т-2 ОРУ-35 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 35 кВ 2 шт.	2,08	2,08	0,94	1,15	0,00			0,94				1,15		Смета № 1264-1-24	Акт неисправностей.
303 6	ЮЭС	Междуреченский МУ ПС Строительная, г.Мыски	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собств. нужд (DC) 1 шт.	1,31	1,31	1,26	0,05	0,00			1,26				0,05		Смета № 1269-1-24	Акт неисправностей.
303 7	ЮЭС	Междуреченский МУ РП Тальжино, г.Мыски	ЗРУ-10 кВ, ТН-10 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,03	2,03	1,47	0,56	0,00			1,47				0,56		Смета № 1326-1-24	Акт неисправностей.
303 8	ЮЭС	Междуреченский МУ РП Тальжино, г.Мыски	Разъединитель 10 кВ Тип РЛНД-10	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 1 шт.	3,31	3,31	2,57	0,74	0,00			2,57				0,74		Смета № 1327-1-24	Акт неисправностей.
303 9	ЮЭС	Междуреченский МУ РП БТК, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	2,77	2,77	2,18	0,59	0,00			2,18				0,59		Смета № 1323-1-24	Акт неисправностей.
304 0	ЮЭС	Междуреченский МУ РП БТК, г.Мыски	ЗРУ-6 кВ,Разъединители 6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 3-20 кВ 2 шт.	5,28	5,28	4,54	0,74	0,00			4,54				0,74		Смета № 1322-1-24	Акт неисправностей.
304 1	ЮЭС	Междуреченский МУ РП БТК, г.Мыски	ЩСН-0,4 кВ ЩСН-0,4 кВ	ТР	х/способ	Ремонт щита собст- венных нужд пере- менного тока 1 шт.	1,43	1,43	1,38	0,05	0,00			1,38				0,05		Смета № 1321-1-24	Акт неисправностей.
304 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, В-6 Тип ВМГ- 133/1000	ТР	х/способ	Ремонт маломалярного выкл. 3-20 кВ 6 шт.	37,19	37,19	24,91	12,28	0,00			24,91				12,28		Смета № 1105-1-24	Акт неисправностей.
304 3	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, Т-1-25, Т-2-25 Тип ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	412,70	412,70	322,67	90,03	0,00			322,67				90,03		Смета № 1097-1-24	Акт неисправностей.
304 4	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип ЭНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	3,91	3,91	2,10	1,81	0,00			2,10				1,81		Смета № 1020-1-24	Акт неисправностей.
304 5	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, ОД-110 Тип ОД-110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	4,25	4,25	1,90	2,35	0,00			1,90				2,35		Смета № 1102-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
304 6	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, КЗ-110 Тип КЗ- 110/600	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	2,89	2,89	0,55	2,35	0,00			0,55				2,35		Смета № 1103-1-24	Акт неисправностей.
304 7	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-110 ЛР-110 Тип РНДЗ- 110/1000,	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 2 шт.	11,64	11,64	9,29	2,35	0,00			9,29				2,35		Смета № 1101-1-24	Акт неисправностей.
304 8	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ ТН-6 НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,77	2,77	2,18	0,59	0,00			2,18				0,59		Смета № 1096-1-24	Акт неисправностей.
304 9	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-35 кВ, ТТ-35 Тип ТФНД-35/600	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора тока 35 кВ (1 фаза) 4 шт.	7,05	7,05	2,32	4,72	0,00			2,32				4,72		Смета № 1099-1-24	Акт неисправностей.
305 0	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Капитальная-3, г.Осинники	ОРУ-35 В-35 С-14, В-35 С- 14 ВМД-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 2 шт.	25,36	25,36	9,89	15,47	0,00			9,89				15,47		Смета № 1098-1-24	Акт неисправностей.
305 1	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, ОД-110 Тип ОД-110/630	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	4,08	4,08	1,73	2,35	0,00			1,73				2,35		Смета № 1282-1-24	Акт неисправностей.
305 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, КЗ-110 Тип КЗ- 110/630	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	2,85	2,85	0,50	2,35	0,00			0,50				2,35		Смета № 1281-1-24	Акт неисправностей.
305 3	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, Т-1-16, Т-2-10 Тип ТДН-16000/110, ТДТН- 10000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	243,39	243,39	153,35	90,03	0,00			153,35				90,03		Смета № 1283-1-24	Акт неисправностей.
305 4	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ЗРУ-10 кВ ТН-10 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	1,78	1,78	1,19	0,59	0,00			1,19				0,59		Смета № 1280-1-24	Акт неисправностей.
305 5	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ОРУ-110 кВ ОПН-110-1,2 ОПН-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ОПН 110 кВ 2 шт.	3,10	3,10	2,79	0,31	0,00			2,79				0,31		Смета № 1284-1-24	Акт неисправностей.
305 6	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская Тепличная, г.Осинники	ЗРУ-10 МВ-10 ВМП-10	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 3 шт.	14,97	14,97	11,37	3,60	0,00			11,37				3,60		Смета № 1285-1-24	Акт неисправностей.
305 7	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Николаевская, Новокузнецкий район, пос. Николаевка	ОРУ-35 кВ, Т-1-4, Т-2-4 Тип ТМ-4000/35/10, ТМ- 4000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	135,04	135,04	83,32	51,73	0,00			83,32				51,73		Смета № 1210-1-24	Акт неисправностей.
305 8	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Николаевская, Новокузнецкий район, пос. Николаевка	Ору-35 ЛР-35 М-5, М-6 Тип РНДЗ-35/1000,	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 2 шт.	8,97	8,97	6,63	2,35	0,00			6,63				2,35		Смета № 1206-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
305 9	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Николаевская, Новокузнецкий район, пос.Николаевка	ЗРУ-10 кВ МВ-10 МВ-10 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 2 шт.	11,90	11,90	8,30	3,60	0,00			8,30				3,60		Смета № 1207-1-24	Акт неисправностей.
306 0	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Николаевская, Новокузнецкий район, пос.Николаевка	ЗРУ-10 ТН-10 ТН-10 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,14	2,14	1,30	0,84	0,00			1,30				0,84		Смета № 1209-1-24	Акт неисправностей.
306 1	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Николаевская, Новокузнецкий район, пос.Николаевка	ОРУ-35 В-35 МВ-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 2 шт.	26,80	26,80	11,33	15,47	0,00			11,33				15,47		Смета № 1208-1-24	Акт неисправностей.
306 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинники-5, г. Осинники	ОРУ-35 кВ, Т-1-6,3, Т-2-7,5 Тип ТМН-6300/35, ТМ- 7500/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	143,53	143,53	91,80	51,73	0,00			91,80				51,73		Смета № 1226-1-24	Акт неисправностей.
306 3	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинники-5, г. Осинники	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип НОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	3,73	3,73	1,92	1,81	0,00			1,92				1,81		Смета № 1021-1-24	Акт неисправностей.
306 4	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинники-5, г. Осинники	ЗРУ-6 кВ ТН-6 ТН-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,64	2,64	2,05	0,59	0,00			2,05				0,59		Смета № 1225-1-24	Акт неисправностей.
306 5	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинники-5, г. Осинники	ЗРУ-6 кВ,В-6 Тип ВМГ- 6/630	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 6 шт.	26,99	26,99	23,40	3,60	0,00			23,40				3,60		Смета № 1227-1-24	Акт неисправностей.
306 6	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинники-5, г. Осинники	ОРУ-35 В-35 Т-1, Т-2 ВМД- 35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 2 шт.	26,11	26,11	10,64	15,47	0,00			10,64				15,47		Смета № 1228-1-24	Акт неисправностей.
306 7	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 кВ,ОД-110 Тип ОД-110/630	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	4,08	4,08	1,73	2,35	0,00			1,73				2,35		Смета № 1292-1-24	Акт неисправностей.
306 8	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, КЗ-110 Тип КЗ-110	ТР	х/способ	Ремонт ОД/КЗ 110 кВ 2 шт.	2,85	2,85	0,50	2,35	0,00			0,50				2,35		Смета № 1289-1-24	Акт неисправностей.
306 9	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, Т-1-6,3, Т-2- 6,3 Тип ТМН-6300/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	292,04	292,04	202,01	90,03	0,00			202,01				90,03		Смета № 1287-1-24	Акт неисправностей.
307 0	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 кВ ТН-110 ТН-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	6,03	6,03	4,89	1,14	0,00			4,89				1,14		Смета № 1290-1-24	Акт неисправностей.
307 1	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ЗРУ-6 ТН-6 ТН-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,58	2,58	1,99	0,59	0,00			1,99				0,59		Смета № 1288-1-24	Акт неисправностей.
307 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 ТТ-110 ТТ-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,97	5,97	4,83	1,14	0,00			4,83				1,14		Смета № 1291-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)							Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:	
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд										
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы	Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома	Реконст- руктив- ные работы			стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
307 3	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Тепловая, г.Осинники	ОРУ-110 ЗОН -110 -1,2 ЗОН-110 кВ Т-1- Т-2	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	6,05	6,05	5,75	0,31	0,00			5,75				0,31		Смета № 1286-1-24	Акт неисправностей.
307 4	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковский Водозабор, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,70	2,70	2,11	0,59	0,00			2,11				0,59		Смета № 1239-1-24	Акт неисправностей.
307 5	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковский Водозабор, г.Осинники	ОРУ-35 МСР-35-1,2 МСР- 35-1,2	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 2 шт.	8,57	8,57	6,22	2,35	0,00			6,22				2,35		Смета № 1237-1-24	Акт неисправностей.
307 6	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковский Водозабор, г.Осинники	ОРУ-35, Т-1-3,2, Т-2-3,2 Тип ТМ-3200/35, ES- 6172/52	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	135,81	135,81	84,09	51,73	0,00			84,09				51,73		Смета № 1240-1-24	Акт неисправностей.
307 7	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Бенжереп-2, Новокузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-2,5, Т-2- 2,5 Тип ТМН-2500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	158,16	158,16	106,43	51,73	0,00			106,43				51,73		Смета № 1113-1-24	Акт неисправностей.
307 8	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Бенжереп-2, Новокузнецкий район	ОРУ-110 ТН-110-1. ТН-110- 2 НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	6,36	6,36	5,21	1,14	0,00			5,21				1,14		Смета № 1116-1-24	Акт неисправностей.
307 9	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Бенжереп-2, Новокузнецкий район	ЗРУ-10 ТН-10 НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,22	2,22	1,63	0,59	0,00			1,63				0,59		Смета № 1112-1-24	Акт неисправностей.
308 0	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Бенжереп-2, Новокузнецкий район	Ору-110 ТСН-1,2 ТСН-1,2	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	19,88	19,88	18,20	1,69	0,00			18,20				1,69		Смета № 1115-1-24	Акт неисправностей.
308 1	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Бенжереп-2, Новокузнецкий район	Зру-10 В-10 В-10 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляно-го выкл. 3-20 кВ 4 шт.	13,89	13,89	3,25	10,64	0,00			3,25				10,64		Смета № 1114-1-24	Акт неисправностей.
308 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Шушталепская, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, Т-1-25, Т-2-25 Тип ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	401,61	401,61	311,57	90,03	0,00			311,57				90,03		Смета № 1300-1-24	Акт неисправностей.
308 3	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Шушталепская, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	9,61	9,61	3,36	6,24	0,00			3,36				6,24		Смета № 1299-1-24	Акт неисправностей.
308 4	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Шушталепская, г.Осинники	Зру-6 ТН-6 НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,70	2,70	2,11	0,59	0,00			2,11				0,59		Смета № 1302-1-24	Акт неисправностей.
308 5	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Шушталепская, г.Осинники	ОРУ-110 Р-110 Р-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъедини- теля 110 кВ 2 шт.	10,83	10,83	8,48	2,35	0,00			8,48				2,35		Смета № 1301-1-24	Акт неисправностей.
308 6	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Шушталепская, г.Осинники	ЗРУ-6 МВ-6 МВ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломасляно-го выкл. 3-20 кВ 6 шт.	26,34	26,34	22,75	3,60	0,00			22,75				3,60		Смета № 1303-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
308 7	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, Т-1-20, Т-2-15, Т-3-25 Тип ТДТН- 20000/110, ТДТГ-15000/110, ТДТН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 3 шт.	466,98	466,98	331,93	135,05	0,00			331,93				135,05		Смета № 1231-1-24	Акт неисправностей.
308 8	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	2,87	2,87	1,31	1,55	0,00			1,31				1,55		Смета № 1234-1-24	Акт неисправностей.
308 9	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ЗРУ-6 ТН-6 ТН-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	4,74	4,74	3,80	0,95	0,00			3,80				0,95		Смета № 1230-1-24	Акт неисправностей.
309 0	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ОРУ-35 кВ, ТН-35 Тип ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	2,42	2,42	0,61	1,81	0,00			0,61				1,81		Смета № 1022-1-24	Акт неисправностей.
309 1	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ОРУ-35 МВ-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 3 шт.	91,38	91,38	14,78	76,60	0,00			14,78				76,60		Смета № 1235-1-24	Акт неисправностей.
309 2	ЮЭС	Осинниковский МУ ПС Осинниковская, г.Осинники	ОРУ-35 Р-35 Р-35 кВ	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 4 шт.	14,13	14,13	11,52	2,61	0,00			11,52				2,61		Смета № 1232-1-24	Акт неисправностей.
309 3	ЮЭС	Осинниковский МУ РП Кузедеевский, г.Осинники	КРУ-10 кВ, ТН-10 Тип НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	1,98	1,98	1,43	0,56	0,00			1,43				0,56		Смета № 1324-1-24	Акт неисправностей.
309 4	ЮЭС	Осинниковский МУ РП Кузедеевский, г.Осинники	РП 10 кВ В-10 В-10 кВ	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 6 шт.	27,86	27,86	27,29	0,56	0,00			27,29				0,56		Смета № 1325-1-24	Акт неисправностей.
309 5	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №19, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,70	2,70	2,11	0,59	0,00			2,11				0,59		Смета № 1317-1-24	Акт неисправностей.
309 6	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №17, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,83	2,83	2,24	0,59	0,00			2,24				0,59		Смета № 1315-1-24	Акт неисправностей.
309 7	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №17, г.Осинники	РП 17 МВ-6 МВ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 3-20 кВ 2 шт.	15,98	15,98	8,52	7,46	0,00			8,52				7,46		Смета № 1316-1-24	Акт неисправностей.
309 8	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №8, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,54	2,54	1,95	0,59	0,00			1,95				0,59		Смета № 1312-1-24	Акт неисправностей.
309 9	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №8, г.Осинники	РП 8 МВ-6 МВ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 3-20 кВ 2 шт.	14,89	14,89	7,44	7,46	0,00			7,44				7,46		Смета № 1313-1-24	Акт неисправностей.
310 0	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №4, г.Осинники	РП-4 МВ-6 МВ-6 кВ	КР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 3-20 кВ 2 шт.	15,98	15,98	8,52	7,46	0,00			8,52				7,46		Смета № 1311-1-24	Акт неисправностей.
310 1	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №22, г.Осинники	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ- 6	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 2 шт.	2,54	2,54	1,95	0,59	0,00			1,95				0,59		Смета № 1319-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
310 2	ЮЭС	Осинниковский МУ РП №22, г.Осинники	РП 22 МВ-6 МВ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 3-20 кВ 2 шт.	14,89	14,89	7,44	7,46	0,00			7,44				7,46		Смета № 1320-1-24	Акт неисправностей.
310 3	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС .ПС 110кВ Кузнецкая, г.Новокузнецк	ОРУ-110, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	615,25	615,25	578,76	36,49	0,00			578,76				36,49		Смета № 1006-1-24	Акт неисправностей.
310 4	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС .ПС 110кВ Кузнецкая, г.Новокузнецк	ОРУ-110, ТН-110-1, ТН-110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт	4,02	4,02	1,06	2,96	0,00			1,06				2,96		Смета № 1359-1-24	Акт неисправностей.
310 5	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС .ПС 110кВ Кузнецкая, г.Новокузнецк	ОРУ-110, Т-1-40 Тип ТДТН-40000/110	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт	5007,42	0,00			5007,42	1603,87	3403,55					5007,42		Смета № 2-спс-23	Акт неисправностей.
310 6	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район	ОРУ-110, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТРНД-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	615,25	615,25	578,76	36,49	0,00			578,76				36,49		Смета № 1007-1-24	Акт неисправностей.
310 7	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район	В-110 ТЭЦ, КМК-1, КМК-2 Тип ВМТ-110	КР	х/способ	Ремонт маломасляного выключателя 110 кВ 3 шт	75,60	75,60	31,44	44,16	0,00			31,44				44,16		Смета № 1379-1-24	Акт неисправностей.
310 8	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район	ЗРУ-110, ШР-110 1СШ Прокатная-1, ШР-110 2СШ Прокатная-1, ЛР-110 Прокатная-2, ШР-110 1СШ Прокатная-2, ШР-110 2СШ Прокатная-2, ЛР-110 ТЭЦ, ШР-110 1СШ ТЭЦ, ШР-110 2СШ ТЭЦ, ШР-110 1СШ Т-1-40, ШР-110 2СШ Т-1-40,ШР-110 1СШ Т-2-40, ШР-110 2СШ Т-2-40, , ШР-110 1СШ КМК-2, ШР-110 2СШ КМК-2, ШР-110 1СШ КМК-1, ШР-110 2СШ КМК-1, ШР ТН-110-1, ШР-ТН-110-2, ОР-110 МШВ,ШР-110 1СШ МШВ, ШР-110 2СШ МШВ, ЛР-110 Северная-1, ШР-110 1СШ Северная-1, ШР-110 2СШ Северная-1, ЛР-110 Северная-2, ШР-110 1СШ Северная-2, ШР-110 2СШ	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 27 шт	894,79	894,79	514,78	380,01	0,00			514,78				380,01		Смета № 1377-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Северная-2 Тип РЛНД 110/1000																		
310 9	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Береговая, г. Новокузнецк, р-н Центральный	ОРУ-110, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТРНД-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	615,25	615,25	578,76	36,49	0,00			578,76				36,49		Смета № 1008-1-24	Акт неисправностей.
311 0	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Береговая, г. Новокузнецк, р-н Центральный	ОРУ-110, ТН-110-1, ТН-110-2 Тип НКФ-110	КР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт	3,78	3,78	1,04	2,74	0,00			1,04				2,74		Смета № 1343-1-24	Акт неисправностей.
3111	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Береговая, г. Новокузнецк, р-н Центральный	Тек. Ремонт ТН-6-1, ТН-6-2, ТН-6-3, ТН-6-4 Тип НТМИ-6, НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 4 шт	10,03	10,03	3,91	6,12	0,00			3,91				6,12		Смета № 1344-1-24	Акт неисправностей.
311 2	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Береговая, г. Новокузнецк, р-н Центральный	ЗРУ-6, ТСН-1, ТСН-2 Тип ТМ-160	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	31,09	31,09	24,97	6,12	0,00			24,97				6,12		Смета № 1341-1-24	Акт неисправностей.
311 3	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Береговая, г. Новокузнецк, р-н Центральный	ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-2, ЛР-110 ЗСМК-Кузнецкая-1, МСР-110-1, МСР-110-2, ШР-110 Т-2-40, ШР-110 Т-1-40 Тип РЛНД 110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 6 шт	172,87	172,87	92,56	80,31	0,00			92,56				80,31		Смета № 1342-1-24	Акт неисправностей.
311 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Коммунальная, г.Прокопьевск	Т-1-16, Т-2-16, Т-3-16 ТДН-16000/110/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 3 шт.	331,64	331,64	244,87	86,77	0,00			244,87				86,77		Смета № 1048-1-24	Акт неисправностей.
311 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Коммунальная, г.Прокопьевск	ТСН-1, ТСН-2 Трансформатор ТМ-400/10	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	36,34	36,34	34,12	2,21	0,00			34,12				2,21		Смета № 1049-1-24	Акт неисправностей.
311 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Коммунальная, г.Прокопьевск	ТН-110-1, ТН-110-2 НКФ-110-58 У1 110000/100 0,2 ф.А	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	40,38	40,38	4,84	35,54	0,00			4,84				35,54		Смета № 1047-1-24	Акт неисправностей.
311 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Коммунальная, г.Прокопьевск	ЩУ освещение ОПУ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОПУ 1 шт.	62,91	62,91	46,04	16,87	0,00			46,04				16,87		Смета № 1050-1-24	Акт неисправностей.
311 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Прокопьевская, г.Прокопьевск	Т-1-63, Т-2-32, Т-3-63 ТДТН-63000/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 3 шт.	661,65	661,65	559,48	102,17	0,00			559,48				102,17		Смета № 1063-1-24	Акт неисправностей.
311 9	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Прокопьевская, г.Прокопьевск	ТН-35-1, ТН-35-2 ТН НАМИ-35 УХЛ1 35000/100 0,5	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	11,62	11,62	0,89	10,73	0,00			0,89				10,73		Смета № 1014-3-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
312 0	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Прокопьевская, г.Прокопьевск	ЗРУ-6 освещение ЗРУ-6	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт.	99,48	99,48	60,90	38,58	0,00			60,90				38,58		Смета № 1062-1-24	Акт неисправностей.
312 1	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	ТН-110-1, ТН-110-2 НКФ- 110-58 У1 110000/100 0,2	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 4 шт.	25,20	25,20	3,23	21,97	0,00			3,23				21,97		Смета № 1032-1-24	Акт неисправностей.
312 2	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	ТН-110 Маганак-2 НКФ- 110-58 У1 110000/100 0,2	КР	х/способ	Замена участка контрольного кабеля 300 мп	133,61	133,61	15,05	118,56	0,00			15,05				118,56		Смета № 1030-1-24	Акт неисправностей.
312 3	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	В-35 К-30 МКП-35-600-20	КР	х/способ	Замена участка контрольного кабеля 190 мп	86,20	86,20	10,56	75,64	0,00			10,56				75,64		Смета № 1028-1-24	Акт неисправностей.
312 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	Т-1-40,5 (В-110 Маганак- Тырган-1) МКП-110	КР	х/способ	Замена участка контрольного кабеля 150 мп	68,96	68,96	8,93	60,03	0,00			8,93				60,03		Смета № 1029-1-24	Акт неисправностей.
312 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	Т-1-40,5, Т-2-40 ТДТНГ- 40500/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	228,45	228,45	159,76	68,69	0,00			159,76				68,69		Смета № 1033-1-24	Акт неисправностей.
312 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	ОРУ 35 Освещения оу135	КР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт.	52,19	52,19	24,58	27,61	0,00			24,58				27,61		Смета № 1031-1-24	Акт неисправностей.
312 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	ТН-35-1, ТН-35-2 НАМИ- 35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	11,62	11,62	0,89	10,73	0,00			0,89				10,73		Смета № 1015-1-24	Акт неисправностей.
312 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Зенковская, г.Прокопьевск	Т-1-40 ТДТНГ- 40500/110/35/6	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1481,06	0,00			1481,06	1179,78	301,27					1481,06		Смета № 10тр- 23спс	Акт неисправностей.
312 9	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Дмитриевская, Прокопьевс-кий р-н, пос. Школьный	Т-1-4, Т-2-4 ТМН- 4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	124,91	124,91	107,57	17,34	0,00			107,57				17,34		Смета № 1010-1-24	Акт неисправностей.
313 0	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Дмитриевская, Прокопьевс-кий р-н, пос. Школьный	ТН-35-1, ТН-35-2 НАМИ- 35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	11,75	11,75	1,02	10,73	0,00			1,02				10,73		Смета № 1013-1-24	Акт неисправностей.
313 1	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Дмитриевская, Прокопьевс-кий р-н, пос. Школьный	ЩУ освещение Освещение ЩУ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 1 шт.	13,15	13,15	3,50	9,64	0,00			3,50				9,64		Смета № 1012-1-24	Акт неисправностей.
313 2	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Зиминка, г. Прокопьевск	Т-1-25, Т-2-25 ТРДНС- 25000/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	190,86	190,86	173,52	17,34	0,00			173,52				17,34		Смета № 1011-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стоим- ность, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обоснова- но	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
313 3	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Зиминка, г. Прокопьевск	ТН-35-1, ТН-35-2 НАМИ- 35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт.	11,62	11,62	0,89	10,73	0,00			0,89				10,73		Смета № 1016-1-24	Акт неисправностей.
313 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Зиминка, г. Прокопьевск	ТСН-1, ТСН-2 Трансформатор ТМ-160/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	22,29	22,29	20,07	2,21	0,00			20,07				2,21		Смета № 1034-1-24	Акт неисправностей.
313 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Красногорская-2, г. Прокопьевск	Т-3-6,3, Т-4-6,3 ТМН- 6300/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	185,00	185,00	168,11	16,88	0,00			168,11				16,88		Смета № 1184-1-24	Акт неисправностей.
313 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Красный Углекоп, г.Прокопьевск	Т-1-10, Т-2-10 ТДНС- 10000/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	159,14	159,14	141,80	17,34	0,00			141,80				17,34		Смета № 1052-1-24	Акт неисправностей.
313 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Красный Углекоп, г.Прокопьевск	ОРУ-35 освещение Освещение ОРУ-35	ТР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 1 шт.	52,19	52,19	24,58	27,61	0,00			24,58				27,61		Смета № 1051-1-24	Акт неисправностей.
313 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Юго-Западная, г.Прокопьевск	Т-1-6,3 Т-2-10 ТМ- 6300/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	323,98	323,98	286,91	37,07	0,00			286,91				37,07		Смета № 24-0001-2	Акт неисправностей.
313 9	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Маганак, г.Прокопьевск	Т-1-10, Т-2-10 ТДНС- 10000/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	175,57	175,57	141,80	33,77	0,00			141,80				33,77		Смета № 1053-1-24	Акт неисправностей.
314 0	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Маганак, г.Прокопьевск	ТСН-1, ТСН-2 Трансформатор ТМ-100/6	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	30,64	30,64	22,93	7,71	0,00			22,93				7,71		Смета № 1054-1-24	Акт неисправностей.
314 1	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Сафоновская, Прокопьевский р-н, п Новосафоновский	Т-1-6,3, Т-2-6,3 ТМ- 6300/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	126,06	126,06	94,35	31,71	0,00			94,35				31,71		Смета № 1328-1-24	Акт неисправностей.
314 2	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Ясная Поляна, Прокопьевс-кий р-н, п Ясная Поляна	МСР-35-1 РНД3-2-35/1000	КР	х/способ	Замена ОСИ 35 кВ 1 шт.	340,26	340,26	40,26	300,01	0,00			40,26			300,01		Смета № 1329-1-24	Акт неисправностей.	
314 3	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Терентьевская, Прокопьевс-кий р-н, ст Тереньевская	Т-1-4 ТМН-4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	117,20	117,20	85,49	31,71	0,00			85,49				31,71		Смета № 1332-1-24	Акт неисправностей.
314 4	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Терентьевская, Прокопьевс-кий р-н, ст Тереньевская	ТСН-1, ТСН-2 Трансформатор ТМ-30/10	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	20,80	20,80	13,26	7,54	0,00			13,26				7,54		Смета № 1330-1-24	Акт неисправностей.
314 5	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Терентьевская, Прокопьевс-кий р-н, ст Тереньевская	В-10 ВМГ-133-600-20 с ПС- 10	КР	х/способ	Ремонт маломалярного выкл. 3-20 кВ 10 шт.	148,40	148,40	122,58	25,81	0,00			122,58				25,81		Смета № 1331-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
314 6	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Терентьевская, Прокопьевс-кий р-н, ст Тереньевская	КРУН-10 Изолятор ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 овал. фл.	КР	х/способ	Замена проходного изолятора 3-20 кВ 39 шт.	142,81	142,81	71,44	71,38	0,00			71,44				71,38		Смета № 1333-1-24	Акт неисправностей.
314 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Терентьевская, Прокопьевс-кий р-н, ст Тереньевская	T-1-4 ТМН-4000/35/10	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	979,12	0,00			979,12	829,96	149,16					979,12		Смета № 14-спс-23	Акт неисправностей.
314 8	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ОРУ-110 кВ: В-110 Т-1-25, Т-3-25 Тип МКП-110	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 110 кВ 2 шт.	25,72	25,72	22,35	3,37	0,00			22,35				3,37		Смета № 1181-1-24	Акт неисправностей.
314 9	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ОРУ-110 кВ Тип ТРДН- 25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 3 шт.	275,70	275,70	223,20	52,50	0,00			223,20				52,50		Смета № 1179-1-24	Акт неисправностей.
315 0	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ЗРУ-6 кВ, Тип ВМГ-133, МГТ-10	ТР	х/способ	Ремонт маломасляного выкл. 3-20 кВ 8 шт.	35,58	35,58	28,88	6,70	0,00			28,88				6,70		Смета № 1177-1-24	Акт неисправностей.
315 1	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ЗРУ-6 кВ: ТСН--1-100, ТСН-2-100 Тип ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	23,22	23,22	18,20	5,02	0,00			18,20				5,02		Смета № 1178-1-24	Акт неисправностей.
315 2	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ЗРУ-110 кВ РЛН3-110/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 15 шт.	60,05	60,05	57,29	2,76	0,00			57,29				2,76		Смета № 1180-1-24	Акт неисправностей.
315 3	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштаголь- ский район, пгт Мундыбаш	ЗРУ-6 кВ РВ-6	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 26 шт.	49,04	49,04	46,13	2,91	0,00			46,13				2,91		Смета № 1175-1-24	Акт неисправностей.
315 4	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштагольский район, пгт Мундыбаш	Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт.	1,57	1,57	1,20	0,37	0,00			1,20				0,37		Смета № 1176-1-24	Акт неисправностей.
315 5	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС Мундыбашская, Таштагольский район, пгт Мундыбаш	ОРУ-110 кВ Тип ТРДН- 25000/110	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1514,81	0,00			1514,81	1244,82	269,99					1514,81		Смета № 8тр-23спс	Акт неисправностей.
315 6	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	зРУ-35 кВ, ЛР-35,ШР-35 Тип РЛН-35/600	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 16 шт.	58,53	58,53	53,00	5,53	0,00			53,00				5,53		Смета № 1274-1-24	Акт неисправностей.
315 7	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	ЗРУ-6 кВ РВ-6/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 3-20 кВ 34 шт.	15,69	15,69	12,04	3,64	0,00			12,04				3,64		Смета № 1277-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
315 8	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	ЗРУ-35/6 кВ: ТСН--1-100, ТСН-2-100 Тип ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	23,22	23,22	18,20	5,02	0,00			18,20				5,02		Смета № 1275-1-24	Акт неисправностей.
315 9	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	ЗРУ-110 кВ ВГТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 110 кВ 1 шт.	15,36	15,36	12,85	2,50	0,00			12,85				2,50		Смета № 1273-1-24	Акт неисправностей.
316 0	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	ЗРУ-35/6 кВ В-35 Т-2-25 Тип ВМД-35,С-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 35 кВ 1 шт.	11,09	11,09	5,67	5,43	0,00			5,67				5,43		Смета № 1272-1-24	Акт неисправностей.
316 1	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	ЗРУ-6 кВ, Тип ВМГ-133, ВМП-10	ТР	х/способ	Ремонт маломаляного выкл. 3-20 кВ 9 шт.	45,27	45,27	37,37	7,90	0,00			37,37				7,90		Смета № 1271-1-24	Акт неисправностей.
316 2	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	Общестанционный пункт управления ПС, ЩСН (РУСН) Общестанционный пункт управления ПС, ЩСН (РУСН)	ТР	х/способ	Ремонт щита собственных нужд переменного тока 1 шт.	1,75	1,75	1,38	0,37	0,00			1,38				0,37		Смета № 1279-1-24	Акт неисправностей.
316 3	ЮЭС	Кондомский МУ СПС ПС ПС Темирская, р-н Таштагольский, р.п. Темиртау	Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ Общестанционный пункт управления ПС, ЩПТ	ТР	х/способ	Ремонт щита постоянного тока 1 шт.	1,75	1,75	1,38	0,37	0,00			1,38				0,37		Смета № 1278-1-24	Акт неисправностей.
316 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, Т-1-16, Т-2-16 Тип ТДТНШ-16000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	173,10	173,10	142,51	30,58	0,00			142,51				30,58		Смета № 1125-1-24	Акт неисправностей.
316 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,р/неитр-110 Т- 1-16, р/неитр-110 Т-2-16 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	10,43	10,43	6,08	4,35	0,00			6,08				4,35		Смета № 1128-1-24	Акт неисправностей.
316 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6, НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	8,72	8,72	2,11	6,61	0,00			2,11				6,61		Смета № 1027-1-24	Акт неисправностей.
316 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ ТСН-1-160, ТСН-2-160 Тип ТМ-160	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	23,45	23,45	19,79	3,66	0,00			19,79				3,66		Смета № 1123-1-24	Акт неисправностей.
316 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТН-110-КФЗ- Кузнецкая -1, ТН-110-КФЗ- Кузнецкая -2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	10,63	10,63	4,37	6,27	0,00			4,37				6,27		Смета № 1126-1-24	Акт неисправностей.
316 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Высокая, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, МВ-110 Т-1- 16, МВ-110 Т-2-16 Тип МКП-110	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключа- теля 110 кВ 2 шт.	170,76	170,76	43,95	126,81	0,00			43,95				126,81		Смета № 1124-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
317 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-80, Т-2-80, Т-3-80 Тип ТРДЦН- 80000/110, ТРДН-80000/110, ТДЦНМ-80000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 3 шт.	552,39	552,39	509,09	43,30	0,00			509,09				43,30		Смета № 1165-1-24	Акт неисправностей.
317 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ,р/нейтр-110 Т- 1-80, р/нейтр-110 Т-2-80, р/нейтр-110 Т-3-80 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 3 шт.	12,57	12,57	8,21	4,35	0,00			8,21				4,35		Смета № 1164-1-24	Акт неисправностей.
317 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, ТСН-1-250, ТСН-2-400 Тип ТМ-250, ТМ-400	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	41,47	41,47	33,85	7,62	0,00			33,85				7,62		Смета № 1066-1-24	Акт неисправностей.
317 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, ТН-10-1, ТН-10- 2, ТН-10-3, ТН-10-4 Тип НТМИ-10, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт ТН 3-20 кВ 4 шт.	7,55	7,55	2,27	5,28	0,00			2,27				5,28		Смета № 1167-1-24	Акт неисправностей.
317 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, лр/р-110 НКАЗ-1, о/р-110 НКАЗ- 1,лр/р-110 НКАЗ-2, о/р-110 НКАЗ-2, Тип РНДЗ 110/1000	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 4 шт.	179,74	179,74	74,04	105,70	0,00			74,04				105,70		Смета № 1169-1-24	Акт неисправностей.
317 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, ТН-110 -1, ТН- 110-2 Тип НАМИ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	20,54	20,54	14,27	6,27	0,00			14,27				6,27		Смета № 1168-1-24	Акт неисправностей.
317 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-2, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-80 Тип ТРДЦН-80000/110	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1529,32	0,00			1529,32	1367,61	161,70					1529,32		Смета № 6транс- 23спс	Акт неисправностей.
317 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-1, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, Т-1-80, Т-3-80 Тип ТРДЦН-80000/110, ТДНГ У-63000/110, ТРДН- 80000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	369,97	369,97	339,39	30,58	0,00			339,39				30,58		Смета № 1172-1-24	Акт неисправностей.
317 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-1, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ, ТСН-1-160, ТСН-2-160 Тип ТМ-160	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	23,45	23,45	19,79	3,66	0,00			19,79				3,66		Смета № 1173-1-24	Акт неисправностей.
317 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-1, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ЗРУ-10 кВ, ТН-10-1, ТН-10- 2, ТН-10-3 Тип НТМИ-10, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 3 шт.	6,98	6,98	1,70	5,28	0,00			1,70				5,28		Смета № 1171-1-24	Акт неисправностей.
318 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-1, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ОРУ-110 кВ,р/нейтр-110 Т-1-80 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	10,00	10,00	5,47	4,52	0,00			5,47				4,52		Смета № 1170-1-24	Акт неисправностей.
318 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС КФ3-1, г.Новокузнецк, Кузнецкий район	ЗРУ-10 кВ ЗРУ-10 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 15 шт.	277,12	277,12	154,96	122,16	0,00			154,96				122,16		Смета № 1174-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
318 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, Т-1-40, Т-2-25 Тип ТДТН-25000/110/35/10, ТДТН 40000/110/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	415,58	415,58	385,00	30,58	0,00			385,00				30,58		Смета № 1220-1-24	Акт неисправностей.
318 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,р/неитр-110 Т- 1-40, р/неитр-110 Т-2-25 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	10,27	10,27	5,91	4,35	0,00			5,91				4,35		Смета № 1223-1-24	Акт неисправностей.
318 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, МВ-110 Т-1- 40, МВ-110 Т-2-25 Тип ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляно-го выключателя 110 кВ 2 шт.	74,22	74,22	22,35	51,86	0,00			22,35				51,86		Смета № 1218-1-24	Акт неисправностей.
318 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТН-110-1, ТН- 110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	9,45	9,45	3,18	6,27	0,00			3,18				6,27		Смета № 1219-1-24	Акт неисправностей.
318 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Т-1-40, ТТ-110 Т-2-25 Тип ТФЗМ- 110-600/5	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,76	5,76	4,83	0,93	0,00			4,83				0,93		Смета № 1221-1-24	Акт неисправностей.
318 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-35 кВ, ТН-35-1, ТН- 35-2 Тип ЗНОМ-35-65	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	8,18	8,18	1,92	6,27	0,00			1,92				6,27		Смета № 1023-1-24	Акт неисправностей.
318 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТСН-1-160, ТСН-2-160 Тип ТМ-160	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	27,42	27,42	19,79	7,62	0,00			19,79				7,62		Смета № 1224-1-24	Акт неисправностей.
318 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Орджоникидзевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	6,51	6,51	1,22	5,28	0,00			1,22				5,28		Смета № 1222-1-24	Акт неисправностей.
319 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,Т-1-25, Т-2-25 Тип ТРНД-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 110 кВ с РПН 2 шт.	325,32	325,32	294,73	30,58	0,00			294,73				30,58		Смета № 1243-1-24	Акт неисправностей.
319 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,р/нейтрал-и-110 Т-1-25, р/нейтрал-и-110 Т-2- 25 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	10,27	10,27	5,75	4,52	0,00			5,75				4,52		Смета № 1247-1-24	Акт неисправностей.
319 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, МВ-110 Т-1- 25, МВ-110 Т-2-25 Тип ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляно-го выключателя 110 кВ 2 шт.	72,01	72,01	21,73	50,27	0,00			21,73				50,27		Смета № 1245-1-24	Акт неисправностей.
319 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, ТН-110-1, ТН- 110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт.	16,13	16,13	9,86	6,27	0,00			9,86				6,27		Смета № 1244-1-24	Акт неисправностей.
319 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,ТТ-110 МВ-110 Т-1-25, ТТ-110 МВ-110 Т-2- 25 ТФНД-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора тока 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	11,07	11,07	4,83	6,24	0,00			4,83				6,24		Смета № 1242-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
319 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ЗРУ-110 кВ, ТСН-1-180, ТСН-2-180 Тип ТМ-180	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	23,78	23,78	20,12	3,66	0,00			20,12				3,66		Смета № 1246-1-24	Акт неисправностей.
319 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС РМК, г.Новокузнецк	ЗРУ-10 кВ, ТН-10-1, ТН-10- 2 Тип НТМИ-10, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	6,47	6,47	1,19	5,28	0,00			1,19				5,28		Смета № 1241-1-24	Акт неисправностей.
319 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТДТН-40000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	497,05	497,05	466,47	30,58	0,00			466,47				30,58		Смета № 1217-1-24	Акт неисправностей.
319 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ,р/нейтрали-110 Т-1-40, р/нейтрали-110 Т-2- 40 ЗОН-110	ТР	х/способ	Чистка изоляции ЗОН/ЗРН 35-220 кВ 2 шт.	10,44	10,44	5,91	4,52	0,00			5,91				4,52		Смета № 1211-1-24	Акт неисправностей.
319 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, МВ-110 Т-1- 40, МВ-110 Т-2-40 Тип ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломалярно-го выключателя 110 кВ 2 шт.	72,63	72,63	22,35	50,27	0,00			22,35				50,27		Смета № 1212-1-24	Акт неисправностей.
320 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТСН-1-250, ТСН- 2-100 Тип ТМ-250, ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	30,44	30,44	20,43	10,01	0,00			20,43				10,01		Смета № 1216-1-24	Акт неисправностей.
320 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ОРУ-35 кВ, ТН-35-1, ТН- 35-2 Тип ЗНОМ-35-65	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 6 шт.	8,18	8,18	1,92	6,27	0,00			1,92				6,27		Смета № 1024-1-24	Акт неисправностей.
320 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	8,66	8,66	2,05	6,61	0,00			2,05				6,61		Смета № 1215-1-24	Акт неисправностей.
320 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ново-Байдаевская, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 35 шт.	289,52	289,52	167,35	122,16	0,00			167,35				122,16		Смета № 1213-1-24	Акт неисправностей.
320 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Байдаевская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТДН-10000/35, ТДНС- 10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	146,63	146,63	116,04	30,58	0,00			116,04				30,58		Смета № 1084-1-24	Акт неисправностей.
320 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Байдаевская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТСН-1-100, ТСН- 2-100, ТСН-3-160 Тип ТМ- 100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	21,85	21,85	18,19	3,66	0,00			18,19				3,66		Смета № 1083-1-24	Акт неисправностей.
320 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Байдаевская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт.	3,75	3,75	2,11	1,65	0,00			2,11				1,65		Смета № 1082-1-24	Акт неисправностей.
320 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-1-25, Т-2-25 Тип ТРДНС-25000/6,3	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ с РПН 2 шт.	218,20	218,20	187,85	30,35	0,00			187,85				30,35		Смета № 1074-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабелей, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд								стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
320 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, ТСН-1-100, ТСН-2-100 Тип ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	21,85	21,85	18,19	3,66	0,00			18,19				3,66		Смета № 1073-1-24	Акт неисправностей.
320 9	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	3,75	3,75	2,11	1,65	0,00			2,11				1,65		Смета № 1075-1-24	Акт неисправностей.
321 0	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ ЗРУ-6 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ЗРУ/КРУН/КРУ/ОП У 12 шт.	294,16	294,16	172,00	122,16	0,00			172,00				122,16		Смета № 1109-1-24	Акт неисправностей.
321 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ ОРУ-35 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 12 шт.	129,48	129,48	102,16	27,32	0,00			102,16				27,32		Смета № 1107-1-24	Акт неисправностей.
321 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-1-25 Тип ТРДНС-25000/6,3	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	843,78	0,00			843,78	603,54	240,23					843,78		Смета № 4транс- 23спс	Акт неисправностей.
321 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 1/2, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-2-25 Тип ТРДНС-25000/6,3	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	843,78	0,00			843,78	603,54	240,23					843,78		Смета № 5транс- 23спс	Акт неисправностей.
321 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 3/4, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-1-10, Т-2-10 Тип ТДН-10000/35, ТД- 10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	153,71	153,71	123,36	30,35	0,00			123,36				30,35		Смета № 1077-1-24	Акт неисправностей.
321 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 3/4, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТСН--1-100, ТСН-2-75 Тип ТМ-100, ТМ- 75	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	21,85	21,85	18,19	3,66	0,00			18,19				3,66		Смета № 1076-1-24	Акт неисправностей.
321 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абашевская 3/4, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	8,79	8,79	2,18	6,61	0,00			2,18				6,61		Смета № 1078-1-24	Акт неисправностей.
321 7	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Атамановская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ОРУ-35 кВ, Т-1-6,3, Т-2-10 Тип ТМН-6300/35/6,3, ТМН-10000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	143,49	143,49	112,91	30,58	0,00			112,91				30,58		Смета № 1065-1-24	Акт неисправностей.
321 8	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Атамановская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТСН--1-100, ТСН-2-100 Тип ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	21,85	21,85	18,19	3,66	0,00			18,19				3,66		Смета № 1064-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3219	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Атамановская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	8,79	8,79	2,18	6,61	0,00			2,18				6,61		Смета № 1067-1-24	Акт неисправностей.
3220	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Атамановская, г.Новокузнецк, Орджоникидзевский район	ЗРУ-6 кВ, МВ-6 Т-1-6,3, МВ-6 Т-2-10, МСВ-6 Тип ВМГ-133/1000	ТР	х/способ	Ремонт бакового маслян. выкл. 3-20 кВ 3 шт.	51,39	51,39	1,95	49,44	0,00			1,95				49,44		Смета № 1066-1-24	Акт неисправностей.
3221	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Лесной, г.Новокузнецк	ОРУ-35 кВ, Т-1-6,3, Т-2-6,3 Тип ТМ-6300/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт.	130,88	130,88	100,30	30,58	0,00			100,30				30,58		Смета № 1071-1-24	Акт неисправностей.
3222	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Лесной, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТСН--1-63, ТСН-2-63 Тип ТМ-63	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	20,90	20,90	17,24	3,66	0,00			17,24				3,66		Смета № 1070-1-24	Акт неисправностей.
3223	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Лесной, г.Новокузнецк	ЗРУ-6 кВ, ТН-6 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	8,85	8,85	2,24	6,61	0,00			2,24				6,61		Смета № 1072-1-24	Акт неисправностей.
3224	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагур- Лесной, г.Новокузнецк	ОРУ-35 кВ, Т-1-6,3 Тип ТМ-6300/35/6	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 1 шт.	1010,86	0,00			1010,86	831,02	179,85					1010,86		Смета № 15-спс-23	Акт неисправностей, протокол испытаний силового трансформатора.
3225	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Апанасовская, р-н Новокузнецкий, в 1 км от п.Новый Урал	ОРУ-35 кВ, Т-1-7,5, Т-2-10 Тип ТМ-7500/35/6, ТДН-10000/35/6,6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 2 шт.	94,08	94,08	63,49	30,58	0,00			63,49				30,58		Смета № 1080-1-24	Акт неисправностей.
3226	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Апанасовская, р-н Новокузнецкий, в 1 км от п.Новый Урал	ЗРУ-6 кВ, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт.	9,00	9,00	2,39	6,61	0,00			2,39				6,61		Смета № 1079-1-24	Акт неисправностей.
3227	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Апанасовская, р-н Новокузнецкий, в 1 км от п.Новый Урал	ЗРУ-6 кВ, ТСН--1-63, ТСН-2-63 Тип ТМ-63	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт.	20,90	20,90	17,24	3,66	0,00			17,24				3,66		Смета № 1081-1-24	Акт неисправностей.
3228	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 110 кВ Тырганская, г.Прокопьевск	Т-1-40,5 Т-2-40,5 ТДНГ-40500/110/35/6	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	718,97	718,97	650,28	68,69	0,00			650,28				68,69		Смета № 24-0011-2	Акт неисправностей.
3229	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Водная	ОРУ-110, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТРП-40000/115	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	514,94	514,94	458,36	56,58	0,00			458,36				56,58		Смета № 1348-1-24	Акт неисправностей.
3230	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Водная	ОРУ-110, ТН-110-1, ТН-110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт	3,80	3,80	1,06	2,74	0,00			1,06				2,74		Смета № 1350-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
323 1	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Водная	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Т-1-40, ТТ-110 Т-2-40 Тип ТФЗМ-110-600/5	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 2 шт	6,42	6,42	1,61	4,81	0,00			1,61				4,81		Смета № 1347-1-24	Акт неисправностей.
323 2	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Водная	В-110 Т-1-40, В-110- Т-2-40 Тип ВМТ-110	ТР	х/способ	Ремонт маломаляно-го выключателя 110 кВ 2 шт	56,17	56,17	21,73	34,44	0,00			21,73				34,44		Смета № 1349-1-24	Акт неисправностей.
323 3	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Северная	ОРУ-110, Т-1-40, Т-2-40 Тип ТДТНГ-40500/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	515,54	515,54	458,97	56,58	0,00			458,97				56,58		Смета № 1367-1-24	Акт неисправностей.
323 4	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Северная	ОРУ-35, В-35 С-6, В-35 Т-1-40, В-35 С-5, В-35 Т-2-40, В-35 С-15, В-35 С-16, МШВ-35 ВГБЭ-35	КР	х/способ	Ремонт элегазового выключателя 35 кВ 7 шт	493,09	493,09	440,71	52,38	0,00			440,71				52,38		Смета № 1366-1-24	Акт неисправностей.
323 5	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	ОРУ-110, Т-1-32, Т-3-63 Тип ТДТНГ-31500/110, ТРДЦН-63000/110-75У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	407,30	407,30	350,17	57,13	0,00			350,17				57,13		Смета № 1339-1-24	Акт неисправностей.
323 6	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	МВ-110 Т-1-32, МШВ-110 МКП-110	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 110 кВ 2 шт	42,85	42,85	24,14	18,71	0,00			24,14				18,71		Смета № 1335-1-24	Акт неисправностей.
323 7	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	ОРУ-110, ТН-110-1, ТН-110-2 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 110 кВ (1 фаза) 2 шт	3,83	3,83	1,09	2,74	0,00			1,09				2,74		Смета № 1338-1-24	Акт неисправностей.
323 8	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	ОРУ-35, В-35 Т-1-32, В-35 Т-3-63, МШВ-35, В-35 С-8, В-35 С-9 Тип МКП-35, ВГБЭ-35	ТР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 5 шт	197,01	197,01	49,87	147,14	0,00			49,87				147,14		Смета № 1336-1-24	Акт неисправностей.
323 9	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	1ШР-110 МШВ-110, 2ШР-110 МШВ-110, 1ШР-110 Т-1-32, 2ШР-110 Т-1-32. Тип РЛНД 110/1000	ТР	х/способ	Ремонт разъединителя 110 кВ 5 шт	24,98	24,98	21,82	3,16	0,00			21,82				3,16		Смета № 1337-1-24	Акт неисправностей.
324 0	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 110кВ Абагурская	1ШР-35 Т-3-63, 2ШР-35 Т-3-63, ШР-35 ТН-35-2, ЛР-35 С-10, 1ШР-35 С-10, 2ШР-35 С-10, ЛР-35 С-11, 1ШР-35 С-11, 2ШР-35 С-11, 1ШР-35 Т-1-32, 2ШР-35 Т-1-32, 1ШР МШВ-35, 2ШР МШВ-35, ЛР-35 С-8, 1ШР-35 С-8, 2ШР-35 С-8, ЛР-35 С-9, 1ШР-35 С-9, 2ШР-35 С-9, ЛР-35 С-Т-12, 1ШР-35 Т-12,	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 26 шт	619,91	619,91	349,97	269,94	0,00			349,97				269,94		Смета № 1340-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонта (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономически обоснованная стоимость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимость СМР по х/способу	Документально не обосновано	Замена вводов в дома			Реконструктивные работы	стоимость ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материалы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			2ШР-35 Т-12, ЛР-35 С-Т-12, 1ШР-35 Т-12, 2ШР-35 Т-12, ШР-ТН-35-1 РЛНД-35/1000																		
324 1	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Абагурская, г.Новокузнецк	ОРУ-110 кВ, Т-1-32 Тип ТДНГ-31500	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 1 шт.	1717,07	0,00			1717,07	1470,20	246,87					1717,07		Смета № 11-спс-23	Акт неисправностей.
324 2	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 110кВ Шахтовая	ОРУ-110, Т-1-63, Т-2-40 ТДТН-63000/110-УХЛ1, ТДТНГ-40500/110У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт	397,58	397,58	340,45	57,13	0,00			340,45				57,13		Смета № 1375-1-24	Акт неисправностей.
324 3	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 110кВ Шахтовая	ОРУ-35, ТН-35-1, ТН-35-2 ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт	3,59	3,59	0,64	2,96	0,00			0,64				2,96		Смета № 1374-1-24	Акт неисправностей.
324 4	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 110кВ Шахтовая	ОРУ-110, ТСН-1-160, ТСН-2-160 Тип ТП-160	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	25,91	25,91	19,79	6,12	0,00			19,79				6,12		Смета № 1372-1-24	Акт неисправностей.
324 5	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 110кВ Шахтовая	ОРУ-35, В-35 Н-3, В-35 Н-4, В-35 Т-2-40, В-35 С-15, В-35 С-24, В-35 С-23. Тип МКП-35,С-35, ВМК-35	КР	х/способ	Ремонт бакового масляного выключателя 35 кВ 6 шт	311,99	311,99	136,75	175,24	0,00			136,75				175,24		Смета № 1373-1-24	Акт неисправностей.
324 6	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 110кВ Шахтовая	ЛР-35 Н-3, ШР-35 Н-3, ШР-35 Т-2-40, ТР-35 Т-2-40, ШР-35 Т-1-63, ШР-35 Т-1-63, ЛР-35 Н-4, ШР-35 Н-4, ШР-35 С-16, ЛР-35 С-16, ШР-35 С-15, ЛР-35 С-15, ШР-35 С-24, ЛР-35 С-24, ШР-35 С-23, ЛР-35 С-23, ШР-35 2с МСВ-35, ШР-35 1с МСВ-35 Тип РЛНД-35/600	КР	х/способ	Ремонт разъединителя 35 кВ 18 шт	505,50	505,50	235,56	269,94	0,00			235,56				269,94		Смета № 1376-1-24	Акт неисправностей.
324 7	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Сосновская	ОРУ-35, Т-1-16, Т-2-16 ТДНС-16000/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	290,14	290,14	233,56	56,58	0,00			233,56				56,58		Смета № 1371-1-24	Акт неисправностей.
324 8	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Сосновская	ЗРУ-6 кВ, ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора напряжения 3-20 кВ 2 шт	4,26	4,26	1,30	2,96	0,00			1,30				2,96		Смета № 1368-1-24	Акт неисправностей.
324 9	ЮЭС	г. Новокузнецк Новокузнецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Сосновская	ОРУ-35, ТСН-1, ТСН-2 Тип ТМ-250	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	28,79	28,79	22,67	6,12	0,00			22,67				6,12		Смета № 1370-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обосно- ванная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосно- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
325 0	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Сосновская	ОРУ-35, ТН-35-1, ТН-35-2 ЗНОМ-35	ТР	х/способ	Ремонт ТН 35 кВ (1 фаза) 2 шт	3,66	3,66	0,70	2,96	0,00			0,70				2,96		Смета № 1369-1-24	Акт неисправностей.
325 1	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Бунгурская	ОРУ-35, Т-1-10, Т-2-10 ТДП-10000/35-83хл-1	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	184,54	184,54	127,18	57,36	0,00			127,18				57,36		Смета № 1346-1-24	Акт неисправностей.
325 2	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Бунгурская	Тек. Ремонт ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6, НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт	4,98	4,98	2,24	2,74	0,00			2,24				2,74		Смета № 1345-1-24	Акт неисправностей.
325 3	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 35кВ Ново-Бунгурская	ОРУ-35, Т-1-10, Т-2-10 ТДНС-10000/35-74У1	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 2 шт	188,85	188,85	131,49	57,36	0,00			131,49				57,36		Смета № 1364-1-24	Акт неисправностей.
325 4	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 35кВ Ново-Бунгурская	ОРУ-35, ТСН-35-1, ТСН- 35-2 Тип ТМ-100	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 35 кВ без РПН 2 шт	24,32	24,32	18,20	6,12	0,00			18,20				6,12		Смета № 1365-1-24	Акт неисправностей.
325 5	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭСПС 35кВ Ново-Бунгурская	Тек. Ремонт ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6, НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт	5,05	5,05	2,32	2,74	0,00			2,32				2,74		Смета № 1360-1-24	Акт неисправностей.
325 6	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Куйбышевская	ОРУ-35, Т-1-5,6 ; Т-2-7,5 ; Т-3-7,5 ТМ-5600/35, 7500/35	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора 35 кВ без РПН 3 шт	228,93	228,93	138,97	89,96	0,00			138,97				89,96		Смета № 1363-1-24	Акт неисправностей.
325 7	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Куйбышевская	ЗРУ-6, ТСН-1, ТСН-2 Тип ТМ-630	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	59,27	59,27	49,18	10,09	0,00			49,18				10,09		Смета № 1362-1-24	Акт неисправностей.
325 8	ЮЭС	г. Новокученец Новокученец- кий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Куйбышевская	ЗРУ-6, ТН-6-1, ТН-6-2 Тип НТМИ-6, НАМИ-6	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт	4,73	4,73	1,99	2,74	0,00			1,99				2,74		Смета № 1361-1-24	Акт неисправностей.
325 9	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Костенковская	ОРУ-35, Т-1-4, Т-2-4 ТМН- 4000/35/10	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 35 кВ без РПН 2 шт	178,74	178,74	105,98	72,76	0,00			105,98				72,76		Смета № 1358-1-24	Акт неисправностей.
326 0	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Костенковская	КРУН-10, ТН-10-1, ТН-10-2 Тип НТМИ-10, НАМИ-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 2 шт	4,43	4,43	1,47	2,96	0,00			1,47				2,96		Смета № 1356-1-24	Акт неисправностей.
326 1	ЮЭС	г. Новокученец Новокученецкий уч-к СПС ПО ЮЭС ПС 35кВ Костенковская	КРУН-10, ТСН-1, ТСН-2 Тип ТМ-25	ТР	х/способ	Ремонт ТСН 6-20 кВ без РПН 2 шт	18,26	18,26	12,14	6,12	0,00			12,14				6,12		Смета № 1357-1-24	Акт неисправностей.

№ п/п	ПО	Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населенного пункта, кадастровый номер объекта)	Наименование объекта, параметры объекта (кВА, МВА, марка оборудования протяженность в км, сечение и марка провода/кабеля, кол-во цепей/кабелей, кол-во и материал опор)	Вид ремонт а (КР; ТР)	Способ ремонта (подряд, х/способ)	Состав работы, физический объем	Стоимость ремонтов, тыс. руб. (без НДС)						Расходы, которые следует исключить из стоимости ремонтной программы, тыс. руб.				Экономи- чески обоснова- нная стои- мость, тыс. руб.	Примечания	Наименование документов, обосновывающих:		
							Всего	в т.ч. хозспособ			в т.ч. подряд			Стоимост ь СМР по х/способу	Докумен- тально не обосново- вано	Замена вводов в дома			Реконст- руктив- ные работы	стоимост ь ремонта	необходимость ремонта
								Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. матери- алы	Всего	в т.ч. СМР	в т.ч. материал ы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
326 2	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-1, г.Новокузнецк, р-н Новоильинский	ОРУ-110 кВ, ТТ-110 Тип ТФЗМ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТТ 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	5,76	5,76	4,83	0,93	0,00			4,83				0,93		Смета № 1352-1-24	Акт неисправностей.
326 3	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-1, г.Новокузнецк, р-н Новоильинский	ОРУ-110 кВ ОРУ-110 кВ	ТР	х/способ	Ремонт освещения ОРУ 6 шт.	55,48	55,48	19,18	36,30	0,00			19,18				36,30		Смета № 1355-1-24	Акт неисправностей.
326 4	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-1, г.Новокузнецк, р-н Новоильинский	ОРУ-110 кВ, ТН-110 Тип НКФ-110	ТР	х/способ	Ремонт ТН 110 кВ (1 фаза) 6 шт.	4,40	4,40	3,12	1,28	0,00			3,12				1,28		Смета № 1351-1-24	Акт неисправностей.
326 5	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-1, г.Новокузнецк, р-н Новоильинский	ТН-10-1, ТН-10-2, ТН-10-3. ТН-10-4 нтми-10	ТР	х/способ	Ремонт трансформа- тора напряжения 3- 20 кВ 4 шт.	2,03	2,03	1,47	0,56	0,00			1,47				0,56		Смета № 1354-1-24	Акт неисправностей.
326 6	ЮЭС	Новокузнецкий МУ СПС ПС Ильинская-1, г.Новокузнецк, р-н Новоильинский	ОРУ-110 кВ, Т-1-25, Т-2-25 Тип ТРДН-25000/110	ТР	х/способ	Ремонт трансформатора 110 кВ с РПН 2 шт.	348,31	348,31	321,80	26,51	0,00			321,80				26,51		Смета № 1353-1-24	Акт неисправностей.
326 7	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Красногорская-1, г. Прокопьевск	Т-1-15 ТДН-15000/35/6	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	750,61	0,00			750,61	474,86	275,75					750,61		Смета № 9тр-23спс	Акт неисправностей, предписание АП-С- 243-22-КПО
326 8	ЮЭС	Прокопьевский МУ ПС 35 кВ Красногорская-1, г. Прокопьевск	Т-2-15 ТДН-ТДНГ- 15000/110	КР	Подряд	Ремонт трансформатора 35 кВ с РПН 1 шт.	1143,06	0,00			1143,06	968,71	174,35					1143,06		Смета № 12-спс-23	Акт неисправностей, предписание АП-С- 243-22-КПО